

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	日	9:00	8.5	45	83	10	0.12	7.5	5.8	35.9
2	月	9:00	9.1	46	81	11	0.07	7.7	3.6	36.6
3	火	9:00	9.4	46	89	11	0.12	7.5	4.0	36.8
4	水	9:00	8.6	41	95	10	0.30	7.4	20	32.6
5	木	9:00	8.7	43	96	9.5	0.24	7.4	16	34.1
6	金	9:00	8.8	44	96	9.8	0.20	7.4	9.4	35.4
7	土	9:00	8.7	41	80	10	0.10	7.4	5.2	33.6
8	日	9:00	9.0	46	95	11	0.16	7.5	9.2	37.6
9	月	9:00	9.0	45	85	10	0.06	7.4	5.2	37.0
10	火	9:00	8.8	41	76	10	0.06	7.5	3.6	33.6
11	水	9:00	9.4	44	90	11	0.09	7.5	3.4	35.9
12	木	9:00	9.6	45	83	11	0.06	7.4	3.5	36.4
13	金	9:00	9.5	43	83	11	0.04	7.4	2.7	34.8
14	土	9:00	10.6	48	98	10	0.16	7.6	2.6	38.1
15	日	9:00	10.5	42	82	10	0.06	7.5	3.1	33.6
16	月	9:00	10.0	41	71	10	0.05	7.4	2.3	33.0
17	火	9:00	10.4	43	74	10	0.04	7.5	2.3	35.4
18	水	9:00	10.5	40	69	9.6	0.03	7.4	1.7	32.4
19	木	9:00	10.2	39	70	9.6	0.06	7.4	2.4	32.2
20	金	9:00	12.6	41	75	9.7	0.04	7.7	2.3	34.5
21	土	9:00	11.5	40	72	9.7	0.03	7.6	2.1	33.7
22	日	9:00	10.4	39	72	9.5	0.03	7.4	1.9	32.7
23	月	9:00	11.1	39	74	9.6	<0.03	7.5	1.8	33.0
24	火	9:00	11.0	38	67	9.5	0.04	7.4	2.4	31.5
25	水	9:00	10.7	38	73	9.5	0.04	7.4	2.3	31.8
26	木	9:00	9.9	38	70	9.5	<0.03	7.3	1.9	32.0
27	金	9:00	11.3	41	75	9.6	<0.03	7.4	2.6	32.9
28	土	9:00	12.4	38	71	9.4	<0.03	7.4	2.0	31.9
29	日	9:00	13.0	40	76	9.5	0.06	7.5	4.0	33.4
30	月	9:00	12.7	38	69	9.4	0.03	7.6	2.7	31.9
-	-									
平均			10.2	42	80	10	0.08	7.5	4.4	34.1
最高			13.0	48	98	11	0.30	7.7	20	38.1
最低			8.5	38	67	9.4	<0.03	7.3	1.7	31.5

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	火	9:00	12.3	38	71	9.4	0.03	7.4	2.6	31.7
2	水	9:00	12.1	38	72	9.5	<0.03	7.4	2.2	32.1
3	木	9:00	11.6	38	79	9.5	<0.03	7.4	2.1	31.2
4	金	9:00	12.0	40	73	9.7	<0.03	7.4	1.8	32.5
5	土	9:00	12.9	40	82	9.3	0.11	7.4	7.3	33.6
6	日	9:00	13.1	38	76	9.5	0.06	7.5	2.0	32.6
7	月	9:00	13.4	39	73	9.4	0.03	7.6	2.5	32.4
8	火	9:00	13.2	38	72	9.4	0.04	7.4	2.9	31.8
9	水	9:00	13.0	38	73	9.5	<0.03	7.6	2.3	32.1
10	木	9:00	15.9	43	73	9.9	0.05	7.8	4.0	36.3
11	金	9:00	15.4	41	80	10	0.06	8.0	4.1	34.7
12	土	9:00	15.2	44	90	10	0.20	7.7	9.9	36.2
13	日	9:00	14.1	43	89	10	0.09	8.0	5.2	35.9
14	月	9:00	13.2	39	84	9.4	0.20	7.6	3.7	31.4
15	火	9:00	13.0	38	82	9.7	0.08	7.6	2.7	31.5
16	水	9:00	13.5	40	72	9.5	0.04	7.7	2.3	32.6
17	木	9:00	13.7	39	73	9.6	0.05	7.8	2.6	32.4
18	金	9:00	14.2	39	83	9.6	0.21	7.7	4.4	32.2
19	土	9:00	14.2	38	72	9.4	0.04	7.6	2.5	32.1
20	日	9:00	14.2	38	74	9.4	0.03	7.7	1.9	32.1
21	月	9:00	14.8	38	71	9.5	0.03	7.9	2.2	32.7
22	火	9:00	16.3	36	75	9.5	<0.03	8.1	2.0	32.0
23	水	9:00	16.7	36	73	9.4	<0.03	8.1	2.1	31.9
24	木	9:00	14.5	36	73	9.5	<0.03	7.5	2.5	31.8
25	金	9:00	16.9	36	76	9.5	<0.03	7.9	2.2	32.1
26	土	9:00	13.4	35	72	9.5	<0.03	7.6	2.5	31.5
27	日	9:00	15.4	36	79	9.5	0.04	7.5	2.5	32.5
28	月	9:00	16.3	36	74	9.5	<0.03	8.0	1.9	32.1
29	火	9:00	16.4	36	79	9.4	<0.03	8.0	2.2	31.9
30	水	9:00	18.5	39	83	10	0.04	7.7	2.8	35.1
31	木	9:00	17.5	35	73	9.6	<0.03	7.8	1.9	32.4
平均			14.4	38	76	9.6	0.05	7.7	3.0	32.7
最高			18.5	44	90	10	0.21	8.1	10	36.3
最低			11.6	35	71	9.3	<0.03	7.4	1.8	31.2

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	金	9:00	17.6	37	75	9.5	<0.03	7.8	1.9	32.3
2	土	9:00	18.1	37	74	9.4	<0.03	8.0	1.9	32.5
3	日	9:00	18.2	37	79	9.4	<0.03	7.9	2.1	32.0
4	月	9:00	18.8	36	75	9.5	0.03	8.2	1.8	32.3
5	火	9:00	18.9	38	80	9.5	0.04	8.4	2.4	31.9
6	水	9:00	18.8	39	79	9.5	<0.03	8.3	2.2	32.2
7	木	9:00	19.6	39	76	9.5	<0.03	8.5	1.9	32.4
8	金	9:00	19.2	38	79	9.5	<0.03	8.5	2.6	32.2
9	土	9:00	18.0	40	84	9.7	<0.03	8.0	2.2	32.1
10	日	9:00	18.6	42	82	10	0.04	7.9	2.7	35.1
11	月	9:00	19.2	39	81	9.7	<0.03	8.5	2.4	32.0
12	火	9:00	19.2	39	85	9.7	0.26	8.5	2.3	32.7
13	水	9:00	19.3	40	78	9.9	<0.03	8.6	2.0	32.7
14	木	9:00	19.5	41	85	10	0.03	8.7	2.0	34.1
15	金	9:00	19.2	42	83	10	0.05	8.2	2.4	34.2
16	土	9:00	20.2	41	72	10	0.04	8.9	2.5	35.0
17	日	9:00	21.0	40	70	9.5	0.04	9.0	2.4	32.4
18	月	9:00	20.4	41	78	9.9	0.05	8.7	2.8	34.1
19	火	9:00	20.1	42	75	9.5	0.05	8.6	3.6	33.2
20	水	9:00	19.0	43	98	8.7	0.78	8.2	46	34.8
21	木	9:00	19.1	43	87	9.5	0.28	8.4	18	37.1
22	金	9:00	19.5	38	78	8.9	0.14	8.6	8.9	33.6
23	土	9:00	19.9	37	85	8.5	0.37	8.6	12	31.9
24	日	9:00	19.6	40	80	8.8	0.13	8.7	7.1	35.1
25	月	9:00	19.7	39	78	9.0	0.10	8.5	6.5	34.6
26	火	9:00	20.8	42	83	8.4	0.15	8.7	5.9	38.2
27	水	9:00	21.2	38	85	9.0	0.21	9.1	5.0	34.7
28	木	9:00	21.2	38	81	9.2	0.06	9.2	4.6	35.1
29	金	9:00	20.9	36	79	9.2	0.05	9.2	3.7	33.0
30	土	9:00	20.7	37	79	9.2	0.05	9.1	3.9	33.4
-	-									
平均			19.5	39	80	9.4	0.10	8.5	5.5	33.6
最高			21.2	43	98	10	0.78	9.2	46	38.2
最低			17.6	36	70	8.4	<0.03	7.8	1.8	31.9

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	日	9:00	21.7	40	79	9.3	0.07	9.3	4.6	35.0
2	月	9:00	22.1	39	75	9.2	0.07	9.2	5.4	34.3
3	火	9:00	21.5	41	81	9.1	0.09	8.8	5.5	37.2
4	水	9:00	22.3	37	76	9.2	0.12	9.2	7.2	30.8
5	木	9:00	22.7	38	74	9.1	0.04	9.3	3.8	33.1
6	金	9:00	22.9	39	79	9.2	0.04	9.3	3.9	33.5
7	土	9:00	22.2	41	84	7.8	0.24	8.9	27.1	35.8
8	日	9:00	22.4	39	81	9.1	0.05	9.2	8.3	35.3
9	月	9:00	23.0	39	78	8.8	0.07	9.1	6.0	34.6
10	火	9:00	22.0	38	76	9.1	0.04	9.1	3.5	32.8
11	水	9:00	22.3	40	79	8.9	0.04	9.1	3.7	35.7
12	木	9:00	23.3	36	75	9.1	<0.03	9.4	4.1	31.6
13	金	9:00	23.8	37	77	9.1	<0.03	9.4	4.1	32.8
14	土	9:00	23.4	40	75	8.7	0.05	9.2	4.6	35.9
15	日	9:00	23.7	44	75	8.8	<0.03	9.2	4.2	39.5
16	月	9:00	22.4	42	80	8.8	0.04	9.2	8.3	36.7
17	火	9:00	24.8	36	76	8.8	0.04	9.5	5.2	31.8
18	水	9:00	25.0	39	75	8.9	0.05	9.5	6.6	34.3
19	木	9:00	26.6	37	73	8.8	0.04	9.6	6.9	32.6
20	金	9:00	27.1	36	73	8.8	0.04	9.6	5.4	31.1
21	土	9:00	26.7	38	75	8.7	0.06	9.4	8.2	32.9
22	日	9:00	22.4	39	82	8.5	0.06	9.2	8.3	34.5
23	月	9:00	25.2	40	77	8.3	0.05	9.0	4.7	32.7
24	火	9:00	22.4	39	73	8.6	0.03	9.2	8.3	36.3
25	水	9:00	24.1	38	71	8.7	0.04	9.0	2.7	33.4
26	木	9:00	25.3	42	77	8.4	0.05	8.7	2.4	36.9
27	金	9:00	26.0	39	70	8.7	0.04	9.0	2.0	34.3
28	土	9:00	27.1	40	75	8.8	0.04	9.1	1.8	35.2
29	日	9:00	22.4	41	72	9.0	0.04	9.2	8.3	35.8
30	月	9:00	22.4	39	72	9.0	<0.03	9.2	8.3	34.9
31	火	9:00	28.1	38	67	8.8	<0.03	9.2	1.4	33.2
平均			23.8	39	76	8.8	0.05	9.2	6.0	34.3
最高			28.1	44	84	9.3	0.24	9.6	27	39.5
最低			21.5	36	67	7.8	<0.03	8.7	1.4	30.8

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	水	9:00	28.2	39	72	9.1	0.03	9.1	1.5	33.4
2	木	9:00	26.5	39	68	9.2	0.04	8.9	1.4	34.4
3	金	9:00	28.3	37	71	9.1	<0.03	9.1	1.3	32.7
4	土	9:00	29.0	38	74	9.5	<0.03	9.0	0.9	33.6
5	日	9:00	29.5	40	69	9.1	0.03	9.0	1.0	33.9
6	月	9:00	27.1	40	72	9.2	0.04	8.9	1.3	33.5
7	火	9:00	28.4	40	73	9.1	0.03	8.9	1.1	34.9
8	水	9:00	28.8	40	77	9.5	<0.03	8.9	2.7	34.9
9	木	9:00	28.1	40	75	9.3	<0.03	8.9	2.3	34.2
10	金	9:00	27.7	39	72	9.1	<0.03	8.9	1.8	33.0
11	土	9:00	28.0	39	74	9.1	<0.03	8.8	1.8	33.8
12	日	9:00	27.9	40	76	9.3	<0.03	8.9	1.7	34.0
13	月	9:00	28.0	40	74	9.2	<0.03	8.7	1.6	34.9
14	火	9:00	27.9	39	73	9.1	<0.03	8.8	1.7	33.7
15	水	9:00	28.0	40	76	8.9	<0.03	8.9	1.2	34.0
16	木	9:00	28.1	39	71	8.9	<0.03	8.9	1.1	32.9
17	金	9:00	28.2	40	66	8.9	<0.03	8.7	1.2	34.4
18	土	9:00	28.2	42	70	9.0	<0.03	8.7	1.3	35.3
19	日	9:00	28.3	42	72	8.8	0.03	8.4	1.2	36.2
20	月	9:00	27.9	40	66	8.7	<0.03	8.6	1.4	33.2
21	火	9:00	28.6	40	68	8.8	0.03	8.7	1.4	33.4
22	水	9:00	28.6	42	66	8.9	0.04	8.6	1.3	33.2
23	木	9:00	28.4	39	73	9.0	<0.03	8.6	1.5	34.7
24	金	9:00	28.5	39	69	9.0	<0.03	8.6	1.4	33.5
25	土	9:00	28.6	39	70	9.0	<0.03	8.5	1.5	34.1
26	日	9:00	28.6	38	70	9.0	<0.03	8.6	1.5	33.8
27	月	9:00	28.5	39	75	8.9	0.10	8.6	2.3	33.4
28	火	9:00	28.5	39	70	9.0	<0.03	8.5	1.7	34.9
29	水	9:00	28.0	39	68	9.1	<0.03	8.6	1.3	33.8
30	木	9:00	28.4	38	70	9.0	<0.03	8.5	1.3	33.9
31	金	9:00	28.1	39	68	8.9	0.03	8.4	1.4	34.4
平均			28.2	39	71	9.1	<0.03	8.7	1.5	34.0
最高			29.5	42	77	10	0.10	9.1	2.7	36.2
最低			26.5	37	66	8.7	<0.03	8.4	0.9	32.7

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	土	9:00	28.1	38	67	8.8	<0.03	8.5	1.3	34.8
2	日	9:00	28.2	40	71	9.0	<0.03	8.4	1.0	33.5
3	月	9:00	28.3	39	69	9.1	<0.03	8.4	1.0	33.5
4	火	9:00	28.0	36	68	9.0	0.04	8.4	1.1	33.7
5	水	9:00	28.3	37	68	9.0	0.05	8.4	1.2	33.5
6	木	9:00	28.4	36	67	9.0	0.03	8.5	1.0	33.7
7	金	9:00	28.3	37	70	9.0	<0.03	8.4	1.1	33.4
8	土	9:00	28.5	37	69	9.1	<0.03	8.4	1.1	33.3
9	日	9:00	27.9	37	71	9.1	0.05	8.2	1.2	34.1
10	月	9:00	27.8	37	69	9.1	0.05	8.2	1.2	34.8
11	火	9:00	27.9	37	76	9.1	0.17	8.1	3.8	33.9
12	水	9:00	27.4	37	76	9.1	0.10	8.0	2.1	33.9
13	木	9:00	27.7	37	70	9.1	0.05	8.1	1.4	33.5
14	金	9:00	27.8	36	70	9.1	0.06	8.1	1.4	34.1
15	土	9:00	27.4	38	70	9.3	0.05	7.9	1.4	35.6
16	日	9:00	27.2	38	71	9.2	0.03	8.0	1.4	35.1
17	月	9:00	27.1	37	70	9.1	0.07	7.9	1.5	34.7
18	火	9:00	26.8	37	66	9.1	0.04	7.9	1.5	33.6
19	水	9:00	26.3	36	70	8.9	0.17	7.8	6.9	33.5
20	木	9:00	26.7	38	75	9.6	0.13	7.7	5.5	35.5
21	金	9:00	26.5	38	69	9.1	0.08	7.6	3.2	33.9
22	土	9:00	26.3	38	69	9.0	0.06	7.6	2.6	35.4
23	日	9:00	25.9	37	73	9.0	0.05	7.5	2.4	34.9
24	月	9:00	25.1	37	73	9.1	0.12	7.5	3.9	34.5
25	火	9:00	24.7	37	73	8.9	0.13	7.6	5.7	34.0
26	水	9:00	24.4	40	88	9.1	0.44	7.7	6.3	36.4
27	木	9:00	24.5	38	72	9.2	0.08	7.7	3.7	36.4
28	金	9:00	24.5	39	74	9.2	0.10	7.7	4.6	36.4
29	土	9:00	24.7	39	81	9.2	0.21	7.6	4.1	36.2
30	日	9:00	24.6	39	79	9.2	0.21	7.5	3.4	36.1
-	-									
平均			26.8	38	72	9.1	0.09	8.0	2.6	34.5
最高			28.5	40	88	9.6	0.44	8.5	6.9	36.4
最低			24.4	36	66	8.8	<0.03	7.5	1.0	33.3

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	月	9:00	23.1	48	120	8.6	1.5	7.8	63	40.2
2	火	9:00	23.3	41	79	9.1	0.41	7.5	13	35.9
3	水	9:00	22.7	43	79	8.5	0.32	7.5	10	38.4
4	木	9:00	23.0	44	87	9.4	0.52	7.5	7.4	38.2
5	金	9:00	22.8	43	77	8.9	0.26	7.4	7.4	38.1
6	土	9:00	22.6	43	76	9.2	0.17	7.5	5.3	38.5
7	日	9:00	22.2	44	75	9.5	0.12	7.5	4.2	39.1
8	月	9:00	21.6	44	84	9.3	0.44	7.5	4.4	37.7
9	火	9:00	21.8	45	81	9.7	0.14	7.6	3.6	40.2
10	水	9:00	22.0	42	77	9.0	0.09	7.8	2.8	37.4
11	木	9:00	21.9	43	75	9.2	0.09	7.7	2.7	38.1
12	金	9:00	21.5	46	81	11	0.10	7.7	3.1	41.2
13	土	9:00	20.4	41	87	9.2	0.35	7.7	2.5	36.9
14	日	9:00	20.3	41	72	9.3	0.11	7.6	2.6	36.4
15	月	9:00	20.3	45	84	9.2	0.25	7.6	2.6	41.0
16	火	9:00	20.3	43	77	9.3	0.06	7.7	2.6	38.6
17	水	9:00	20.5	43	76	9.2	0.10	7.8	2.7	39.2
18	木	9:00	19.9	41	72	9.0	0.05	7.6	2.7	36.7
19	金	9:00	18.6	43	110	8.9	0.38	7.6	38	37.6
20	土	9:00	19.0	39	72	9.1	0.05	7.6	1.8	36.0
21	日	9:00	19.0	39	74	9.1	0.05	7.7	1.7	36.0
22	月	9:00	19.0	40	75	9.2	0.05	7.8	1.7	36.9
23	火	9:00	19.0	40	74	9.1	0.09	7.7	3.2	35.8
24	水	9:00	18.2	42	85	11	0.26	7.6	4.0	38.6
25	木	9:00	18.1	38	71	9.3	0.06	7.7	1.8	34.9
26	金	9:00	18.2	39	73	9.3	0.05	7.9	1.7	36.1
27	土	9:00	18.4	38	72	9.2	0.05	7.7	1.3	35.3
28	日	9:00	18.5	39	76	9.3	0.20	7.7	2.2	36.5
29	月	9:00	18.1	40	82	10	0.06	7.6	6.1	37.7
30	火	9:00	17.4	42	79	10	0.20	7.6	3.0	38.5
31	水	9:00	17.2	42	72	9.3	0.12	7.7	2.0	36.0
平均			20.3	42	80	9.3	0.22	7.6	6.8	37.7
最高			23.3	48	120	11	1.5	7.9	63	41.2
最低			17.2	38	71	8.5	0.05	7.4	1.3	34.9

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	木	9:00	17.3	39	69	9.5	0.06	7.8	1.4	35.3
2	金	9:00	16.5	39	70	9.4	0.05	7.7	1.7	34.6
3	土	9:00	15.6	38	73	10	0.09	7.7	3.2	36.9
4	日	9:00	15.2	42	68	9.8	<0.03	7.6	1.8	36.5
5	月	9:00	16.1	40	72	9.4	<0.03	7.7	1.0	34.3
6	火	9:00	16.1	40	70	9.7	<0.03	7.8	1.3	35.7
7	水	9:00	15.9	40	70	9.4	<0.03	7.6	1.2	34.6
8	木	9:00	15.2	41	68	9.4	<0.03	7.6	1.8	35.9
9	金	9:00	16.0	41	68	9.7	<0.03	7.6	1.4	35.8
10	土	9:00	15.6	39	73	9.6	<0.03	7.6	4.2	34.6
11	日	9:00	15.5	42	72	9.6	<0.03	7.6	1.9	37.0
12	月	9:00	15.7	39	66	9.5	<0.03	7.6	1.3	33.9
13	火	9:00	15.3	40	76	9.5	<0.03	7.6	1.5	35.0
14	水	9:00	15.2	41	67	9.4	<0.03	7.5	1.5	37.0
15	木	9:00	14.2	40	74	9.5	0.03	7.6	2.6	34.9
16	金	9:00	13.7	40	77	9.4	<0.03	7.6	1.9	34.6
17	土	9:00	14.7	40	74	9.4	<0.03	7.6	1.9	34.2
18	日	9:00	14.5	39	74	9.4	0.04	7.5	3.1	34.2
19	月	9:00	13.6	41	77	9.5	0.05	7.5	4.3	35.2
20	火	9:00	14.1	40	76	9.4	0.04	7.5	2.5	34.3
21	水	9:00	13.5	42	75	9.6	0.04	7.6	2.9	36.0
22	木	9:00	13.4	42	78	9.4	0.04	7.6	2.3	35.8
23	金	9:00	13.8	41	73	9.5	0.03	7.5	2.1	34.1
24	土	9:00	13.1	41	79	9.8	0.09	7.5	7.5	34.8
25	日	9:00	11.9	45	88	10	0.33	7.6	4.1	38.6
26	月	9:00	13.1	40	74	9.5	0.04	7.5	2.3	34.2
27	火	9:00	12.6	40	76	9.4	0.05	7.5	5.8	33.4
28	水	9:00	11.7	44	81	9.6	0.04	7.5	5.8	36.4
29	木	9:00	12.0	40	72	9.4	<0.03	7.5	2.5	33.9
30	金	9:00	12.3	40	74	9.4	<0.03	7.5	2.3	34.2
-	-									
平均			14.4	41	73	9.5	0.03	7.6	2.6	35.2
最高			17.3	45	88	10	0.33	7.8	7.5	38.6
最低			11.7	38	66	9.4	<0.03	7.5	1.0	33.4



# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成24年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	土	9:00	12.2	40	68	9.6	<0.03	7.5	3.0	33.9
2	日	9:00	11.2	42	75	9.8	0.05	7.6	3.7	35.5
3	月	9:00	11.0	42	68	9.7	<0.03	7.6	2.0	35.7
4	火	9:00	12.3	39	65	9.5	<0.03	7.5	1.0	33.9
5	水	9:00	10.6	41	71	9.7	<0.03	7.5	4.9	34.6
6	木	9:00	11.2	40	77	9.6	0.06	7.5	7.1	34.0
7	金	9:00	10.3	40	70	9.8	0.03	7.5	2.9	35.3
8	土	9:00	10.9	39	69	9.6	0.03	7.5	1.6	33.5
9	日	9:00	9.6	41	83	9.8	0.15	7.5	3.8	34.9
10	月	9:00	9.0	39	76	9.7	0.06	7.6	6.3	33.8
11	火	9:00	9.1	39	70	9.7	<0.03	7.5	2.0	34.8
12	水	9:00	9.2	40	68	9.8	0.03	7.6	2.6	34.3
13	木	9:00	9.0	41	72	10	<0.03	7.6	1.7	33.7
14	金	9:00	9.1	42	71	10	0.03	7.5	1.6	35.7
15	土	9:00	9.7	39	68	9.7	<0.03	7.5	2.0	34.2
16	日	9:00	10.1	41	70	9.8	<0.03	7.6	2.1	35.0
17	月	9:00	9.7	41	73	10	0.03	7.6	2.3	35.3
18	火	9:00	9.6	44	77	9.4	0.04	7.6	3.1	39.0
19	水	9:00	8.5	45	87	12	0.17	7.5	7.3	39.1
20	木	9:00	8.4	46	77	9.8	0.04	7.5	3.2	40.0
21	金	9:00	8.9	40	72	10	0.04	7.6	2.7	35.2
22	土	9:00	9.1	40	70	9.9	<0.03	7.5	2.0	35.6
23	日	9:00	8.7	40	72	10	0.05	7.5	3.4	36.0
24	月	9:00	8.1	42	76	10	0.09	7.6	5.3	38.2
25	火	9:00	7.8	42	72	10	0.04	7.6	2.6	36.6
26	水	9:00	7.6	39	69	9.6	0.04	7.7	2.4	34.6
27	木	9:00	6.8	40	75	11	0.04	7.7	2.4	36.0
28	金	9:00	7.1	40	74	9.9	0.03	7.7	1.8	36.1
29	土	9:00	7.9	39	70	9.9	<0.03	7.6	1.6	34.8
30	日	9:00	8.3	40	70	9.8	<0.03	7.7	1.6	36.3
31	月	9:00	8.2	38	72	9.7	0.04	7.6	3.3	34.4
平均			9.3	41	72	9.9	0.04	7.6	3.0	35.5
最高			12.3	46	87	12	0.17	7.7	7.3	40.0
最低			6.8	38	65	9.4	<0.03	7.5	1.0	33.5

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	火	9:00	7.0	45	76	8.9	0.12	7.7	8.9	38.3
2	水	9:00	7.7	41	76	9.5	0.06	7.7	3.1	35.6
3	木	9:00	7.6	40	70	9.8	0.05	7.7	2.4	34.5
4	金	9:00	6.6	41	78	9.8	0.08	7.8	3.8	35.4
5	土	9:00	6.2	45	78	11	0.07	7.8	3.4	39.4
6	日	9:00	6.1	44	76	9.6	0.05	7.8	2.0	38.6
7	月	9:00	7.1	40	74	9.8	<0.03	7.8	1.4	35.9
8	火	9:00	7.1	40	73	9.8	0.03	7.8	1.4	35.4
9	水	9:00	7.0	40	74	10	<0.03	7.8	1.4	34.3
10	木	9:00	6.7	42	78	10	0.04	7.8	3.2	36.2
11	金	9:00	6.9	39	71	9.8	<0.03	7.8	1.4	33.0
12	土	9:00	6.6	40	69	10	<0.03	7.7	1.7	34.9
13	日	9:00	6.7	41	78	10	<0.03	7.6	1.6	35.2
14	月	9:00	7.3	40	70	10	<0.03	7.5	1.3	34.7
15	火	9:00	6.3	44	83	11	0.11	7.6	10.1	38.0
16	水	9:00	6.6	41	71	10	0.04	7.6	1.6	34.7
17	木	9:00	6.8	46	81	10	0.06	7.6	4.1	39.4
18	金	9:00	5.7	44	81	11	0.12	7.7	5.8	37.9
19	土	9:00	5.3	48	84	11	0.14	7.7	5.1	41.4
20	日	9:00	6.5	39	69	10	0.05	7.6	2.5	33.7
21	月	9:00	5.5	43	76	11	0.05	7.6	2.3	36.9
22	火	9:00	6.5	42	72	10	0.03	7.5	1.8	36.5
23	水	9:00	6.3	44	83	14	0.04	7.6	2.7	38.2
24	木	9:00	6.6	42	76	11	0.04	7.6	2.6	37.2
25	金	9:00	6.9	44	79	10	0.09	7.6	5.7	39.5
26	土	9:00	5.8	39	72	9.8	0.08	7.6	4.8	35.7
27	日	9:00	5.4	39	76	11	0.10	7.6	5.3	34.1
28	月	9:00	5.4	39	73	10	0.05	7.6	5.3	35.5
29	火	9:00	5.3	40	76	11	0.09	7.6	3.5	37.4
30	水	9:00	6.4	38	69	10	0.04	7.5	2.6	35.0
31	木	9:00	6.3	37	69	10	<0.03	7.5	1.8	34.2
平均			6.5	42	75	10	0.05	7.7	3.4	36.3
最高			7.7	48	84	14	0.14	7.8	10.1	41.4
最低			5.3	37	69	8.9	<0.03	7.5	1.3	33.0

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	金	9:00	6.3	42	76	11	0.03	7.5	1.8	35.1
2	土	9:00	7.3	42	73	11	0.04	7.6	1.6	35.3
3	日	9:00	7.3	45	82	18	0.06	7.6	2.8	38.9
4	月	9:00	7.2	40	71	10	0.03	7.6	1.7	34.6
5	火	9:00	7.1	43	81	12	0.09	7.6	4.7	36.8
6	水	9:00	6.5	40	72	10	<0.03	7.5	1.8	34.0
7	木	9:00	6.9	46	86	12	0.08	7.6	5.1	38.6
8	金	9:00	5.0	50	84	11	0.06	7.7	6.8	43.9
9	土	9:00	5.3	45	87	11	0.18	7.6	3.7	38.2
10	日	9:00	5.3	47	84	11	0.04	7.6	3.5	39.7
11	月	9:00	6.1	43	76	11	0.03	7.6	2.2	38.0
12	火	9:00	5.7	42	74	11	0.03	7.6	2.3	36.8
13	水	9:00	5.8	41	75	11	0.03	7.6	3.1	37.0
14	木	9:00	6.1	43	77	11	0.09	7.6	3.4	37.5
15	金	9:00	6.6	38	67	10	0.03	7.6	2.1	33.4
16	土	9:00	5.6	38	74	11	0.05	7.6	4.0	33.5
17	日	9:00	5.1	43	75	11	0.05	7.6	4.0	36.1
18	月	9:00	5.7	41	74	11	0.03	7.6	2.2	35.7
19	火	9:00	5.5	39	77	10	0.03	7.6	4.1	34.0
20	水	9:00	5.1	42	81	12	0.08	7.6	4.6	35.5
21	木	9:00	5.5	37	69	10	<0.03	7.4	2.0	33.0
22	金	9:00	5.7	38	76	10	<0.03	7.5	1.8	33.6
23	土	9:00	6.0	41	77	10	<0.03	7.5	2.1	36.0
24	日	9:00	5.5	38	76	10	0.07	7.6	4.9	34.4
25	月	9:00	5.0	42	82	13	0.07	7.6	3.5	37.1
26	火	9:00	5.1	46	88	15	0.07	7.6	3.4	40.3
27	水	9:00	6.2	39	75	10	0.03	7.6	2.4	33.8
28	木	9:00	7.1	45	84	11	0.05	7.6	2.5	39.9
-	-									
-	-									
-	-									
平均			6.0	42	78	11	0.05	7.6	3.1	36.5
最高			7.3	50	88	18	0.18	7.7	6.8	43.9
最低			5.0	37	67	9.8	<0.03	7.4	1.6	33.0

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	金	9:00	6.8	40	73	10	<0.03	7.5	2.0	33.5
2	土	9:00	6.8	46	88	14	0.07	7.6	3.8	37.5
3	日	9:00	6.3	51	89	12	0.11	7.6	5.9	42.6
4	月	9:00	5.8	49	86	11	0.06	7.6	4.7	41.3
5	火	9:00	6.5	40	70	10	0.04	7.6	2.9	33.3
6	水	9:00	6.6	41	77	10	0.05	7.6	2.9	34.4
7	木	9:00	7.0	41	74	9.8	0.03	7.5	2.6	34.9
8	金	9:00	7.8	41	79	10	0.04	7.5	2.6	34.8
9	土	9:00	8.3	42	73	9.8	<0.03	7.6	2.1	36.4
10	日	9:00	8.7	40	71	9.9	<0.03	7.6	1.7	34.2
11	月	9:00	7.3	41	76	10	0.05	7.6	3.2	34.5
12	火	9:00	8.0	46	83	10	0.06	7.6	3.8	39.7
13	水	9:00	7.8	40	72	10	0.03	7.6	2.5	33.7
14	木	9:00	7.9	43	82	11	0.11	7.6	6.5	37.2
15	金	9:00	7.1	39	73	9.8	<0.03	7.5	2.0	32.7
16	土	9:00	7.8	42	75	10	0.03	7.6	3.6	35.1
17	日	9:00	8.3	40	76	10	<0.03	7.6	3.6	35.4
18	月	9:00	9.5	39	74	10	<0.03	7.6	2.6	34.2
19	火	9:00	9.9	38	77	10	0.03	7.5	3.1	33.4
20	水	9:00	9.3	38	73	10	<0.03	7.5	2.1	33.8
21	木	9:00	8.6	40	76	10	0.03	7.6	5.6	34.4
22	金	9:00	7.8	38	72	9.9	0.03	7.5	2.9	33.5
23	土	9:00	9.0	41	78	11	<0.03	7.7	4.1	36.8
24	日	9:00	8.5	39	74	10	<0.03	7.7	3.2	34.9
25	月	9:00	9.6	42	83	11	0.04	7.9	4.0	37.8
26	火	9:00	9.0	42	77	11	<0.03	7.8	3.1	37.7
27	水	9:00	8.1	40	77	10	<0.03	7.5	1.7	35.6
28	木	9:00	9.2	39	73	10	<0.03	7.6	2.4	34.9
29	金	9:00	9.5	39	74	10	<0.03	7.8	2.7	35.5
30	土	9:00	10.0	43	83	11	0.04	8.2	3.3	39.5
31	日	9:00	9.7	39	75	10	<0.03	8.0	2.8	35.1
平均			8.1	41	77	10	<0.03	7.6	3.2	35.8
最高			10.0	51	89	14	0.11	8.2	6.5	42.6
最低			5.8	38	70	9.8	<0.03	7.5	1.7	32.7