

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	21:00	9.0	43	82	15	<0.03	7.1	0.2		28.0
2	月	9:10	8.0	42	79	11	0.06	7.5	2.2	<0.1	31.9
3	火	8:50	8.0	41	78	14	<0.03	7.1	0.2	<0.1	29.0
4	水	8:51	7.9	40	78	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	28.0
5	木	8:48	8.0	40	75	13	<0.03	7.2	0.4	<0.1	29.2
6	金	8:58	8.0	40	77	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.5
7	土	21:00	9.5	42	76	14	<0.03	7.1	0.1		29.0
8	日	21:00	9.0	41	78	14	<0.03	7.1	0.2		28.8
9	月	8:43	8.0	41	81	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.5
10	火	8:47	8.3	41	75	11	0.06	7.4	2.8	<0.1	32.6
11	水	8:38	8.6	41	76	11	0.07	7.5	3.1	<0.1	32.2
12	木	8:48	8.7	41	75	11	0.06	7.5	2.8	<0.1	32.5
13	金	8:46	9.3	41	78	11	0.06	7.5	3.1	<0.1	31.3
14	土	21:00	10.0	40	81	11	0.06	7.5	2.8		31.5
15	日	20:30	10.5	40	82	11	0.07	7.4	3.3		31.4
16	月	8:50	9.2	40	72	11	0.06	7.3	2.7	<0.1	31.6
17	火	8:44	9.2	41	72	11	0.07	7.4	2.8	<0.1	31.4
18	水	8:48	9.6	41	73	11	0.06	7.5	2.8	<0.1	31.5
19	木	8:50	9.8	40	76	11	0.04	7.5	2.7	<0.1	31.7
20	金	8:42	10.4	40	75	11	0.05	7.6	3.1	<0.1	31.3
21	土	8:40	11.0	39	77	11	0.04	7.5	2.2		32.0
22	日	21:00	10.5	38	79	10	0.07	7.4	1.8		31.6
23	月	8:53	9.3	39	76	11	0.04	7.3	1.6	<0.1	31.6
24	火	8:32	9.0	38	78	10	0.08	7.3	3.3	<0.1	32.0
25	水	8:44	9.3	38	79	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	28.1
26	木	8:47	10.2	38	72	11	<0.03	7.3	1.0	<0.1	31.6
27	金	8:41	9.6	39	71	9.9	0.05	7.4	2.0	<0.1	31.6
28	土	21:00	12.0	39	75	12	<0.03	7.0	0.3		29.2
29	日	21:00	12.0	39	75	12	<0.03	7.1	0.5		29.2
30	月	17:00	12.5	39	71	11	<0.03	7.2	1.1		30.4
-	-										
平均	-		9.5	40	76	12	0.03	7.3	1.7	<0.1	30.6
最高	-		12.5	43	82	15	0.08	7.6	3.3	<0.1	32.6
最低	-		7.9	38	71	9.9	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	火	8:46	11.1	40	73	10	0.06	7.4	3.0	<0.1	31.4
2	水	8:42	11.1	40	77	10	0.06	7.4	2.2	<0.1	31.8
3	木	20:40	13.5	39	74	13	<0.03	6.9	0.3		28.1
4	金	21:10	14.0	37	75	14	<0.03	6.8	0.3		24.2
5	土	21:00	14.5	36	75	14	<0.03	6.6	0.2		22.3
6	日	20:50	14.0	37	74	13	<0.03	6.7	0.2		23.8
7	月	8:50	12.7	39	78	13	<0.03	6.8	0.2	<0.1	26.8
8	火	9:12	12.6	39	76	13	<0.03	6.8	0.2	<0.1	27.0
9	水	8:55	13.2	37	76	13	<0.03	6.8	0.2	<0.1	26.1
10	木	8:50	13.7	38	75	13	<0.03	6.8	0.3	<0.1	26.0
11	金	8:50	15.2	38	79	13	<0.03	6.9	0.3	<0.1	27.5
12	土	21:00	16.0	38	75	13	<0.03	7.0	0.2		28.3
13	日	20:50	15.5	39	78	13	<0.03	7.0	0.2		25.7
14	月	8:58	14.2	39	78	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.8
15	火	8:55	13.7	39	80	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	29.8
16	水	8:38	14.2	39	69	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.7
17	木	8:50	14.5	38	73	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.6
18	金	8:37	14.0	38	74	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.5
19	土	21:10	16.0	39	73	13	<0.03	7.1	0.2		28.9
20	日	21:00	16.0	39	74	13	<0.03	7.1	0.2		28.9
21	月	8:46	14.7	39	76	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.7
22	火	8:40	15.0	38	75	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.3
23	水	8:53	14.8	39	72	9.7	0.06	7.5	2.0	<0.1	32.2
24	木	8:51	14.0	39	70	9.9	0.06	7.4	2.3	<0.1	32.3
25	金	8:52	15.0	38	73	9.9	0.05	7.5	1.7	<0.1	31.7
26	土	21:00	16.0	38	72	9.7	0.05	7.6	1.8		32.5
27	日	20:50	17.0	39	73	9.8	0.07	7.6	2.6		32.6
28	月	8:50	16.4	39	77	9.8	0.07	7.8	2.3	<0.1	32.7
29	火	8:58	17.6	39	78	9.9	0.05	7.7	1.8	<0.1	32.2
30	水	8:40	17.8	38	76	9.9	0.05	7.3	2.0	<0.1	32.5
31	木	8:46	18.2	42	78	10	<0.03	7.6	2.2	<0.1	31.9
平均	-	-	14.7	39	75	12	<0.03	7.1	0.9	<0.1	29.1
最高	-	-	18.2	42	80	14	0.07	7.8	3.0	<0.1	32.7
最低	-	-	11.1	36	69	9.7	<0.03	6.6	0.1	<0.1	22.3

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	金	8:13	18.2	38	78	9.9	0.06	7.6	1.9	<0.1	32.4
2	土	20:45	17.0	38	77	9.8	0.06	7.5	1.9		32.4
3	日	21:00	18.2	38	77	9.9	0.08	7.4	2.4		32.9
4	月	8:48	16.9	38	78	12	<0.03	7.0	0.5	<0.1	30.4
5	火	8:51	15.7	39	79	9.9	0.09	7.1	3.4	<0.1	32.9
6	水	8:44	15.5	39	78	9.9	0.06	7.1	2.2	<0.1	32.4
7	木	8:50	18.4	40	80	10	0.08	7.5	2.8	<0.1	32.9
8	金	8:39	18.8	38	78	10	0.04	7.6	2.7	<0.1	33.5
9	土	21:20	20.0	38	81	10	0.04	7.6	1.9		32.7
10	日	21:00	21.0	38	79	10	0.05	7.6	2.1		32.0
11	月	8:46	19.6	38	82	10	0.05	7.4	2.3	<0.1	31.9
12	火	8:40	16.2	37	76	9.9	0.04	7.2	2.4	<0.1	32.3
13	水	8:40	17.3	37	80	10	0.05	7.1	2.7	<0.1	32.8
14	木	8:43	17.6	38	85	10	0.06	7.4	3.0	<0.1	23.2
15	金	8:50	17.3	38	80	10	0.05	7.3	2.8	<0.1	32.6
16	土	21:00	18.0	38	84	9.9	0.05	7.2	2.2		32.2
17	日	20:40	20.0	38	74	10	0.06	7.3	2.6		32.3
18	月	8:42	19.9	38	76	11	0.04	7.1	1.9	<0.1	31.4
19	火	8:44	20.0	37	77	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.8
20	水	8:40	19.9	32	77	14	<0.03	6.7	0.3	<0.1	21.6
21	木	8:42	20.0	35	82	14	<0.03	6.8	0.2	<0.1	26.3
22	金	8:51	19.8	35	82	13	<0.03	6.9	0.3	<0.1	24.2
23	土	8:45	21.0	32	80	13	<0.03	6.7	0.3		20.1
24	日	21:10	20.5	33	79	13	<0.03	6.8	0.2		21.4
25	月	8:51	19.6	32	83	13	<0.03	6.7	0.2	<0.1	21.1
26	火	8:40	19.7	33	83	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	22.8
27	水	8:55	19.0	35	86	12	<0.03	6.9	0.2	<0.1	26.6
28	木	8:12	19.4	35	86	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	26.8
29	金	8:46	20.1	37	87	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.2
30	土	21:20	21.0	37	88	14	<0.03	7.0	0.1		28.7
-	-										
平均	-	-	18.9	37	80	11	0.03	7.1	1.5	<0.1	29.0
最高	-	-	21.0	40	88	14	0.09	7.6	3.4	<0.1	33.5
最低	-	-	15.5	32	74	9.8	<0.03	6.7	0.1	<0.1	20.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	21:00	21.0	37	72	13	<0.03	7.1	0.2		29.2
2	月	8:43	20.7	37	71	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.6
3	火	8:41	21.5	34	76	14	<0.03	6.9	0.4	<0.1	23.1
4	水	8:44	21.6	37	73	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	27.3
5	木	8:48	21.0	36	74	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	25.6
6	金	8:53	15.7	39	71	11	0.04	7.0	1.3	<0.1	31.4
7	土	21:00	18.5	38	77	12	<0.03	7.0	0.2		29.7
8	日	8:50	22.0	34	72	13	<0.03	7.1	0.2		22.3
9	月	8:56	20.9	36	72	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	25.5
10	火	8:54	20.7	36	73	12	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.7
11	水	8:41	21.1	36	71	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.6
12	木	9:00	21.3	37	73	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	28.8
13	金	8:54	20.2	37	75	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	29.7
14	土	20:45	22.0	37	73	12	<0.03	7.2	0.1		29.7
15	日	21:00	23.0	37	78	13	<0.03	7.3	0.2		29.5
16	月	21:10	22.0	37	75	13	<0.03	7.1	0.2		30.1
17	火	8:55	22.1	37	72	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.6
18	水	8:40	22.5	37	72	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	29.0
19	木	8:40	21.9	38	73	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.5
20	金	8:51	23.5	38	70	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	30.1
21	土	21:00	23.0	37	73	12	<0.03	7.2	0.2		29.5
22	日	21:00	24.0	36	78	15	<0.03	7.1	0.2		26.3
23	月	8:48	22.9	37	76	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.9
24	火	8:57	23.4	38	76	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	29.8
25	水	8:56	24.0	38	72	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.9
26	木	8:53	26.3	37	72	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.6
27	金	8:55	26.4	37	75	12	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.4
28	土	21:00	26.9	38	74	13	<0.03	7.1	0.2		30.9
29	日	20:45	27.0	37	71	12	<0.03	7.1	0.3		29.9
30	月	8:55	22.9	38	78	12	<0.03	6.9	0.2	<0.1	32.2
31	火	8:57	24.6	38	79	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.1
平均	-	-	22.4	37	74	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	28.9
最高	-	-	27.0	39	79	15	0.04	7.3	1.3	<0.1	32.2
最低	-	-	15.7	34	70	11	<0.03	6.9	0.1	<0.1	22.3

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	水	8:55	22.3	39	70	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.7
2	木	8:47	23.1	38	72	9.7	0.07	7.6	2.1	<0.1	32.5
3	金	8:50	25.8	38	71	9.6	0.11	7.5	3.2	<0.1	32.4
4	土	20:45	25.5	38	72	12	<0.03	7.2	0.2		29.4
5	日	21:00	24.0	38	78	12	<0.03	7.2	0.3		29.7
6	月	8:47	25.2	38	72	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.8
7	火	8:40	26.6	38	73	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	29.8
8	水	8:54	28.0	38	67	11	0.08	7.5	1.9	<0.1	32.5
9	木	8:40	28.1	38	69	9.6	0.07	7.4	2.1	<0.1	30.0
10	金	8:52	27.9	38	76	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.9
11	土	21:00	27.5	38	75	13	<0.03	7.0	0.1		29.8
12	日	21:10	27.5	38	74	12	<0.03	7.2	0.1		29.7
13	月	20:30	25.0	38	76	12	<0.03	7.1	0.4		30.6
14	火	21:00	24.5	35	76	13	<0.03	7.2	0.5		25.7
15	水	21:10	26.0	33	74	13	<0.03	6.9	0.1		22.2
16	木	8:48	25.7	34	71	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	24.6
17	金	8:53	26.8	37	74	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.6
18	土	21:05	28.0	37	73	12	<0.03	7.0	0.2		30.1
19	日	20:45	28.0	37	74	13	<0.03	7.0	0.1		29.4
20	月	8:45	28.0	37	79	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.5
21	火	8:41	27.8	38	73	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	30.0
22	水	8:58	28.1	38	73	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.7
23	木	8:55	27.8	38	74	10	0.09	7.3	2.1	<0.1	22.4
24	金	8:53	28.3	38	74	10	0.07	7.2	1.7	<0.1	33.1
25	土	20:40	29.0	38	73	9.2	0.04	7.4	1.2		32.7
26	日	21:00	28.5	38	74	9.5	0.07	7.4	1.1		33.4
27	月	8:49	28.3	38	71	9.3	0.06	7.4	1.5	<0.1	32.7
28	火	8:54	28.0	38	72	9.2	0.08	7.3	1.9	<0.1	32.5
29	水	8:55	27.5	38	75	9.4	0.10	7.3	2.5	<0.1	33.5
30	木	8:55	28.4	38	77	9.5	0.05	7.3	1.4	<0.1	33.7
31	金	8:52	28.2	39	78	11	0.13	7.3	3.2	<0.1	34.4
平均	-	-	26.9	38	74	11	0.03	7.2	0.9	<0.1	30.2
最高	-	-	29.0	39	79	13	0.13	7.6	3.2	<0.1	34.4
最低	-	-	22.3	33	67	9.2	<0.03	6.9	0.1	<0.1	22.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	土	21:00	28.0	38	72	9.3	0.05	7.4	1.3		32.6
2	日	21:10	22.0	38	72	9.4	0.07	7.4	1.6		33.1
3	月	8:48	27.8	38	72	9.4	0.05	7.4	1.6	<0.1	33.3
4	火	8:57	27.8	38	69	9.6	0.05	7.3	1.5	<0.1	34.6
5	水	8:55	28.0	38	73	10	0.08	7.2	2.1	<0.1	33.6
6	木	8:54	28.3	38	70	9.9	0.05	7.2	1.5	<0.1	33.9
7	金	8:54	28.1	37	68	9.9	0.03	7.4	1.2	<0.1	34.5
8	土	21:00	28.3	38	70	10	0.06	7.4	1.3		33.2
9	日	21:10	28.0	38	74	11	0.05	7.4	1.0		33.4
10	月	8:54	27.9	38	75	11	0.05	7.3	1.3	<0.1	33.8
11	火	9:03	28.1	38	68	10	0.04	7.3	1.2	<0.1	33.8
12	水	8:53	27.6	38	73	10	0.05	7.3	1.4	<0.1	33.5
13	木	8:54	27.6	38	76	11	0.04	7.3	1.5	<0.1	34.7
14	金	8:54	27.9	38	73	10	0.04	7.3	1.5	<0.1	34.2
15	土	20:35	28.0	38	69	9.7	0.05	7.6	1.2		34.3
16	日	21:00	27.0	37	69	9.5	0.06	7.3	1.4		34.3
17	月	21:00	25.3	37	68	9.5	0.06	7.3	1.5		33.7
18	火	9:03	24.7	37	70	9.4	0.09	7.2	2.7	<0.1	24.3
19	水	9:00	26.5	36	71	13	0.04	6.9	0.5	<0.1	28.1
20	木	9:05	27.1	37	70	12	<0.03	6.9	0.1	<0.1	30.1
21	金	8:55	26.6	37	71	12	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.3
22	土	21:00	26.5	36	70	13	<0.03	7.0	0.3		29.0
23	日	21:00	26.0	36	68	11	0.03	7.1	0.6		31.0
24	月	8:58	25.3	36	64	11	0.04	7.2	0.7	<0.1	30.4
25	火	9:00	25.1	36	77	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.0
26	水	8:54	24.6	36	75	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.0
27	木	8:58	24.7	36	74	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.0
28	金	8:57	24.7	36	75	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.7
29	土	21:00	25.0	35	77	13	<0.03	7.1	0.2		29.2
30	日	20:30	24.5	36	73	11	0.04	7.1	0.6		31.5
-	-										
平均	-	-	26.6	37	72	11	0.04	7.2	1.0	<0.1	31.9
最高	-	-	28.3	38	77	13	0.09	7.6	2.7	<0.1	34.7
最低	-	-	22.0	35	64	9.3	<0.03	6.9	0.1	<0.1	24.3

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	月	8:58	23.4	34	66	14	<0.03	6.9	0.3	<0.1	23.6
2	火	8:50	21.3	33	66	14	<0.03	6.8	0.3	<0.1	22.9
3	水	8:56	22.9	35	69	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	25.9
4	木	8:39	23.2	35	66	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	26.9
5	金	8:50	22.7	35	70	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.3
6	土	21:00	23.0	36	65	13	<0.03	7.1	0.1		28.1
7	日	20:00	23.0	36	67	13	<0.03	7.1	0.1		28.9
8	月	21:10	22.5	36	69	13	<0.03	7.0	0.1		27.9
9	火	8:45	21.8	36	71	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.5
10	水	8:41	21.9	36	70	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.4
11	木	8:41	21.8	36	68	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.5
12	金	8:54	21.5	36	71	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.8
13	土	20:45	21.0	36	70	12	<0.03	7.4	0.2		30.4
14	日	21:00	21.3	36	70	12	0.03	7.2	0.6		30.7
15	月	8:57	20.9	36	72	12	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.5
16	火	8:39	20.8	38	72	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.8
17	水	8:52	20.8	38	73	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.4
18	木	8:52	20.5	38	69	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.9
19	金	8:42	18.9	38	76	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.8
20	土	21:00	21.0	38	70	13	<0.03	7.2	0.1		30.9
21	日	21:00	20.0	38	70	13	<0.03	7.2	0.1		31.2
22	月	8:52	19.4	38	68	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	31.4
23	火	8:35	19.3	38	68	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.6
24	水	8:51	18.6	38	72	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.5
25	木	8:57	18.6	38	77	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	31.4
26	金	8:41	18.5	38	70	13	<0.03	7.3	0.1	<0.1	31.3
27	土	21:00	19.0	38	75	9.8	0.11	7.7	1.7		33.8
28	日	20:00	19.0	37	68	9.7	<0.03	7.7	1.5		33.1
29	月	8:43	18.3	37	69	9.8	0.11	7.6	1.8	<0.1	33.4
30	火	8:37	17.8	38	71	9.6	0.13	7.6	2.0	<0.1	33.8
31	水	8:54	17.5	38	72	9.7	0.14	7.6	2.1	<0.1	33.7
平均	-	-	20.7	37	70	12	<0.03	7.2	0.4	<0.1	29.9
最高	-	-	23.4	38	77	14	0.14	7.7	2.1	<0.1	33.8
最低	-	-	17.5	33	65	9.6	<0.03	6.8	0.1	<0.1	22.9

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	木	8:51	17.4	39	70	10	0.17	7.6	2.7	<0.1	33.6
2	金	8:53	17.0	39	70	9.9	0.06	7.5	2.8	<0.1	33.7
3	土	20:45	17.0	39	73	9.9	0.08	7.5	2.2		34.2
4	日	21:10	17.0	39	70	9.7	0.06	7.5	2.7		35.1
5	月	8:51	16.6	39	71	9.8	0.04	7.4	1.9	<0.1	34.3
6	火	8:43	16.8	39	70	9.8	0.05	7.5	2.4	<0.1	33.5
7	水	8:56	16.4	40	72	10	0.10	7.4	3.8	<0.1	33.7
8	木	8:56	16.2	40	70	11	0.04	7.2	1.7	<0.1	32.5
9	金	8:41	16.2	39	71	10	0.06	7.4	2.9	<0.1	33.8
10	土	21:00	16.0	40	72	10	0.06	7.5	2.2		34.4
11	日	21:00	16.0	39	69	9.9	0.06	7.4	2.5		34.0
12	月	8:44	15.6	39	67	9.8	0.03	7.4	1.8	<0.1	34.1
13	火	8:55	15.5	39	71	9.9	0.07	7.4	3.3	<0.1	33.9
14	水	8:54	15.1	39	70	9.9	0.06	7.4	2.5	<0.1	33.6
15	木	8:53	14.1	39	74	10	0.08	7.4	3.6	<0.1	33.4
16	金	8:52	14.3	39	77	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.2
17	土	21:00	15.0	39	78	11	0.05	7.2	1.5		33.0
18	日	20:30	15.0	39	70	10	0.06	7.4	2.7		33.7
19	月	8:46	14.2	39	74	10	0.06	7.4	3.0	<0.1	33.5
20	火	8:50	14.1	39	72	10	0.05	7.4	2.6	<0.1	33.5
21	水	10:30	13.9	39	74	9.9	0.06	7.4	2.7	<0.1	33.9
22	木	8:58	13.9	38	63	9.9	0.06	7.4	2.5	<0.1	34.4
23	金	21:00	14.2	39	70	9.9	0.07	7.4	2.4		34.4
24	土	20:45	13.5	39	77	10	0.07	7.5	2.8		34.0
25	日	21:00	14.0	39	77	10	0.06	7.4	2.5		33.8
26	月	9:00	13.5	39	72	9.9	0.04	7.4	1.7	0.2	33.8
27	火	8:52	12.9	39	75	10	0.03	7.4	2.0	0.2	34.4
28	水	8:58	13.0	39	71	10	0.04	7.4	2.4	0.2	33.5
29	木	8:53	12.9	39	77	10	0.03	7.4	2.0	0.2	34.1
30	金	8:52	12.9	39	71	9.9	0.04	7.4	1.7	0.2	33.8
-	-										
平均	-		15.0	39	72	10	0.06	7.4	2.4	<0.1	33.8
最高	-		17.4	40	78	13	0.17	7.6	3.8	0.2	35.1
最低	-		12.9	38	63	9.7	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	土	21:00	13.0	39	70	10	0.04	7.4	2.2		33.5
2	日	21:00	12.0	39	71	10	0.04	7.4	2.2		33.5
3	月	8:55	12.2	39	68	10	<0.03	7.4	1.7	0.1	33.8
4	火	8:45	12.3	39	70	10	0.04	7.3	1.9	0.1	33.5
5	水	8:50	11.6	39	74	10	0.05	7.4	3.1	0.2	33.8
6	木	8:48	11.6	39	71	10	0.05	7.4	2.5	0.2	34.0
7	金	8:55	10.7	40	70	10	0.05	7.3	2.6	0.3	33.4
8	土	21:00	10.5	39	73	11	0.06	7.3	2.2		33.3
9	日	21:00	10.0	39	70	10	0.04	7.2	1.9		33.1
10	月	8:50	9.8	39	70	10	0.05	7.2	2.3	0.2	33.4
11	火	8:55	9.9	39	67	9.9	0.03	7.2	1.6	0.2	33.4
12	水	8:52	9.5	39	73	13	<0.03	6.8	0.2	0.1	30.5
13	木	8:50	9.5	39	68	10	0.03	7.5	1.6	0.1	33.5
14	金	8:55	9.4	39	69	10	0.03	7.5	1.6	0.1	33.6
15	土	20:00	10.0	38	67	10	0.04	7.5	1.9		33.7
16	日	21:00	10.5	38	71	10	0.03	7.4	1.4		33.4
17	月	8:56	10.1	38	77	10	0.04	7.3	1.9	<0.1	32.6
18	火	8:54	9.9	39	72	12	0.05	7.3	2.4	<0.1	34.4
19	水	8:54	9.4	39	73	14	<0.03	7.0	0.2	0.1	29.7
20	木	8:55	9.1	38	77	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.6
21	金	8:55	9.1	38	73	11	0.06	7.7	3.1	0.1	33.7
22	土	21:00	10.0	37	72	10	0.03	7.5	1.9		33.9
23	日	21:00	9.5	39	75	11	0.05	7.5	2.4		33.5
24	月	21:00	9.0	38	70	12	<0.03	7.4	0.7		32.0
25	火	8:55	8.6	40	73	10	0.05	7.5	2.5	<0.1	34.0
26	水	8:57	8.7	40	71	10	0.04	7.3	2.2	0.1	33.4
27	木	9:08	8.4	39	70	10	0.04	7.5	1.8	<0.1	33.1
28	金	8:58	8.4	39	70	10	0.04	7.6	2.1	<0.1	34.3
29	土	21:00	9.0	40	69	10	0.03	7.6	1.1		33.0
30	日	20:00	9.0	40	70	10	0.04	7.6	1.4		32.6
31	月	21:00	8.8	40	76	13	<0.03	7.4	0.4		33.3
平均	-	-	10.0	39	71	11	0.03	7.4	1.8	0.1	33.1
最高	-	-	13.0	40	77	14	0.06	7.7	3.1	0.3	34.4
最低	-	-	8.4	37	67	9.9	<0.03	6.8	0.1	<0.1	29.6

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	火	21:00	8.5	39	71	12	<0.03	7.2	0.5		31.0
2	水	21:00	8.5	38	70	10	0.06	7.4	1.8		33.4
3	木	21:00	8.0	38	72	10	0.06	7.6	1.8		33.6
4	金	9:05	7.6	38	69	10	0.05	7.6	1.7	<0.1	33.7
5	土	21:00	8.0	38	67	10	0.05	7.5	1.3		33.3
6	日	21:00	8.0	38	67	10	0.04	7.5	1.3		33.2
7	月	8:55	7.6	38	71	10	0.06	7.5	2.0	<0.1	33.9
8	火	9:00	7.8	38	69	10	0.05	7.5	1.7	0.1	33.8
9	水	8:55	7.9	38	64	10	<0.03	7.3	1.2	0.1	33.3
10	木	8:55	7.5	38	70	10	0.07	7.5	2.7	<0.1	33.9
11	金	8:55	7.6	38	69	10	0.05	7.4	2.0	0.1	33.0
12	土	21:00	8.0	38	68	10	0.04	7.5	1.4		33.7
13	日	21:00	8.0	38	69	10	0.05	7.4	1.9		33.6
14	月	21:00	8.0	38	70	10	0.06	7.2	2.0		33.8
15	火	8:59	7.2	38	68	13	<0.03	7.1	0.1	0.1	33.1
16	水	8:58	7.2	38	72	12	0.04	7.2	1.9	0.1	32.3
17	木	8:57	7.2	38	76	14	<0.03	7.2	0.1	0.1	29.8
18	金	8:40	6.7	38	73	14	<0.03	7.2	0.1	0.1	30.4
19	土	21:00	7.3	38	70	11	0.04	7.4	1.4		32.4
20	日	21:00	8.0	38	70	10	0.12	7.4	1.6		33.3
21	月	9:00	7.1	38	68	10	0.04	7.4	1.6	0.1	33.7
22	火	9:00	7.3	39	71	11	0.04	7.4	2.0	0.1	33.3
23	水	8:50	7.0	40	72	11	0.06	7.4	2.2	0.1	32.9
24	木	8:50	7.0	39	74	11	0.07	7.5	2.9	<0.1	32.9
4.6	金	8:48	7.0	39	74	15	<0.03	7.2	0.2	0.1	29.6
26	土	21:00	7.0	39	71	10	0.04	7.5	1.6		33.1
27	日	21:00	7.1	39	72	11	0.03	7.6	1.6		33.4
28	月	8:52	6.7	39	71	10	0.03	7.4	1.6	0.1	33.4
29	火	8:50	6.8	39	72	11	0.04	7.4	2.0	0.1	33.8
30	水	8:50	7.0	39	72	11	0.03	7.4	1.6	0.2	33.6
31	木	8:49	6.8	38	71	11	0.04	7.4	1.8	0.1	34.3
平均	-	-	7.5	38	70	11	0.04	7.4	1.5	<0.1	33.0
最高	-	-	8.5	40	76	15	0.12	7.6	2.9	0.2	34.3
最低	-	-	6.7	38	64	10	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.6

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	金	8:51	6.9	39	71	10	<0.03	7.4	1.8	0.1	34.0
2	土	21:00	7.8	38	71	10	<0.03	7.4	1.4		33.6
3	日	21:00	8.0	39	72	11	0.05	7.5	2.0		33.3
4	月	8:50	7.4	39	72	11	0.05	7.5	2.0	0.1	34.1
5	火	8:50	7.4	37	69	10	<0.03	7.4	1.4	0.1	32.6
6	水	8:56	7.0	38	73	11	0.04	7.4	2.0	0.1	33.4
7	木	8:53	7.0	40	70	10	0.04	7.5	1.8	0.1	32.8
8	金	8:49	6.8	40	72	11	0.05	7.4	2.2	0.1	33.1
9	土	21:00	7.0	39	71	11	0.06	7.5	2.0		32.9
10	日	21:00	7.2	39	73	11	0.05	7.5	2.0		32.9
11	月	21:00	7.5	40	74	11	0.06	7.5	2.4		32.5
12	火	8:55	6.7	39	73	11	0.06	7.5	2.6	<0.1	32.6
13	水	8:48	6.7	39	67	11	0.04	7.5	2.0	0.1	32.4
14	木	8:58	6.6	40	73	14	0.08	7.5	3.2	<0.1	32.6
15	金	8:58	6.9	39	70	12	0.06	7.5	2.9	0.1	33.1
16	土	21:00	7.0	40	79	11	0.07	7.4	2.7		33.2
17	日	21:00	6.8	39	79	12	<0.03	7.3	2.7		33.5
18	月	8:55	6.5	39	80	12	0.05	7.3	2.5	0.1	32.6
19	火	8:42	6.4	39	74	11	0.06	7.3	2.4	0.1	32.5
20	水	8:50	5.4	39	79	15	<0.03	6.9	0.3	<0.1	26.2
21	木	7:58	5.7	38	78	17	<0.03	6.9	0.2	<0.1	26.0
22	金	8:50	5.8	38	79	17	<0.03	6.9	0.2	0.1	26.9
23	土	21:00	6.6	38	71	13	<0.03	7.1	0.8		30.8
24	日	21:00	7.0	38	70	11	0.05	7.3	1.8		32.6
25	月	8:49	6.4	38	69	11	0.05	7.3	2.1	0.1	33.1
26	火	8:52	6.1	38	71	12	0.05	7.3	1.5	0.1	30.6
27	水	8:49	6.4	38	73	11	0.06	7.3	2.3	0.1	32.2
28	木	8:50	6.4	38	70	11	0.06	7.4	2.6	0.1	32.6
-	-										
-	-										
-	-										
平均	-		6.8	39	73	12	0.04	7.3	1.9	<0.1	32.1
最高	-		8.0	40	80	17	0.08	7.5	3.2	0.1	34.1
最低	-		5.4	37	67	10	<0.03	6.9	0.2	<0.1	26.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	金	8:49	6.5	39	70	10	0.04	7.4	1.6	0.2	32.3
2	土	21:00	7.0	39	73	10	0.05	7.4	2.2		32.7
3	日	21:00	7.0	39	75	13	0.03	7.0	1.0		30.5
4	月	8:52	6.4	39	73	10	0.04	7.3	1.8	0.1	32.5
5	火	8:45	7.0	39	88	18	<0.03	6.9	0.2	0.1	26.1
6	水	8:50	7.2	39	83	17	<0.03	7.0	0.2	0.1	26.9
7	木	8:49	7.3	38	79	15	<0.03	7.0	0.1	0.2	28.2
8	金	8:47	7.7	39	80	16	<0.03	7.1	0.2	<0.1	28.5
9	土	21:00	8.5	39	76	12	0.05	7.4	2.0		32.1
10	日	21:00	8.0	38	80	15	<0.03	7.0	0.4		28.1
11	月	8:48	7.5	39	79	15	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.5
12	火	8:51	7.5	40	80	15	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.6
13	水	8:46	7.7	39	81	15	<0.03	7.0	0.2	0.1	29.2
14	木	8:48	8.2	39	79	14	<0.03	7.0	0.1	0.1	28.7
15	金	8:48	7.7	40	80	15	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.7
16	土	21:00	8.5	38	78	11	0.04	7.6	2.1		32.8
17	日	21:00	8.2	38	75	10	0.05	7.6	2.4		32.8
18	月	8:48	7.8	38	75	10	0.04	7.6	2.2	0.2	33.1
19	火	8:48	8.2	38	74	11	0.03	7.5	2.0	<0.1	33.0
20	水	21:00	8.9	38	72	11	0.04	7.4	2.0		33.2
21	木	9:12	8.3	38	73	14	<0.03	7.0	0.2	0.1	30.1
22	金	8:53	8.2	38	73	11	0.04	7.4	2.0	<0.1	30.0
23	土	21:00	9.0	38	74	10	0.06	7.5	2.6		33.4
24	日	21:00	9.0	38	75	11	0.06	7.5	2.7		32.8
25	月	8:53	8.6	38	71	11	0.04	7.4	2.3	0.2	33.2
26	火	9:04	9.0	38	75	12	0.05	7.3	1.0	<0.1	31.5
27	水	8:49	8.8	39	76	11	<0.03	7.4	2.7	<0.1	33.2
28	木	8:52	8.7	38	69	10	0.03	7.5	1.9	0.2	32.8
29	金	8:49	8.7	37	68	10	0.03	7.4	2.1	0.2	32.9
30	土	21:00	10.0	37	71	11	<0.03	7.6	2.3		32.6
31	日	21:00	9.5	37	72	11	<0.03	7.5	2.3		33.1
平均	-	-	8.1	38	76	12	<0.03	7.3	1.4	<0.1	31.0
最高	-	-	10.0	40	88	18	0.06	7.6	2.7	0.2	33.4
最低	-	-	6.4	37	68	10	<0.03	6.9	0.1	<0.1	26.1