

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	火	9:57	9.6	36	68	11	0.06	7.4	2.6	<0.1	32.3
2	水	9:29	9.7	36	67	11	0.06	7.5	2.6	<0.1	32.2
3	木	9:10	10.1	36	63	11	0.05	7.5	2.7	<0.1	32.1
4	金	9:22	9.7	36	66	11	0.06	7.3	2.2	<0.1	32.2
5	土	21:00	10.5	37	64	14	<0.03	6.9	0.2		28.5
6	日	21:00	10.8	37	67	11	0.06	7.4	2.3		32.6
7	月	9:29	10.0	38	66	12	0.07	7.4	2.9	<0.1	32.1
8	火	9:17	10.0	38	71	15	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.4
9	水	9:16	9.1	37	63	10	0.04	7.3	1.7	<0.1	31.7
10	木	9:16	9.4	37	68	11	0.03	7.4	1.8	<0.1	32.4
11	金	9:17	10.1	38	69	11	0.05	7.4	2.2	<0.1	32.6
12	土	21:00	11.0	38	69	11	0.05	7.4	2.2		32.4
13	日	21:00	11.0	37	71	11	0.04	7.4	1.9		32.9
14	月	9:27	10.6	38	71	11	0.04	7.5	1.8	<0.1	33.0
15	火	9:15	10.5	38	71	11	0.04	7.5	1.8	<0.1	32.7
16	水	9:19	11.6	38	75	12	0.03	7.7	1.6	<0.1	32.6
17	木	9:13	11.1	37	80	11	0.05	7.4	3.0	<0.1	33.4
18	金	9:15	10.9	37	76	11	<0.03	7.4	1.7	<0.1	33.4
19	土	21:00	12.0	37	81	11	0.04	7.1	1.8		32.1
20	日	21:00	11.5	37	75	11	0.04	7.4	1.6		32.7
21	月	9:27	11.6	37	72	11	<0.03	7.4	1.4	<0.1	32.9
22	火	9:21	11.3	37	68	11	<0.03	7.3	1.4	<0.1	32.7
23	水	9:21	11.4	37	76	11	<0.03	7.3	1.4	<0.1	33.3
24	木	9:15	11.6	37	77	12	<0.03	7.2	1.1	<0.1	31.9
25	金	9:17	12.1	39	74	12	<0.03	7.4	1.0	<0.1	32.5
26	土	21:00	12.5	37	71	11	0.05	7.3	2.2		32.4
27	日	21:00	12.8	37	73	11	0.04	7.3	2.4		32.2
28	月	9:26	12.2	37	72	11	0.04	7.4	2.8	<0.1	31.8
29	火	21:00	12.5	37	70	11	0.04	7.6	2.5		32.3
30	水	9:22	12.0	36	73	12	<0.03	7.0	1.0	<0.1	31.3
-	-										
平均	-	-	11.0	37	71	11	0.03	7.3	1.9	<0.1	32.2
最高	-	-	12.8	39	81	15	0.07	7.7	3.0	<0.1	33.4
最低	-	-	9.1	36	63	10	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.5

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	木	9:13	12.4	36	74	11	<0.03	7.3	1.5	<0.1	31.7
2	金	9:13	12.3	36	74	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.3
3	土	21:00	14.0	35	74	12	<0.03	7.1	0.5		30.0
4	日	21:00	15.0	35	70	14	<0.03	7.0	0.2		29.1
5	月	21:00	14.0	35	71	13	<0.03	7.0	0.1		29.5
6	火	21:00	13.8	35	72	13	<0.03	7.0	0.1		29.9
7	水	9:35	13.7	35	78	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.8
8	木	9:15	14.2	34	78	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.2
9	金	9:15	13.8	34	70	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.2
10	土	21:00	15.5	35	75	13	<0.03	6.9	<0.1		29.5
11	日	21:00	15.0	34	78	13	<0.03	6.9	<0.1		30.1
12	月	9:22	14.4	34	72	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.6
13	火	9:02	13.7	34	75	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.5
14	水	9:08	14.3	34	72	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.3
15	木	9:11	14.8	38	72	13	<0.03	7.0	0.5	<0.1	30.2
16	金	9:10	15.1	38	72	11	<0.03	7.4	1.3	<0.1	31.7
17	土	21:00	15.5	38	69	11	<0.03	7.0	1.2		32.7
18	日	21:00	16.0	38	69	11	<0.03	7.4	1.7		32.6
19	月	9:21	15.6	38	70	11	<0.03	7.4	2.2	<0.1	33.0
20	火	9:04	15.8	38	71	12	<0.03	7.3	1.5	<0.1	31.6
21	水	9:17	16.0	37	71	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.4
22	木	9:08	16.2	37	70	11	<0.03	7.3	2.1	<0.1	32.3
23	金	9:10	16.3	37	70	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.8
24	土	21:00	16.9	37	75	13	<0.03	7.0	0.2		29.6
25	日	21:00	17.0	37	66	13	<0.03	7.1	0.1		29.5
26	月	9:11	16.8	37	71	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.5
27	火	9:14	15.0	37	68	12	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.8
28	水	9:06	15.2	37	73	10	0.03	7.1	3.1	<0.1	33.2
29	木	9:10	15.1	37	70	10	0.03	7.2	3.2	<0.1	32.3
30	金	9:06	15.4	37	71	10	<0.03	7.3	2.5	<0.1	32.2
31	土	21:00	17.0	38	69	10	<0.03	7.6	2.1		32.4
平均		—	15.0	36	72	12	<0.03	7.1	0.8	<0.1	30.7
最高		—	17.0	38	78	14	0.03	7.6	3.2	<0.1	33.2
最低		—	12.3	34	66	10	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	29.1

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	21:00	19.0	38	67	10	<0.03	7.6	1.8		32.1
2	月	9:22	18.3	38	70	10	<0.03	7.6	1.5	<0.1	32.0
3	火	9:13	18.1	38	70	10	<0.03	7.6	1.7	<0.1	33.0
4	水	9:09	17.6	38	72	10	0.03	7.4	1.7	<0.1	33.3
5	木	9:14	15.9	38	71	10	<0.03	7.3	2.2	<0.1	33.1
6	金	9:13	16.3	38	72	10	0.03	7.3	2.3	<0.1	33.3
7	土	21:00	17.2	38	73	10	<0.03	7.2	2.0		33.0
8	日	21:00	19.9	37	78	11	0.03	7.4	1.9		32.9
9	月	9:12	19.5	38	73	11	<0.03	7.3	1.8	<0.1	33.4
10	火	9:00	20.1	38	70	10	<0.03	7.3	2.1	<0.1	32.7
11	水	9:07	18.8	38	71	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	30.6
12	木	9:09	19.6	38	71	13	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	30.2
13	金	9:10	20.4	38	71	12	<0.03	7.0	0.9	<0.1	31.3
14	土	21:00	21.5	38	71	13	<0.03	7.0	<0.1		30.3
15	日	21:00	21.0	38	75	12	<0.03	7.0	0.4		31.5
16	月	9:16	21.2	38	74	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.9
17	火	9:15	21.0	37	74	13	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	30.1
18	水	9:11	20.7	37	74	13	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	30.4
19	木	9:12	20.1	38	79	13	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	30.3
20	金	9:13	21.0	37	75	11	<0.03	7.2	1.4	<0.1	32.7
21	土	21:00	21.0	37	76	11	<0.03	7.2	1.7		32.8
22	日	21:00	22.0	37	74	11	<0.03	7.5	1.6		32.2
23	月	9:12	22.8	37	74	11	<0.03	7.5	1.5	<0.1	33.5
24	火	9:11	23.2	37	77	11	<0.03	7.5	1.3	<0.1	34.1
25	水	9:10	22.9	37	75	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	31.1
26	木	9:13	22.7	37	71	13	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	31.2
27	金	9:08	22.0	37	73	13	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	31.2
28	土	21:00	22.0	37	72	13	<0.03	6.9	0.3		31.0
29	日	21:00	21.0	37	70	13	<0.03	6.9	0.2		30.7
30	月	9:22	22.5	37	73	11	<0.03	7.4	1.7	<0.1	33.2
-	-										
平均	-	-	20.3	38	73	12	<0.03	7.2	1.0	<0.1	31.9
最高	-	-	23.2	38	79	13	0.03	7.6	2.3	<0.1	34.1
最低	-	-	15.9	37	67	10	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	29.9

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	火	8:51	23.5	40	99	11	0.04	7.4	1.5	<0.1	33.6
2	水	9:09	23.7	39	83	12	<0.03	7.5	1.1	<0.1	33.8
3	木	9:06	24.0	38	87	11	0.05	7.5	2.0	<0.1	33.6
4	金	9:12	22.7	38	76	11	0.06	7.1	2.2	<0.1	33.2
5	土	21:00	23.8	38	86	11	0.06	7.2	1.8		33.0
6	日	21:00	20.0	37	72	10	0.05	7.0	1.5		32.3
7	月	9:14	23.5	35	82	11	0.04	7.3	1.8	<0.1	32.6
8	火	8:57	21.6	33	80	11	0.05	7.1	2.6	<0.1	33.5
9	水	9:02	24.0	33	83	11	<0.03	7.4	1.3	<0.1	33.5
10	木	9:07	23.3	35	85	11	0.03	7.5	1.8	<0.1	33.6
11	金	9:05	24.0	35	79	12	0.06	7.5	1.9	<0.1	32.9
12	土	21:00	25.0	35	87	11	0.04	7.6	1.6		33.2
13	日	21:00	25.0	38	75	11	0.03	7.4	1.5		32.7
14	月	9:06	24.9	39	71	12	0.05	7.4	2.2	<0.1	32.8
15	火	9:04	25.1	40	73	11	<0.03	7.5	1.6	<0.1	33.4
16	水	9:03	25.2	41	79	12	0.07	7.2	2.4	<0.1	33.2
17	木	9:05	23.3	41	75	12	0.07	6.9	2.7	<0.1	33.4
18	金	9:15	24.7	40	90	11	0.04	7.2	2.5	<0.1	34.0
19	土	21:00	25.5	39	75	14	<0.03	7.0	<0.1		30.8
20	日	21:00	26.0	39	88	15	<0.03	6.9	<0.1		30.8
21	月	21:00	26.5	38	79	16	<0.03	7.1	<0.1		30.5
22	火	9:07	25.5	39	96	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	31.6
23	水	9:16	26.6	39	85	15	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.8
24	木	8:59	25.2	37	86	11	0.04	7.4	2.2	<0.1	33.7
25	金	9:01	27.3	38	80	13	<0.03	7.2	0.3	<0.1	32.0
26	土	21:00	28.5	39	89	13	<0.03	7.3	0.4		32.4
27	日	21:00	25.0	40	73	13	<0.03	7.0	<0.1		31.7
28	月	9:04	26.9	40	70	12	<0.03	7.4	0.7	<0.1	32.8
29	火	9:05	27.1	40	90	14	<0.03	7.1	0.2	<0.1	32.0
30	水	9:02	26.3	40	73	13	<0.03	7.2	0.3	<0.1	31.7
31	木	9:01	26.7	39	84	11	0.04	7.5	1.7	<0.1	34.5
平均		—	24.9	38	82	12	<0.03	7.3	1.3	<0.1	32.7
最高		—	28.5	41	99	16	0.07	7.6	2.7	<0.1	34.5
最低		—	20.0	33	70	10	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	30.5

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	金	9:05	27.3	40	70	11	0.05	7.6	1.7	<0.1	34.2
2	土	21:00	27.0	41	71	11	0.03	7.4	1.2		34.3
3	日	21:00	27.0	41	69	10	0.04	7.3	1.2		33.4
4	月	9:04	26.2	44	69	10	0.04	7.3	1.8	<0.1	34.7
5	火	9:02	25.9	43	69	10	0.07	7.3	2.2	<0.1	34.3
6	水	9:02	24.6	43	83	10	0.06	7.3	2.8	<0.1	33.7
7	木	9:08	24.2	43	82	10	0.06	7.4	2.4	<0.1	33.7
8	金	9:00	25.4	42	73	11	<0.03	7.5	1.3	<0.1	33.8
9	土	18:00	26.5	41	76	11	0.04	7.7	1.2		33.6
10	日	21:00	25.0	37	71	15	<0.03	6.7	0.2		21.1
11	月	8:46	22.0	37	69	14	<0.03	6.7	0.5	<0.1	21.5
12	火	9:05	22.4	37	80	14	0.25	6.7	6.1	<0.1	22.5
13	水	21:00	25.0	39	72	14	<0.03	6.8	<0.1		24.9
14	木	21:00	25.1	39	76	14	<0.03	6.8	0.1		25.2
15	金	17:15	25.0	40	85	14	<0.03	6.8	<0.1		24.4
16	土	21:00	25.0	40	70	13	<0.03	6.8	0.2		25.4
17	日	9:00	24.8	39	67	13	<0.03	6.8	<0.1		24.7
18	月	9:14	24.8	37	72	13	<0.03	6.7	0.2	<0.1	23.7
19	火	9:20	24.2	38	74	13	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	25.9
20	水	8:41	24.8	37	73	12	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	23.6
21	木	8:43	22.8	41	73	14	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	28.5
22	金	8:44	24.2	40	74	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.9
23	土	21:00	25.0	40	76	12	<0.03	7.3	0.2		30.2
24	日	21:00	26.5	41	70	13	<0.03	7.2	0.5		29.8
25	月	8:43	26.0	41	87	14	<0.03	7.1	0.4	<0.1	29.1
26	火	8:43	25.7	37	83	15	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	27.4
27	水	8:42	24.4	40	76	14	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	30.1
28	木	8:42	26.2	41	76	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.7
29	金	8:43	25.6	42	85	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.0
30	土	17:30	26.5	41	84	13	<0.03	7.2	0.1		29.0
31	日	21:00	26.0	44	92	16	<0.03	7.1	0.1		30.2
平均		—	25.2	40	76	13	<0.03	7.1	0.8	<0.1	28.7
最高		—	27.3	44	92	16	0.25	7.7	6.1	<0.1	34.7
最低		—	22.0	37	67	10	<0.03	6.7	<0.1	<0.1	21.1

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	月	8:45	25.7	40	93	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.8
2	火	8:46	25.6	37	98	13	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	29.4
3	水	8:40	25.6	35	89	11	0.03	7.5	1.7	<0.1	32.1
4	木	8:40	25.0	31	78	11	0.05	7.2	2.1	<0.1	32.2
5	金	9:06	24.6	34	64	11	0.05	7.2	2.1	<0.1	32.4
6	土	21:00	25.2	34	70	10	0.05	7.5	2.0		31.6
7	日	21:00	25.5	35	77	12	<0.03	7.0	0.5		28.2
8	月	8:42	25.0	33	85	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	27.0
9	火	8:40	25.1	33	80	12	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	28.9
10	水	8:42	25.2	36	66	11	0.03	7.2	1.9	<0.1	30.6
11	木	8:40	25.2	38	65	10	0.07	7.5	3.6	<0.1	31.8
12	金	8:43	25.0	37	67	10	0.04	7.6	2.8	<0.1	33.1
13	土	21:00	25.0	36	73	10	0.05	7.6	2.7		32.6
14	日	21:00	25.0	36	72	11	0.07	7.6	3.1		32.7
15	月	欠測									
16	火	9:25	24.5	36	72	10	0.04	7.3	2.3	<0.1	32.9
17	水	8:39	24.5	36	70	10	0.04	7.3	2.3	<0.1	32.8
18	木	8:40	24.2	38	78	10	<0.03	7.2	2.0	<0.1	32.0
19	金	8:42	23.6	37	79	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.7
20	土	21:00	23.5	37	76	12	<0.03	7.2	0.6		31.4
21	日	21:00	23.0	36	78	10	<0.03	7.4	1.8		32.9
22	月	8:42	23.0	37	73	11	<0.03	7.1	1.5	<0.1	32.0
23	火	21:00	23.1	38	77	14	<0.03	7.0	0.2		31.8
24	水	8:44	23.0	38	77	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	31.0
25	木	8:42	23.2	38	64	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	31.2
26	金	8:44	23.1	38	80	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.3
27	土	21:00	23.0	38	77	13	<0.03	7.0	0.2		29.9
28	日	17:30	23.5	36	81	13	<0.03	7.0	0.2		29.4
29	月	8:42	22.9	38	64	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.9
30	火	8:41	22.8	37	67	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.7
-	-										
平均	-	-	24.3	36	76	12	<0.03	7.2	1.2	<0.1	31.1
最高	-	-	25.7	40	98	14	0.07	7.6	3.6	<0.1	33.1
最低	-	-	22.8	31	64	10	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	27.0

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	水	8:44	23.1	41	71	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.4
2	木	8:39	22.9	41	75	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.8
3	金	8:41	22.9	41	64	12	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.7
4	土	21:00	22.5	41	71	13	<0.03	7.1	0.1		30.4
5	日	21:00	22.5	41	68	13	<0.03	7.0	<0.1		31.0
6	月	8:40	21.9	40	71	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.4
7	火	8:40	21.0	40	72	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.7
8	水	8:42	20.8	40	74	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.9
9	木	8:43	21.0	40	71	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.5
10	金	8:38	21.1	41	73	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.0
11	土	21:00	22.0	39	71	13	<0.03	7.2	<0.1		29.5
12	日	21:00	21.0	39	71	12	<0.03	7.1	0.4		30.8
13	月	21:00	21.0	38	69	12	<0.03	7.0	<0.1		30.0
14	火	8:47	20.3	38	80	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.5
15	水	8:42	19.2	38	73	14	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	26.9
16	木	8:46	19.6	36	79	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.4
17	金	9:08	19.5	39	70	12	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.2
18	土	21:00	19.5	37	72	13	<0.03	7.1	<0.1		29.2
19	日	21:00	19.5	36	70	13	<0.03	7.1	<0.1		29.6
20	月	8:50	19.3	39	71	12	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.6
21	火	8:45	19.2	37	71	13	<0.03	7.0	0.3	<0.1	29.9
22	水	8:41	19.1	38	70	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.8
23	木	8:43	18.9	38	62	12	<0.03	7.2	0.3	<0.1	30.7
24	金	8:47	18.7	39	58	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.0
25	土	21:00	19.0	39	73	13	<0.03	7.2	0.2		30.4
26	日	21:00	19.0	38	66	10	<0.03	7.7	1.1		32.6
27	月	8:48	18.7	38	69	11	<0.03	7.4	1.2	<0.1	31.9
28	火	8:43	18.3	38	73	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.5
29	水	8:39	17.9	38	73	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.4
30	木	8:45	17.8	37	72	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.6
31	金	8:40	17.8	36	75	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.4
平均		—	20.2	39	71	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.1
最高		—	23.1	41	80	14	<0.03	7.7	1.2	<0.1	32.6
最低		—	17.8	36	58	10	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	26.9

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	土	21:00	18.2	40	69	12	<0.03	7.1	0.5		31.6
2	日	21:00	18.0	41	81	14	<0.03	7.1	0.2		30.9
3	月	21:00	18.0	40	78	15	<0.03	7.1	0.2		30.5
4	火	8:46	17.1	38	77	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.4
5	水	8:47	17.0	39	71	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.9
6	木	8:45	17.0	32	63	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	31.0
7	金	8:44	16.9	37	57	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.9
8	土	21:00	17.0	33	68	13	<0.03	7.0	<0.1		30.7
9	日	21:00	17.0	38	67	10	<0.03	7.4	1.3		33.1
10	月	8:47	16.6	36	65	10	<0.03	7.5	1.5	<0.1	33.8
11	火	8:40	16.4	36	69	10	0.05	7.4	2.4	0.1	33.1
12	水	8:41	16.4	39	69	10	<0.03	7.4	2.2	0.1	33.4
13	木	8:42	16.1	38	79	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.7
14	金	8:44	15.4	39	77	13	<0.03	7.0	<0.1	0.1	30.5
15	土	21:00	16.0	39	75	13	<0.03	7.2	0.1		30.5
16	日	21:00	15.5	39	72	10	0.03	7.7	1.8		33.4
17	月	8:45	15.1	39	74	10	<0.03	7.4	2.2	0.2	33.4
18	火	8:43	15.0	39	79	10	<0.03	7.4	1.4	0.2	32.9
19	水	8:43	14.4	39	81	10	0.05	7.5	2.5	0.2	33.3
20	木	8:44	14.1	39	78	10	0.03	7.4	2.6	0.2	33.6
21	金	8:42	14.2	38	82	10	<0.03	7.4	1.6	0.2	33.6
22	土	21:00	15.0	39	77	10	<0.03	7.4	1.2		33.2
23	日	21:00	15.0	39	77	10	<0.03	7.6	1.5		33.5
24	月	21:00	15.0	39	70	10	0.03	7.4	1.9		32.9
25	火	8:53	14.3	39	83	10	<0.03	7.4	1.6	0.2	33.0
26	水	8:46	14.2	39	72	10	<0.03	7.3	1.8	0.2	32.9
27	木	8:43	14.2	39	73	10	<0.03	7.3	1.7	0.1	33.1
28	金	8:43	13.9	39	80	11	0.04	7.3	0.1	0.1	33.3
29	土	21:00	14.5	39	85	11	0.03	7.6	1.6		33.4
30	日	21:00	14.5	39	84	11	0.04	7.5	2.1		33.4
-	-										
平均	-	-	15.7	38	74	11	<0.03	7.3	1.1	0.1	32.4
最高	-	-	18.2	41	85	15	0.05	7.7	2.6	0.2	33.8
最低	-	-	13.9	32	57	10	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.4



# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	月	8:46	14.5	38	83	10	0.04	7.4	1.5	0.1	33.5
2	火	8:45	13.6	38	91	15	<0.03	7.1	1.1	<0.1	31.4
3	水	8:47	12.8	38	82	10	0.05	7.3	2.0	<0.1	33.5
4	木	8:47	12.4	39	63	10	0.05	7.2	1.9	0.1	32.7
5	金	9:24	11.6	39	64	10	0.05	7.4	1.8	0.1	33.3
6	土	21:00	12.0	38	61	10	0.04	7.5	1.0		33.2
7	日	21:00	11.5	38	62	10	0.04	7.5	1.5		33.6
8	月	8:48	11.4	38	65	10	0.03	7.5	1.5	0.1	33.2
9	火	8:42	11.6	38	58	10	<0.03	7.5	1.1	0.2	33.4
10	水	8:45	10.7	39	65	10	0.05	7.4	2.3	0.1	33.3
11	木	8:50	11.3	38	61	10	<0.03	7.3	1.7	0.2	33.1
12	金	8:43	11.1	38	79	11	0.03	7.4	1.6	0.2	33.6
13	土	21:00	11.0	38	53	11	0.05	7.3	1.7		32.8
14	日	21:00	10.5	39	56	11	0.05	7.3	1.8		33.2
15	月	8:45	10.0	39	70	10	0.04	7.3	1.9	0.1	33.2
16	火	8:47	10.0	39	67	10	0.04	7.5	1.8	0.1	32.9
17	水	8:48	9.0	38	57	13	<0.03	7.1	0.2	0.1	30.5
18	木	8:47	8.6	38	66	11	0.04	7.3	1.4	0.1	32.3
19	金	8:41	8.7	38	73	10	0.04	7.4	1.8	0.1	33.3
20	土	21:00	9.3	39	75	10	<0.03	7.4	0.8		32.6
21	日	21:00	9.5	39	72	10	<0.03	7.5	1.1		32.5
22	月	8:43	8.6	39	70	11	0.05	7.5	2.2	0.1	32.9
23	火	21:00	9.2	39	73	10	0.04	7.5	1.8		32.5
24	水	8:45	8.8	39	75	10	0.03	7.5	1.6	0.1	32.5
25	木	8:45	9.2	38	71	10	<0.03	7.5	1.5	0.1	33.1
26	金	8:44	9.1	38	66	10	<0.03	7.4	1.5	0.1	33.0
27	土	21:00	9.5	39	58	10	<0.03	7.6	1.1		32.9
28	日	21:00	9.0	38	63	10	<0.03	7.5	0.8		32.6
29	月	21:00	9.0	38	66	10	0.03	7.5	0.9		32.3
30	火	21:00	9.0	39	69	11	0.04	7.5	1.1		33.0
31	水	21:00	9.0	38	65	11	0.05	7.5	1.3		32.6
平均		—	10.4	38	68	10	<0.03	7.4	1.5	0.1	32.9
最高		—	14.5	39	91	15	0.05	7.6	2.3	0.2	33.6
最低		—	8.6	38	53	10	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.5

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	木	21:00	8.0	39	64	12	<0.03	7.2	0.2		30.5
2	金	21:00	8.0	39	61	11	<0.03	7.3	0.4		31.5
3	土	21:00	8.0	39	65	10	0.03	7.5	1.0		32.4
4	日	21:00	8.2	39	67	10	0.03	7.4	1.2		32.6
5	月	8:51	8.0	38	73	10	<0.03	7.4	1.6	<0.1	32.5
6	火	8:45	8.1	38	70	10	<0.03	7.4	1.5	0.1	33.4
7	水	8:44	8.1	38	70	10	<0.03	7.4	1.4	0.2	33.0
8	木	8:49	7.8	39	79	11	0.06	7.3	2.5	0.1	32.8
9	金	8:47	7.6	39	76	11	0.06	7.4	2.6	0.1	32.1
10	土	21:00	8.2	38	73	10	0.04	7.4	1.4		32.1
11	日	21:00	8.0	39	77	11	0.06	7.4	1.7		32.6
12	月	21:00	8.0	38	74	11	0.05	7.5	1.5		32.6
13	火	8:45	7.6	38	62	11	0.04	7.5	2.0	0.2	33.1
14	水	8:43	7.6	38	71	10	0.03	7.5	1.8	0.2	32.9
15	木	8:51	7.6	38	69	11	0.04	7.3	2.3	0.2	32.7
16	金	8:46	7.5	38	80	12	<0.03	7.2	1.2	0.1	31.2
17	土	21:00	7.8	38	76	15	<0.03	7.0	0.2		28.3
18	日	21:00	8.0	38	76	11	<0.03	7.2	0.9		31.2
19	月	8:45	7.6	38	78	11	0.04	7.4	2.2	<0.1	32.3
20	火	8:48	7.7	38	69	12	<0.03	7.1	0.7	<0.1	30.5
21	水	8:43	7.4	38	73	10	0.03	7.4	1.9	<0.1	32.4
22	木	8:47	7.4	38	68	10	<0.03	7.4	1.8	0.1	32.3
23	金	8:48	7.5	38	89	11	<0.03	7.4	1.8	0.1	32.1
24	土	21:00	8.0	38	87	14	<0.03	7.0	0.1		29.1
25	日	21:00	8.0	38	82	14	<0.03	7.0	0.1		29.6
26	月	8:43	7.6	38	81	12	0.05	7.3	2.2	<0.1	32.0
27	火	8:47	7.8	38	88	11	0.03	7.4	1.7	<0.1	32.0
28	水	8:47	7.4	39	77	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	28.2
29	木	8:42	6.9	39	82	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.0
30	金	8:48	7.3	38	85	13	<0.03	7.0	0.1	0.1	29.6
31	土	21:00	7.0	38	79	14	0.04	7.0	0.2		29.5
平均		—	7.7	38	75	11	<0.03	7.3	1.2	<0.1	31.5
最高		—	8.2	39	89	15	0.06	7.5	2.6	0.2	33.4
最低		—	6.9	38	61	10	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.2

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	21:00	7.2	38	77	13	<0.03	7.1	0.2		29.5
2	月	8:46	7.4	38	74	11	0.03	7.4	1.8	<0.1	32.0
3	火	8:43	7.1	38	72	12	<0.03	7.0	0.1	0.1	29.6
4	水	8:46	7.2	38	74	11	0.05	7.4	2.1	<0.1	31.9
5	木	8:47	7.4	38	75	11	<0.03	7.4	1.6	0.1	32.5
6	金	7:35	7.3	39	78	12	0.04	7.5	1.9	0.1	32.2
7	土	21:00	7.3	39	79	12	0.04	7.3	1.2		31.4
8	日	21:00	7.2	39	83	11	0.05	7.4	1.7		32.3
9	月	8:54	7.1	39	84	14	0.06	7.4	2.6	<0.1	31.3
10	火	8:46	7.0	38	74	11	<0.03	7.1	0.6	0.1	30.8
11	水	21:00	7.5	38	71	10	0.03	7.4	1.8		32.5
12	木	8:44	7.5	39	75	11	<0.03	7.4	1.7	0.1	32.9
13	金	8:44	7.5	39	73	12	0.04	7.4	2.4	0.1	32.6
14	土	21:00	7.5	38	59	10	<0.03	7.4	1.4		32.4
15	日	21:00	7.2	39	58	10	0.03	7.4	1.7		31.8
16	月	8:48	7.0	39	63	10	<0.03	7.4	1.7	0.1	32.0
17	火	8:45	7.3	39	58	9.9	<0.03	7.4	1.5	0.1	32.5
18	水	8:50	7.3	39	71	9.9	<0.03	7.4	1.3	0.1	32.5
19	木	8:44	7.4	40	71	14	0.04	7.4	2.0	0.1	32.5
20	金	8:43	7.6	40	85	15	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.0
21	土	21:00	7.5	40	83	12	0.04	7.4	1.7		32.2
22	日	21:00	7.8	40	92	13	0.05	7.4	2.2		31.6
23	月	8:44	7.8	40	86	12	0.03	7.4	1.7	<0.1	31.7
24	火	8:45	7.7	40	95	11	0.03	7.3	1.7	<0.1	32.6
25	水	8:42	7.9	40	85	11	0.04	7.4	1.8	<0.1	32.5
26	木	8:48	7.9	39	84	11	0.04	7.4	1.8	0.1	32.4
27	金	8:45	7.9	40	69	11	0.04	7.4	1.9	<0.1	32.5
28	土	21:00	8.3	40	76	16	<0.03	7.1	0.1		28.8
-	-										
-	-										
-	-										
平均	-		7.5	39	76	12	<0.03	7.3	1.5	<0.1	31.8
最高	-		8.3	40	95	16	0.06	7.5	2.6	0.1	32.9
最低	-		7.0	38	58	9.9	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.8

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	21:00	8.0	39	75	14	<0.03	7.1	0.1		29.5
2	月	8:43	8.1	39	69	12	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.9
3	火	8:47	8.1	39	78	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.2
4	水	8:46	8.1	38	77	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.2
5	木	8:43	8.0	39	71	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	28.4
6	金	8:44	7.8	39	71	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	28.8
7	土	21:00	8.0	39	66	13	<0.03	7.0	0.2		28.9
8	日	21:00	8.0	39	67	13	<0.03	7.0	0.2		28.5
9	月	8:47	7.9	38	64	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.9
10	火	8:46	7.9	38	66	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.3
11	水	8:45	7.6	38	66	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.2
12	木	8:43	7.6	39	69	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.1
13	金	8:43	7.5	38	78	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.1
14	土	21:00	8.0	39	76	13	<0.03	7.1	0.1		28.8
15	日	21:00	8.0	39	80	13	<0.03	7.1	<0.1		29.4
16	月	8:44	7.9	39	88	11	<0.03	7.2	1.1	<0.1	31.3
17	火	8:40	7.9	39	77	10	<0.03	7.5	1.9	<0.1	32.3
18	水	8:42	8.1	39	78	10	<0.03	7.4	2.0	<0.1	32.5
19	木	8:46	8.0	38	81	10	<0.03	7.4	2.5	<0.1	32.5
20	金	8:39	8.1	38	70	10	<0.03	7.3	2.8	<0.1	32.0
21	土	21:00	9.0	37	71	11	<0.03	7.0	0.3		28.7
22	日	21:00	9.5	37	86	13	<0.03	6.9	0.2		27.8
23	月	8:42	9.7	37	82	14	<0.03	6.9	0.1	<0.1	27.6
24	火	8:42	10.1	37	84	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.6
25	水	8:47	9.4	38	80	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.6
26	木	8:44	9.3	37	80	10	<0.03	7.3	2.2	<0.1	31.9
27	金	8:43	9.2	36	80	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.0
28	土	21:00	9.5	37	77	10	<0.03	7.3	2.3		31.9
29	日	21:00	10.0	38	80	13	<0.03	7.1	0.4		29.4
30	月	8:42	9.5	38	80	12	<0.03	7.0	0.5	<0.1	29.7
31	火	8:40	9.4	37	84	12	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	29.4
平均		—	8.5	38	76	12	<0.03	7.1	0.6	<0.1	29.6
最高		—	10.1	39	88	14	<0.03	7.5	2.8	<0.1	32.5
最低		—	7.5	36	64	10	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	27.6