

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	水	10:40	12.6					7.9	3.1	
2	木	9:00	12.6					8.0	3.5	
3	金	9:00	12.2					7.7	2.4	
4	土	9:00	12.9					7.8	2.3	
5	日	9:00	12.1					7.8	2.5	
6	月	9:00	12.3					7.6	2.6	
7	火	9:00	10.8	42	75	10	0.04	7.8	2.7	36.8
8	水	9:00	11.1					7.8	6.8	
9	木	9:00	10.1					7.7	2.6	
10	金	9:00	11.6					7.7	2.6	
11	土	9:00	10.0					7.6	2.1	
12	日	9:00	11.7					7.7	2.4	
13	月	9:00	11.3					7.8	2.4	
14	火	9:00	11.2	38	69	9.2	<0.03	7.6	2.3	31.9
15	水	9:00	10.9					7.8	2.3	
16	木	9:00	12.0					7.7	2.5	
17	金	9:00	10.9					7.8	3.0	
18	土	9:00	11.6					7.6	2.2	
19	日	9:00	12.3					7.9	2.8	
20	月	9:00	13.7					7.8	3.0	
21	火	9:00	12.1	41	83	10	<0.03	7.9	3.2	36.1
22	水	9:00	13.3					7.8	4.2	
23	木	9:00	13.1					7.8	4.2	
24	金	9:00	14.6					7.9	2.9	
25	土	9:00	14.0					7.8	3.8	
26	日	9:00	14.9					7.7	2.0	
27	月	9:00	13.5	38	60	9.0	<0.03	7.6	2.7	32.3
28	火	9:00	16.0					7.8	2.8	
29	水	9:00	16.0					7.7	1.9	
30	木	9:00	17.6					7.7	1.9	
-	-									
平均	-	-	12.6	40	72	9.6	<0.03	7.8	2.9	34.3
最高	-	-	17.6	42	83	10	0.04	8.0	6.8	36.8
最低	-	-	10.0	38	60	9.0	<0.03	7.6	1.9	31.9

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	金	9:00	16.5					7.7	2.3	
2	土	9:00	17.7					7.6	1.6	
3	日	9:00	17.0					7.6	2.2	
4	月	9:00	16.9					7.5	2.0	
5	火	9:00	17.0					7.7	2.4	
6	水	9:00	17.0					7.5	2.1	
7	木	9:00	17.5	38	61	9.0	<0.03	7.6	1.9	32.5
8	金	9:00	18.1					7.6	2.2	
9	土	9:00	16.6					7.7	2.5	
10	日	9:00	18.3					7.8	1.9	
11	月	9:00	17.3					7.7	2.4	
12	火	9:00	22.3	35	68	9.6	0.04	7.7	2.1	32.8
13	水	9:00	21.0					7.6	3.3	
14	木	9:00	21.0					7.7	2.1	
15	金	9:00	23.5					7.6	2.0	
16	土	9:00	19.6					7.7	3.1	
17	日	9:00	18.7					7.5	2.2	
18	月	9:00	21.2					7.7	1.9	
19	火	9:00	21.0	38	53	9.5	<0.03	7.7	2.0	32.7
20	水	9:00	19.5					7.6	2.5	
21	木	9:00	17.4					7.8	2.7	
22	金	9:00	17.8					7.6	2.0	
23	土	9:00	17.5					7.6	2.3	
24	日	9:00	19.0					7.7	2.5	
25	月	9:00	18.4					7.7	2.4	
26	火	9:00	20.4	37	64	9.6	<0.03	7.7	2.1	33.0
27	水	9:00	18.1					7.7	2.9	
28	木	9:00	20.4					7.7	2.5	
29	金	9:00	19.0					7.7	2.6	
30	土	9:00	21.2					7.7	3.0	
31	日	9:00	21.2					8.2	2.7	
平均	—	—	19.0	37	62	9.4	<0.03	7.7	2.3	32.8
最高	—	—	23.5	38	68	9.6	0.04	8.2	3.3	33.0
最低	—	—	16.5	35	53	9.0	<0.03	7.5	1.6	32.5

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	月	9:00	22.5					7.9	2.7	
2	火	9:00	22.5	36	69	9.4	<0.03	7.8	2.4	33.0
3	水	9:00	20.5					7.6	2.8	
4	木	9:00	20.7					7.6	4.5	
5	金	9:00	20.7					7.6	2.9	
6	土	9:00	19.0					7.5	2.8	
7	日	9:00	20.4					7.6	2.4	
8	月	9:00	19.6					7.5	2.2	
9	火	9:00	20.0	39	77	9.4	<0.03	7.6	2.1	34.8
10	水	9:00	19.4					7.7	2.2	
11	木	9:00	21.0					7.7	2.7	
12	金	9:00	19.5					7.6	2.3	
13	土	9:00	21.0					7.9	2.1	
14	日	9:00	20.6					7.7	2.1	
15	月	9:00	22.2					8.0	2.0	
16	火	9:00	22.6	38	74	9.4	0.03	8.0	2.5	34.1
17	水	9:00	22.6					7.9	2.0	
18	木	9:00	20.9					8.0	2.5	
19	金	9:00	21.8					7.9	1.9	
20	土	9:00	21.4					7.9	2.0	
21	日	9:00	22.3					7.9	2.5	
22	月	9:00	21.3					7.6	3.5	
23	火	9:00	23.3	38	75	9.3	0.04	7.6	4.1	33.1
24	水	9:00	23.2					8.0	2.5	
25	木	9:00	24.6					8.0	3.4	
26	金	9:00	22.3					8.0	2.9	
27	土	9:00	24.2					7.7	2.9	
28	日	9:00	22.1					7.8	6.7	
29	月	9:00	22.9					7.7	4.4	
30	火	9:00	21.3					7.8	2.9	
-	-									
平均	-		21.5	38	74	9.4	<0.03	7.8	2.8	33.8
最高	-		24.6	39	77	9.4	0.04	8.0	6.7	34.8
最低	-		19.0	36	69	9.3	<0.03	7.5	1.9	33.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	水	9:00	21.5	37	82	9.3	<0.03	8.0	2.7	33.9
2	木	9:00	23.0					8.0	3.6	
3	金	9:00	23.1					8.0	4.3	
4	土	9:00	22.2					8.3	2.9	
5	日	9:00	22.0					8.4	2.8	
6	月	9:00	22.0					7.9	2.9	
7	火	9:00	22.3	42	85	9.6	0.04	8.5	2.6	37.7
8	水	9:00	22.1					8.3	2.6	
9	木	9:00	24.1					8.7	2.8	
10	金	9:00	22.4					8.4	2.7	
11	土	9:00	24.6					8.7	4.1	
12	日	9:00	23.9					9.0	3.6	
13	月	9:00	26.7					8.9	5.1	
14	火	9:00	25.2	37	79	9.0	0.03	9.1	2.4	34.1
15	水	9:00	27.2					8.9	1.9	
16	木	9:00	24.8					9.0	1.6	
17	金	9:00	18.6					7.0	0.7	
18	土	9:00	22.8					8.5	4.7	
19	日	9:00	23.9					8.7	2.9	
20	月	9:00	24.7					8.8	1.6	
21	火	9:00	27.5	39	88	8.9	<0.03	8.7	1.8	36.0
22	水	9:00	24.6					8.5	2.3	
23	木	9:00	25.6					7.9	2.6	
24	金	9:00	24.9					8.5	1.7	
25	土	9:00	27.1					8.4	2.3	
26	日	9:00	26.0					8.1	1.8	
27	月	9:00	28.1					8.3	1.7	
28	火	9:00	24.8	38	67	8.9	0.04	7.4	3.0	34.1
29	水	9:00	27.2					7.9	1.8	
30	木	9:00	25.1					8.3	2.7	
31	金	9:00	27.4					7.9	1.9	
平均	—	—	24.4	39	80	9.1	<0.03	8.4	2.6	35.2
最高	—	—	28.1	42	88	9.6	0.04	9.1	5.1	37.7
最低	—	—	18.6	37	67	8.9	<0.03	7.0	0.7	33.9

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	土	9:00	25.4					8.6	1.7	
2	日	9:00	28.7					8.7	1.5	
3	月	9:00	29.2					8.7	1.5	
4	火	9:00	29.8	38	70	8.8	<0.03	8.7	1.6	33.2
5	水	9:00	27.8					8.4	1.8	
6	木	9:00	29.5					8.5	1.6	
7	金	9:00	28.8					8.0	1.7	
8	土	9:00	29.8					7.5	1.7	
9	日	9:00	28.7					7.8	1.6	
10	月	9:00	30.2	38	66	9.4	<0.03	7.8	1.6	35.2
11	火	9:00	29.8					8.2	1.8	
12	水	9:00	29.9					8.0	1.5	
13	木	9:00	28.9					8.0	1.2	
14	金	9:00	28.9					7.9	0.9	
15	土	9:00	28.7					7.7	1.0	
16	日	9:00	28.7					8.1	1.0	
17	月	9:00	28.1					7.8	1.6	
18	火	9:00	28.4	36	63	9.0	<0.03	7.7	1.3	33.5
19	水	9:00	29.6					7.8	1.6	
20	木	9:00	27.8					7.8	1.3	
21	金	9:00	27.6					7.8	1.3	
22	土	9:00	28.6					7.8	1.2	
23	日	9:00	27.5					7.7	1.6	
24	月	9:00	28.1					7.7	1.9	
25	火	9:00	27.3					7.6	1.8	
26	水	9:00	26.2	37	67	9.3	<0.03	7.3	1.4	33.3
27	木	9:00	26.0					7.5	1.5	
28	金	9:00	25.8					7.4	1.7	
29	土	9:00	26.5					7.6	1.7	
30	日	9:00	26.7					7.6	1.6	
31	月	9:00	26.1					7.7	1.7	
平均	—	—	28.2	37	67	9.1	<0.03	7.9	1.5	33.8
最高	—	—	30.2	38	70	9.4	<0.03	8.7	1.9	35.2
最低	—	—	25.4	36	63	8.8	<0.03	7.3	0.9	33.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	火	9:00	26.1	38	68	9.5	<0.03	7.6	1.6	35.0
2	水	9:00	25.9					7.6	1.5	
3	木	9:00	26.0					7.6	1.9	
4	金	9:00	25.6					7.6	1.0	
5	土	9:00	26.4					7.6	1.1	
6	日	9:00	25.5					7.8	1.3	
7	月	9:00	25.6					7.6	1.6	
8	火	9:00	25.1	34	64	9.4	<0.03	7.5	1.4	35.3
9	水	9:00	24.3					7.4	1.9	
10	木	9:00	24.1					7.5	6.5	
11	金	9:00	23.9					7.5	8.0	
12	土	9:00	23.1					7.4	5.6	
13	日	9:00	24.4					7.5	3.7	
14	月	9:00	23.7					7.6	3.2	
15	火	9:00	23.3	36	67	8.7	0.03	7.5	3.6	34.4
16	水	9:00	23.8					7.5	3.0	
17	木	9:00	23.7					7.5	2.3	
18	金	9:00	23.1					7.5	2.7	
19	土	9:00	23.2					7.4	2.8	
20	日	9:00	22.6					7.5	5.2	
21	月	9:00	23.1					7.5	3.2	
22	火	9:00	23.0					7.5	2.9	
23	水	9:00	23.2					7.5	2.6	
24	木	9:00	23.1	35	72	8.7	0.03	7.5	3.0	34.2
25	金	9:00	22.9					7.4	2.6	
26	土	9:00	22.6					7.5	2.9	
27	日	9:00	23.6					7.5	2.1	
28	月	9:00	23.0					7.4	2.5	
29	火	9:00	23.8	35	84	8.8	<0.03	7.5	2.7	36.1
30	水	9:00	22.2					7.5	4.2	
-	-									
平均	-		24.0	36	71	9.0	<0.03	7.5	3.0	35.0
最高	-		26.4	38	84	9.5	0.03	7.8	8.0	36.1
最低	-		22.2	34	64	8.7	<0.03	7.4	1.0	34.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	木	9:00	21.8					7.6	2.1	
2	金	9:00	21.8					7.5	2.9	
3	土	9:00	21.5					7.5	1.7	
4	日	9:00	21.6					7.6	1.4	
5	月	9:00	21.4					7.6	1.7	
6	火	9:00	21.1	38	70	9.5	0.03	7.6	1.4	35.1
7	水	9:00	21.5					7.6	1.6	
8	木	9:00	20.3					7.5	3.5	
9	金	9:00	20.5					7.5	1.9	
10	土	9:00	20.1					7.6	1.8	
11	日	9:00	20.6					7.5	1.9	
12	月	9:00	19.7					7.5	1.9	
13	火	9:00	20.4	35	54	8.9	<0.03	7.5	1.4	35.0
14	水	9:00	19.3					7.6	1.7	
15	木	9:00	19.6					7.6	1.4	
16	金	9:00	19.5					7.6	1.2	
17	土	9:00	20.3					7.6	1.2	
18	日	9:00	19.7					7.5	1.1	
19	月	9:00	20.5					7.6	1.2	
20	火	9:00	19.6	33	70	8.7	<0.03	7.5	1.0	33.0
21	水	9:00	20.0					7.5	1.3	
22	木	9:00	19.6					7.6	1.3	
23	金	9:00	19.6					7.5	1.4	
24	土	9:00	19.3					7.6	1.2	
25	日	9:00	19.4					7.6	4.8	
26	月	9:00	17.8					7.5	2.7	
27	火	9:00	18.4	35	74	9.1	<0.03	7.5	1.3	35.2
28	水	9:00	18.7					7.5	1.7	
29	木	9:00	18.4					7.5	2.0	
30	金	9:00	17.7					7.5	1.7	
31	土	9:00	17.5					7.6	1.6	
平均	—	—	19.9	35	67	9.1	<0.03	7.5	1.8	34.6
最高	—	—	21.8	38	74	9.5	0.03	7.6	4.8	35.2
最低	—	—	17.5	33	54	8.7	<0.03	7.5	1.0	33.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	日	9:00	16.7					7.6	1.5	
2	月	9:00	16.9					7.6	0.9	
3	火	9:00	16.6					7.5	0.8	
4	水	9:00	16.5	36	83	9.1	<0.03	7.6	1.3	35.8
5	木	9:00	16.5					7.6	0.6	
6	金	9:00	17.8					7.6	0.6	
7	土	9:00	17.5					7.6	0.6	
8	日	9:00	17.8					7.5	0.9	
9	月	9:00	17.4					7.5	0.9	
10	火	9:00	18.3	36	77	8.6	<0.03	7.6	0.9	33.5
11	水	9:00	16.8					7.4	2.4	
12	木	9:00	16.3					7.5	2.5	
13	金	9:00	15.9					7.6	1.2	
14	土	9:00	16.5					7.5	1.0	
15	日	9:00	16.5					7.5	1.1	
16	月	9:00	17.3					7.5	1.6	
17	火	9:00	16.7	35	79	8.6	<0.03	7.6	0.9	32.9
18	水	9:00	17.5					7.4	1.2	
19	木	9:00	16.4					7.5	1.9	
20	金	9:00	16.2					7.5	1.7	
21	土	9:00	16.4					7.5	1.3	
22	日	9:00	15.6					7.6	1.5	
23	月	9:00	15.7					7.5	1.2	
24	火	9:00	16.4					7.6	1.3	
25	水	9:00	14.8	40	85	9.5	0.04	7.6	2.8	36.2
26	木	9:00	14.6					7.4	1.5	
27	金	9:00	13.7					7.6	1.7	
28	土	9:00	13.2					7.6	1.7	
29	日	9:00	13.4					7.4	1.4	
30	月	9:00	13.0					7.6	1.3	
-	-									
平均	-		16.2	37	81	9.0	<0.03	7.5	1.3	34.6
最高	-		18.3	40	85	9.5	0.04	7.6	2.8	36.2
最低	-		13.0	35	77	8.6	<0.03	7.4	0.6	32.9

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	火	9:00	13.9	35	64	9.0	<0.03	7.6	1.5	32.5
2	水	9:00	13.1					7.6	1.6	
3	木	9:00	13.9					7.6	1.3	
4	金	9:00	12.5					7.6	1.4	
5	土	9:00	11.4					7.7	1.4	
6	日	9:00	13.0					7.6	0.8	
7	月	9:00	12.1					7.6	0.8	
8	火	9:00	12.0	37	58	9.4	<0.03	7.6	0.8	34.3
9	水	9:00	11.8					7.6	1.3	
10	木	9:00	12.7					7.6	0.6	
11	金	9:00	13.3					7.5	0.7	
12	土	9:00	12.9					7.5	9.2	
13	日	9:00	12.5					7.4	2.5	
14	月	9:00	13.0					7.6	2.6	
15	火	9:00	13.0	36	74	9.7	<0.03	7.6	2.4	33.6
16	水	9:00	13.7					7.6	1.6	
17	木	9:00	12.3					7.5	1.4	
18	金	9:00	11.0					7.6	1.5	
19	土	9:00	10.7					7.6	1.3	
20	日	9:00	10.5					7.7	3.3	
21	月	9:00	10.4	37	76	9.7	<0.03	7.6	0.7	35.5
22	火	9:00	11.8					7.5	0.6	
23	水	9:00	10.3					7.6	0.6	
24	木	9:00	11.7					7.6	0.6	
25	金	9:00	11.2					7.6	0.6	
26	土	9:00	10.9					7.7	2.3	
27	日	9:00	10.4					7.7	0.9	
28	月	9:00	9.5					7.7	1.7	
29	火	9:00	9.7					7.7	1.7	
30	水	9:00	9.4					7.6	1.0	
31	木	9:00	9.3					7.7	0.7	
平均	—	—	11.7	36	68	9.5	<0.03	7.6	1.6	34.0
最高	—	—	13.9	37	76	9.7	<0.03	7.7	9.2	35.5
最低	—	—	9.3	35	58	9.0	<0.03	7.4	0.6	32.5

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成28年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	金	9:00	9.7					7.7	0.6	
2	土	9:00	8.8					7.7	0.6	
3	日	9:00	9.4					7.7	0.5	
4	月	9:00	9.6					7.7	0.6	
5	火	9:00	9.7	38	64	9.3	<0.03	7.6	0.9	36.6
6	水	9:00	10.0					7.7	0.8	
7	木	9:00	10.4					7.7	0.8	
8	金	9:00	9.4					7.7	1.0	
9	土	9:00	9.9					7.6	0.8	
10	日	9:00	8.9					7.7	0.7	
11	月	9:00	9.6					7.7	0.9	
12	火	9:00	9.2	37	54	9.2	<0.03	7.7	0.7	34.1
13	水	9:00	9.0					7.7	1.1	
14	木	9:00	8.4					7.7	0.8	
15	金	9:00	8.8					7.7	0.7	
16	土	9:00	8.1					7.7	0.9	
17	日	9:00	8.4					7.7	0.8	
18	月	9:00	8.6					7.7	0.7	
19	火	9:00	8.3	38	59	9.3	<0.03	7.7	1.6	33.5
20	水	9:00	5.7					7.8	3.3	
21	木	9:00	6.5					7.7	2.1	
22	金	9:00	6.8					7.7	0.8	
23	土	9:00	7.1					7.7	1.0	
24	日	9:00	6.2					7.7	3.2	
25	月	9:00	5.6					7.8	2.8	
26	火	9:00	5.5	38	77	9.4	0.04	7.8	1.9	33.3
27	水	9:00	6.8					7.7	1.3	
28	木	9:00	7.3					7.7	0.8	
29	金	9:00	7.2					7.7	0.9	
30	土	9:00	7.5					7.7	1.9	
31	日	9:00	8.1					7.7	4.1	
平均	—	—	8.2	38	64	9.3	<0.03	7.7	1.3	34.4
最高	—	—	10.4	38	77	9.4	0.04	7.8	4.1	36.6
最低	—	—	5.5	37	54	9.2	<0.03	7.6	0.5	33.3

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成28年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	月	9:00	7.7					7.6	1.8	
2	火	9:00	7.5	44	86	9.6	0.05	7.6	2.2	39.8
3	水	9:00	7.5					7.7	2.2	
4	木	9:00	7.2					7.8	2.4	
5	金	9:00	7.2					7.6	0.9	
6	土	9:00	8.0					7.6	1.1	
7	日	9:00	7.2					7.6	2.2	
8	月	9:00	7.1	43	80	9.9	0.04	7.8	1.7	37.0
9	火	9:00	7.6					7.7	1.2	
10	水	9:00	6.8					7.7	2.2	
11	木	9:00	7.4					7.7	1.7	
12	金	9:00	6.8					7.8	1.6	
13	土	9:00	9.1					7.7	1.0	
14	日	9:00	9.3					7.7	1.0	
15	月	9:00	9.3					7.7	4.0	
16	火	9:00	8.0	40	82	10	0.07	7.7	4.0	35.1
17	水	9:00	8.1					7.7	4.5	
18	木	9:00	7.2					7.7	3.1	
19	金	9:00	8.4					7.6	2.4	
20	土	9:00	7.9					7.6	2.4	
21	日	9:00	8.9					7.7	4.1	
22	月	9:00	7.7					7.7	3.5	
23	火	9:00	9.0	43	83	11	0.06	7.8	3.2	37.9
24	水	9:00	8.1					7.7	5.3	
25	木	9:00	8.1					7.7	3.1	
26	金	9:00	7.4					7.8	3.4	
27	土	9:00	7.7					7.8	3.3	
28	日	9:00	7.8					7.8	1.7	
29	月	9:00	9.3					7.8	1.4	
-	-									
-	-									
平均	-		7.9	43	83	10	0.06	7.7	2.5	37.5
最高	-		9.3	44	86	11	0.07	7.8	5.3	39.8
最低	-		6.8	40	80	9.6	0.04	7.6	0.9	35.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成28年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	火	8:00	6.4	45	94	11	0.22	7.7	9.2	40.0
2	水	9:00	7.0					7.7	3.5	
3	木	9:00	7.1					7.7	0.8	
4	金	9:00	8.5					7.7	1.1	
5	土	9:00	8.3					7.7	1.0	
6	日	9:00	10.9					7.6	1.0	
7	月	9:00	9.6					7.6	0.9	
8	火	9:00	11.2	38	68	9.2	<0.03	7.6	0.9	32.9
9	水	9:00	9.8					7.6	0.8	
10	木	9:00	9.4					7.7	4.6	
11	金	9:00	8.7					7.7	2.6	
12	土	9:00	9.1					7.7	1.6	
13	日	9:00	8.6					7.6	2.6	
14	月	9:00	9.4					7.7	2.2	
15	火	9:00	8.1	41	71	9.5	0.06	7.7	3.9	35.7
16	水	9:00	8.3					7.7	2.3	
17	木	9:00	8.4					7.8	2.4	
18	金	9:00	10.1					7.8	2.0	
19	土	9:00	10.0					7.7	1.4	
20	日	9:00	10.9					7.8	2.2	
21	月	9:00	9.4					7.7	2.6	
22	火	9:00	9.1	38	72	9.2	0.03	7.6	1.8	32.4
23	水	9:00	9.1					7.7	2.3	
24	木	9:00	10.6					7.8	2.0	
25	金	9:00	9.2					7.7	1.9	
26	土	9:00	9.2					7.7	1.5	
27	日	9:00	9.4					8.0	2.3	
28	月	9:00	10.5					7.9	2.0	
29	火	9:00	9.8	39	77	9.5	<0.03	7.8	1.5	33.9
30	水	9:00	11.2					7.7	1.2	
31	木	9:00	9.8					7.7	1.2	
平均	—	—	9.3	40	76	10	0.06	7.7	2.2	35.0
最高	—	—	11.2	45	94	11	0.22	8.0	9.2	40.0
最低	—	—	6.5	38	68	9.2	<0.03	7.6	0.8	32.4