

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年4月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 水 | 9:54  | 10.0 | 39   | 73    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.6  | <0.1   | 30.1   |
| 2  | 木 | 8:41  | 10.2 | 38   | 69    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.2  | <0.1   | 29.8   |
| 3  | 金 | 8:42  | 9.2  | 38   | 67    | 10    | 0.04  | 7.3 | 2.0  | <0.1   | 31.9   |
| 4  | 土 | 21:00 | 9.7  | 38   | 67    | 9.9   | 0.05  | 7.3 | 1.7  |        | 31.7   |
| 5  | 日 | 21:00 | 9.5  | 37   | 68    | 10    | 0.04  | 7.4 | 1.4  |        | 32.0   |
| 6  | 月 | 8:49  | 9.0  | 37   | 69    | 9.8   | 0.03  | 7.3 | 1.6  | <0.1   | 32.3   |
| 7  | 火 | 8:50  | 9.7  | 38   | 72    | 9.9   | 0.04  | 7.3 | 1.8  | <0.1   | 32.2   |
| 8  | 水 | 9:46  | 10.1 | 38   | 68    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 30.0   |
| 9  | 木 | 8:43  | 10.3 | 37   | 70    | 12    | <0.03 | 7.1 | <0.1 | <0.1   | 29.9   |
| 10 | 金 | 8:44  | 10.3 | 38   | 66    | 9.8   | <0.03 | 7.4 | 1.8  | <0.1   | 32.6   |
| 11 | 土 | 21:00 | 11.0 | 37   | 68    | 11    | <0.03 | 7.2 | 0.7  |        | 30.6   |
| 12 | 日 | 21:00 | 10.5 | 37   | 67    | 9.9   | 0.05  | 7.4 | 1.9  |        | 31.5   |
| 13 | 月 | 8:45  | 10.5 | 37   | 68    | 9.7   | 0.04  | 7.4 | 1.9  | <0.1   | 31.3   |
| 14 | 火 | 8:51  | 10.8 | 38   | 62    | 9.8   | 0.03  | 7.4 | 1.9  | <0.1   | 31.8   |
| 15 | 水 | 8:45  | 11.0 | 37   | 86    | 10    | 0.04  | 7.4 | 1.8  | <0.1   | 31.7   |
| 16 | 木 | 8:46  | 11.3 | 37   | 83    | 12    | 0.03  | 7.3 | 1.2  | <0.1   | 30.4   |
| 17 | 金 | 8:41  | 11.1 | 37   | 79    | 10    | 0.05  | 7.4 | 2.5  | <0.1   | 31.9   |
| 18 | 土 | 21:00 | 11.5 | 37   | 82    | 10    | 0.05  | 7.5 | 1.7  |        | 31.7   |
| 19 | 日 | 21:00 | 11.7 | 37   | 79    | 10    | 0.05  | 7.4 | 1.8  |        | 31.2   |
| 20 | 月 | 8:48  | 11.6 | 37   | 76    | 10    | 0.06  | 7.4 | 2.0  | <0.1   | 31.6   |
| 21 | 火 | 8:43  | 10.9 | 37   | 78    | 9.7   | 0.07  | 7.4 | 2.2  | <0.1   | 31.5   |
| 22 | 水 | 8:41  | 11.7 | 37   | 74    | 10    | 0.04  | 7.5 | 1.8  | <0.1   | 31.3   |
| 23 | 木 | 8:42  | 11.7 | 38   | 77    | 9.8   | 0.04  | 7.4 | 1.1  | <0.1   | 31.6   |
| 24 | 金 | 8:38  | 12.0 | 38   | 83    | 9.6   | 0.04  | 7.5 | 1.3  | <0.1   | 32.7   |
| 25 | 土 | 21:00 | 10.7 | 39   | 71    | 9.5   | 0.03  | 7.4 | 1.9  |        | 31.1   |
| 26 | 日 | 21:00 | 13.0 | 39   | 82    | 9.8   | 0.03  | 7.5 | 1.5  |        | 32.1   |
| 27 | 月 | 8:38  | 13.2 | 38   | 78    | 9.9   | 0.03  | 7.5 | 1.1  | <0.1   | 31.8   |
| 28 | 火 | 8:39  | 13.5 | 38   | 64    | 9.9   | 0.03  | 7.5 | 1.3  | <0.1   | 32.0   |
| 29 | 水 | 21:00 | 13.0 | 37   | 62    | 9.7   | 0.03  | 7.3 | 1.2  |        | 31.7   |
| 30 | 木 | 9:11  | 12.0 | 36   | 63    | 9.7   | 0.03  | 7.2 | 1.4  | <0.1   | 32.1   |
| -  | - |       |      |      |       |       |       |     |      |        |        |
| 平均 | - | -     | 11.0 | 38   | 72    | 10    | 0.03  | 7.3 | 1.4  | <0.1   | 31.5   |
| 最高 | - | -     | 13.5 | 39   | 86    | 12    | 0.07  | 7.5 | 2.5  | <0.1   | 32.7   |
| 最低 | - | -     | 9.0  | 36   | 62    | 9.5   | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 29.8   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年5月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度  | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度   | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 金 | 8:15  | 11.9 | 36   | 66    | 9.6   | <0.03 | 7.1 | 1.1 | <0.1   | 32.5   |
| 2  | 土 | 21:00 | 13.0 | 36   | 65    | 9.7   | <0.03 | 7.3 | 0.7 |        | 31.4   |
| 3  | 日 | 21:00 | 14.0 | 36   | 67    | 9.7   | <0.03 | 7.4 | 0.7 |        | 32.6   |
| 4  | 月 | 21:00 | 13.3 | 37   | 63    | 9.6   | <0.03 | 7.2 | 0.8 |        | 32.4   |
| 5  | 火 | 21:00 | 15.5 | 38   | 68    | 9.8   | <0.03 | 7.3 | 1.4 |        | 32.5   |
| 6  | 水 | 21:00 | 16.0 | 37   | 61    | 9.6   | 0.03  | 7.4 | 1.1 |        | 32.2   |
| 7  | 木 | 9:29  | 15.8 | 38   | 58    | 9.6   | <0.03 | 7.3 | 1.6 | <0.1   | 32.4   |
| 8  | 金 | 9:14  | 15.2 | 38   | 63    | 9.7   | <0.03 | 7.3 | 1.1 | <0.1   | 32.3   |
| 9  | 土 | 21:00 | 15.5 | 38   | 62    | 9.6   | <0.03 | 7.4 | 1.2 |        | 32.1   |
| 10 | 日 | 21:00 | 17.5 | 38   | 73    | 9.7   | 0.03  | 7.5 | 2.0 |        | 32.2   |
| 11 | 月 | 8:39  | 17.2 | 38   | 63    | 9.8   | 0.03  | 7.5 | 2.1 | <0.1   | 33.4   |
| 12 | 火 | 8:46  | 17.1 | 37   | 58    | 9.6   | <0.03 | 7.5 | 1.6 | <0.1   | 32.6   |
| 13 | 水 | 8:37  | 16.4 | 37   | 70    | 10    | <0.03 | 7.4 | 0.2 | <0.1   | 31.8   |
| 14 | 木 | 8:43  | 12.2 | 37   | 65    | 10    | <0.03 | 7.3 | 1.1 | <0.1   | 32.3   |
| 15 | 金 | 8:39  | 13.3 | 36   | 65    | 10    | <0.03 | 7.3 | 1.4 | <0.1   | 32.7   |
| 16 | 土 | 21:00 | 14.5 | 36   | 65    | 10    | <0.03 | 7.5 | 1.2 |        | 32.4   |
| 17 | 日 | 21:00 | 16.0 | 36   | 66    | 10    | 0.05  | 7.6 | 1.8 |        | 32.4   |
| 18 | 月 | 8:43  | 15.8 | 36   | 69    | 10    | 0.04  | 7.6 | 1.9 | <0.1   | 32.7   |
| 19 | 火 | 8:45  | 15.2 | 37   | 67    | 10    | 0.04  | 7.5 | 2.0 | <0.1   | 32.7   |
| 20 | 水 | 8:41  | 15.8 | 36   | 66    | 10    | 0.06  | 7.5 | 2.4 | <0.1   | 32.2   |
| 21 | 木 | 8:40  | 17.0 | 36   | 64    | 10    | 0.04  | 7.7 | 1.4 | <0.1   | 32.0   |
| 22 | 金 | 8:47  | 17.2 | 36   | 64    | 10    | 0.05  | 7.7 | 1.5 | <0.1   | 32.0   |
| 23 | 土 | 21:00 | 16.4 | 36   | 64    | 10    | 0.05  | 7.6 | 1.9 |        | 32.8   |
| 24 | 日 | 21:00 | 17.5 | 37   | 67    | 10    | 0.06  | 7.4 | 2.3 |        | 32.7   |
| 25 | 月 | 8:41  | 18.1 | 37   | 70    | 10    | 0.04  | 7.9 | 1.3 | <0.1   | 32.9   |
| 26 | 火 | 8:41  | 17.0 | 36   | 74    | 10    | 0.06  | 7.2 | 3.1 | <0.1   | 32.3   |
| 27 | 水 | 8:39  | 16.6 | 37   | 70    | 11    | <0.03 | 7.2 | 0.9 | <0.1   | 31.6   |
| 28 | 木 | 8:40  | 18.6 | 37   | 74    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.6 | <0.1   | 32.0   |
| 29 | 金 | 8:43  | 18.2 | 36   | 73    | 10    | 0.05  | 7.4 | 2.7 | <0.1   | 33.2   |
| 30 | 土 | 21:00 | 18.0 | 36   | 69    | 10    | 0.03  | 7.5 | 2.3 |        | 32.7   |
| 31 | 日 | 21:00 | 19.0 | 37   | 69    | 10    | 0.04  | 7.6 | 2.1 |        | 33.3   |
| 平均 | — | —     | 16.0 | 37   | 66    | 10    | <0.03 | 7.4 | 1.5 | <0.1   | 32.4   |
| 最高 | — | —     | 19.0 | 38   | 74    | 12    | 0.06  | 7.9 | 3.1 | <0.1   | 33.4   |
| 最低 | — | —     | 11.9 | 36   | 58    | 9.6   | <0.03 | 7.1 | 0.2 | <0.1   | 31.4   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年6月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 月 | 8:40  | 20.8 | 37   | 70    | 10    | 0.04  | 7.4 | 1.6  | <0.1   | 33.1   |
| 2  | 火 | 8:46  | 19.9 | 36   | 66    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.4  | <0.1   | 31.1   |
| 3  | 水 | 8:43  | 19.9 | 36   | 72    | 9.8   | 0.06  | 7.4 | 3.0  | <0.1   | 33.5   |
| 4  | 木 | 8:42  | 20.4 | 37   | 68    | 9.8   | 0.04  | 7.6 | 1.8  | <0.1   | 33.2   |
| 5  | 金 | 8:40  | 20.8 | 37   | 78    | 9.9   | 0.04  | 7.8 | 1.7  | <0.1   | 33.0   |
| 6  | 土 | 21:00 | 20.0 | 38   | 87    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.6  |        | 32.3   |
| 7  | 日 | 21:00 | 20.0 | 38   | 80    | 10    | 0.04  | 7.6 | 2.3  |        | 32.5   |
| 8  | 月 | 8:40  | 19.6 | 38   | 79    | 10    | 0.07  | 7.5 | 2.8  | <0.1   | 32.7   |
| 9  | 火 | 8:41  | 15.5 | 37   | 79    | 9.7   | 0.04  | 7.3 | 1.6  | <0.1   | 33.3   |
| 10 | 水 | 8:42  | 19.3 | 37   | 78    | 11    | 0.08  | 7.6 | 2.6  | <0.1   | 32.6   |
| 11 | 木 | 8:40  | 19.6 | 37   | 82    | 10    | 0.06  | 7.2 | 2.3  | <0.1   | 33.1   |
| 12 | 金 | 8:40  | 19.2 | 38   | 86    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.1  | <0.1   | 30.5   |
| 13 | 土 | 21:00 | 20.5 | 37   | 78    | 10    | 0.04  | 7.4 | 2.0  |        | 32.8   |
| 14 | 日 | 21:00 | 20.0 | 37   | 79    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.3  |        | 31.7   |
| 15 | 月 | 8:40  | 19.9 | 38   | 84    | 12    | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 31.4   |
| 16 | 火 | 8:40  | 20.8 | 37   | 75    | 10    | 0.04  | 7.6 | 1.2  | <0.1   | 33.2   |
| 17 | 水 | 8:40  | 20.6 | 38   | 78    | 10    | 0.04  | 7.4 | 1.6  | <0.1   | 33.2   |
| 18 | 木 | 8:44  | 20.3 | 39   | 77    | 10    | 0.07  | 7.1 | 2.5  | <0.1   | 33.8   |
| 19 | 金 | 8:44  | 20.2 | 38   | 74    | 11    | <0.03 | 7.2 | 0.5  | <0.1   | 32.2   |
| 20 | 土 | 21:00 | 20.0 | 39   | 73    | 10    | 0.05  | 7.3 | 1.8  |        | 33.0   |
| 21 | 日 | 21:00 | 21.0 | 39   | 70    | 10    | 0.04  | 7.2 | 1.6  |        | 33.3   |
| 22 | 月 | 8:40  | 21.4 | 38   | 76    | 11    | <0.03 | 7.0 | 1.0  | <0.1   | 31.9   |
| 23 | 火 | 8:45  | 22.0 | 38   | 75    | 10    | 0.04  | 7.3 | 1.5  | <0.1   | 32.8   |
| 24 | 水 | 8:40  | 21.9 | 39   | 78    | 11    | 0.03  | 7.1 | 1.2  | <0.1   | 32.5   |
| 25 | 木 | 8:39  | 22.0 | 38   | 69    | 10    | 0.05  | 7.2 | 2.0  | <0.1   | 33.2   |
| 26 | 金 | 8:44  | 20.7 | 38   | 70    | 13    | 0.07  | 7.0 | 2.3  | <0.1   | 32.9   |
| 27 | 土 | 21:00 | 21.0 | 37   | 78    | 12    | <0.03 | 7.2 | 0.3  |        | 30.7   |
| 28 | 日 | 21:00 | 21.5 | 37   | 78    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.2  |        | 29.6   |
| 29 | 月 | 8:41  | 21.4 | 37   | 80    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 29.8   |
| 30 | 火 | 9:06  | 21.6 | 37   | 80    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 30.2   |
| -  | - |       |      |      |       |       |       |     |      |        |        |
| 平均 | - | -     | 20.4 | 38   | 77    | 11    | 0.03  | 7.3 | 1.4  | <0.1   | 32.3   |
| 最高 | - | -     | 22.0 | 39   | 87    | 13    | 0.08  | 7.8 | 3.0  | <0.1   | 33.8   |
| 最低 | - | -     | 15.5 | 36   | 66    | 9.7   | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 29.6   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年7月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 水 | 8:45  | 21.7 | 37   | 71    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 29.6   |
| 2  | 木 | 8:41  | 21.7 | 37   | 83    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 30.8   |
| 3  | 金 | 8:40  | 22.0 | 37   | 83    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 29.7   |
| 4  | 土 | 21:00 | 22.0 | 36   | 74    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.2  |        | 29.5   |
| 5  | 日 | 21:00 | 22.0 | 37   | 69    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.2  |        | 29.5   |
| 6  | 月 | 8:39  | 21.8 | 37   | 76    | 13    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 29.1   |
| 7  | 火 | 8:43  | 22.4 | 37   | 93    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 29.8   |
| 8  | 水 | 8:40  | 22.5 | 38   | 90    | 13    | <0.03 | 7.1 | 0.1  | <0.1   | 30.4   |
| 9  | 木 | 8:41  | 22.7 | 37   | 83    | 14    | <0.03 | 7.1 | 0.2  | <0.1   | 29.9   |
| 10 | 金 | 8:39  | 22.8 | 36   | 88    | 12    | <0.03 | 7.1 | <0.1 | <0.1   | 31.1   |
| 11 | 土 | 21:00 | 23.0 | 36   | 87    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.1  |        | 30.2   |
| 12 | 日 | 21:00 | 23.2 | 36   | 76    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.1  |        | 30.6   |
| 13 | 月 | 8:41  | 23.1 | 36   | 76    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.1  | <0.1   | 30.9   |
| 14 | 火 | 8:44  | 18.7 | 37   | 80    | 12    | <0.03 | 6.8 | <0.1 | <0.1   | 30.8   |
| 15 | 水 | 8:40  | 22.0 | 36   | 80    | 11    | <0.03 | 7.2 | 1.3  | <0.1   | 31.6   |
| 16 | 木 | 8:47  | 22.8 | 36   | 81    | 9.8   | 0.04  | 7.5 | 2.7  | <0.1   | 32.2   |
| 17 | 金 | 8:44  | 24.5 | 36   | 84    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.1  | <0.1   | 30.9   |
| 18 | 土 | 21:00 | 24.0 | 34   | 76    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  |        | 27.6   |
| 19 | 日 | 21:00 | 24.5 | 32   | 90    | 13    | <0.03 | 6.8 | 0.1  |        | 23.7   |
| 20 | 月 | 21:00 | 24.0 | 33   | 81    | 13    | <0.03 | 6.8 | 0.1  |        | 24.9   |
| 21 | 火 | 8:45  | 22.5 | 36   | 79    | 12    | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 29.8   |
| 22 | 水 | 8:43  | 22.5 | 36   | 100   | 12    | <0.03 | 6.9 | <0.1 | <0.1   | 30.5   |
| 23 | 木 | 8:42  | 21.5 | 36   | 100   | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 30.4   |
| 24 | 金 | 8:41  | 19.0 | 35   | 90    | 12    | <0.03 | 6.9 | 0.1  | <0.1   | 28.7   |
| 25 | 土 | 21:00 | 23.1 | 35   | 82    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  |        | 29.4   |
| 26 | 日 | 21:00 | 24.0 | 35   | 76    | 12    | <0.03 | 7.1 | <0.1 |        | 29.5   |
| 27 | 月 | 8:43  | 24.0 | 35   | 82    | 11    | <0.03 | 7.1 | <0.1 | <0.1   | 30.2   |
| 28 | 火 | 8:41  | 23.7 | 35   | 97    | 11    | <0.03 | 7.1 | 0.4  | <0.1   | 30.8   |
| 29 | 水 | 8:42  | 25.0 | 35   | 90    | 9.7   | 0.04  | 7.5 | 2.1  | <0.1   | 32.5   |
| 30 | 木 | 8:42  | 25.0 | 36   | 96    | 9.7   | 0.05  | 7.4 | 2.7  | <0.1   | 33.3   |
| 31 | 金 | 8:43  | 26.4 | 35   | 100   | 10    | 0.05  | 7.6 | 2.1  | <0.1   | 32.8   |
| 平均 | — | —     | 22.8 | 36   | 84    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.4  | <0.1   | 30.0   |
| 最高 | — | —     | 26.4 | 38   | 100   | 14    | 0.05  | 7.6 | 2.7  | <0.1   | 33.3   |
| 最低 | — | —     | 18.7 | 32   | 69    | 9.7   | <0.03 | 6.8 | <0.1 | <0.1   | 23.7   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年8月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 土 | 21:00 | 27.0 | 36   | 90    | 11    | 0.06  | 7.5 | 2.1  |        | 32.8   |
| 2  | 日 | 21:00 | 27.2 | 36   | 110   | 10    | 0.06  | 7.4 | 1.6  |        | 33.0   |
| 3  | 月 | 8:42  | 27.1 | 36   | 93    | 10    | 0.06  | 7.2 | 2.6  | <0.1   | 33.5   |
| 4  | 火 | 8:53  | 26.9 | 36   | 92    | 10    | 0.04  | 7.3 | 2.4  | <0.1   | 33.5   |
| 5  | 水 | 8:45  | 27.0 | 37   | 100   | 12    | <0.03 | 6.9 | 0.5  | <0.1   | 33.0   |
| 6  | 木 | 8:39  | 26.9 | 37   | 110   | 9.9   | 0.06  | 7.1 | 1.8  | <0.1   | 34.5   |
| 7  | 金 | 8:42  | 27.5 | 37   | 68    | 9.9   | 0.08  | 7.1 | 1.9  | <0.1   | 34.3   |
| 8  | 土 | 21:05 | 28.0 | 36   | 81    | 14    | <0.03 | 6.8 | 0.2  |        | 28.8   |
| 9  | 日 | 21:00 | 28.6 | 36   | 75    | 14    | <0.03 | 6.8 | <0.1 |        | 30.0   |
| 10 | 月 | 8:42  | 28.0 | 36   | 70    | 9.6   | <0.03 | 6.9 | <0.1 | <0.1   | 31.2   |
| 11 | 火 | 8:42  | 29.3 | 36   | 67    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.5  | <0.1   | 32.3   |
| 12 | 水 | 21:00 | 29.0 | 37   | 68    | 10    | <0.03 | 7.4 | 1.0  |        | 34.0   |
| 13 | 木 | 21:00 | 29.2 | 36   | 77    | 11    | 0.03  | 7.4 | 0.9  |        | 33.6   |
| 14 | 金 | 21:05 | 29.0 | 37   | 71    | 11    | 0.04  | 7.2 | 1.0  |        | 34.1   |
| 15 | 土 | 21:00 | 29.0 | 37   | 70    | 11    | 0.04  | 7.3 | 1.0  |        | 33.9   |
| 16 | 日 | 21:00 | 29.0 | 37   | 77    | 11    | 0.04  | 7.3 | 1.2  |        | 33.7   |
| 17 | 月 | 8:40  | 29.0 | 36   | 69    | 10    | 0.06  | 7.3 | 1.8  | <0.1   | 33.8   |
| 18 | 火 | 8:46  | 28.8 | 36   | 67    | 10    | 0.06  | 7.3 | 1.6  | <0.1   | 33.4   |
| 19 | 水 | 8:45  | 28.2 | 36   | 71    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 31.1   |
| 20 | 木 | 8:40  | 27.3 | 36   | 61    | 10    | 0.05  | 7.1 | 1.8  | <0.1   | 33.4   |
| 21 | 金 | 8:39  | 28.2 | 36   | 66    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.2  | <0.1   | 30.6   |
| 22 | 土 | 21:00 | 27.2 | 35   | 80    | 13    | <0.03 | 6.9 | 0.1  |        | 29.9   |
| 23 | 日 | 21:05 | 28.0 | 36   | 68    | 11    | 0.03  | 7.4 | 1.2  |        | 32.7   |
| 24 | 月 | 8:44  | 27.9 | 36   | 81    | 12    | <0.03 | 7.2 | 0.9  | <0.1   | 32.0   |
| 25 | 火 | 8:41  | 27.3 | 36   | 73    | 11    | 0.04  | 7.1 | 1.5  | <0.1   | 32.7   |
| 26 | 水 | 8:42  | 26.1 | 36   | 82    | 10    | 0.06  | 7.2 | 2.1  | <0.1   | 33.4   |
| 27 | 木 | 8:41  | 25.7 | 35   | 82    | 14    | <0.03 | 6.8 | 0.1  | <0.1   | 27.9   |
| 28 | 金 | 8:42  | 26.5 | 36   | 78    | 13    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | <0.1   | 30.4   |
| 29 | 土 | 21:00 | 27.0 | 35   | 71    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.4  |        | 31.5   |
| 30 | 日 | 21:00 | 27.0 | 36   | 87    | 11    | <0.03 | 7.0 | 0.6  |        | 31.0   |
| 31 | 月 | 8:40  | 26.8 | 36   | 67    | 11    | 0.03  | 7.4 | 1.5  | <0.1   | 32.4   |
| 平均 | — | —     | 27.7 | 36   | 78    | 11    | <0.03 | 7.1 | 1.1  | <0.1   | 32.3   |
| 最高 | — | —     | 29.3 | 37   | 110   | 14    | 0.08  | 7.5 | 2.6  | <0.1   | 34.5   |
| 最低 | — | —     | 25.7 | 35   | 61    | 9.6   | <0.03 | 6.8 | <0.1 | <0.1   | 27.9   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年9月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 火 | 8:46  | 25.9 | 35   | 81    | 15    | <0.03 | 6.8 | 0.1  | <0.1   | 29.7   |
| 2  | 水 | 8:40  | 26.1 | 35   | 76    | 13    | 0.05  | 6.9 | 1.2  | <0.1   | 31.3   |
| 3  | 木 | 8:41  | 26.0 | 36   | 71    | 11    | 0.05  | 7.3 | 2.0  | <0.1   | 32.4   |
| 4  | 金 | 8:42  | 26.0 | 36   | 78    | 12    | 0.03  | 7.2 | 1.2  | <0.1   | 32.0   |
| 5  | 土 | 21:00 | 26.0 | 33   | 62    | 11    | 0.03  | 7.3 | 1.1  |        | 31.9   |
| 6  | 日 | 21:00 | 25.5 | 33   | 71    | 11    | 0.03  | 7.4 | 1.4  |        | 32.8   |
| 7  | 月 | 8:41  | 25.6 | 33   | 57    | 11    | 0.04  | 7.4 | 1.5  | <0.1   | 33.0   |
| 8  | 火 | 8:40  | 25.6 | 33   | 67    | 11    | 0.04  | 7.4 | 1.5  | <0.1   | 33.1   |
| 9  | 水 | 8:42  | 25.2 | 33   | 68    | 11    | <0.03 | 7.3 | 0.8  | <0.1   | 31.8   |
| 10 | 木 | 8:39  | 24.7 | 32   | 68    | 12    | <0.03 | 6.9 | 0.2  | <0.1   | 28.9   |
| 11 | 金 | 8:40  | 24.5 | 31   | 67    | 12    | <0.03 | 6.9 | 0.1  | <0.1   | 28.5   |
| 12 | 土 | 21:00 | 24.0 | 31   | 71    | 12    | <0.03 | 6.9 | 0.1  |        | 26.9   |
| 13 | 日 | 21:00 | 24.0 | 31   | 62    | 12    | <0.03 | 6.9 | 0.1  |        | 27.4   |
| 14 | 月 | 8:43  | 24.2 | 32   | 66    | 11    | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 28.8   |
| 15 | 火 | 8:43  | 24.2 | 32   | 59    | 11    | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 28.5   |
| 16 | 水 | 8:43  | 23.9 | 32   | 67    | 12    | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 28.4   |
| 17 | 木 | 8:45  | 23.9 | 32   | 60    | 9.5   | 0.03  | 7.3 | 1.8  | <0.1   | 30.7   |
| 18 | 金 | 8:44  | 23.7 | 33   | 66    | 11    | <0.03 | 7.0 | 0.4  | <0.1   | 29.3   |
| 19 | 土 | 21:00 | 24.0 | 33   | 82    | 9.4   | 0.03  | 7.3 | 1.4  |        | 32.6   |
| 20 | 日 | 21:00 | 23.5 | 32   | 85    | 9.8   | 0.05  | 7.3 | 1.7  |        | 32.2   |
| 21 | 月 | 21:00 | 23.5 | 32   | 78    | 9.6   | 0.04  | 7.4 | 1.2  |        | 32.5   |
| 22 | 火 | 21:00 | 24.0 | 33   | 87    | 11    | 0.04  | 7.3 | 1.0  |        | 32.1   |
| 23 | 水 | 21:00 | 23.5 | 32   | 82    | 9.5   | 0.04  | 7.3 | 2.2  |        | 32.3   |
| 24 | 木 | 8:42  | 23.5 | 33   | 79    | 9.4   | 0.03  | 7.4 | 1.5  | <0.1   | 32.5   |
| 25 | 金 | 8:43  | 23.2 | 32   | 74    | 9.2   | 0.03  | 7.4 | 1.8  | <0.1   | 32.4   |
| 26 | 土 | 21:00 | 23.0 | 32   | 75    | 9.6   | 0.04  | 7.4 | 1.5  |        | 33.3   |
| 27 | 日 | 21:00 | 23.5 | 33   | 84    | 11    | 0.03  | 7.3 | 1.3  |        | 32.8   |
| 28 | 月 | 8:40  | 23.3 | 33   | 80    | 11    | 0.03  | 7.1 | 1.1  | <0.1   | 32.0   |
| 29 | 火 | 8:39  | 23.4 | 33   | 83    | 9.7   | 0.04  | 7.4 | 2.2  | <0.1   | 33.0   |
| 30 | 水 | 8:40  | 22.7 | 33   | 77    | 11    | <0.03 | 7.1 | 0.2  | <0.1   | 32.1   |
| -  | - |       |      |      |       |       |       |     |      |        |        |
| 平均 | - | -     | 24.3 | 33   | 73    | 11    | <0.03 | 7.2 | 1.0  | <0.1   | 31.2   |
| 最高 | - | -     | 26.1 | 36   | 87    | 15    | 0.05  | 7.4 | 2.2  | <0.1   | 33.3   |
| 最低 | - | -     | 22.7 | 31   | 57    | 9.2   | <0.03 | 6.8 | <0.1 | <0.1   | 26.9   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年10月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 木 | 8:40  | 22.6 | 33   | 73    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.1  | <0.1   | 31.7   |
| 2  | 金 | 8:40  | 22.5 | 33   | 65    | 9.6   | 0.03  | 7.4 | 1.6  | <0.1   | 33.2   |
| 3  | 土 | 21:00 | 22.0 | 33   | 54    | 11    | <0.03 | 7.2 | 0.5  |        | 32.2   |
| 4  | 日 | 21:00 | 22.5 | 33   | 54    | 11    | <0.03 | 7.3 | 1.0  |        | 32.4   |
| 5  | 月 | 8:44  | 22.1 | 33   | 63    | 9.6   | <0.03 | 7.5 | 1.8  | <0.1   | 33.6   |
| 6  | 火 | 8:41  | 22.1 | 33   | 34    | 9.5   | <0.03 | 7.5 | 1.7  | <0.1   | 33.5   |
| 7  | 水 | 8:40  | 22.1 | 33   | 64    | 10    | <0.03 | 7.4 | 1.0  | <0.1   | 33.0   |
| 8  | 木 | 8:41  | 21.1 | 33   | 57    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.2  | <0.1   | 31.5   |
| 9  | 金 | 8:42  | 20.8 | 33   | 61    | 11    | <0.03 | 7.2 | 1.0  | 0.1    | 32.5   |
| 10 | 土 | 21:00 | 21.0 | 33   | 61    | 12    | <0.03 | 7.1 | 0.2  |        | 31.6   |
| 11 | 日 | 21:00 | 21.0 | 34   | 70    | 11    | <0.03 | 7.2 | 0.4  |        | 31.5   |
| 12 | 月 | 21:00 | 20.5 | 33   | 66    | 12    | <0.03 | 7.2 | 0.4  |        | 32.0   |
| 13 | 火 | 8:40  | 20.2 | 34   | 62    | 12    | <0.03 | 7.1 | <0.1 | 0.1    | 31.6   |
| 14 | 水 | 8:59  | 20.0 | 34   | 66    | 9.6   | 0.05  | 7.4 | 2.8  | 0.1    | 33.4   |
| 15 | 木 | 8:41  | 20.2 | 35   | 72    | 9.4   | <0.03 | 7.5 | 1.8  | 0.1    | 33.4   |
| 16 | 金 | 8:41  | 19.9 | 35   | 64    | 9.3   | <0.03 | 7.4 | 1.6  | 0.1    | 33.6   |
| 17 | 土 | 21:00 | 20.0 | 35   | 64    | 10    | 0.04  | 7.6 | 2.2  |        | 32.7   |
| 18 | 日 | 21:00 | 20.0 | 35   | 57    | 11    | <0.03 | 7.2 | 0.1  |        | 31.3   |
| 19 | 月 | 8:40  | 20.1 | 35   | 73    | 10    | 0.03  | 7.4 | 1.6  | <0.1   | 32.8   |
| 20 | 火 | 8:40  | 20.1 | 35   | 82    | 10    | 0.04  | 7.5 | 1.9  | <0.1   | 33.9   |
| 21 | 水 | 8:40  | 20.2 | 35   | 70    | 10    | <0.03 | 7.3 | 0.8  | <0.1   | 33.0   |
| 22 | 木 | 8:40  | 20.1 | 35   | 76    | 9.6   | 0.04  | 7.4 | 1.6  | 0.1    | 33.5   |
| 23 | 金 | 8:41  | 19.9 | 35   | 80    | 11    | 0.06  | 7.4 | 2.0  | <0.1   | 33.8   |
| 24 | 土 | 21:00 | 20.0 | 36   | 76    | 11    | <0.03 | 7.3 | 0.7  |        | 32.6   |
| 25 | 日 | 21:00 | 21.0 | 35   | 72    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.2  |        | 30.9   |
| 26 | 月 | 8:42  | 18.7 | 35   | 83    | 12    | <0.03 | 7.0 | 0.1  | 0.2    | 31.4   |
| 27 | 火 | 8:43  | 19.0 | 35   | 77    | 9.4   | 0.04  | 7.4 | 2.1  | 0.1    | 33.3   |
| 28 | 水 | 8:41  | 19.2 | 36   | 72    | 9.4   | 0.03  | 7.4 | 1.9  | 0.1    | 32.9   |
| 29 | 木 | 8:43  | 18.9 | 36   | 44    | 9.5   | 0.04  | 7.4 | 2.6  | 0.1    | 33.3   |
| 30 | 金 | 8:40  | 18.4 | 33   | 77    | 9.6   | 0.03  | 7.4 | 2.2  | 0.1    | 33.6   |
| 31 | 土 | 21:00 | 18.5 | 33   | 77    | 9.4   | <0.03 | 7.5 | 1.4  |        | 33.5   |
| 平均 |   | —     | 20.5 | 34   | 67    | 10    | <0.03 | 7.3 | 1.2  | <0.1   | 32.7   |
| 最高 |   | —     | 22.6 | 36   | 83    | 12    | 0.06  | 7.6 | 2.8  | 0.2    | 33.9   |
| 最低 |   | —     | 18.4 | 33   | 34    | 9.3   | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 30.9   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年11月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 日 | 21:00 | 18.0 | 33   | 75    | 9.5   | <0.03 | 7.4 | 1.4  |        | 33.6   |
| 2  | 月 | 9:01  | 17.9 | 33   | 69    | 9.4   | 0.03  | 7.4 | 1.5  | 0.1    | 33.4   |
| 3  | 火 | 21:00 | 18.0 | 33   | 74    | 10    | <0.03 | 7.3 | 0.9  |        | 32.6   |
| 4  | 水 | 8:42  | 17.5 | 34   | 72    | 11    | <0.03 | 7.2 | 0.5  | 0.1    | 32.3   |
| 5  | 木 | 8:39  | 17.5 | 33   | 78    | 9.7   | 0.03  | 7.5 | 1.5  | 0.1    | 32.7   |
| 6  | 金 | 8:38  | 17.6 | 33   | 74    | 9.4   | 0.03  | 7.4 | 1.4  | 0.1    | 33.2   |
| 7  | 土 | 21:00 | 18.0 | 33   | 82    | 9.6   | <0.03 | 7.5 | 1.2  |        | 32.3   |
| 8  | 日 | 21:00 | 18.0 | 33   | 86    | 9.6   | <0.03 | 7.3 | 1.5  |        | 32.3   |
| 9  | 月 | 8:40  | 17.8 | 33   | 69    | 11    | <0.03 | 7.1 | 0.1  | 0.1    | 30.1   |
| 10 | 火 | 8:48  | 17.8 | 33   | 77    | 11    | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 30.4   |
| 11 | 水 | 8:40  | 17.4 | 33   | 78    | 12    | <0.03 | 7.1 | <0.1 | <0.1   | 30.3   |
| 12 | 木 | 8:43  | 16.8 | 33   | 83    | 12    | <0.03 | 7.1 | <0.1 | <0.1   | 30.9   |
| 13 | 金 | 8:44  | 16.9 | 32   | 74    | 11    | <0.03 | 7.1 | <0.1 | 0.1    | 30.6   |
| 14 | 土 | 21:00 | 17.0 | 32   | 87    | 9.1   | <0.03 | 7.4 | 1.3  |        | 32.7   |
| 15 | 日 | 21:00 | 17.0 | 32   | 79    | 9.4   | <0.03 | 7.3 | 1.4  |        | 32.0   |
| 16 | 月 | 8:40  | 16.9 | 33   | 84    | 10    | 0.04  | 7.3 | 1.8  | <0.1   | 32.5   |
| 17 | 火 | 8:40  | 16.9 | 33   | 81    | 9.8   | 0.05  | 7.7 | 2.2  | <0.1   | 32.1   |
| 18 | 水 | 8:36  | 17.0 | 32   | 86    | 11    | 0.03  | 7.7 | 1.1  | <0.1   | 31.7   |
| 19 | 木 | 8:42  | 16.9 | 32   | 86    | 11    | 0.03  | 7.6 | 1.5  | <0.1   | 31.7   |
| 20 | 金 | 8:00  | 16.5 | 32   | 89    | 12    | <0.03 | 7.3 | <0.1 | <0.1   | 30.0   |
| 21 | 土 | 21:00 | 16.5 | 32   | 87    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.1  |        | 29.8   |
| 22 | 日 | 21:00 | 16.5 | 33   | 81    | 9.9   | 0.03  | 7.7 | 1.3  |        | 31.7   |
| 23 | 月 | 21:00 | 16.5 | 34   | 86    | 12    | <0.03 | 7.4 | 0.2  |        | 30.4   |
| 24 | 火 | 8:41  | 16.5 | 33   | 85    | 12    | <0.03 | 7.4 | <0.1 | <0.1   | 30.3   |
| 25 | 水 | 8:39  | 15.7 | 34   | 78    | 12    | <0.03 | 7.3 | <0.1 | <0.1   | 30.4   |
| 26 | 木 | 8:38  | 15.7 | 34   | 89    | 11    | <0.03 | 7.3 | <0.1 | <0.1   | 31.0   |
| 27 | 金 | 8:38  | 15.0 | 33   | 80    | 12    | <0.03 | 7.4 | <0.1 | <0.1   | 30.4   |
| 28 | 土 | 21:00 | 14.5 | 33   | 79    | 10    | <0.03 | 7.7 | 1.2  |        | 31.8   |
| 29 | 日 | 21:00 | 14.5 | 33   | 86    | 9.8   | <0.03 | 7.7 | 1.5  |        | 32.7   |
| 30 | 月 | 8:43  | 14.6 | 34   | 83    | 9.6   | 0.03  | 7.7 | 1.3  | 0.1    | 32.4   |
| -  | - |       |      |      |       |       |       |     |      |        |        |
| 平均 | - | -     | 16.8 | 33   | 81    | 11    | <0.03 | 7.4 | 0.8  | <0.1   | 31.6   |
| 最高 | - | -     | 18.0 | 34   | 89    | 12    | 0.05  | 7.7 | 2.2  | 0.1    | 33.6   |
| 最低 | - | -     | 14.5 | 32   | 69    | 9.1   | <0.03 | 7.0 | <0.1 | <0.1   | 29.8   |



# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成27年12月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度  | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度   | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 火 | 8:45  | 14.4 | 34   | 70    | 9.8   | <0.03 | 7.7 | 1.6 | 0.1    | 31.6   |
| 2  | 水 | 8:39  | 14.0 | 34   | 63    | 9.6   | <0.03 | 7.7 | 1.8 | 0.1    | 32.0   |
| 3  | 木 | 8:45  | 14.5 | 34   | 67    | 9.7   | <0.03 | 7.7 | 1.1 | 0.1    | 32.2   |
| 4  | 金 | 8:40  | 13.6 | 35   | 65    | 11    | 0.06  | 7.7 | 2.4 | 0.1    | 33.7   |
| 5  | 土 | 21:00 | 13.5 | 35   | 63    | 9.8   | <0.03 | 7.7 | 1.6 |        | 32.4   |
| 6  | 日 | 21:00 | 13.5 | 35   | 72    | 9.8   | <0.03 | 7.8 | 1.4 |        | 32.6   |
| 7  | 月 | 8:39  | 13.2 | 35   | 72    | 9.6   | <0.03 | 7.7 | 1.2 | 0.2    | 32.7   |
| 8  | 火 | 8:55  | 13.0 | 36   | 70    | 9.6   | 0.04  | 7.7 | 1.3 | 0.2    | 33.3   |
| 9  | 水 | 8:39  | 13.0 | 36   | 76    | 10    | <0.03 | 7.6 | 0.7 | 0.2    | 33.0   |
| 10 | 木 | 8:40  | 12.9 | 36   | 72    | 9.8   | 0.04  | 7.8 | 1.6 | 0.2    | 33.2   |
| 11 | 金 | 8:39  | 13.4 | 35   | 65    | 9.4   | <0.03 | 7.7 | 1.1 | 0.2    | 33.1   |
| 12 | 土 | 21:00 | 13.0 | 36   | 72    | 11    | <0.03 | 7.4 | 0.3 |        | 29.9   |
| 13 | 日 | 21:00 | 13.0 | 35   | 72    | 9.7   | 0.04  | 7.8 | 1.8 |        | 31.6   |
| 14 | 月 | 8:58  | 13.0 | 36   | 70    | 10    | 0.06  | 7.6 | 2.3 | 0.1    | 32.7   |
| 15 | 火 | 8:46  | 12.9 | 36   | 74    | 11    | 0.09  | 7.7 | 3.0 | 0.1    | 33.1   |
| 16 | 水 | 8:40  | 13.1 | 36   | 71    | 10    | 0.06  | 7.7 | 2.1 | 0.2    | 33.5   |
| 17 | 木 | 8:40  | 12.8 | 36   | 74    | 11    | 0.07  | 7.8 | 2.8 | 0.1    | 33.4   |
| 18 | 金 | 8:39  | 12.2 | 36   | 77    | 11    | 0.08  | 7.8 | 2.8 | 0.1    | 33.9   |
| 19 | 土 | 21:00 | 11.8 | 36   | 74    | 9.8   | 0.05  | 7.8 | 1.9 |        | 33.1   |
| 20 | 日 | 21:00 | 12.0 | 36   | 68    | 9.6   | 0.03  | 7.8 | 1.9 |        | 32.9   |
| 21 | 月 | 8:43  | 11.9 | 36   | 67    | 9.8   | <0.03 | 7.7 | 1.6 | 0.2    | 33.2   |
| 22 | 火 | 8:39  | 11.9 | 36   | 70    | 9.8   | 0.03  | 7.7 | 1.5 | 0.1    | 33.1   |
| 23 | 水 | 21:00 | 11.5 | 36   | 75    | 10    | 0.03  | 7.9 | 1.4 |        | 32.7   |
| 24 | 木 | 8:42  | 12.0 | 36   | 73    | 11    | <0.03 | 7.7 | 0.6 | 0.1    | 32.3   |
| 25 | 金 | 8:41  | 12.0 | 35   | 76    | 10    | <0.03 | 7.8 | 1.7 | 0.2    | 33.0   |
| 26 | 土 | 21:00 | 11.5 | 36   | 81    | 10    | 0.05  | 7.9 | 1.9 |        | 33.0   |
| 27 | 日 | 21:00 | 11.0 | 36   | 78    | 10    | 0.04  | 7.8 | 1.6 |        | 33.4   |
| 28 | 月 | 8:42  | 10.8 | 36   | 76    | 10    | 0.05  | 7.9 | 2.6 | <0.1   | 33.6   |
| 29 | 火 | 21:00 | 11.5 | 36   | 81    | 11    | 0.04  | 7.9 | 2.0 |        | 33.3   |
| 30 | 水 | 21:00 | 10.0 | 36   | 76    | 10    | <0.03 | 7.9 | 1.5 |        | 32.7   |
| 31 | 木 | 21:00 | 10.5 | 36   | 69    | 9.9   | <0.03 | 8.0 | 1.3 |        | 33.3   |
| 平均 | — | —     | 12.5 | 36   | 72    | 10    | <0.03 | 7.8 | 1.7 | 0.1    | 32.8   |
| 最高 | — | —     | 14.5 | 36   | 81    | 11    | 0.09  | 8.0 | 3.0 | 0.2    | 33.9   |
| 最低 | — | —     | 10.0 | 34   | 63    | 9.4   | <0.03 | 7.4 | 0.3 | <0.1   | 29.9   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年1月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度   | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度    | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 金 | 21:00 | 11.0 | 36   | 79    | 9.9   | <0.03 | 7.9 | 1.2  |        | 33.7   |
| 2  | 土 | 21:00 | 10.2 | 36   | 79    | 9.9   | <0.03 | 7.9 | 1.3  |        | 33.6   |
| 3  | 日 | 21:00 | 10.5 | 36   | 79    | 9.9   | 0.03  | 7.9 | 1.4  |        | 33.5   |
| 4  | 月 | 8:45  | 10.6 | 37   | 86    | 9.8   | 0.04  | 7.9 | 1.6  | 0.1    | 33.7   |
| 5  | 火 | 8:40  | 11.0 | 37   | 79    | 9.7   | 0.03  | 7.9 | 1.3  | 0.2    | 34.3   |
| 6  | 水 | 8:41  | 10.7 | 37   | 62    | 10    | 0.05  | 7.8 | 2.2  | 0.2    | 34.1   |
| 7  | 木 | 8:45  | 10.9 | 37   | 58    | 9.9   | <0.03 | 7.9 | 1.5  | 0.2    | 33.6   |
| 8  | 金 | 8:46  | 10.6 | 37   | 52    | 9.9   | 0.05  | 7.9 | 2.4  | 0.2    | 34.4   |
| 9  | 土 | 21:00 | 10.5 | 37   | 61    | 9.5   | <0.03 | 7.9 | 1.5  |        | 33.9   |
| 10 | 日 | 21:00 | 10.5 | 36   | 58    | 9.9   | <0.03 | 7.9 | 1.5  |        | 33.6   |
| 11 | 月 | 21:00 | 10.1 | 37   | 57    | 9.9   | <0.03 | 7.9 | 1.6  |        | 34.1   |
| 12 | 火 | 8:44  | 10.2 | 37   | 69    | 9.8   | <0.03 | 7.9 | 1.7  | 0.2    | 34.1   |
| 13 | 水 | 8:42  | 10.0 | 37   | 59    | 9.5   | <0.03 | 7.8 | 1.7  | 0.2    | 33.5   |
| 14 | 木 | 8:41  | 9.6  | 37   | 59    | 10    | 0.05  | 7.7 | 2.6  | 0.2    | 34.1   |
| 15 | 金 | 8:38  | 9.4  | 37   | 57    | 10    | 0.04  | 7.7 | 2.5  | 0.2    | 33.9   |
| 16 | 土 | 21:00 | 9.5  | 37   | 60    | 9.9   | <0.03 | 7.7 | 1.7  |        | 32.9   |
| 17 | 日 | 21:00 | 9.5  | 37   | 59    | 10    | <0.03 | 7.8 | 1.9  |        | 32.5   |
| 18 | 月 | 8:45  | 9.7  | 37   | 60    | 9.8   | <0.03 | 7.7 | 1.7  | 0.2    | 33.9   |
| 19 | 火 | 8:41  | 9.2  | 38   | 70    | 12    | 0.05  | 7.7 | 2.6  | 0.2    | 33.2   |
| 20 | 水 | 8:45  | 8.5  | 38   | 57    | 11    | <0.03 | 7.6 | 0.7  | 0.2    | 29.8   |
| 21 | 木 | 8:40  | 9.0  | 37   | 63    | 9.6   | <0.03 | 7.6 | 1.2  | 0.2    | 33.6   |
| 22 | 金 | 8:40  | 9.0  | 37   | 56    | 9.5   | <0.03 | 7.7 | 1.3  | 0.2    | 34.3   |
| 23 | 土 | 21:00 | 8.5  | 37   | 63    | 9.6   | <0.03 | 7.7 | 1.2  |        | 32.6   |
| 24 | 日 | 21:00 | 8.0  | 37   | 57    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.4  |        | 31.0   |
| 25 | 月 | 8:45  | 7.9  | 37   | 66    | 10    | 0.03  | 7.6 | 1.9  | 0.2    | 32.9   |
| 26 | 火 | 8:40  | 7.9  | 38   | 65    | 10    | 0.05  | 7.7 | 1.9  | 0.2    | 33.3   |
| 27 | 水 | 8:39  | 8.1  | 38   | 67    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.1  | 0.2    | 31.0   |
| 28 | 木 | 8:40  | 8.4  | 38   | 66    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.1  | 0.2    | 31.8   |
| 29 | 金 | 8:45  | 8.6  | 38   | 72    | 12    | <0.03 | 7.3 | <0.1 | 0.2    | 31.9   |
| 30 | 土 | 21:00 | 8.7  | 38   | 72    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.1  |        | 32.6   |
| 31 | 日 | 21:00 | 8.0  | 38   | 80    | 14    | <0.03 | 7.2 | 0.2  |        | 30.9   |
| 平均 | — | —     | 9.5  | 37   | 65    | 10    | <0.03 | 7.7 | 1.4  | 0.2    | 33.1   |
| 最高 | — | —     | 11.0 | 38   | 86    | 14    | 0.05  | 7.9 | 2.6  | 0.2    | 34.4   |
| 最低 | — | —     | 7.9  | 36   | 52    | 9.5   | <0.03 | 7.2 | <0.1 | 0.1    | 29.8   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年2月

|    |   | 採水時刻  | 水温  | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度  | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃   | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度   | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 月 | 8:45  | 8.5 | 38   | 71    | 13    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | 0.2    | 32.1   |
| 2  | 火 | 8:46  | 8.2 | 38   | 78    | 15    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | 0.1    | 30.6   |
| 3  | 水 | 8:44  | 8.3 | 38   | 74    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.2 | 0.2    | 31.8   |
| 4  | 木 | 8:48  | 8.2 | 38   | 75    | 10    | 0.05  | 7.7 | 2.4 | 0.1    | 34.7   |
| 5  | 金 | 8:40  | 8.0 | 38   | 80    | 12    | 0.07  | 7.7 | 3.3 | 0.2    | 35.4   |
| 6  | 土 | 21:00 | 8.0 | 37   | 75    | 11    | 0.04  | 7.8 | 2.5 |        | 31.7   |
| 7  | 日 | 21:00 | 8.0 | 37   | 72    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.3 |        | 30.1   |
| 8  | 月 | 8:44  | 7.6 | 38   | 74    | 12    | <0.03 | 7.2 | 0.4 | 0.2    | 30.7   |
| 9  | 火 | 8:45  | 8.1 | 37   | 76    | 10    | 0.04  | 7.7 | 2.1 | 0.2    | 32.6   |
| 10 | 水 | 8:43  | 7.8 | 37   | 74    | 13    | <0.03 | 7.3 | 0.2 | 0.2    | 30.8   |
| 11 | 木 | 21:00 | 8.2 | 37   | 74    | 10    | 0.04  | 7.8 | 2.4 |        | 33.6   |
| 12 | 金 | 8:40  | 8.1 | 37   | 72    | 10    | 0.03  | 7.3 | 1.9 | 0.2    | 33.2   |
| 13 | 土 | 21:00 | 8.3 | 37   | 70    | 10    | 0.03  | 7.7 | 2.0 |        | 32.5   |
| 14 | 日 | 21:00 | 8.9 | 37   | 71    | 11    | 0.05  | 7.7 | 2.5 |        | 32.7   |
| 15 | 月 | 8:42  | 8.6 | 37   | 74    | 10    | 0.04  | 7.7 | 2.1 | 0.2    | 32.1   |
| 16 | 火 | 8:42  | 8.4 | 37   | 76    | 13    | <0.03 | 7.2 | 0.3 | 0.1    | 29.5   |
| 17 | 水 | 8:41  | 8.4 | 36   | 86    | 16    | <0.03 | 7.1 | 0.3 | <0.1   | 28.1   |
| 18 | 木 | 8:42  | 8.0 | 37   | 71    | 14    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | 0.1    | 29.2   |
| 19 | 金 | 8:42  | 8.3 | 37   | 78    | 14    | <0.03 | 7.3 | 0.4 | <0.1   | 30.3   |
| 20 | 土 | 21:00 | 8.8 | 37   | 75    | 11    | 0.05  | 7.6 | 2.2 |        | 31.8   |
| 21 | 日 | 21:00 | 8.5 | 37   | 75    | 13    | <0.03 | 7.2 | 0.3 |        | 30.3   |
| 22 | 月 | 8:41  | 8.4 | 37   | 68    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.2 | 0.1    | 30.2   |
| 23 | 火 | 8:43  | 8.4 | 37   | 79    | 13    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | 0.1    | 29.6   |
| 24 | 水 | 8:45  | 8.4 | 37   | 73    | 12    | 0.08  | 7.6 | 3.8 | 0.2    | 32.3   |
| 25 | 木 | 8:40  | 8.2 | 37   | 73    | 13    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | 0.1    | 29.7   |
| 26 | 金 | 8:41  | 8.0 | 37   | 73    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.2 | 0.2    | 30.5   |
| 27 | 土 | 21:00 | 8.1 | 37   | 88    | 12    | <0.03 | 7.4 | 0.9 |        | 31.1   |
| 28 | 日 | 21:00 | 8.5 | 38   | 81    | 11    | 0.04  | 7.7 | 2.8 |        | 32.5   |
| 29 | 月 | 8:41  | 8.5 | 37   | 84    | 11    | 0.04  | 7.7 | 2.4 | 0.2    | 32.7   |
| -  | - |       |     |      |       |       |       |     |     |        |        |
| -  | - |       |     |      |       |       |       |     |     |        |        |
| 平均 | - | -     | 8.3 | 37   | 76    | 12    | <0.03 | 7.4 | 1.3 | 0.1    | 31.5   |
| 最高 | - | -     | 8.9 | 38   | 88    | 16    | 0.08  | 7.8 | 3.8 | 0.2    | 35.4   |
| 最低 | - | -     | 7.6 | 36   | 68    | 10    | <0.03 | 7.1 | 0.2 | <0.1   | 28.1   |

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年3月

|    |   | 採水時刻  | 水温   | 硬度   | 蒸発残留物 | 塩素イオン | 鉄イオン  | pH値 | 濁度  | 遊離残留塩素 | 総アルカリ度 |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|
| 日  | 曜 | 時：分   | ℃    | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L  |     | 度   | mg/L   | mg/L   |
| 1  | 火 | 8:48  | 7.9  | 39   | 91    | 16    | <0.03 | 7.3 | 0.5 | <0.1   | 30.6   |
| 2  | 水 | 8:45  | 7.8  | 37   | 79    | 13    | 0.03  | 7.3 | 1.3 | 0.1    | 30.8   |
| 3  | 木 | 8:40  | 8.0  | 37   | 86    | 12    | 0.06  | 7.7 | 2.7 | 0.1    | 32.6   |
| 4  | 金 | 8:50  | 8.3  | 37   | 71    | 10    | 0.03  | 7.7 | 1.8 | 0.2    | 32.5   |
| 5  | 土 | 21:00 | 8.8  | 37   | 79    | 9.5   | <0.03 | 7.6 | 1.6 |        | 32.1   |
| 6  | 日 | 21:00 | 9.0  | 37   | 71    | 9.7   | <0.03 | 7.6 | 1.6 |        | 32.4   |
| 7  | 月 | 8:50  | 9.3  | 37   | 71    | 10    | <0.03 | 7.7 | 1.3 | 0.1    | 32.5   |
| 8  | 火 | 8:40  | 8.8  | 37   | 71    | 10    | <0.03 | 7.6 | 1.4 | 0.2    | 32.5   |
| 9  | 水 | 8:42  | 8.9  | 38   | 73    | 9.8   | 0.03  | 7.5 | 1.3 | 0.1    | 32.3   |
| 10 | 木 | 8:50  | 9.0  | 37   | 75    | 10    | 0.04  | 7.6 | 1.9 | 0.1    | 32.4   |
| 11 | 金 | 8:44  | 9.0  | 38   | 83    | 10    | 0.05  | 7.6 | 2.2 | 0.1    | 33.0   |
| 12 | 土 | 21:00 | 9.0  | 37   | 79    | 9.9   | 0.03  | 7.8 | 2.3 |        | 32.3   |
| 13 | 日 | 21:00 | 9.0  | 37   | 70    | 9.9   | 0.05  | 7.7 | 2.8 |        | 32.5   |
| 14 | 月 | 8:45  | 8.8  | 37   | 74    | 9.8   | 0.04  | 7.7 | 2.4 | 0.2    | 32.3   |
| 15 | 火 | 8:41  | 8.4  | 37   | 73    | 13    | <0.03 | 7.2 | 0.3 | 0.1    | 30.3   |
| 16 | 水 | 8:41  | 8.5  | 38   | 67    | 12    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | 0.2    | 30.8   |
| 17 | 木 | 8:39  | 8.6  | 38   | 72    | 13    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | 0.1    | 30.7   |
| 18 | 金 | 8:40  | 8.7  | 38   | 72    | 14    | <0.03 | 7.2 | 0.3 | 0.1    | 30.7   |
| 19 | 土 | 21:00 | 8.5  | 37   | 88    | 11    | 0.04  | 7.7 | 1.8 |        | 31.6   |
| 20 | 日 | 21:00 | 10.0 | 38   | 72    | 11    | 0.06  | 7.8 | 2.5 |        | 32.0   |
| 21 | 月 | 21:00 | 10.2 | 38   | 86    | 12    | <0.03 | 7.3 | 0.5 |        | 30.8   |
| 22 | 火 | 8:43  | 9.7  | 38   | 74    | 12    | <0.03 | 7.2 | 0.2 | <0.1   | 30.8   |
| 23 | 水 | 8:41  | 9.5  | 37   | 71    | 11    | <0.03 | 7.6 | 0.9 | 0.1    | 31.8   |
| 24 | 木 | 8:39  | 10.0 | 38   | 71    | 10    | 0.06  | 7.7 | 2.5 | 0.1    | 33.4   |
| 25 | 金 | 8:40  | 9.9  | 38   | 71    | 9.9   | 0.07  | 7.8 | 3.0 | 0.1    | 32.9   |
| 26 | 土 | 21:00 | 10.0 | 39   | 85    | 12    | 0.08  | 7.9 | 3.8 |        | 32.7   |
| 27 | 日 | 21:00 | 10.0 | 38   | 69    | 11    | 0.05  | 7.8 | 2.3 |        | 32.6   |
| 28 | 月 | 8:40  | 10.2 | 38   | 71    | 11    | 0.05  | 7.7 | 2.9 | 0.1    | 33.0   |
| 29 | 火 | 8:46  | 9.8  | 38   | 72    | 9.9   | <0.03 | 7.6 | 1.6 | 0.1    | 32.5   |
| 30 | 水 | 8:37  | 10.6 | 38   | 86    | 11    | 0.03  | 7.7 | 2.1 | <0.1   | 33.5   |
| 31 | 木 | 8:40  | 10.8 | 38   | 76    | 11    | 0.03  | 7.8 | 1.9 | <0.1   | 33.1   |
| 平均 | — | —     | 9.2  | 38   | 76    | 11    | <0.03 | 7.6 | 1.7 | 0.1    | 32.1   |
| 最高 | — | —     | 10.8 | 39   | 91    | 16    | 0.08  | 7.9 | 3.8 | 0.2    | 33.5   |
| 最低 | — | —     | 7.8  | 37   | 67    | 9.5   | <0.03 | 7.2 | 0.2 | <0.1   | 30.3   |