

no	建物名称	構造	階数	延べ床面積	建築年	保存・解体	杭の有無(空欄は図面無の為不明)	アスベスト状況 (外壁に石綿板使用箇所はサブリ ング対象外)	備考
1	職員棟	プレキャストコンクリート	1	48.24	S51	解体		外壁塗材サブリング→石綿無	
2	小規模グループケア棟	木造	1	93.57	H25	保存→維持管理対象			
3	職員棟	鉄筋コンクリート	2	278.72	H10	保存→維持管理対象	杭無(直接基礎)		
4	職員棟	鉄筋コンクリート	1	97.14	S46	解体	杭無(直接基礎)	外壁塗材サブリング→石綿無	
5	職員棟	鉄筋コンクリート	2	418.44	H10	保存→維持管理対象			
6	家族舎棟	無筋コンクリート	1	38.42	S61	解体	杭無(直接基礎)	外壁塗材サブリング→石綿無	
7	家族舎棟	鉄筋コンクリート	1	48.60	S46	解体	杭無(直接基礎)	同上と判断	
8	家族舎棟	鉄筋コンクリート	1	38.24	S46	解体	杭無(直接基礎)	同上と判断	
9	保母棟	鉄筋コンクリート	2	478.66	S46,S48	解体	杭有(PHCパイル300φ-40本、L=5~10m)	浴室吹付-除去済 外壁塗材サブリング→石綿有	
10	木工作業棟資材置き場	鉄骨	1	70.00	H6	解体			
11	作業棟	鉄骨	1	122.64	S49	解体	杭無(直接基礎)	外壁塗材サブリング→石綿無	
12	熱交換室	コンクリートブロック	1	13.87	S46	解体			
13	物干し (旧 冷温水発生器の囲い)	鉄骨	1	20.00	不明	解体			中に、吸収式冷温水発生器有
14	生活棟(2、3班)	鉄筋コンクリート	2	667.96	S46	解体	杭無(直接基礎:一部ラップル有)	外壁塗材サブリング→石綿有	
15	窯業棟	鉄骨	1	115.70	H4	解体		吹付-囲い込み済 外壁塗材サブリング→石綿無	
16	職業指導棟(ソフト棟含む)	鉄骨	1	101.81	S46	解体	杭有(PHCパイル300φ-10本、L=6~10m)	外壁塗材サブリング→石綿無	
17	教育棟	鉄骨	1	101.81	S46	解体	杭有(PHCパイル300φ-16本、L=5~8m)	吹付-除去済	
18	職業指導棟	鉄骨	1	80.76	S47	解体			
19	ソフト棟					解体	杭無(直接基礎:一部ラップル有)		
20	多目的ホール	鉄骨	2	610.50	H5	保存→維持管理対象	杭有		
21	車庫	鉄骨	1	80.00	S46	解体			現状、倉庫として利用
22	倉庫	木造	1	20.00	不明	解体			
23	倉庫	軽量	1	38.88	S48	解体			
24	乾燥室	鉄骨	1	26.04	H1	解体		外壁塗材サブリング→石綿無	現状、倉庫として利用
25	ボイラー室	鉄骨	1	160.00	S46	解体	杭無(直接基礎:一部ラップル有)	ボイラー室・洗濯室吹付-除去済 電気室天井-残存 外壁塗材サブリング→石綿無	
26	車庫	鉄骨	1	112.00	S49	解体			
27	熱交換室	コンクリートブロック	1	13.87	S46	解体			
27-2	柵 (旧 冷温水発生器用)			15.00	不明	解体			冷温水発生器は撤去済
28	生活棟(1班)	鉄筋コンクリート	1	339.04	S46	解体	杭無(直接基礎)	外壁塗材サブリング→石綿有	
29	サービス棟	鉄筋コンクリート	1	241.50	S46	解体	杭無(直接基礎)	厨房梁吹付-除去済 外壁塗材サブリング→石綿有	
30	熱交換室	コンクリートブロック	1	15.93	S60	解体			
31	管理棟	鉄筋コンクリート	2	483.86	S46	解体	杭無(直接基礎)	外壁塗材サブリング→石綿有	
32	物干	鉄製	—		不明	解体			鉄製ポール3.6m×4.4m
33	作業棟	鉄骨	1	56.00	S53	解体	杭無(直接基礎)		
34	熱交換室	コンクリートブロック	1	13.87	S46	解体			
34-2	柵 (旧 冷温水発生器用)			15.00	不明	解体			冷温水発生器は有り
35	生活棟4班	鉄筋コンクリート	1	382.85	S46	解体	杭無(直接基礎)	外壁塗材サブリング→石綿有	
36	機械室	コンクリートブロック	1	13.87	S46	解体		生活5班と同仕様と想定	
37	ボイラー室	コンクリートブロック	1	15.93	S60	解体			
38	生活棟5班	鉄筋コンクリート	1	432.22	S46	解体	杭無(直接基礎)	外壁塗材サブリング→石綿有	
39	物干	鉄製	—		不明	解体			鉄製ポール3.0m×0.1m
40	レンガ養生室	コンクリートブロック	1	12.46	S53	解体	杭無(直接基礎)		
41	豚舎	コンクリートブロック	1	100.00	不明	解体			
42	牛舎	木造	2	119.24	S58	解体	杭無(直接基礎)		
43	休憩室	コンクリートブロック	1	53.35	不明	解体			
44	プールサイド附属建物	鉄骨	1	59.40	S55	保存→維持管理対象	杭有		