

設備規定																																																																																																																										
番号	標 題	関連条文																																																																																																																								
5-1-01	居室における換気計算の「一人当たりの占有面積(N値)」について	法第28条 令第20条の2 令第129条の2の6																																																																																																																								
<p>令第20条の2による居室における換気計算の「一人当たりの占有面積(N値)」については下表による。 実施年月日:S46.12.4(建設省住指発第905号)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建築用途</th> <th>単位当たり $\left(\frac{Af}{N} \right)$</th> <th>一人当たり 占有面積(N)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>公会堂・集会場</td><td>同時に收容しうる人員</td><td>0.5~1㎡</td><td></td></tr> <tr><td>劇場・映画館・演芸場</td><td>同時に收容しうる人員</td><td>0.5~1㎡</td><td></td></tr> <tr><td>体育館</td><td>同時に收容しうる人員</td><td>0.5~1㎡</td><td></td></tr> <tr><td>旅館・ホテル・モーテル</td><td></td><td>10㎡</td><td></td></tr> <tr><td>簡易宿泊所・合宿所</td><td></td><td>3㎡</td><td></td></tr> <tr><td>ユースホステル・青年の家</td><td>同時に收容しうる人員</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>病院・療養所・伝染病院</td><td></td><td>4~5㎡</td><td></td></tr> <tr><td>診療所・医院</td><td></td><td>5㎡</td><td>居室の床面積</td></tr> <tr><td>店舗・マーケット</td><td></td><td>3㎡</td><td>営業の用途に供する部分の床面積</td></tr> <tr><td>料亭・貸席</td><td></td><td>3㎡</td><td>居室の床面積</td></tr> <tr><td>百貨店</td><td></td><td>2㎡</td><td></td></tr> <tr><td>飲食店・レストラン・喫茶店</td><td></td><td>3㎡</td><td>営業の用途に供する部分の床面積</td></tr> <tr><td>キャバレー・ビヤホール・バー</td><td></td><td>2㎡</td><td>同 上</td></tr> <tr><td>玉突場・卓球場・ダンスホール・ボーリング場</td><td></td><td>2㎡</td><td>同 上</td></tr> <tr><td>パチンコ店・囲碁クラブ・麻雀クラブ</td><td></td><td>2㎡</td><td>同 上</td></tr> <tr><td>保育所・幼稚園・小学校</td><td>同時に收容しうる人員</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>中学校・高等学校・大学・各種学校</td><td>同時に收容しうる人員</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>図書館</td><td></td><td>3㎡</td><td></td></tr> <tr><td>事務所</td><td></td><td>5㎡</td><td>事務室の床面積</td></tr> <tr><td>工場・作業所・管理室</td><td>作業人員</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>研究所・試験所</td><td>同時に收容しうる人員</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>公衆浴場</td><td></td><td>4~5㎡</td><td>脱衣場の床面積</td></tr> <tr><td>特殊浴場(個室付浴場、サウナ風呂)</td><td></td><td>5㎡</td><td>営業の用途に供する部分の床面積</td></tr> <tr><td>廊下</td><td></td><td>10㎡</td><td></td></tr> <tr><td>ホール</td><td></td><td>3~5㎡</td><td></td></tr> <tr><td>便所</td><td></td><td>1㎡当たり30㎡</td><td></td></tr> <tr><td>手洗所</td><td></td><td>1㎡当たり10㎡</td><td></td></tr> <tr><td>蓄電室等</td><td></td><td>1㎡当たり35㎡</td><td></td></tr> <tr><td>自動車車庫</td><td></td><td>1㎡当たり25㎡</td><td></td></tr> </tbody> </table>			建築用途	単位当たり $\left(\frac{Af}{N} \right)$	一人当たり 占有面積(N)	備 考	公会堂・集会場	同時に收容しうる人員	0.5~1㎡		劇場・映画館・演芸場	同時に收容しうる人員	0.5~1㎡		体育館	同時に收容しうる人員	0.5~1㎡		旅館・ホテル・モーテル		10㎡		簡易宿泊所・合宿所		3㎡		ユースホステル・青年の家	同時に收容しうる人員			病院・療養所・伝染病院		4~5㎡		診療所・医院		5㎡	居室の床面積	店舗・マーケット		3㎡	営業の用途に供する部分の床面積	料亭・貸席		3㎡	居室の床面積	百貨店		2㎡		飲食店・レストラン・喫茶店		3㎡	営業の用途に供する部分の床面積	キャバレー・ビヤホール・バー		2㎡	同 上	玉突場・卓球場・ダンスホール・ボーリング場		2㎡	同 上	パチンコ店・囲碁クラブ・麻雀クラブ		2㎡	同 上	保育所・幼稚園・小学校	同時に收容しうる人員			中学校・高等学校・大学・各種学校	同時に收容しうる人員			図書館		3㎡		事務所		5㎡	事務室の床面積	工場・作業所・管理室	作業人員			研究所・試験所	同時に收容しうる人員			公衆浴場		4~5㎡	脱衣場の床面積	特殊浴場(個室付浴場、サウナ風呂)		5㎡	営業の用途に供する部分の床面積	廊下		10㎡		ホール		3~5㎡		便所		1㎡当たり30㎡		手洗所		1㎡当たり10㎡		蓄電室等		1㎡当たり35㎡		自動車車庫		1㎡当たり25㎡	
建築用途	単位当たり $\left(\frac{Af}{N} \right)$	一人当たり 占有面積(N)	備 考																																																																																																																							
公会堂・集会場	同時に收容しうる人員	0.5~1㎡																																																																																																																								
劇場・映画館・演芸場	同時に收容しうる人員	0.5~1㎡																																																																																																																								
体育館	同時に收容しうる人員	0.5~1㎡																																																																																																																								
旅館・ホテル・モーテル		10㎡																																																																																																																								
簡易宿泊所・合宿所		3㎡																																																																																																																								
ユースホステル・青年の家	同時に收容しうる人員																																																																																																																									
病院・療養所・伝染病院		4~5㎡																																																																																																																								
診療所・医院		5㎡	居室の床面積																																																																																																																							
店舗・マーケット		3㎡	営業の用途に供する部分の床面積																																																																																																																							
料亭・貸席		3㎡	居室の床面積																																																																																																																							
百貨店		2㎡																																																																																																																								
飲食店・レストラン・喫茶店		3㎡	営業の用途に供する部分の床面積																																																																																																																							
キャバレー・ビヤホール・バー		2㎡	同 上																																																																																																																							
玉突場・卓球場・ダンスホール・ボーリング場		2㎡	同 上																																																																																																																							
パチンコ店・囲碁クラブ・麻雀クラブ		2㎡	同 上																																																																																																																							
保育所・幼稚園・小学校	同時に收容しうる人員																																																																																																																									
中学校・高等学校・大学・各種学校	同時に收容しうる人員																																																																																																																									
図書館		3㎡																																																																																																																								
事務所		5㎡	事務室の床面積																																																																																																																							
工場・作業所・管理室	作業人員																																																																																																																									
研究所・試験所	同時に收容しうる人員																																																																																																																									
公衆浴場		4~5㎡	脱衣場の床面積																																																																																																																							
特殊浴場(個室付浴場、サウナ風呂)		5㎡	営業の用途に供する部分の床面積																																																																																																																							
廊下		10㎡																																																																																																																								
ホール		3~5㎡																																																																																																																								
便所		1㎡当たり30㎡																																																																																																																								
手洗所		1㎡当たり10㎡																																																																																																																								
蓄電室等		1㎡当たり35㎡																																																																																																																								
自動車車庫		1㎡当たり25㎡																																																																																																																								
更新履歴																																																																																																																										

※標準的な取扱を掲載しておりますので、詳細な取扱については各特定行政庁へご相談下さい

設備規定		
番号	標 題	関連条文
5-1-02	発熱量の取扱い	法第28条 令第20条の3
<p>令第20条の3第1項の規定による「発熱量の合計」については、各器具の能力の合計をいう。</p>		
更新履歴		

※標準的な取扱いを掲載しておりますので、詳細な取扱いについては各特定行政庁へご相談下さい



設備規定

番号	標 題	関連条文
5-1-03	飲料水の給水タンク等の設置について	法第36条 令第129条の2の5 昭和50年告示第1597号

給水タンク等の設置区分等に応じた構造基準については、下表のとおりとする。

設置区分	底の位置	汚染源までの距離※1	構造基準
建築物の内部、屋上または最下階の床下	_____	_____	(1) 天井、底または周壁の保守点検が外部から容易に行えること。 ※2 (2) 天井、底または周壁は建築物の他の部分と兼用しないこと。 (3) 内部に飲料水以外の配管設備を設けないこと。 (4) マンホールの設置および構造 ※3 (5) 内部の保守点検のための措置 (6) オーバーフロー管の設置 (7) 床下部における浸水検出装置 (8) 通気装置の設置 ※4 (9) 上方に飲料水を汚染するおそれのあるものを設ける場合の措置 ※5
	地盤面下または地盤面	5m未満	上記の構造基準の内 (1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)
上記以外の場所	地盤面	5m以上	上記の構造基準の内 (3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)
	地盤面上	_____	_____

- ※1 くみ取り便所の便槽、し尿浄化槽、排水管、ガソリタンク等までの水平距離
- ※2 給水タンク等は6面点検できること
- ※3 天井が蓋を兼ねる場合は不要
- ※4 有効容量2㎡未満のものは不要
- ※5 原則としてポンプ室等は受水槽の上に設けないこと



a、b、cのいずれも保守点検を容易に行い得る距離とする。(標準的にはa、c≥60cm/b≥100cm)
また、梁・柱等はマンホールの出入口に支障となる位置としてはならず、①、②、③、④は保守点検に支障のない距離とする。


更新履歴

設備規定												
番号	標 題	関連条文										
5-1-04	昇降機関係の取扱い	法第36条 令第129条の3～13の3 規則第1条の3第4項										
<p>1. 昇降機の確認申請の取扱い</p> <p>エレベーター、エスカレーター、段差解消機、イス式階段昇降機、小荷物専用昇降機の確認申請については以下のとおりとする。</p> <p>《確認申請が必要なもの》 エレベーター、エスカレーター、段差解消機、イス式階段昇降機 小荷物専用昇降機(テーブルタイプ(※1)を除く)</p> <p>(手続き内容)</p> <p>法第6条第1項第1号～3号の建築物については上記のとおりとするが、法第6条第1項第4号の建築物については、下表のとおりとする。 (テーブルタイプの小荷物専用昇降機については手続き不要。)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>□法第6条第1項第4号の建築物(都市計画区域内および指定区域内(※2)) エレベーター(※3)・エスカレーター・段差解消機・イス式階段昇降機・小荷物専用昇降機(テーブルタイプ以外のもの)</td> </tr> <tr> <td>新築・改築</td> <td>・建築物の確認申請に包含される。</td> </tr> <tr> <td>増築と同時</td> <td>・建築物の確認申請が必要な場合は、建築物の確認申請に包含される。 ・建築物の確認申請が不要の場合は、法第12条第5項に基づく報告が必要(※4)。</td> </tr> <tr> <td>既 存</td> <td>・建築物の確認申請が必要な場合は、建築物の確認申請に包含される。 ・建築物の確認申請が不要の場合は、法第12条第5項に基づく報告が必要(※4)。</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、法第6条第1項第4号の建築物の中で、都市計画区域外および指定区域内(※5)のものにおけるエレベーター(※3)・エスカレーター・段差解消機・イス式階段昇降機・小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)の確認申請は、建築物の新增改築に伴う設置、既存の建築物への設置に関わらず不要であるが、法第12条第5項に基づく報告書を昇降機の設置場所を所管する建築主事に提出するものとする。</p> <p>※1. H28国土交通省告示第239号に定める昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものをいう。 ※2. 都市計画区域以外の区域であって、都道府県知事が指定する区域内。 ※3. ホームエレベーターはエレベーターに含まれる。 ※4. 法第12条第5項に基づく報告書の内容は、昇降機確認申請書に必要な図書と同様。 ※5. 都市計画区域内であって、都道府県知事が指定する区域内。</p> <p>2. 昇降機の確認時添付書類</p> <p>規則第1条の3によるもののほか、次の図書を含むものとする。 (縮尺は任意、(1)(2)についてはカタログ程度でよい。)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) かご内展開図または透視図 (2) 操作盤姿図 (3) 機械室または昇降路内の放熱計算書、換気扇の容量およびダクト系統図 (4) 機械室内の照明設備図 			項 目	内 容		□法第6条第1項第4号の建築物(都市計画区域内および指定区域内(※2)) エレベーター(※3)・エスカレーター・段差解消機・イス式階段昇降機・小荷物専用昇降機(テーブルタイプ以外のもの)	新築・改築	・建築物の確認申請に包含される。	増築と同時	・建築物の確認申請が必要な場合は、建築物の確認申請に包含される。 ・建築物の確認申請が不要の場合は、法第12条第5項に基づく報告が必要(※4)。	既 存	・建築物の確認申請が必要な場合は、建築物の確認申請に包含される。 ・建築物の確認申請が不要の場合は、法第12条第5項に基づく報告が必要(※4)。
項 目	内 容											
	□法第6条第1項第4号の建築物(都市計画区域内および指定区域内(※2)) エレベーター(※3)・エスカレーター・段差解消機・イス式階段昇降機・小荷物専用昇降機(テーブルタイプ以外のもの)											
新築・改築	・建築物の確認申請に包含される。											
増築と同時	・建築物の確認申請が必要な場合は、建築物の確認申請に包含される。 ・建築物の確認申請が不要の場合は、法第12条第5項に基づく報告が必要(※4)。											
既 存	・建築物の確認申請が必要な場合は、建築物の確認申請に包含される。 ・建築物の確認申請が不要の場合は、法第12条第5項に基づく報告が必要(※4)。											
		5-1-04 - 1/3										

3. エレベーターの安全対策

エレベーターの安全対策については昇降機技術基準の解説2014年版に準ずるものとするほか以下とする。

- (1) 共同住宅の用に供する建築物に設置する乗用エレベーターについては、その各階の出入口の扉に次の“のぞき窓”を設けること。ただし、防火区画上支障がある場合において、防犯設備等により防犯対策がとられている場合はこの限りでない。
 - ①平成20年国土交通省告示第1454号、同第1455号に規定するガラスとすること。
 - ②大きさは、概ね高さ70cm、幅20cmとすること。
 - ③下端の位置は、床面から1.1m程度とすること。
- (2) エレベーターのマシンビーム等については、必ず立ち上がり壁または梁で受けること。なお、その埋込寸法またはかかり代は75mm以上とすること。
- (3) 機械室の壁については、原則として直接外気に面することとし、防虫網付き給気ガラリおよび防虫網サーモ付き換気設備を設置すること。
- (4) 機械室の照明設備については、停電時点灯する保安灯付きとすること。
- (5) 機械室の内装材料については、準不燃材料とすること。なお、非常用のエレベーターの場合は不燃材料とすること。
- (6) 機械室の床については、防塵のための処理を施すこと。
- (7) 消防法により自動火災報知設備を必要とする建築物の場合は、機械室の天井および昇降路内に煙感知器を設置すること。
- (8) 機械室の戸が屋外に面する場合は、下図を参考に庇を設けること。
- (9) 機械室に至る通路および階段の有効幅は70cm以上とすること。なお、屋外階段のけあげの寸法は23cm以下とし、踏面の寸法は20cm以上とすること。
- (10) 屋上部分を機械室に至る経路とする場合は、保守点検者の安全のため高さ1.1m以上の手すり等を設けること。ただし、安全上支障がない場合はこの限りでない。
- (11) 機械室および昇降路に吹き付け岩綿等を使用する場合は、十分なコテ押さえ等の飛散防止処置を講ずること。
- (12) 開放廊下、屋上等屋外に直接面する場所または厨房等にエレベーターの出入口を設置する場合は、水対策を講ずること。
- (13) 昇降路救出口、ピット点検用出入口および昇降路頂部綱車室等の点検口の蓋については、ドアスイッチおよび施錠装置を設けること。



機械室の例

設備規定		
番号	標 題	関連条文
5-1-05	既存昇降機改修工事の取扱いについて	法第86条の7 法第87条の2
<p>1. 既存昇降機の改修に関する確認申請について</p> <p>建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物において、既存昇降機の改修工事を行う場合の確認申請の取扱いは、「近畿共通取扱い(構造・建築設備関係 08 法第87条の2に基づく昇降機の確認申請)」による。</p> <p>なお、同項目に該当しない改修工事で、建築基準法第12条第5項に基づき特定行政庁が報告を求めるものは、以下に掲げる重要な仕様変更を伴う場合とする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(1) 既設エレベーターの改修</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 機械室を移設するとき ② エレベーターの用途を変更するとき ③ 定員、積載荷重又は速度を変更するとき ④ 昇降行程を延長するとき <p>(2) 既設エスカレーターの改修</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 輸送能力を変更するとき ② トラスのみを残しリニューアルするとき </div> <p>上記以外の改修工事であって次に掲げる工事を行った場合は、当該工事後初の建築基準法第12条第3項の規定に基づく報告の際に、その旨を検査結果表等に記入し、戸開走行保護装置については検査記録表等設置が確認できる資料を提出するものとする。(詳細は各特定行政庁の判断による)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戸開走行保護装置の取付(制御盤・巻上げ機等の入れ替えを伴う場合も含む) ・地震時等管制運転装置の取付(制御盤・巻上げ機等の入れ替えを伴う場合も含む) <p>2. 既存昇降機の改修に関する新基準の適用について</p> <p>既存昇降機の改修工事において昇降機の確認申請を必要とする工事について、改修工事対象外である部分への遡及適用範囲は、以下のとおりとする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>複数台ある昇降機の内、一部の昇降機の改修工事を行う場合</p> <p>今回改修する確認申請が必要な既存昇降機にのみ現行法適用(乗場戸遮煙性能含む)とし、他の昇降機及び防火区画については、変更がない限り、遡及適用しない。 (建築基準法第34条、第36条関連)</p> </div>		
		5-1-05 - 1 / 1
更新履歴	平成23年10月18日 追加 平成28年6月1日 改正 平成29年4月1日 改正	

※標準的な取扱を掲載しておりますので、詳細な取扱については各特定行政庁へご相談下さい