

水 道 水 質 検 査 結 果 (1)

水 源 地		琵琶湖北湖	琵琶湖北湖	琵琶湖北湖
浄 水 場		吉川浄水場	吉川浄水場	吉川浄水場
採 水 地 点 名		浄水池(1・2系)	浄水池(3系)	※調整池
項 目	基準値			
気 温		23.6 °C	23.6 °C	—
水 温		23.1 °C	22.9 °C	22.1 °C
一般細菌	100個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
六価クロム化合物	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.17 mg/L	0.16 mg/L	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.09 mg/L	0.09 mg/L	—
ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	—
四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
ジクロロメタン	0.02mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L	0.000005 mg/L	0.000005 mg/L	—
ベンゼン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
塩 素 酸	0.6mg/L	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	—
クロロホルム	0.06mg/L	0.009 mg/L	0.008 mg/L	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.004 mg/L	0.005 mg/L	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	—
臭 素 酸	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/L	0.014 mg/L	0.013 mg/L	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.005 mg/L	0.005 mg/L	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	—
ブロモホルム	0.09mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	—
亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.05 mg/L	0.05 mg/L	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	—
銅及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L	8.3 mg/L	8.2 mg/L	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	—
塩化物イオン	200mg/L	13 mg/L	13 mg/L	13 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L	34 mg/L	34 mg/L	—
蒸発残留物	500mg/L	75 mg/L	78 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	—
ジェオスミン ^{※2}	0.00001mg/L	0.000004 mg/L	0.000004 mg/L	—
2-メチルイソボルネオール ^{※2}	0.00001mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	—
フェノール類	0.005mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L
pH値	5.8-8.6	7.4	7.4	7.4
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素		0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L
評 価		上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する

採水年月日 令和8年7月7日 ※2 採水年月日 令和8年7月28日
 ※採水年月日 令和8年7月1日

水 道 水 質 検 査 結 果 (2)

水 源 地		琵琶湖北湖	琵琶湖北湖	琵琶湖北湖
浄 水 場		吉川浄水場	吉川浄水場	吉川浄水場
採 水 地 点 名		※草津市(笠山)	守山市(石田)	栗東市
項 目	基準値			
気 温		-	-	-
水 温		21.6 °C	23.7 °C	22.9 °C
一般細菌	100個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	-	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
六価クロム化合物	0.02mg/L	-	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L	-	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	-	0.18 mg/L	0.20 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L	-	0.10 mg/L	0.09 mg/L
ホウ素及びその化合物	1mg/L	-	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
四塩化炭素	0.002mg/L	-	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	-	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ジクロロメタン	0.02mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
塩 素 酸	0.6mg/L	-	0.07 mg/L	0.07 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L	-	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L	-	0.013 mg/L	0.013 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	-	0.004 mg/L	0.005 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	-	0.002 mg/L	0.002 mg/L
臭 素 酸	0.01mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L	-	0.021 mg/L	0.021 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	-	0.007 mg/L	0.007 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	-	0.006 mg/L	0.006 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L	-	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	-	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L	-	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	-	0.06 mg/L	0.06 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L	-	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
銅及びその化合物	1mg/L	-	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L	-	8.7 mg/L	8.8 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L	-	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L	14 mg/L	14 mg/L	14 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L	-	35 mg/L	35 mg/L
蒸発残留物	500mg/L	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	-	-	-
ジェオスミン ^{※2}	0.00001mg/L	-	-	-
2-メチルイソボルネオール ^{※2}	0.00001mg/L	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	1.0 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L
pH値	5.8-8.6	7.4	7.5	7.5
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素		0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
評 価		上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する

採水年月日 令和8年7月7日
 ※採水年月日 令和8年7月1日

※2 採水年月日 令和8年7月28日

水 道 水 質 検 査 結 果 (3)

水 源 地		琵琶湖北湖	琵琶湖北湖	琵琶湖北湖
浄 水 場		吉川浄水場	吉川浄水場	吉川浄水場
採 水 地 点 名		※野洲市(田中山)	※湖南市(朝国)	湖南市(雨山)
項 目	基準値			
気 温		-	-	-
水 温		22.8 °C	25.8 °C	22.6 °C
一般細菌	100個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	-	-	0.0003 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L	-	-	0.00005 mg/L未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
六価クロム化合物	0.02mg/L	-	-	0.002 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L	-	-	0.004 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	-	-	0.18 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L	-	-	0.10 mg/L
ホウ素及びその化合物	1mg/L	-	-	0.1 mg/L未満
四塩化炭素	0.002mg/L	-	-	0.0002 mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	-	-	0.005 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
ジクロロメタン	0.02mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L	-	-	0.000005 mg/L
ベンゼン	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
塩 素 酸	0.6mg/L	-	-	0.07 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L	-	-	0.002 mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L	-	-	0.015 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	-	-	0.005 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	-	-	0.002 mg/L
臭 素 酸	0.01mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L	-	-	0.024 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	-	-	0.008 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	-	-	0.007 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L	-	-	0.001 mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	-	-	0.008 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L	-	-	0.01 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	-	-	0.06 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L	-	-	0.03 mg/L未満
銅及びその化合物	1mg/L	-	-	0.01 mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L	-	-	8.8 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L	-	-	0.005 mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L	13 mg/L	11 mg/L	14 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L	-	-	35 mg/L
蒸発残留物	500mg/L	-	-	80 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	-	-	0.02 mg/L未満
ジェオスミン ^{※2}	0.00001mg/L	-	-	0.000004 mg/L
2-メチルイソボルネオール ^{※2}	0.00001mg/L	-	-	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L	-	-	0.005 mg/L未満
フェノール類	0.005mg/L	-	-	0.0005 mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.9 mg/L	0.7 mg/L	0.9 mg/L
pH値	5.8-8.6	7.5	7.3	7.5
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素		0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L
評 価		上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する

採水年月日 令和8年7月7日
 ※採水年月日 令和8年7月1日

※2 採水年月日 令和8年7月28日