質　疑　回　答　書　（　そ　の　２　）

令和８年(2026年)10月30日

入札参加者　様

（工事番号）令和８年度 第２号
（工事名称）滋賀県防災行政無線更新工事

滋賀県知事公室防災危機管理局
管理係
TEL 077-528-3436
FAX 077-528-6037

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
２	週休2日取組指定型工事（土木工事版）について	週休2日取組指定型工事について、工事場所付近へ出入りされる方の配慮も含め、主に以下作業などで休日作業を依頼いただく可能性がありますが、発注者様にて休日作業を避けるよう可能な限りご協力頂ける認識で宜しいでしょうか。 ・工事の音が出る作業 ・クレーン車等占有作業 ・その他局毎の制限	（土木工事版）週休２日取組工事 実施要領の３定義のとおり、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業は対象外としている。
３	参考数量金抜設計書1ページ ６通信事業者回線費用	事業者回線費用(公共安全モバイル)の受注者負担は工期(令和12年3月15日)までであり、その後は発注者様負担の認識で宜しいでしょうか。	その認識のとおりです。
４	参考数量金抜設計書1ページ７パンフレット制作費	「パンフレット制作費」について、パンフレットの構成は現行システムで作成された 紹介パンフレット同等の構成を見込ませていただければ宜しいでしょうか。 また、部数は何部になりますでしょうか。	その認識のとおりです。パンフレットの部数は500部必要
５	参考数量金抜設計書について	「参考数量金抜設計書」「特記仕様書」「滋賀県防災行政無線更新工事図面一式」にて、いくつか数量や機器名称の分散が見受けられます。これらについては「参考数量金抜設計書」を優先する認識で宜しいでしょうか。	機器名称については、受注者の承諾図により決定とします。数量についても同様ですが、入札においては参考数量金抜設計書を優先し、特記仕様書、図面を総合的に判断した必要数量としてください。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
６	特記仕様書 8ページ 2.2 IP伝送システム	NHK(大津放送局)とKBS京都の回線構成について、「特記仕様書」と「滋賀県防災行政無線更新工事図面一式」の記載が異なります。特記仕様書の記載が正しいで宜しいでしょうか。 特記仕様書：びわ湖情報ハイウェイ、無線LAN 工事図面一式：びわ湖情報ハイウェイ、LTE回線	特記仕様書が正しい表記です。
７	特記仕様書 93ページ 3.5.8 本庁構内交換設備改修	「(1)防災中継交換機 県庁と本庁構内交換機とをVoIP通信もしくは独自方式で IP 接続する本庁構内交換機は別事業にて更新整備とするが、接続に際しての仕様整合、試験調整等は本事業にて予定すること。」とありますが、別事業の工期をご教示ください。	令和９年３月末までです。
８	特記仕様書 92ページ 3.5.7 業務用構内電話交換機 (7)保守コンソール	保守コンソールは，保守コンソール用：デスクトップ型PC（1台）とデータ管理用：ノート型PC（1台）から構成されるようにお見受けしますが、保守コンソール用とデータ管理用をまとめて1台のノート型PCで実現することでも宜しいでしょうか。	導入後の操作および維持管理に支障が出ないと確認が取れる場合は1台のPCでのまとめての運用を許可します。
９	特記仕様書 63ページ 3.3.6 統合卓プリンタ、66ページ 3.3.9 一斉受令プリンタ、70ページ 3.3.15 気象XML受信プリンタ、73ページ 3.3.19 消防庁一斉受令用ネットワークプリンタ 3.3.20 一斉受令/個別兼用FAX、74ページ 3.3.21 複合機（プリンタ/スキャナ/FAX）	上記の各プリンタ(4)性能 へ示されるプリンタの消費電力について単位がVA表記となっておりますが、機器の調達が困難なため、Wとして(力率1.0として)、読み替えても宜しいでしょうか。	力率1.0として読み替えていただき、機器の仕様を満たすものであれば認めます。
１０	特記仕様書 40ページ 3.2.1 L3スイッチ(A) 3.2.2 L3スイッチ(C)	(4)性能 エ 外形寸法について 外形寸法が「450(W)×250(D)×45(H)mm 以下」となっておりますが、ラック1Uに実装できるサイズであればお認め頂けますでしょうか。	十分な排熱等の対応ができているのであれば認めます。