

番号	施設名	需要場所	用途	契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電 圧) (V)	ウ 計量電圧 (標準電 圧) (V)	エ 標準 周波 数 (Hz)	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 (kVA)	キ-1 常用発電設備の有無	キ-2 常用発電設 備の定格出 力(kW)	キ-3 アンタリー サービス料 金対象容量 (kW)	ク-1 非常用発電設備の有 無	ク-2 非常用発電設備 の定格出力 (kW)	ケ 蓄電池式負荷設 備の有無 (kVA)	コ 需給地点	サ 電気工作物の財産分界点	シ 保安上の責任分界点
1	滋賀県立膳所高等学校	大津市膳所二丁目11-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	500	無	0	0	無	0	17.4	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	構内柱柱上に設置した区分閉閉器の電源側接続点	構内柱柱上に設置した区分閉閉器の電源側接続点
2	滋賀県立大津高等学校	大津市馬場一丁目1-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	625	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
3	滋賀県立大津商業高等学校	大津市御陵町2-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	550	太陽光発電	10	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
4	滋賀県立大津清陵高等学校	大津市大平一丁目14-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	525	無	0	0	無	0	無	構内第1柱上に設置した開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
5	滋賀県立石山高等学校	大津市国分一丁目15-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	300	無	0	0	無	0	無	構内第1柱上に設置した区分閉閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
6	滋賀県立東大津高等学校	大津市瀬田南大萱町1732-2	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	275	無	0	0	無	0	無	構内第一柱上の区分閉閉器の一次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
7	滋賀県立瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目18-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	1555	太陽光発電	20	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点と同じ	需給地点と同じ
8	滋賀県立聖田高等学校	大津市本堅田三丁目9-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	475	無	0	0	無	0	無	構内第1柱の区分閉閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
9	滋賀県立北大津高等学校	大津市仰木の里一丁目23-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	650	無	0	0	無	0	無	構内第1柱柱上に設置した区分閉閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
10	滋賀県立玉川高等学校	草津市野路東三丁目2-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	300	無	0	0	無	0	無	構内柱に設置した区分閉閉器の一次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
11	滋賀県立草津高等学校	草津市西沢川二丁目8-65	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	450	太陽光発電	10	0	無	0	無	引込柱上に設置した区分閉閉器の一次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
12	滋賀県立草津高等学校	草津市水川町955-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	150	無	0	0	無	0	無	構内第1柱に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
13	滋賀県立湖南農業高等学校	草津市草津町1839	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	645	無	0	0	無	0	無	第1構内柱に設けた区分閉閉器の1次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
14	滋賀県立草津養護学校	草津市芝山八丁目3-111	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	475	無	0	0	ディーゼル発電	50	無	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
15	滋賀県立草津養護学校グラウンド	草津市芝山八丁目3-111	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	200	無	0	0	ディーゼル発電	31.5	無	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
16	滋賀県立東大津高等学校	栗東市小野618	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	275	無	0	0	無	0	無	私有柱中に設置した高圧気中開閉器の1次側	需給地点に同じ	需給地点に同じ
17	滋賀県立国際情報高等学校	栗東市小野36	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	700	太陽光発電	20	0	無	0	無	構内中柱上設置の気中開閉器1次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
18	滋賀県立守山高等学校	守山市守山三丁目12-34	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	500	無	0	0	無	0	無	校内第一柱に取付け	需給地点に同じ	需給地点に同じ
19	滋賀県立守山北高等学校	守山市笠原町1263	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	225	太陽光発電	12	0	無	0	無	構内第1柱に設置した高圧区分閉閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
20	滋賀県立野洲養護学校	野洲市小南588	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	950	太陽光発電	20	0	ディーゼル発電	80	無	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
21	滋賀県立水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘3-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	400	無	0	0	無	0	無	校内第1柱柱上に設置した区分閉閉器の電源側接続点	校内第1柱柱上に設置した区分閉閉器の電源側接続点	校内第1柱柱上に設置した区分閉閉器の電源側接続点
22	滋賀県立水口東高等学校	甲賀市水口町古城が丘7-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	675	無	0	0	無	0	無	構内第1柱に設置した区分閉閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
23	滋賀県立石部高等学校	湖南市丸山二丁目3-1	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	800	無	0	0	ディーゼル発電	25.2	無	構内第1柱に設置した区分閉閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
24	滋賀県立甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄427	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	175	無	0	0	無	0	無	受電室に設置した6600V断路器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
25	滋賀県立甲南高等学校農場	甲賀市甲南町寺庄427	学校	RE100電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	105	無	0	0	無	0	無	受電室に設置した6600V断路器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
26	滋賀県総合教育センター	滋賀県野洲市北郷978-95	官公署(事務所)	関西電力(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	1180	無	0	0	ディーゼル発電	64	168.9	受電室に設置した6600V断路器電源側接続点	関西電力(株)が受電設備内に設置した取引用変成器の電源側接続点	関西電力(株)が受電設備内に設置した取引用変成器の電源側接続点