別紙１

| 番号 | 施設名 | 需要場所 | 用途 | 現契約先 | ア<br>供給電気方式 | イ<br>供給電圧（標準電圧）（V） | ウ<br>計量電圧（標準電圧）（V） | エ<br>標準周波数（Hz） | オ<br>受電方式 | カ<br>受電設備容量（ｋVA） | キ-1<br>常用発電設備の有無 | キ-2<br>常用発電設備の定格出力（kW） | キ-3<br>アンシラリーサービス料金対象容量（kW） | ク-1<br>非常用発電設備の有無 | ク-2<br>非常用発電設備の定格出力（kW） | ケ<br>蓄熱式負荷設備の有無（kVA） | コ<br>需給地点 | サ<br>電気工作物の財産分界点 | シ<br>保安上の責任分界点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | びわこモーターボート競走場 | 大津市茶が崎１番１号 | 娯楽場（ボートレース場） | RE100電力（株） | 交流3相3線式 | 22000 | 22000 | 60 | 2回線受電 | 4000 | 無 | 0 | 0 | ①ディーゼル発電<br>②ガスタービン発電<br>③ガスタービン発電 | ①　1200<br>②　500<br>③　240 | 無 | ２階特別高圧受電室にびわこモーターボート競走場が設置した２０ｋV断路器電源側接続点 |需給地点に同じ | 需給地点に同じ |
| 2 | びわこモーターボート競走場第１立体駐車場 | 大津市皇子が丘三丁目3-37 | 官公署（駐車場） | RE100電力（株） | 交流3相3線式 | 6600 | 6600 | 60 | 1回線受電 | 125 | 無 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | 関西電力引込柱上に設置した区分開閉器の負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |