質　疑　・　回　答　書

案件名称　　琵琶湖流域下水道事業建設工事に伴う廃材等の売却（東北部浄化センター分）

質　問　事　項	回　答
1. 進入路 高架橋 20t制限ときいておりますが、積込重機等トレーラーで搬入時重量越えとなります。 施設工事の時重機はどのようにして搬入されているのでしょうか。	原則 20t 以下に分解して搬入しています。 だだし、20t 超過の場合、車両走行位置の指定や他車両の通行制限などの上、例外的に認めています。 今回の廃材等搬出についても同様に扱います。

滋賀県北部流域下水道事務所