質　疑　回　答　書　（　そ　の　２　）

令和８年(2026年)11月20日

入札参加者　様

（業務名）令和８年度滋賀県危機管理センター災害対策本部室映像音響システム修繕業務

滋賀県知事公室防災危機管理局
管理係
TEL 077-528-3436
FAX 077-528-6037

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
3	仕様書Ｐ１５ 第３章　映像音響設備について ４．特記事項 （５） LEDビジョンの検査について	出荷前検査において、輝度・色調の均一性を確認するのにキャリブレーション設備を用いての検査が必要という認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	仕様書Ｐ１５ 第３章　映像音響設備について ４．特記事項 （５） LEDビジョンの検査について	「出荷前検査を実施すること」について、発注者様が立会いされる可能性はございますでしょうか。	検査証明書の提出を持って検査実施とさせていただきますので、立会は不要と考えております。
5	仕様書Ｐ２　諸手続き	本業務に関して必要な諸官公庁への書類作成および諸手続きおよび費用を受注者の負担と記載されていますが、該当する諸官公庁の数や口ケ先について、ご教示下さい。	発注時で確定している手続き先はありませんが、業務中に発生した場合は、受注者の負担にてお願いいたします。
6	仕様書Ｐ４　第２章 共通指定事項	「（７）切り替え部、回転部、接触部等の可動部分は動作良好なものとして長時間使用に耐え得るものであること」と記載されていますが、長時間とは、何年程度を想定しておけば良いでしょうか。	連続８時間稼働、年間100日、10年程度と考えております。
7	仕様書Ｐ５ ５．設置・作業	日中時間帯での作業実施を想定しています。作業可能な日時・時間帯について、ご教示下さい。加えて、施設内で業務時間外（夜間・休日）でなければ作業できない部屋や作業対象箇所があるかどうかについて、ご教示下さい。	作業については、開庁日の日中（8：30～17：15）を基本としております。 作業上やむを得ず、時間内に実施できない箇所について別途協議の上作業を実施していただきます。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
8	仕様書Ｐ５ ５．設置・作業	工事期間中、一時的な機器・資材の保管場所として使用可能な室内スペースはありますでしょうか。	危機管理センター５階の無線更新仮設室内にスペースがあります。 （EV有り）
9	仕様書Ｐ５ ５．設置・作業	作業に必要な電源は、施設内の電源を使用してもよろしいでしょうか。	可能です。
１０	仕様書Ｐ５ ５．設置・作業	作業員による施設内トイレの使用は可能でしょうか。	可能です。