

2 施設・備品の耐震対策チェックリスト〔例〕

① 校長室・職員室等

<input type="checkbox"/> パソコンが机などから落ちないように固定しているか。
<input type="checkbox"/> 鏡や額縁など壁にかけた物は落下しないように固定しているか。
<input type="checkbox"/> 室内植物や消火器は転倒しないように固定しているか。
<input type="checkbox"/> 花瓶やショーケースのような壊れやすい物は、棚から落下または滑らないように対策を講じているか。
<input type="checkbox"/> 背の高いファイルロッカーや収納庫は壁に固定しているか、ロッカーなどが並んでいるときには、相互に連結しているか。
<input type="checkbox"/> ファイルロッカーの引き出しにはラッチ(止め金)を付けて、地震時に開かないようにしているか。
<input type="checkbox"/> ロッカーの上に重い箱や器具を置いていないか。
<input type="checkbox"/> コピー機やファックスのような事務機や機械設備が床を滑ったり、固定台から外れたりすることはないか。
<input type="checkbox"/> 保管ラックや棚はブレース(補強材)を入れ、床や壁にボルトで固定しているか。 保管物は滑り落ちないように対策を講じているか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。

② 教室

<input type="checkbox"/> オルガンは動かさないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 本棚や教師用ロッカーは補助金具で固定されているか。
<input type="checkbox"/> 掃除用具ロッカーは壁に固定されているか。
<input type="checkbox"/> ロッカー等の上に重い物や器具は置いていないか。
<input type="checkbox"/> 天井の照明器具、スクリーン等は落下ないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下ないように固定されているか。

③ 特別教室等

【保健室】
<input type="checkbox"/> 保健用薬品は保管棚から飛び出さないようになっているか。
<input type="checkbox"/> ロッカーの上に重い箱や器具を置いていないか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下ないように固定されているか。
【音楽室】
<input type="checkbox"/> ピアノやオルガンは動かさないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 楽器が保管棚から飛び出さないようになっているか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下ないように固定されているか。
【理科室】
<input type="checkbox"/> 薬品庫は固定された金属製の箱に保管されているか。
<input type="checkbox"/> 化学薬品は保管庫の中で倒れないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 実験器具は背の高いロッカーの上に置いていないか。
<input type="checkbox"/> ガラス製の実験器具は、保管棚から飛び出さないようになっているか。
<input type="checkbox"/> 所要の火災防止措置はしているか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下ないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> ガスの元栓は、使わない時にはしまっているか。

【家庭科室】
<input type="checkbox"/> 調理器具や食器等が保管棚から飛び出さないようになっているか。
<input type="checkbox"/> ガスボンベは倒れないように壁にチェーン等で固定されているか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下しないように固定されているか。
【図工室】
<input type="checkbox"/> 工作器具が保管棚から飛び出さないようになっているか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下しないように固定されているか。
【図書室】
<input type="checkbox"/> 本棚が倒れないように壁や床に固定されているか。
<input type="checkbox"/> 可動式書架にストッパーがあるか。
<input type="checkbox"/> パソコンが机などから落ちないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下しないように固定されているか。
【プール】
<input type="checkbox"/> プール内・プールサイドに危険物はないか。

④ 校舎内廊下・トイレ等

【廊下】
<input type="checkbox"/> 廊下にロッカーや本棚はないか。
<input type="checkbox"/> 廊下の窓ガラスには飛散防止用にフィルムが貼っているか。
<input type="checkbox"/> 廊下の壁に掛けられている時計、掲示物等は落下しないように固定されているか。
【昇降口】
<input type="checkbox"/> 昇降口の児童生徒用下足箱は動かないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 昇降口の掲示物は、落ちてこないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 通路等の明かり取り窓は落ちてこないように固定されているか。
<input type="checkbox"/> 照明器具が破損したり、落下したりするおそれはないか。
【トイレ】
<input type="checkbox"/> 窓枠、窓ガラス、鏡等の破損および落下の危険はないか。

⑤ 体育館・武道館・講堂

<input type="checkbox"/> 照明器具が破損したり、落下したりするおそれはないか。
<input type="checkbox"/> ギャラリーは安全か(重い物が載せられていないか)。
<input type="checkbox"/> 緞帳は落下の危険はないか。
<input type="checkbox"/> 巻き上げロープ等が切れる危険はないか。
<input type="checkbox"/> 放送設備(スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター)は、固定されているか。
<input type="checkbox"/> 壁に掛けられている時計、掲示物等は落下しないように固定されているか。

⑥ 運動場・中庭等

<input type="checkbox"/> サッカー等のゴールポストが倒れる危険性はないか。
<input type="checkbox"/> ブロック塀・フェンス・金網等に倒壊や破損等の危険はないか。

⑦ その他

<input type="checkbox"/> 照明・擁壁施設等に破損や崩壊の心配はないか。
<input type="checkbox"/> 遊具などに危険な箇所はないか。