

## 「もんじゅ」補助系予熱制御盤点検に関わる報道について

### 【報道概要】

- ・「もんじゅ」補助系予熱制御盤において、点検を 2 か月放置していた旨の報道が 7/22～23 に亘ってなされた。

### 【状況及び機構の対応】

- ・当該「予熱制御盤」の点検のうち「電解コンデンサーの交換」について、平成 27 年度中に実施するべきであったが、年度計画への組み入れ未実施等により、点検期限直前である平成 28 年 5 月末の実施となった。
- ・「保守管理業務支援システム」のアラート（計算機上の警告）により点検期限超過とならなかつたが、期限直前の点検となったことを踏まえ、運用の改善等を図っていく。
- ・なお、当該「予熱制御盤」は、原子炉を直接冷やすナトリウム配管ではなく、補助系の配管等を 200℃程度に加熱するための制御盤である。
- ・既に不適合管理の下で是正処置を講じるなど適正な対応を行っているが、本件を機に、「もんじゅ」の保守管理の仕組みについて、更により良いものに改善を図っていく。

以上