

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	月	9:00	10.1	45	79	11	<0.03	8.3	2.3	37.2
2	火	9:00	10.1	42	78	10	<0.03	8.3	2.1	35.2
3	水	9:00	10.5	44	76	11	<0.03	8.3	2.3	37.4
4	木	9:00	10.4	40	76	10	0.04	8.0	2.0	34.1
5	金	9:00	10.3	41	72	10	<0.03	7.8	2.3	34.2
6	土	9:00	10.3	41	72	10	<0.03	7.8	2.0	34.0
7	日	9:00	11.5	42	70	10	<0.03	7.6	1.9	34.2
8	月	9:00	9.9	40	72	9.9	<0.03	7.5	2.5	33.3
9	火	9:00	10.4	42	72	10	<0.03	7.5	2.1	34.7
10	水	9:00	11.0	41	72	10	<0.03	7.6	2.4	34.4
11	木	9:00	10.4	40	72	10	<0.03	7.6	2.2	34.0
12	金	9:00	11.1	41	74	10	<0.03	7.6	2.3	34.1
13	土	9:00	10.2	40	72	10	<0.03	7.7	2.3	34.1
14	日	9:00	10.6	39	65	9.8	<0.03	7.6	2.5	33.0
15	月	9:00	11.5	40	75	10	<0.03	7.9	2.8	33.8
16	火	9:00	11.3	38	69	9.8	<0.03	7.7	2.2	33.2
17	水	9:00	11.2	39	66	9.9	<0.03	7.9	3.0	33.0
18	木	9:00	12.5	39	71	9.9	<0.03	7.9	3.0	33.1
19	金	9:00	12.6	40	74	10	0.07	8.2	6.0	34.4
20	土	9:00	12.7	40	70	10	0.04	7.7	5.0	34.1
21	日	9:00	10.9	40	70	10	<0.03	7.7	2.8	34.3
22	月	9:00	10.3	38	77	9.8	0.08	7.4	1.9	32.4
23	火	9:00	10.5	39	67	9.8	<0.03	7.6	1.9	33.1
24	水	9:00	11.7	40	71	11	<0.03	7.9	2.8	34.3
25	木	9:00	12.0	40	73	12	<0.03	7.9	2.7	35.1
26	金	9:00	11.8	40	71	11	0.03	8.0	2.9	34.3
27	土	9:00	11.9	40	71	11	0.03	7.9	3.2	33.5
28	日	9:00	12.3	39	75	12	0.06	7.7	2.7	33.3
29	月	9:00	12.1	39	72	11	0.04	7.5	2.1	33.3
30	火	9:00	13.2	39	77	11	0.07	8.0	2.6	33.7
-	-									
平均	-		11.2	40	72	10	<0.03	7.8	2.6	34.1
最高	-		13.2	45	79	12	0.08	8.3	6.0	37.4
最低	-		9.9	38	65	9.8	<0.03	7.4	1.9	32.4

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	水	9:00	13.1	42	77	11	<0.03	7.9	2.8	38.0
2	木	9:00	12.0	39	74	10	<0.03	7.9	2.4	34.1
3	金	9:00	12.4	39	67	9.9	<0.03	7.6	1.9	33.6
4	土	9:00	12.3	38	72	10	0.05	7.6	1.7	33.2
5	日	9:00	13.1	39	71	9.9	0.05	7.6	1.7	33.6
6	月	9:00	13.2	38	72	9.9	<0.03	7.6	2.1	33.4
7	火	9:00	15.7	43	79	11	0.08	7.7	5.5	37.3
8	水	9:00	13.3	41	81	11	0.20	7.6	4.6	36.1
9	木	9:00	13.9	39	87	10	0.24	7.6	2.2	34.4
10	金	9:00	14.4	38	68	9.9	<0.03	7.7	2.5	34.7
11	土	9:00	13.7	39	69	10	<0.03	7.6	2.5	34.5
12	日	9:00	13.9	39	70	10	<0.03	7.6	2.0	35.8
13	月	9:00	15.0	39	74	10	0.07	7.8	2.1	35.4
14	火	9:00	15.5	38	72	9.9	0.05	7.8	2.7	34.4
15	水	9:00	15.0	38	69	9.9	<0.03	7.9	2.6	33.9
16	木	9:00	16.8	39	73	9.9	0.06	7.9	2.2	34.7
17	金	9:00	17.2	41	70	10	<0.03	7.8	1.4	35.3
18	土	9:00	16.4	40	72	10	0.06	7.8	1.9	35.3
19	日	9:00	15.1	39	67	9.9	<0.03	7.6	2.1	33.9
20	月	9:00	16.5	39	67	10	<0.03	7.7	1.7	34.2
21	火	9:00	15.0	39	69	9.9	<0.03	7.5	1.9	34.0
22	水	9:00	17.3	39	68	9.9	<0.03	7.6	2.0	33.3
23	木	9:00	17.6	39	70	10	<0.03	7.8	2.0	34.7
24	金	9:00	17.1	38	69	9.9	<0.03	7.5	1.6	33.6
25	土	9:00	18.0	38	71	9.9	<0.03	7.6	1.4	33.1
26	日	9:00	18.4	38	67	9.8	<0.03	7.7	1.5	33.4
27	月	9:00	17.4	38	68	9.9	<0.03	7.7	1.8	33.2
28	火	9:00	17.4	39	71	10	<0.03	7.6	1.9	34.0
29	水	9:00	18.6	38	69	10	<0.03	7.6	1.5	33.4
30	木	9:00	18.9	39	70	10	<0.03	7.6	1.9	34.0
31	金	9:00	17.8	38	68	9.9	<0.03	7.4	1.9	34.4
平均		—	15.5	39	71	10	<0.03	7.7	2.2	34.4
最高		—	18.9	43	87	11	0.24	7.9	5.5	38.0
最低		—	12.0	38	67	9.8	<0.03	7.4	1.4	33.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	土	9:00	18.3	38	73	9.9	<0.03	7.6	1.7	33.3
2	日	9:00	17.9	38	72	9.9	<0.03	7.6	1.9	33.4
3	月	9:00	19.3	37	65	9.9	<0.03	7.7	1.7	33.1
4	火	9:00	19.6	38	72	9.9	<0.03	7.7	1.3	34.1
5	水	9:00	20.1	38	73	9.9	<0.03	7.6	1.3	33.2
6	木	9:00	20.8	37	77	9.9	<0.03	7.8	1.3	32.4
7	金	9:00	21.3	38	71	10	<0.03	7.8	1.3	32.4
8	土	9:00	21.8	38	69	10	<0.03	7.6	1.1	31.4
9	日	9:00	21.1	37	77	10	<0.03	7.5	1.3	32.6
10	月	9:00	21.3	37	72	10	<0.03	7.5	1.5	32.5
11	火	9:00	21.4	37	72	10	<0.03	7.6	1.5	32.7
12	水	9:00	21.6	37	70	10	<0.03	7.5	1.2	32.6
13	木	9:00	22.9	37	79	10	0.08	7.5	1.5	32.8
14	金	9:00	21.6	37	72	10	<0.03	7.5	1.6	32.5
15	土	9:00	23.3	37	74	10	<0.03	7.6	1.3	32.9
16	日	9:00	23.2	37	71	10	<0.03	7.7	1.2	32.8
17	月	9:00	22.9	36	73	10	<0.03	7.7	1.4	32.7
18	火	9:00	23.2	39	71	10	<0.03	7.6	1.5	33.6
19	水	9:00	24.2	40	76	10	<0.03	7.7	1.4	33.0
20	木	9:00	23.7	43	82	9.9	0.05	7.6	2.5	36.3
21	金	9:00	21.8	39	75	9.9	<0.03	7.8	1.3	33.2
22	土	9:00	23.1	41	75	9.9	<0.03	7.9	1.7	34.6
23	日	9:00	22.4	41	79	10	0.04	7.7	2.2	34.4
24	月	9:00	22.6	41	78	10	0.06	7.4	2.7	34.8
25	火	9:00	22.3	39	79	9.8	0.06	7.5	2.4	32.9
26	水	9:00	22.9	40	83	9.9	0.04	7.6	2.3	34.5
27	木	9:00	22.4	40	78	9.9	0.04	7.9	3.9	34.8
28	金	9:00	23.5	39	78	9.9	0.03	8.0	2.1	33.7
29	土	9:00	23.3	39	80	9.8	<0.03	7.9	2.0	32.8
30	日	9:00	23.5	39	76	9.9	<0.03	8.3	2.2	33.1
-	-									
平均	-		21.9	38	75	9.9	<0.03	7.7	1.7	33.3
最高	-		24.2	43	83	10	0.08	8.3	3.9	36.3
最低	-		17.9	36	65	9.8	<0.03	7.4	1.1	31.4

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	月	9:00	23.4	40	72	9.9	0.04	8.1	2.5	34.1
2	火	9:00	23.5	39	71	9.9	<0.03	8.3	1.5	33.6
3	水	9:00	23.7	39	70	9.9	<0.03	8.4	1.8	33.2
4	木	9:00	23.3	40	72	10	<0.03	8.4	2.1	34.4
5	金	9:00	23.7	39	72	9.9	<0.03	8.2	2.4	33.8
6	土	9:00	25.1	40	78	9.9	<0.03	8.3	2.3	33.3
7	日	9:00	27.6	40	71	9.9	<0.03	8.6	1.9	35.3
8	月	9:00	26.4	39	70	9.9	<0.03	8.5	2.1	33.0
9	火	9:00	25.2	39	74	9.9	<0.03	8.3	3.1	33.4
10	水	9:00	26.3	39	69	9.9	<0.03	8.5	3.0	32.8
11	木	9:00	26.0	38	68	9.9	<0.03	8.9	3.1	33.1
12	金	9:00	27.1	39	72	9.9	<0.03	8.7	3.5	32.8
13	土	9:00	27.7	40	72	10	<0.03	8.9	3.4	33.7
14	日	9:00	27.2	40	76	10	0.04	8.4	2.9	33.6
15	月	9:00	27.4	41	71	10	<0.03	8.3	2.4	34.9
16	火	9:00	26.9	41	72	10	<0.03	8.4	2.5	34.8
17	水	9:00	26.2	42	71	10	0.05	8.2	3.2	34.9
18	木	9:00	26.8	41	71	10	<0.03	8.7	2.0	34.6
19	金	9:00	27.1	43	74	11	0.03	8.5	2.5	36.0
20	土	9:00	27.7	42	74	10	<0.03	8.4	2.5	34.3
21	日	9:00	26.2	39	74	9.9	<0.03	8.7	1.9	33.0
22	月	9:00	27.1	41	75	10	<0.03	8.6	2.0	34.2
23	火	9:00	28.1	40	70	10	<0.03	8.6	1.9	32.7
24	水	9:00	26.9	40	70	10	0.03	8.4	2.2	33.3
25	木	9:00	28.0	40	75	10	<0.03	8.6	2.0	34.0
26	金	9:00	27.2	41	75	10	<0.03	8.3	2.1	34.7
27	土	9:00	27.7	40	73	10	<0.03	8.5	1.8	33.9
28	日	9:00	27.4	41	78	10	<0.03	8.2	2.0	34.6
29	月	9:00	28.6	40	75	10	<0.03	8.6	1.6	33.1
30	火	9:00	27.2	42	79	9.9	0.04	8.0	2.1	35.2
31	水	9:00	27.8	40	68	9.8	<0.03	8.2	1.9	33.4
平均	—	—	26.5	40	73	10	<0.03	8.4	2.3	33.9
最高	—	—	28.6	43	79	11	0.05	8.9	3.5	36.0
最低	—	—	23.3	38	68	9.8	<0.03	8.0	1.5	32.7

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	木	9:00	26.9	42	77	10	0.03	8.0	2.1	37.5
2	金	9:00	28.8	39	74	10	<0.03	8.2	1.4	34.9
3	土	9:00	27.6	39	75	10	<0.03	8.2	1.4	34.5
4	日	9:00	27.6	40	79	11	<0.03	7.8	2.0	35.9
5	月	9:00	27.9	47	83	10	<0.03	8.0	1.5	44.5
6	火	8:30	28.8	40	73	10	<0.03	7.9	2.0	36.2
7	水	9:00	27.7	43	80	9.9	0.03	7.5	2.5	40.1
8	木	9:00	28.6	41	78	9.8	<0.03	7.9	1.9	36.4
9	金	9:00	28.5	39	73	9.8	<0.03	8.1	2.0	34.5
10	土	9:00	29.4	39	73	9.9	<0.03	8.0	1.8	34.8
11	日	9:00	28.9	39	74	9.8	<0.03	7.6	2.1	35.2
12	月	9:00	29.8	39	76	9.9	<0.03	8.0	1.9	35.5
13	火	9:00	29.0	39	76	9.9	<0.03	8.1	2.3	34.4
14	水	9:00	30.4	38	67	9.8	<0.03	8.1	1.4	32.2
15	木	9:00	29.0	37	70	9.8	<0.03	8.1	1.3	32.7
16	金	9:00	30.4	37	70	9.9	<0.03	8.0	1.4	33.4
17	土	9:00	29.2	41	69	9.8	<0.03	8.1	1.4	33.2
18	日	9:00	30.4	41	71	9.8	<0.03	8.1	1.4	33.7
19	月	9:00	29.4	40	71	9.8	<0.03	8.1	1.7	33.2
20	火	9:00	30.4	39	74	9.9	<0.03	8.1	1.6	33.5
21	水	9:00	29.5	39	72	9.9	<0.03	8.1	1.6	33.6
22	木	9:00	31.1	38	70	9.8	<0.03	8.1	1.5	33.0
23	金	9:00	30.2	38	71	9.8	<0.03	8.1	1.5	33.2
24	土	9:00	29.7	38	71	9.9	<0.03	8.1	1.5	34.0
25	日	9:00	29.1	37	72	9.9	<0.03	7.9	1.5	33.4
26	月	9:00	29.3	38	72	9.8	<0.03	7.9	2.1	33.3
27	火	9:00	27.9	39	72	9.8	<0.03	8.0	1.6	34.8
28	水	9:00	29.0	38	74	9.8	<0.03	8.1	1.6	33.3
29	木	9:00	27.9	38	72	9.9	<0.03	7.8	1.6	34.8
30	金	9:00	29.0	39	76	10	<0.03	8.0	1.7	38.3
31	土	9:00	27.8	38	77	10	<0.03	8.0	1.7	34.9
平均		—	29.0	39	74	9.9	<0.03	8.0	1.7	34.9
最高		—	31.1	47	83	11	0.03	8.2	2.5	44.5
最低		—	26.9	37	67	9.8	<0.03	7.5	1.3	32.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	日	9:00	28.6	40	74	9.9	<0.03	8.0	1.4	35.4
2	月	9:00	27.2	39	73	9.9	<0.03	8.0	1.5	35.0
3	火	9:00	27.9	39	70	9.8	<0.03	7.9	1.5	34.6
4	水	9:00	26.8	41	69	9.8	<0.03	7.9	1.8	34.6
5	木	9:00	26.3	43	83	10	0.40	7.8	18	36.3
6	金	9:00	25.7	39	72	9.5	0.07	7.9	4.6	34.1
7	土	9:00	26.5	40	69	9.6	0.05	7.8	3.4	34.0
8	日	9:00	25.3	39	77	9.6	0.08	7.9	2.9	34.2
9	月	9:00	25.8	40	72	9.5	0.06	7.8	3.0	34.0
10	火	9:00	25.4	40	74	9.8	<0.03	7.8	2.1	34.5
11	水	9:00	26.3	38	67	9.7	<0.03	8.0	1.9	33.3
12	木	9:00	25.5	39	71	9.8	0.03	7.9	2.6	34.1
13	金	9:00	25.8	39	66	9.7	0.03	8.0	1.8	33.1
14	土	9:00	27.1	39	73	9.7	0.03	7.8	1.9	33.8
15	日	9:00	26.2	39	72	9.7	<0.03	8.1	1.7	34.0
16	月	9:00	26.3	48	220	10	2.4	7.8	15	35.9
17	火	9:00	25.7	40	96	9.4	0.49	7.8	25	34.8
18	水	9:00	24.6	41	97	9.2	0.38	7.8	15	35.4
19	木	9:00	23.9	40	97	8.9	0.39	7.8	25	34.9
20	金	9:00	24.9	44	160	8.8	0.99	7.7	23	37.3
21	土	9:00	23.6	43	97	8.8	0.27	7.6	17	37.8
22	日	9:00	23.6	42	77	9.0	0.07	7.4	12	37.7
23	月	9:00	23.9	42	81	8.9	0.11	7.6	9.0	37.7
24	火	9:00	24.4	39	77	9.3	0.09	7.8	7.3	34.4
25	水	9:00	25.8	39	79	9.1	0.15	7.9	7.6	35.1
26	木	9:00	24.8	45	85	9.9	0.12	7.9	27	40.6
27	金	9:00	24.0	44	100	9.8	0.40	7.7	13	38.7
28	土	9:00	23.2	44	78	9.6	0.06	7.6	9.7	41.5
29	日	9:00	23.8	44	97	9.6	0.28	7.6	8.7	39.8
30	月	9:00	22.8	42	81	9.6	0.09	8.1	6.1	37.9
-	-									
平均	-		25.4	41	87	9.5	0.23	7.8	9.0	35.8
最高	-		28.6	48	220	10	2.4	8.1	27	41.5
最低	-		22.8	38	66	8.8	<0.03	7.4	1.4	33.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	火	9:00	22.8	43	77	9.4	0.14	7.6	5.5	38.7
2	水	9:00	24.8	40	82	9.5	0.06	7.9	4.1	35.7
3	木	9:00	23.6	39	73	9.3	<0.03	7.8	3.8	35.2
4	金	9:00	23.9	40	78	9.8	0.07	7.8	6.0	35.2
5	土	9:00	23.5	43	84	10	0.08	7.6	5.1	37.9
6	日	10:00	22.6	40	73	9.6	0.03	7.6	4.7	35.5
7	月	9:00	23.4	40	74	9.6	0.05	7.5	4.8	36.3
8	火	9:00	22.7	39	68	9.6	0.04	7.8	2.8	35.8
9	水	9:00	23.6	37	67	9.4	0.03	7.6	2.8	32.6
10	木	9:00	22.5	40	73	9.7	0.03	7.5	3.5	36.0
11	金	9:00	23.7	39	75	9.6	0.08	7.7	4.5	35.0
12	土	9:00	23.1	39	75	9.6	0.03	7.8	2.8	34.4
13	日	9:00	23.4	40	84	11	0.08	7.7	5.3	35.7
14	月	9:00	21.6	38	71	9.7	0.04	7.8	4.1	34.7
15	火	9:00	22.8	41	77	9.8	0.07	7.8	3.9	36.2
16	水	9:00	20.7	41	110	11	0.30	7.8	18	36.8
17	木	9:00	19.3	39	73	9.5	0.09	7.8	8.0	35.6
18	金	9:00	19.1	38	63	9.4	0.03	7.7	3.7	33.8
19	土	9:00	20.3	39	67	9.4	0.04	7.7	3.3	34.3
20	日	9:00	19.2	39	66	9.4	0.03	7.8	3.3	34.9
21	月	9:00	20.1	38	70	9.5	0.05	7.7	3.2	34.1
22	火	9:00	19.8	39	66	9.6	0.04	7.7	2.9	34.4
23	水	9:00	20.8	38	67	9.4	0.03	7.8	2.7	34.4
24	木	9:00	19.7	40	65	9.6	<0.03	7.8	2.5	35.3
25	金	9:00	20.6	39	71	9.5	0.09	7.7	2.5	35.2
26	土	9:00	18.8	41	73	9.6	0.10	7.7	8.1	36.8
27	日	9:00	18.7	40	76	9.4	0.15	7.7	5.1	36.7
28	月	9:00	17.4	38	67	9.4	0.05	8.0	3.6	33.8
29	火	9:00	18.5	39	65	9.5	<0.03	7.8	2.1	35.0
30	水	9:00	17.8	43	67	9.6	<0.03	7.7	2.4	35.3
31	木	9:00	18.5	40	71	10	0.08	7.7	3.1	35.3
平均	—	—	21.2	40	73	9.7	0.06	7.7	4.5	35.4
最高	—	—	24.8	43	110	11	0.30	8.0	18	38.7
最低	—	—	17.4	37	63	9.3	<0.03	7.5	2.1	32.6

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	金	9:00	17.3	38	68	9.7	0.04	7.8	2.5	34.5
2	土	9:00	17.0	37	73	9.7	<0.03	7.7	2.1	35.0
3	日	9:00	17.5	36	65	9.5	<0.03	7.6	3.3	33.0
4	月	9:00	18.7	39	71	9.9	<0.03	7.7	2.0	34.4
5	火	9:00	16.8	42	76	10	0.03	7.7	2.8	39.1
6	水	9:00	17.8	40	70	9.6	0.06	7.8	2.3	33.9
7	木	9:00	17.0	45	69	9.9	0.05	7.7	2.6	36.8
8	金	9:00	17.7	42	69	9.5	0.04	7.8	2.2	35.2
9	土	9:00	16.8	41	69	9.5	<0.03	7.8	2.1	33.6
10	日	9:00	17.9	40	69	9.5	0.04	7.7	2.0	33.8
11	月	9:00	17.4	41	71	9.5	0.03	7.6	2.1	34.6
12	火	9:00	14.9	44	74	10	0.05	7.6	3.5	37.2
13	水	9:00	15.4	44	79	9.9	0.12	7.7	2.7	37.4
14	木	9:00	15.7	41	63	9.8	0.08	7.6	2.9	33.8
15	金	9:00	14.9	40	63	9.6	<0.03	7.7	2.0	33.4
16	土	9:00	15.9	40	67	9.7	0.03	7.7	2.1	33.5
17	日	9:00	15.2	40	65	9.6	<0.03	7.7	1.9	32.4
18	月	9:00	16.2	42	69	9.6	<0.03	7.9	1.9	34.0
19	火	9:00	14.5	42	65	9.7	<0.03	7.8	2.1	34.3
20	水	9:00	14.9	42	68	9.7	0.12	7.7	2.2	34.2
21	木	9:00	13.7	42	65	9.7	0.04	7.7	2.3	34.8
22	金	9:00	14.1	41	63	9.7	<0.03	7.6	2.2	33.8
23	土	9:00	14.6	42	69	9.6	0.09	7.6	2.2	34.5
24	日	9:00	14.9	38	61	9.6	0.05	7.6	2.1	32.5
25	月	9:00	13.9	41	68	9.8	<0.03	7.8	2.0	34.1
26	火	9:00	14.6	42	70	9.8	0.17	7.6	1.7	35.2
27	水	9:00	12.4	41	70	9.8	0.04	7.7	2.2	34.4
28	木	9:00	13.9	42	66	9.7	0.08	7.7	2.3	34.8
29	金	9:00	11.7	40	61	9.8	0.04	7.7	2.1	32.6
30	土	9:00	12.7	42	67	9.8	0.12	7.7	2.2	34.2
-	-									
平均	-	-	15.5	41	68	9.7	0.04	7.7	2.3	34.5
最高	-	-	18.7	45	79	10	0.17	7.9	3.5	39.1
最低	-	-	11.7	36	61	9.5	<0.03	7.6	1.7	32.4

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成25年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	日	9:00	11.6	40	73	9.8	<0.03	7.7	1.7	32.5
2	月	9:00	13.2	40	79	10	0.11	7.7	1.7	33.6
3	火	9:00	11.8	40	70	9.8	<0.03	7.8	1.6	33.5
4	水	9:00	11.5	40	80	11	<0.03	7.8	1.7	35.6
5	木	9:00	11.9	40	76	10	<0.03	7.9	1.9	34.8
6	金	9:00	11.6	40	80	10	0.03	7.8	1.7	35.9
7	土	9:00	11.9	41	80	10	<0.03	7.8	2.1	36.8
8	日	9:00	11.6	38	79	10	0.04	7.7	2.2	34.8
9	月	9:00	10.7	39	74	9.7	<0.03	7.8	2.4	33.9
10	火	9:00	11.8	40	76	10	<0.03	7.7	1.7	35.2
11	水	9:00	11.2	39	77	9.9	0.06	7.7	5.4	34.8
12	木	9:00	10.3	39	82	9.7	0.10	7.7	3.5	34.0
13	金	9:00	9.7	39	94	10	0.23	7.7	3.6	35.2
14	土	9:00	9.2	39	81	10	0.09	7.8	2.8	34.6
15	日	9:00	8.8	39	80	10	0.04	7.7	2.3	35.8
16	月	9:00	9.2	37	78	9.9	0.05	7.7	3.9	33.4
17	火	9:00	9.3	38	87	9.8	0.17	7.7	3.0	33.0
18	水	9:00	9.9	37	69	9.8	0.04	7.6	1.9	32.8
19	木	9:00	9.6	39	70	10	<0.03	7.8	2.0	33.7
20	金	9:00	9.6	38	67	9.6	0.04	7.8	1.7	33.1
21	土	9:00	9.0	42	72	10	0.05	7.7	3.5	36.0
22	日	9:00	8.6	42	77	11	0.40	7.7	5.2	36.1
23	月	9:00	8.4	39	68	10	0.07	7.9	3.1	34.0
24	火	9:00	8.2	41	77	9.9	0.19	7.8	3.7	35.5
25	水	9:00	8.9	38	65	9.9	0.03	7.9	2.4	33.0
26	木	9:00	8.8	38	62	9.9	<0.03	7.8	2.0	34.0
27	金	9:00	8.9	41	67	10	0.04	7.7	1.8	35.8
28	土	9:00	7.6	40	76	9.8	0.16	7.8	9.0	34.3
29	日	9:00	7.7	39	72	9.8	0.17	7.7	3.0	33.4
30	月	9:00	7.6	39	67	9.8	<0.03	7.9	2.1	33.8
31	火	9:00	8.1	38	69	9.7	0.06	7.7	1.9	33.4
平均	—	—	9.9	39	75	10	0.07	7.8	2.8	34.4
最高	—	—	13.2	42	94	11	0.40	7.9	9.0	36.8
最低	—	—	7.6	37	62	9.6	<0.03	7.6	1.6	32.5

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	水	9:00	8.3	39	71	9.8	0.03	7.7	1.6	34.6
2	木	9:00	8.1	42	75	9.7	0.04	7.7	4.1	35.3
3	金	9:00	7.1	40	69	9.9	<0.03	7.7	1.6	34.5
4	土	9:00	7.8	39	66	9.8	<0.03	7.7	1.5	33.7
5	日	9:00	7.3	39	75	10	0.10	7.7	3.3	33.9
6	月	9:00	6.9	44	78	11	0.04	7.9	2.6	38.5
7	火	9:00	6.4	41	97	10	0.40	7.7	2.7	35.9
8	水	9:00	7.5	38	70	9.7	<0.03	7.7	2.1	33.5
9	木	9:00	7.9	37	68	9.7	<0.03	7.7	2.5	33.3
10	金	9:00	6.0	41	76	10	0.12	7.8	8.3	36.3
11	土	9:00	6.0	48	82	9.7	0.12	7.8	8.4	42.3
12	日	9:00	6.4	38	70	9.9	0.04	7.7	6.1	33.9
13	月	9:00	6.6	39	73	10	0.16	7.7	4.0	33.6
14	火	9:00	5.7	42	77	11	0.07	7.9	4.6	36.3
15	水	9:00	5.7	39	85	9.9	0.34	7.8	3.4	34.4
16	木	9:00	6.5	41	70	9.8	<0.03	7.8	2.3	37.3
17	金	9:00	7.0	38	68	9.8	<0.03	7.7	2.6	34.4
18	土	9:00	6.6	39	68	9.8	<0.03	7.7	2.5	35.0
19	日	9:00	5.7	37	76	10	0.13	7.8	14	33.5
20	月	9:00	5.6	40	76	10	0.05	7.8	5.8	36.4
21	火	9:00	6.2	38	69	9.9	0.05	7.7	2.6	34.3
22	水	9:00	6.4	38	68	9.9	<0.03	7.8	2.9	34.5
23	木	9:00	6.2	40	76	11	0.05	7.7	2.7	35.1
24	金	9:00	6.5	37	68	9.9	0.03	7.8	2.1	33.3
25	土	9:00	7.0	40	74	10	0.11	7.8	1.9	35.9
26	日	9:00	7.7	36	69	9.7	<0.03	7.7	1.7	33.1
27	月	9:00	6.5	42	74	11	0.08	7.8	4.3	37.8
28	火	9:00	6.4	41	76	10	0.04	7.8	2.7	37.0
29	水	9:00	7.3	37	68	9.9	<0.03	7.7	2.1	33.9
30	木	9:00	7.1	38	71	10	0.03	7.7	2.4	34.8
31	金	9:00	7.5	39	72	10	0.04	7.7	2.7	35.0
平均	—	—	6.8	40	73	10	0.07	7.7	3.6	35.2
最高	—	—	8.3	48	97	11	0.40	7.9	14	42.3
最低	—	—	5.6	36	66	9.7	<0.03	7.7	1.5	33.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	土	9:00	7.1	37	70	9.8	<0.03	7.6	2.8	32.5
2	日	9:00	7.7	38	71	9.8	<0.03	7.6	3.3	33.6
3	月	9:00	8.0	39	67	10	<0.03	7.7	2.9	35.1
4	火	9:00	8.0	41	75	10	<0.03	7.8	2.9	35.4
5	水	9:00	6.5	45	97	10	0.16	7.9	6.4	39.4
6	木	9:00	5.9	37	69	9.7	<0.03	7.7	2.8	32.7
7	金	9:00	5.4	40	70	9.9	<0.03	7.8	3.2	34.0
8	土	9:00	5.7	40	68	10	0.03	7.8	3.5	33.9
9	日	9:00	5.8	38	69	9.8	<0.03	7.7	4.2	33.6
10	月	9:00	6.1	38	72	11	<0.03	7.8	2.8	34.2
11	火	9:00	5.6	36	70	9.9	<0.03	7.8	3.0	32.9
12	水	9:00	5.7	37	70	9.8	0.03	7.8	4.5	33.1
13	木	9:00	5.8	40	70	10	0.04	7.8	3.8	35.2
14	金	9:00	5.6	38	67	9.9	<0.03	7.8	3.6	34.2
15	土	9:00	5.6	39	70	10	0.04	7.8	3.6	34.3
16	日	9:00	5.9	39	77	11	0.14	7.8	12	34.4
17	月	9:00	5.8	39	76	11	0.09	7.8	6.3	35.1
18	火	9:00	5.8	39	78	11	0.03	7.8	6.4	35.1
19	水	9:00	5.5	37	78	9.9	0.05	7.8	2.9	33.1
20	木	9:00	5.4	36	68	9.9	<0.03	7.8	2.9	32.8
21	金	9:00	5.8	39	72	11	<0.03	7.9	3.0	35.1
22	土	9:00	6.0	36	70	10	<0.03	7.8	2.2	32.6
23	日	9:00	6.2	37	69	10	<0.03	7.9	2.8	33.6
24	月	9:00	5.9	37	66	10	<0.03	7.9	2.6	34.2
25	火	9:00	6.4	37	73	10	<0.03	7.8	2.7	35.6
26	水	9:00	6.6	38	68	10	<0.03	7.9	2.5	35.2
27	木	9:00	7.5	38	70	10	<0.03	7.9	2.8	34.7
28	金	9:00	8.2	39	73	10	<0.03	7.9	2.3	35.2
-	-									
-	-									
-	-									
平均	-	-	6.3	38	72	10	<0.03	7.8	3.7	34.3
最高	-	-	8.2	45	97	11	0.16	7.9	12	39.4
最低	-	-	5.4	36	66	9.7	<0.03	7.6	2.2	32.5

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	土	9:00	8.0	38	69	10	0.04	7.8	2.1	33.9
2	日	9:00	8.4	40	74	11	<0.03	8.0	1.6	35.4
3	月	9:00	8.3	40	71	11	0.05	8.1	3.1	34.7
4	火	9:00	7.6	43	76	11	0.06	8.0	3.7	37.7
5	水	9:00	7.9	38	70	9.9	<0.03	7.8	2.7	33.3
6	木	9:00	6.7	41	85	10	0.24	7.9	7.7	36.1
7	金	9:00	5.8	43	81	11	0.04	7.9	4.0	37.6
8	土	9:00	6.4	41	71	10	0.04	7.9	4.1	35.6
9	日	9:00	6.5	43	74	11	0.05	7.9	3.7	37.1
10	月	9:00	5.9	41	75	11	0.43	7.9	5.0	35.3
11	火	9:00	5.6	38	69	10	0.09	7.8	3.8	33.0
12	水	9:00	6.2	38	73	10	0.08	7.9	2.8	34.5
13	木	9:00	7.2	40	72	11	0.03	7.8	2.7	35.3
14	金	9:00	7.0	39	76	10	0.09	7.8	11	34.7
15	土	9:00	7.1	45	86	12	0.09	7.8	6.4	39.2
16	日	9:00	7.2	46	90	12	0.10	7.8	7.7	38.9
17	月	9:00	7.9	43	76	11	0.08	7.8	6.2	36.5
18	火	9:00	8.3	43	75	11	0.05	7.7	5.8	36.5
19	水	9:00	8.6	44	78	11	0.05	7.8	4.9	38.1
20	木	9:00	8.9	42	74	11	0.04	7.8	4.4	36.0
21	金	9:00	7.4	41	68	10	0.06	7.7	3.6	35.1
22	土	9:00	7.4	40	69	9.9	0.06	7.8	3.5	35.5
23	日	9:00	7.6	39	66	10	<0.03	7.7	3.7	33.8
24	月	9:00	8.0	39	69	10	0.11	7.8	2.9	33.4
25	火	9:00	9.0	40	68	10	0.03	7.8	3.0	35.0
26	水	9:00	9.0	40	69	10	0.04	7.7	3.0	33.8
27	木	9:00	9.9	43	70	11	0.04	7.8	3.0	36.3
28	金	9:00	9.2	40	75	10	0.04	7.8	3.5	35.1
29	土	9:00	9.8	41	69	10	<0.03	7.8	3.3	35.2
30	日	9:00	10.3	39	67	10	0.03	7.7	2.9	32.6
31	月	9:00	9.9	42	78	10	0.12	7.9	7.1	35.7
平均	—	—	7.8	41	74	10	0.07	7.8	4.3	35.5
最高	—	—	10.3	46	90	11	0.43	8.1	11	39.2
最低	—	—	5.6	38	66	9.9	<0.03	7.7	1.6	32.6