

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	金	8:40	9.9	37	71	9.7	<0.03	7.5	1.6	0.1	32.8
2	土	21:00	10.1	37	80	9.9	<0.03	7.4	1.0		32.8
3	日	21:00	9.3	37	69	9.8	<0.03	7.4	1.2		32.8
4	月	8:45	9.9	37	69	9.9	<0.03	7.5	1.2	<0.1	32.6
5	火	8:40	9.8	37	83	10	<0.03	7.4	1.4	<0.1	32.8
6	水	8:39	9.7	37	69	9.8	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.3
7	木	8:43	11.2	38	73	11	<0.03	7.6	1.4	<0.1	33.4
8	金	8:40	11.1	38	75	10	0.04	7.6	1.6	<0.1	33.0
9	土	21:00	11.0	37	69	10	0.03	7.5	1.2		31.9
10	日	21:00	11.2	37	72	10	0.03	7.5	1.4		32.3
11	月	8:40	11.6	37	69	10	0.06	7.5	2.5	<0.1	32.4
12	火	8:39	11.6	37	73	12	<0.03	7.1	0.4	<0.1	29.5
13	水	8:39	11.4	37	73	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	30.2
14	木	8:40	11.5	37	70	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	29.8
15	金	8:47	11.3	37	71	9.7	0.05	7.5	2.1	<0.1	32.6
16	土	21:00	12.3	37	77	10	0.05	7.7	1.9		32.7
17	日	21:00	12.9	37	76	10	0.05	7.8	2.8		32.6
18	月	8:45	12.1	37	63	9.5	0.03	7.6	1.6	<0.1	32.6
19	火	8:36	11.6	38	72	9.8	0.03	7.5	2.1	<0.1	32.5
20	水	8:40	12.1	38	80	9.7	0.04	7.6	2.1	<0.1	32.9
21	木	8:39	12.4	38	74	9.7	0.03	7.6	1.9	<0.1	32.5
22	金	8:42	12.4	37	74	9.9	0.04	7.6	1.8	0.1	31.9
23	土	21:00	12.8	37	75	9.8	<0.03	7.5	1.5		32.7
24	日	21:00	12.0	37	75	9.7	0.03	7.6	1.7		32.0
25	月	8:40	12.6	37	71	9.8	0.04	7.7	1.2	<0.1	32.7
26	火	8:42	13.3	37	74	10	0.04	7.6	2.2	<0.1	32.8
27	水	8:41	13.3	38	84	11	<0.03	7.6	1.4	<0.1	32.0
28	木	8:43	13.1	37	71	9.7	<0.03	7.5	1.4	<0.1	32.7
29	金	21:00	14.5	38	70	12	<0.03	7.4	0.5		32.2
30	土	21:00	14.5	37	78	12	<0.03	7.3	0.4		31.1
-	-										
平均	-	-	11.8	37	73	10	<0.03	7.5	1.4	<0.1	32.2
最高	-	-	14.5	38	84	12	0.06	7.8	2.8	0.1	33.4
最低	-	-	9.3	37	63	9.5	<0.03	7.1	0.2	<0.1	29.5

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	日	21:00	14.0	37	86	9.9	<0.03	7.6	2.1		32.7
2	月	8:44	13.2	37	84	9.7	<0.03	7.5	1.6	<0.1	33.4
3	火	21:00	13.0	37	78	9.7	<0.03	7.5	1.2		32.8
4	水	21:00	14.0	37	78	9.7	<0.03	7.6	1.5		32.9
5	木	21:00	12.3	37	85	9.6	<0.03	7.4	1.3		32.7
6	金	8:41	11.6	37	71	9.5	<0.03	7.4	1.0	0.1	32.7
7	土	21:00	13.5	37	71	9.5	<0.03	7.6	1.2		31.9
8	日	21:00	13.8	37	68	9.9	0.04	7.6	1.9		33.0
9	月	8:45	13.5	37	78	9.7	<0.03	7.5	1.7	<0.1	33.4
10	火	8:45	14.2	37	70	9.8	0.03	7.6	2.2	<0.1	33.0
11	水	8:45	13.7	37	72	11	<0.03	7.3	0.9	<0.1	32.3
12	木	8:39	13.2	37	71	9.7	<0.03	7.3	1.5	<0.1	32.6
13	金	8:38	14.3	37	73	9.9	0.04	7.5	1.9	<0.1	33.3
14	土	21:00	14.8	37	72	9.9	<0.03	7.6	1.3		32.9
15	日	21:00	15.0	37	70	9.7	<0.03	7.6	1.9		32.6
16	月	8:45	14.7	37	70	9.8	0.03	7.5	2.1	<0.1	33.3
17	火	8:41	14.0	37	68	9.6	<0.03	7.3	1.5	<0.1	33.2
18	水	8:40	15.3	37	72	10	0.05	7.5	2.3	<0.1	33.0
19	木	8:38	15.9	37	74	10	0.04	7.4	2.0	<0.1	32.5
20	金	8:39	15.7	37	73	10	0.05	7.4	2.7	<0.1	32.9
21	土	21:00	16.5	37	69	10	0.05	7.4	2.9		32.8
22	日	21:00	17.0	37	70	9.7	0.06	7.6	2.4		32.9
23	月	8:42	16.7	37	70	9.9	0.04	7.5	2.3	<0.1	32.9
24	火	8:39	17.0	37	69	9.7	<0.03	7.6	1.9	<0.1	33.1
25	水	8:39	16.8	37	64	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.6
26	木	8:37	16.5	37	68	9.6	0.05	7.5	1.7	<0.1	33.6
27	金	8:38	16.2	37	71	9.5	0.03	7.4	1.9	<0.1	33.6
28	土	21:00	19.0	37	69	9.7	0.04	7.7	1.4		33.3
29	日	21:00	18.0	37	68	9.6	0.03	7.5	2.0		33.4
30	月	8:43	18.9	37	67	9.7	<0.03	7.7	1.7	<0.1	33.4
31	火	8:39	19.7	37	69	9.6	0.04	7.7	1.6	<0.1	34.0
平均		—	15.2	37	72	9.8	<0.03	7.5	1.8	<0.1	33.0
最高		—	19.7	37	86	11	0.06	7.7	2.9	0.1	34.0
最低		—	11.6	37	64	9.5	<0.03	7.3	0.9	<0.1	31.9

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	水	8:39	19.2	37	78	9.7	<0.03	7.7	1.7	<0.1	33.3
2	木	8:40	20.0	37	95	10	0.04	7.6	1.9	<0.1	33.8
3	金	8:39	19.6	37	78	9.8	<0.03	7.7	2.1	<0.1	32.9
4	土	21:00	20.0	37	74	12	<0.03	7.3	0.6		32.2
5	日	欠測									
6	月	8:40	20.3	37	92	9.7	<0.03	7.8	1.7	<0.1	33.4
7	火	8:43	17.7	37	75	9.7	<0.03	7.4	1.8	<0.1	33.5
8	水	8:39	19.3	37	95	11	<0.03	7.2	0.5	<0.1	32.0
9	木	8:39	19.8	37	82	9.8	<0.03	7.6	1.7	<0.1	33.2
10	金	8:44	18.6	37	76	10	<0.03	7.2	2.5	<0.1	33.5
11	土	21:00	20.3	38	75	9.9	<0.03	7.7	3.6		33.3
12	日	21:00	20.3	37	67	9.8	<0.03	7.7	1.5		32.8
13	月	8:40	20.9	37	95	10	<0.03	7.6	2.3	<0.1	33.3
14	火	8:38	21.3	37	97	9.7	<0.03	7.6	1.7	<0.1	33.4
15	水	8:38	21.4	37	95	9.9	0.04	7.6	2.6	<0.1	33.5
16	木	8:39	21.4	38	80	10	<0.03	7.4	2.0	<0.1	33.4
17	金	8:37	21.8	38	70	9.9	0.04	7.6	1.9	<0.1	33.6
18	土	21:00	22.0	38	77	13	<0.03	7.2	0.4		31.4
19	日	21:00	22.0	38	76	13	<0.03	7.0	0.2		31.4
20	月	8:39	22.4	38	72	12	<0.03	7.2	1.0	<0.1	32.3
21	火	8:37	22.5	37	65	10	0.04	7.6	1.7	<0.1	33.3
22	水	8:36	21.5	38	78	11	<0.03	7.1	0.9	<0.1	32.7
23	木	8:40	21.7	38	73	10	0.03	7.3	1.9	<0.1	33.6
24	金	8:39	23.1	35	67	13	<0.03	6.9	0.3	<0.1	27.3
25	土	21:00	22.5	34	78	13	<0.03	6.8	0.3		32.5
26	日	21:00	16.7	38	75	9.7	<0.03	7.0	1.2		32.7
27	月	8:43	18.8	37	72	10	<0.03	7.2	1.6	<0.1	32.4
28	火	8:40	20.6	36	73	12	<0.03	6.9	0.2	<0.1	28.6
29	水	8:38	21.5	35	64	12	<0.03	6.9	0.3	<0.1	27.0
30	木	8:42	22.2	36	77	11	<0.03	7.0	0.3	<0.1	29.1
-	-										
平均	-	-	20.7	37	78	11	<0.03	7.3	1.4	<0.1	32.3
最高	-	-	23.1	38	97	13	0.04	7.8	3.6	<0.1	33.8
最低	-	-	16.7	34	64	9.7	<0.03	6.8	0.2	<0.1	27.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	金	8:43	22.6	36	72	12	<0.03	7.1	0.3	<0.1	29.3
2	土	21:00	22.8	37	79	12	<0.03	7.1	0.3		29.6
3	日	21:00	20.5	38	69	9.6	0.05	7.1	2.5		33.2
4	月	8:49	22.5	37	71	9.6	0.03	7.5	2.0	<0.1	32.5
5	火	8:46	23.7	37	67	9.6	<0.03	7.6	2.1	<0.1	32.6
6	水	8:42	22.0	37	80	10	<0.03	7.2	1.5	<0.1	32.2
7	木	8:40	25.5	38	75	9.8	<0.03	7.6	1.9	<0.1	32.9
8	金	8:37	24.7	37	70	9.3	<0.03	7.6	2.0	<0.1	33.1
9	土	21:00	24.0	37	73	9.5	<0.03	7.7	1.8		32.9
10	日	21:00	24.0	36	77	12	<0.03	7.1	0.5		29.2
11	月	8:41	24.7	37	77	12	<0.03	7.1	1.1	<0.1	28.7
12	火	8:41	25.5	37	74	9.8	0.06	7.6	2.9	<0.1	32.3
13	水	8:38	26.2	37	73	9.7	0.04	8.0	1.9	<0.1	32.7
14	木	8:41	20.6	39	75	10	0.06	8.0	3.1	<0.1	34.1
15	金	7:44	23.6	38	77	10	0.05	7.7	2.5	<0.1	33.7
16	土	21:00	23.0	38	77	10	0.04	7.7	2.2		32.8
17	日	21:00	25.5	38	83	12	0.08	7.4	2.5		32.5
18	月	21:00	25.2	39	73	13	<0.03	7.2	0.8		32.0
19	火	8:47	26.4	38	79	13	<0.03	7.2	0.2	<0.1	30.9
20	水	8:46	26.8	38	81	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	31.0
21	木	8:39	26.8	38	63	11	<0.03	7.2	1.3	<0.1	31.8
22	金	8:37	27.0	38	72	12	<0.03	7.1	0.2	<0.1	31.4
23	土	21:00	26.0	38	60	9.5	0.05	7.4	2.1		33.6
24	日	21:00	26.0	38	70	12	<0.03	7.0	0.3		31.2
25	月	8:37	25.8	38	71	11	<0.03	7.0	0.2	<0.1	32.1
26	火	8:40	25.8	38	87	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.7
27	水	8:37	25.8	38	79	11	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	31.6
28	木	8:42	26.5	38	77	12	<0.03	7.1	0.2	<0.1	31.9
29	金	8:40	26.7	39	76	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	31.7
30	土	21:00	26.8	38	86	12	<0.03	7.2	0.3		31.4
31	日	21:00	27.0	38	82	12	<0.03	7.1	0.2		32.5
平均		—	24.8	38	75	11	<0.03	7.3	1.2	<0.1	31.9
最高		—	27.0	39	87	13	0.08	8.0	3.1	<0.1	34.1
最低		—	20.5	36	60	9.3	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.7

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	月	8:46	27.0	38	63	11	<0.03	7.2	1.2	<0.1	33.6
2	火	8:55	28.0	38	62	11	0.03	7.4	1.2	<0.1	33.3
3	水	8:53	28.2	38	69	12	<0.03	7.1	0.2	<0.1	32.2
4	木	8:40	28.4	38	61	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.6
5	金	8:41	27.8	38	69	12	<0.03	7.0	0.3	<0.1	32.1
6	土	21:00	28.0	38	70	9.9	0.06	7.2	2.1		33.3
7	日	21:00	28.0	38	73	9.7	0.07	7.2	2.3		33.4
8	月	8:45	27.9	38	71	9.6	0.06	7.2	2.1	<0.1	33.4
9	火	8:40	29.1	38	71	9.7	0.04	7.7	1.4	<0.1	33.6
10	水	8:39	28.8	38	62	9.7	0.05	7.6	1.9	<0.1	34.1
11	木	21:00	28.5	38	74	9.6	0.03	7.5	1.3		34.0
12	金	21:00	28.5	38	72	9.9	0.04	7.7	1.5		33.9
13	土	21:00	28.0	38	60	9.5	0.03	7.4	1.2		33.9
14	日	21:00	28.9	38	61	9.4	0.03	7.5	1.2		34.1
15	月	21:00	28.0	38	63	9.5	0.03	7.2	1.3		34.3
16	火	21:00	29.0	38	67	9.7	0.03	7.4	1.2		33.7
17	水	8:40	29.1	38	65	9.8	0.03	7.5	1.4	<0.1	33.9
18	木	8:39	29.0	38	71	9.5	0.03	7.6	1.1	<0.1	33.7
19	金	8:40	28.6	38	67	9.9	0.04	7.4	1.6	<0.1	34.3
20	土	21:00	29.0	38	63	9.8	0.03	7.4	1.5		33.7
21	日	21:00	29.5	38	55	10	0.04	7.7	1.6		34.5
22	月	8:41	29.4	37	65	9.8	<0.03	7.5	2.1	<0.1	34.3
23	火	8:49	29.5	38	93	9.8	<0.03	7.5	1.7	<0.1	34.4
24	水	8:37	29.2	38	85	11	0.04	7.3	0.4	<0.1	33.2
25	木	8:45	29.0	38	82	9.5	0.05	7.6	1.0	<0.1	34.3
26	金	8:39	28.8	38	77	9.6	<0.03	7.5	1.1	<0.1	34.1
27	土	21:00	29.0	38	82	9.8	<0.03	7.5	1.2		34.2
28	日	21:00	28.2	38	80	10	0.03	7.5	1.3		34.2
29	月	8:37	28.2	38	79	9.9	<0.03	7.4	1.1	<0.1	34.4
30	火	8:40	27.0	38	83	9.3	<0.03	7.4	1.1	<0.1	33.9
31	水	8:39	26.8	37	67	9.5	0.05	7.4	2.7	<0.1	34.3
平均	—	—	28.5	38	70	10	<0.03	7.4	1.3	<0.1	33.7
最高	—	—	29.5	38	93	12	0.07	7.7	2.7	<0.1	34.5
最低	—	—	26.8	37	55	9.3	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.6

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	木	8:46	23.5	37	79	12	<0.03	7.0	0.8	<0.1	31.9
2	金	8:41	26.4	39	73	9.3	<0.03	7.5	1.0	<0.1	34.0
3	土	21:00	27.0	39	77	11	0.04	7.5	1.6		33.7
4	日	21:00	26.5	39	76	10	0.04	7.4	1.5		33.6
5	月	8:40	26.9	39	76	9.1	<0.03	7.6	1.0	<0.1	33.8
6	火	8:46	27.1	39	81	9.8	<0.03	7.6	1.0	<0.1	34.0
7	水	8:42	27.4	39	72	12	<0.03	7.4	0.7	<0.1	33.3
8	木	8:41	27.4	39	84	11	0.06	7.4	1.9	<0.1	33.8
9	金	8:50	27.4	39	72	10	<0.03	7.7	1.2	<0.1	33.7
10	土	21:00	27.0	38	65	10	<0.03	7.9	1.6		33.7
11	日	21:00	27.0	39	80	11	0.04	8.0	1.7		33.2
12	月	8:45	27.1	39	70	11	0.04	7.8	1.6	<0.1	33.4
13	火	8:42	27.0	39	61	9.8	<0.03	7.7	1.0	<0.1	33.7
14	水	8:40	26.9	39	64	9.8	<0.03	7.6	1.2	<0.1	33.9
15	木	8:41	26.6	39	68	11	0.04	7.6	1.4	<0.1	34.0
16	金	8:38	26.5	39	67	9.8	<0.03	7.7	1.2	<0.1	33.8
17	土	21:00	27.0	39	70	11	<0.03	7.5	1.3		34.5
18	日	21:00	26.5	39	68	10	<0.03	7.8	1.2		33.5
19	月	21:00	26.0	39	72	13	<0.03	7.1	0.2		30.9
20	火	8:42	25.9	39	72	10	0.04	7.5	1.6	<0.1	33.9
21	水	8:38	24.3	35	67	12	<0.03	6.8	0.3	<0.1	26.3
22	木	21:00	24.8	38	67	12	<0.03	7.0	0.2		29.6
23	金	8:37	24.6	38	66	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.0
24	土	21:00	24.5	38	74	11	<0.03	7.1	0.2		31.0
25	日	21:00	24.6	39	66	12	<0.03	7.1	0.1		31.2
26	月	8:40	24.8	38	74	11	<0.03	7.2	0.1	<0.1	31.2
27	火	8:37	24.6	38	71	12	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.7
28	水	8:41	24.9	39	70	10	0.04	7.5	1.8	<0.1	32.9
29	木	8:53	25.0	40	82	16	<0.03	7.0	0.8	<0.1	30.5
30	金	8:42	24.5	37	67	12	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.4
-	-										
平均	-	-	26.0	39	72	11	<0.03	7.4	1.0	<0.1	32.4
最高	-	-	27.4	40	84	16	0.06	8.0	1.9	<0.1	34.5
最低	-	-	23.5	35	61	9.1	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	26.3

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	土	21:00	24.3	37	69	12	<0.03	7.0	0.2		29.7
2	日	21:00	24.5	37	71	12	<0.03	6.9	0.2		28.9
3	月	8:48	24.5	37	75	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.0
4	火	8:51	24.4	36	95	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	28.9
5	水	8:39	24.6	37	72	11	<0.03	7.1	0.5	<0.1	30.6
6	木	8:49	24.2	37	72	11	<0.03	7.3	0.5	<0.1	31.7
7	金	8:42	23.2	38	81	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.7
8	土	21:00	24.0	38	76	12	<0.03	7.1	0.2		31.4
9	日	21:00	23.5	37	70	11	<0.03	7.3	0.3		32.3
10	月	21:00	23.0	37	73	11	<0.03	7.2	0.5		31.7
11	火	8:39	22.9	37	70	9.6	0.04	7.5	2.0	<0.1	32.8
12	水	8:40	22.6	37	74	9.5	0.05	7.6	2.3	<0.1	33.1
13	木	8:37	21.8	37	72	9.3	0.05	7.6	2.4	<0.1	33.7
14	金	8:40	21.4	37	69	11	<0.03	7.4	1.1	<0.1	33.0
15	土	21:00	21.5	37	67	9.7	<0.03	7.1	1.8		33.8
16	日	21:00	21.5	38	72	11	0.04	7.5	1.9		33.5
17	月	8:43	21.5	37	67	9.3	<0.03	7.6	1.6	0.1	33.2
18	火	8:38	21.6	37	65	9.5	<0.03	7.5	1.6	<0.1	32.9
19	水	8:38	21.5	37	64	9.4	0.03	7.6	1.5	<0.1	33.3
20	木	8:44	21.9	37	65	9.5	<0.03	7.8	1.4	0.1	33.4
21	金	8:41	21.1	37	72	9.3	0.06	7.7	2.4	<0.1	33.4
22	土	21:00	21.3	38	74	10	0.04	7.6	1.4		34.6
23	日	21:00	20.5	38	73	9.6	0.06	7.9	2.2		33.8
24	月	8:41	19.9	38	76	9.3	0.04	7.8	1.9	<0.1	34.6
25	火	8:41	20.0	38	70	9.3	<0.03	7.7	1.4	<0.1	33.5
26	水	8:38	20.3	37	69	10	<0.03	7.6	0.9	<0.1	33.1
27	木	8:37	20.0	37	71	9.5	<0.03	7.8	1.4	<0.1	33.6
28	金	8:39	19.3	37	75	9.4	0.04	7.8	1.8	<0.1	33.6
29	土	21:00	19.0	38	69	11	<0.03	7.3	0.2		31.5
30	日	21:00	18.5	38	72	9.3	0.03	7.9	1.8		33.4
31	月	8:41	18.3	38	71	9.6	0.03	7.8	1.5	<0.1	33.6
平均	—	—	21.8	37	72	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.5
最高	—	—	24.6	38	95	13	0.06	7.9	2.4	0.1	34.6
最低	—	—	18.3	36	64	9.3	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.9

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	火	8:40	18.3	37	68	9.6	0.04	8.0	1.6	<0.1	33.6
2	水	8:51	17.6	37	71	9.4	0.04	7.9	1.9	0.1	34.1
3	木	21:00	18.0	37	77	9.9	0.03	7.9	1.5		33.9
4	金	8:51	17.4	38	68	9.8	0.04	7.7	1.8	<0.1	33.8
5	土	21:00	17.8	37	69	9.5	<0.03	7.9	1.7		33.5
6	日	21:00	17.3	38	65	9.6	<0.03	7.6	1.7		33.9
7	月	8:37	16.9	37	64	9.4	<0.03	7.6	1.5	<0.1	33.7
8	火	8:42	17.1	37	67	9.7	0.05	7.8	2.1	0.1	34.0
9	水	8:41	16.0	37	75	12	<0.03	7.2	0.2	0.1	31.1
10	木	8:38	15.3	37	74	9.5	0.06	7.5	2.7	0.2	33.6
11	金	8:37	15.9	37	68	9.6	0.04	7.6	1.7	0.1	34.1
12	土	21:00	16.3	38	66	9.8	0.04	7.7	1.7		33.4
13	日	21:00	16.0	37	62	9.5	<0.03	7.7	1.4		33.9
14	月	8:46	16.1	38	67	9.9	0.03	7.5	1.8	0.1	34.2
15	火	8:41	16.3	37	64	12	<0.03	7.2	0.2	0.2	32.0
16	水	8:38	15.8	37	66	11	<0.03	7.3	0.1	0.1	32.1
17	木	8:38	15.4	38	83	12	<0.03	7.2	0.2	0.1	32.2
18	金	8:44	15.5	37	76	11	<0.03	7.3	<0.1	0.1	32.4
19	土	21:00	15.9	37	82	9.6	<0.03	7.7	1.3		33.8
20	日	21:00	15.5	38	87	9.7	0.04	7.6	1.7		34.4
21	月	8:40	15.6	37	81	9.5	0.04	7.7	1.4	0.1	34.1
22	火	8:37	15.7	38	88	11	0.05	7.6	1.8	0.1	33.8
23	水	21:00	15.0	38	78	13	<0.03	7.2	0.2		31.7
24	木	8:38	14.2	38	94	13	<0.03	7.1	0.3	0.1	31.5
25	金	8:45	14.3	38	91	9.9	0.04	7.6	2.3	0.2	34.5
26	土	21:00	14.5	37	64	9.8	<0.03	7.7	1.3		34.4
27	日	21:00	14.6	37	90	9.6	<0.03	7.6	1.4		33.4
28	月	8:46	14.2	37	82	9.6	<0.03	7.6	1.7	0.1	33.9
29	火	8:37	13.9	37	71	12	<0.03	7.2	0.2	0.1	31.8
30	水	8:37	13.4	37	66	12	<0.03	7.2	0.2	0.1	32.0
-	-										
平均	-	-	15.9	37	74	10	<0.03	7.5	1.3	0.1	33.3
最高	-	-	18.3	38	94	13	0.06	8.0	2.7	0.2	34.5
最低	-	-	13.4	37	62	9.4	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	31.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成28年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	木	8:44	13.8	38	59	12	<0.03	7.3	0.1	0.2	32.0
2	金	8:39	13.6	38	54	11	<0.03	7.3	0.2	0.1	32.2
3	土	21:00	13.5	38	69	12	0.05	7.4	0.7		33.2
4	日	21:00	13.0	38	70	9.8	0.04	7.7	1.7		33.7
5	月	8:40	13.8	38	66	10	0.05	7.6	1.7	0.1	33.8
6	火	8:44	13.7	38	74	11	0.05	7.5	1.7	0.1	34.7
7	水	8:40	13.1	38	69	9.9	<0.03	7.5	1.4	0.2	34.2
8	木	8:40	12.7	38	67	11	0.06	7.5	1.9	0.1	34.6
9	金	8:44	12.7	39	66	10	0.04	7.5	1.4	0.2	34.7
10	土	21:00	13.0	38	73	9.9	<0.03	7.5	1.3		34.4
11	日	21:00	12.5	38	63	9.6	<0.03	7.5	1.4		34.2
12	月	8:41	12.2	38	59	9.8	<0.03	7.4	1.3	0.1	33.9
13	火	8:46	11.9	38	64	9.7	0.04	7.4	1.4	0.1	34.1
14	水	8:42	12.2	38	66	10	<0.03	7.3	0.9	<0.1	32.7
15	木	9:01	11.2	38	64	12	<0.03	7.2	0.2	0.2	31.7
16	金	8:47	10.7	38	66	9.7	0.04	7.5	2.0	0.2	33.9
17	土	21:00	11.0	38	68	10	0.04	7.5	1.9		34.2
18	日	21:00	11.6	37	71	9.7	0.03	7.6	1.5		33.7
19	月	8:49	11.5	38	68	9.6	0.04	7.5	1.5	0.2	34.0
20	火	8:43	11.6	38	63	9.5	<0.03	7.5	1.3	0.2	33.6
21	水	8:42	11.5	38	64	9.6	<0.03	7.5	1.2	0.1	34.2
22	木	8:53	11.7	38	65	9.2	<0.03	7.5	1.2	0.2	34.1
23	金	21:00	11.5	39	76	14	0.06	7.6	2.0		34.5
24	土	21:00	11.2	39	73	12	0.05	7.6	2.2		33.8
25	日	21:00	11.0	38	65	9.9	<0.03	7.5	1.6		33.7
26	月	8:43	11.1	38	68	10	0.04	7.5	1.5	0.1	34.0
27	火	8:50	11.2	38	73	11	0.06	7.5	2.1	0.1	33.8
28	水	8:44	10.3	38	71	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.4
29	木	21:00	10.5	38	70	12	<0.03	7.2	0.2		31.8
30	金	21:00	10.0	38	71	11	<0.03	7.3	0.6		31.9
31	土	21:00	10.0	38	72	10	0.05	7.6	2.0		33.6
平均		—	11.9	38	67	11	<0.03	7.5	1.3	0.1	33.5
最高		—	13.8	39	76	14	0.06	7.7	2.2	0.2	34.7
最低		—	10.0	37	54	9.2	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.4

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成29年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	日	21:00	10.3	39	66	9.9	0.03	7.6	1.4		34.1
2	月	21:00	10.2	39	71	9.7	0.03	7.6	1.5		34.1
3	火	21:00	10.0	39	69	10	0.04	7.6	1.5		34.2
4	水	8:44	10.4	39	71	9.8	<0.03	7.6	1.0	0.1	34.2
5	木	8:43	10.0	39	69	9.9	0.03	7.5	1.4	0.2	34.0
6	金	8:45	8.8	40	76	9.7	0.06	7.5	2.4	0.1	34.6
7	土	21:00	10.0	39	73	9.7	<0.03	7.6	1.3		34.3
8	日	21:00	9.8	39	71	9.6	0.03	7.5	1.3		34.0
9	月	21:00	9.5	39	74	8.8	0.03	7.6	1.2		33.9
10	火	8:42	9.8	39	67	10	0.03	7.5	1.2	0.2	33.8
11	水	8:42	9.8	39	80	11	0.06	7.5	1.9	0.2	34.2
12	木	8:42	9.4	39	74	11	0.04	7.4	1.2	0.1	33.9
13	金	8:50	9.1	39	77	9.9	0.03	7.5	1.3	0.2	34.3
14	土	21:00	9.0	39	71	9.6	0.04	7.5	1.3		33.8
15	日	21:00	8.5	39	73	9.9	0.03	7.5	1.2		33.3
16	月	8:42	8.5	39	72	9.7	<0.03	7.5	1.1	0.2	33.6
17	火	8:44	8.2	38	75	10	0.03	7.4	1.2	0.2	33.4
18	水	8:45	8.3	39	70	9.9	<0.03	7.4	1.0	0.2	33.6
19	木	8:46	8.6	40	75	10	<0.03	7.4	1.0	0.2	34.0
20	金	8:44	8.4	39	61	9.8	<0.03	7.4	1.0	0.2	34.3
21	土	21:00	8.5	39	54	11	0.03	7.4	1.3		33.7
22	日	21:00	8.2	40	60	12	0.04	7.4	1.4		33.9
23	月	8:53	7.6	40	62	12	0.07	7.4	1.8	0.1	33.7
24	火	8:57	7.8	39	75	11	0.03	7.4	1.2	0.2	34.2
25	水	8:49	7.9	39	73	9.9	<0.03	7.4	0.9	0.2	33.1
26	木	8:48	7.8	40	62	12	<0.03	7.3	0.4	0.2	33.0
27	金	8:57	7.8	40	54	10	0.03	7.4	1.0	0.2	34.0
28	土	21:00	8.3	40	70	10	<0.03	7.4	0.9		34.1
29	日	21:00	8.2	40	73	11	<0.03	7.4	0.9		34.5
30	月	8:58	8.3	40	58	11	0.04	7.4	1.0	0.2	34.2
31	火	8:53	7.9	41	62	13	<0.03	7.2	1.0	0.2	33.4
平均		—	8.9	39	69	10	<0.03	7.5	1.2	0.2	33.9
最高		—	10.4	41	80	13	0.07	7.6	2.4	0.2	34.6
最低		—	7.6	38	54	8.8	<0.03	7.2	0.4	0.1	33.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成29年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	水	8:57	7.9	39	69	11	0.04	7.4	1.2	0.2	34.6
2	木	8:45	7.3	40	73	13	0.08	7.4	2.0	0.2	33.6
3	金	8:42	7.6	39	73	12	0.06	7.5	1.8	0.2	34.1
4	土	21:00	8.2	39	71	12	0.04	7.5	1.3		34.1
5	日	21:00	8.0	39	75	11	0.05	7.4	1.3		34.4
6	月	8:44	8.1	39	73	11	0.05	7.4	1.1	0.2	34.3
7	火	8:52	7.6	39	74	12	0.07	7.4	1.8	0.2	34.6
8	水	8:45	7.3	40	77	14	0.04	7.3	1.0	0.1	32.4
9	木	8:49	7.4	39	74	11	0.04	7.4	1.3	0.2	32.9
10	金	8:41	6.2	40	78	13	0.08	7.4	1.4	0.1	33.1
11	土	21:00	6.4	40	79	13	0.05	7.4	1.1		33.2
12	日	21:00	7.1	39	74	12	0.05	7.4	1.1		33.2
13	月	8:44	7.2	39	77	11	0.04	7.4	0.9	0.2	32.8
14	火	8:48	7.4	39	74	11	0.04	7.4	0.8	0.2	33.1
15	水	8:40	7.3	39	68	11	0.03	7.6	0.7	0.2	32.4
16	木	8:44	7.3	40	67	13	0.06	7.5	1.2	0.1	33.4
17	金	8:46	7.6	39	69	11	0.04	7.6	0.8	0.2	33.2
18	土	21:00	7.7	39	69	11	0.05	7.6	1.0		33.4
19	日	21:00	7.3	39	71	11	0.06	7.6	1.0		33.3
20	月	8:48	7.4	39	68	10	0.04	7.6	0.9	0.2	33.3
21	火	8:43	7.4	39	74	10	0.03	7.6	1.0	0.2	33.4
22	水	8:41	7.0	40	78	12	0.04	7.6	1.0	<0.1	32.9
23	木	8:44	7.6	39	71	10	0.04	7.5	1.0	0.2	33.0
24	金	8:45	7.6	39	75	10	<0.03	7.5	0.6	0.1	33.2
25	土	21:00	7.5	39	80	10	<0.03	7.6	0.8		35.4
26	日	21:00	8.0	39	76	10	<0.03	7.6	0.7		34.8
27	月	8:46	7.6	39	72	10	0.05	7.6	1.1	<0.1	35.0
28	火	8:42	7.3	39	77	11	0.04	7.3	1.1	0.2	34.4
-	-										
-	-										
-	-										
平均	-	-	7.4	39	73	11	0.04	7.5	1.1	0.2	33.6
最高	-	-	8.2	40	80	14	0.08	7.6	2.0	0.2	35.4
最低	-	-	6.2	39	67	10	<0.03	7.3	0.6	<0.1	32.4

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成29年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	水	8:58	7.5	38	69	10	0.04	7.5	1.3	0.2	35.2
2	木	8:53	7.6	38	69	10	0.04	7.7	1.1	0.2	35.6
3	金	8:50	7.7	38	71	10	0.04	7.7	1.2	0.2	35.1
4	土	21:00	8.0	38	68	9.2	0.03	7.6	1.0		33.7
5	日	21:00	8.1	38	68	9.7	0.03	7.6	1.1		33.4
6	月	8:48	7.9	38	71	9.9	0.03	7.5	1.0	0.2	33.6
7	火	9:04	8.1	38	72	10	0.04	7.6	1.4	0.1	34.0
8	水	8:57	7.9	38	77	12	0.04	7.5	1.2	<0.1	33.0
9	木	8:54	7.9	39	82	12	0.05	7.5	1.5	0.2	33.8
10	金	8:49	7.7	38	77	11	0.05	7.5	1.3	0.1	33.9
11	土	21:00	8.2	38	77	11	0.04	7.5	1.1		33.0
12	日	21:00	8.0	38	70	11	0.03	7.6	1.1		33.5
13	月	8:54	8.1	38	73	11	0.03	7.5	0.9	0.2	33.6
14	火	7:50	8.5	38	73	11	0.03	7.6	1.1	0.1	34.0
15	水	8:49	8.4	38	75	11	0.04	7.6	1.2	0.2	34.5
16	木	8:52	8.3	38	75	11	0.04	7.6	1.6	0.2	34.8
17	金	8:56	8.5	38	79	11	0.04	7.6	1.3	0.2	35.5
18	土	21:00	9.0	39	84	14	0.05	7.6	1.5		34.5
19	日	21:00	9.0	39	82	13	0.05	7.7	1.6		34.7
20	月	21:00	9.0	38	76	12	0.04	7.6	1.5		34.5
21	火	8:59	9.1	39	78	12	0.05	7.6	1.6	0.2	34.7
22	水	8:50	9.1	38	74	11	0.04	7.6	1.4	0.1	34.0
23	木	8:40	9.1	38	79	11	0.04	7.5	1.3	<0.1	34.5
24	金	8:40	9.1	38	65	11	0.04	7.6	1.5	0.2	34.8
25	土	21:00	8.5	38	70	10	0.03	7.6	1.4		34.2
26	日	21:00	9.0	38	74	9.8	0.04	7.6	1.8		34.3
27	月	8:58	8.9	38	78	9.8	0.04	7.5	1.4	0.1	34.3
28	火	8:48	9.1	39	78	10	0.08	7.6	2.3	<0.1	34.3
29	水	8:53	9.6	38	72	11	0.06	7.6	1.6	0.1	34.0
30	木	8:51	9.6	38	75	11	0.04	7.5	1.3	0.2	34.2
31	金	8:48	9.8	39	75	11	0.05	7.6	1.5	0.1	34.6
平均	—	—	8.5	38	74	11	0.04	7.6	1.4	0.1	34.3
最高	—	—	9.8	39	84	14	0.08	7.7	2.3	0.2	35.6
最低	—	—	7.5	38	65	9.2	0.03	7.5	0.9	<0.1	33.0