

## 滋賀県水道生活基盤施設耐震化等補助金 事前評価結果書

計画の名称： 滋賀県企業庁水道管路（ダクタイル鋳鉄管）緊急改善事業（吉川、馬淵、水口送水系その1）

令和 3年 4月 1日

水道事業者名： 滋賀県 （事業者名）企業庁

I. 目標の妥当性	チェック欄	理由（具体的に記述）
①上位計画等との整合性	○	企業庁アセットマネジメント計画
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○	受水市町向け送水管路を耐震化することで、大地震時の用水を確保する
II. 計画の効果・効率性	チェック欄	理由（具体的に記述）
①事業計画の目標と定量的指標の整合性	○	管路の耐震適合率を向上させることにより、大地震時の用水確保が図れる。
②定量的指標の明瞭性	○	管路の耐震工事を実施する事で定量的指標とする耐震適合率が目標値となる。
③目標と事業内容の整合性	○	NS、GX等耐震継手を使用する事で管路の耐震化が図れる。
④事業の効果の見込みの妥当性	○	円滑な事業執行により、大地震時に用水が確保できる見込み。
III. 計画の実現可能性	チェック欄	理由（具体的に記述）
①円滑な事業執行の環境（用地取得の見通し、関連法手続きの見通し等）	○	ルート選定等円滑な事業執行を検討している。
②地元の機運（当該事業に係る要望等）	○	受水市町向け送水管路を耐震化することで、大地震時の用水を確保する