

令和3年度南部工業用水道の採水地点別水質調査結果

採水日：令和3年4月28日

採水地点	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
栗東市下鈎	17.1	38	68	9.9	<0.03	7.5	0.8	34.3
湖南省柑子袋	15.7	38	70	10	<0.03	7.5	2.4	33.8
湖南省日枝町	14.9	38	68	9.9	<0.03	7.5	1.5	34.2
竜王町山之上	15.0	38	67	9.9	<0.03	7.5	1.8	34.1
甲賀市水口町日電	16.4	38	68	9.9	<0.03	7.5	1.3	34.2

採水日：令和3年5月31日

採水地点	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
栗東市下鈎	19.9	36	75	13	<0.03	7.4	0.3	27.8
湖南省柑子袋	18.7	36	74	12	<0.03	7.4	1.0	28.6
湖南省日枝町	18.0	34	75	13	<0.03	7.4	1.5	25.4
竜王町山之上	17.9	36	73	12	<0.03	7.5	1.6	29.4
甲賀市水口町日電	26.9	38	71	11	0.18	7.6	0.6	31.7

採水日：令和3年6月30日

採水地点	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
栗東市下鈎	23.8	38	77	12	<0.03	7.5	<0.1	32.3
湖南省柑子袋	23.2	37	77	12	<0.03	7.6	0.3	32.1
湖南省日枝町	22.9	37	78	12	<0.03	7.6	0.4	32.1
竜王町山之上	23.1	37	78	12	<0.03	7.6	0.4	32.2
甲賀市水口町日電	26.6	37	79	12	0.06	7.5	0.2	32.3

採水日：令和3年7月30日

採水地点	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
栗東市下鈎	27.8	37	67	9.8	<0.03	7.5	0.2	33.5
湖南省柑子袋	30.1	38	73	10	<0.03	7.7	0.9	33.3
湖南省日枝町	27.5	38	69	9.9	<0.03	7.7	0.5	33.1
竜王町山之上	27.8	37	70	9.8	<0.03	7.6	0.7	32.9
甲賀市水口町日電	28.8	37	69	9.6	<0.03	7.6	0.4	33.0

