

要求水準書付属資料4 諸室リスト

部門・室名	電気設備											機械設備											備考							
	照度 lx	演色性 Ra	調光・調色	一般 コンセント	応用 コンセント	非常電源 (空調)	非常電源 (照明・コンセント)	映像・ 音響機器	弱電設備								夏季空調 (4/1~9/30) (室温 湿度)	冬季空調 (10/1~3/31) (室温 湿度)	ケミカル フィル ター	ダンパー	換気	空調開次運 転		空気清浄度	漏水対策	ガス消化 設備	給排水衛生等			
									TEL	LAN (職員用)	Wi-Fi (茶館者 用)	TV接 続機 子	館内放送 音響調節	インタ ーホ ン	自火報	電気 時計											給排水	給湯	洗面 化粧台	流し台
展示部門																														
1 展示室 共通	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2 展示室1	500	95	調光・調色	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	24±1℃ 55±5%RH	22±1℃ 55±5%RH	—	—	○	レベル1	レベル2	○	○	—	—	—	—	—		
3 展示室2	500	95	調光・調色	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	24±1℃ 55±5%RH	22±1℃ 55±5%RH	—	—	○	レベル1	レベル2	○	○	—	—	—	—	—		
4 導入展示室	500	95	調光・調色	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	—	—	—	—	—		
5 資料室	500	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル2	レベル3	—	×	—	—	—	—	—		
調査・研究部門																														
1 研究室	500	95 ※1	調光・調色	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル2	レベル3	—	×	※2	※2	—	※2	—		
2 資料室	500	—	調光・調色	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル2	レベル3	—	×	×	×	—	—	—		
3 スタジオ	500	95	調光・調色	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル2	レベル2	○	×	—	—	—	—	—		
4 調査・修復室	500	95	調光・調色	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル2	レベル2	○	×	○	○	—	○	—		
情報発信・交流部門																														
1 インフォメーション・ラーニング ゾーン	500	95	調光・調色	○	○ (提案による)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	提案による						
2 研修室	500	90 95	調光	○	○ (提案による)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	○	○	—	○	—		
3 講堂	500	90 95	調光	○	○ (提案による)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	—	—	—	—	—		
利用者サービス部門																														
1 エントランスホール	500	90 95	調光・調色	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	—	—	—	—	—		
2 カフェ	提案による	提案による	提案による	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	○	○	—	○	—		
3 ショップ	500	90 95	調光・調色	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	—	—	—	—	—		
4 キッズスペース	300	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	○	○	○	○	—		
5 授乳室	300	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	概ね 26℃ 50%	概ね 22℃ 40%	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	○	○	○	○	—		
6 ロッカースペース	100	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	—	—	—	—	—		
7 利用者エレベーター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8 風除室	500	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	レベル1	レベル3	—	×	—	—	—	—	—		