

《旧RD最終処分場 敷地管理情報（令和5年7月分）をお知らせいたします》

作成日： 令和5年7月18日

県では、週1回の日常点検（水処理施設の運転については、原則日曜日を除く毎日）、年1回の定期点検および異常発生時の臨時点検を実施しております。
今回は、目視による旧処分場施設の異常の有無を確認する日常点検の結果をお知らせします。

【点検結果】

- ・ 場内の構造物等について、異常はありませんでした。
- ・ 水処理施設の運転について、問題ありませんでした。

点検日 令和5年6月5日、12日、20日、26日

場内の状況



写真① 調整池付近の様子



撮影日 令和5年6月26日



写真② 天端部の様子



撮影日 令和5年6月26日

【お知らせ】

- ・ 令和5年度第2回モニタリング調査を7月31日(月)に実施します。
なお、雨天等により、日程を変更させていただく場合があります。
立会希望の方は事前にご連絡願います。
- ※地下水等の採水を行います。分析結果は、別途お知らせします。
- ・ 天端部の除草は、7月下旬からお盆までの期間に実施します。