

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年4月

		採 水 時 刻	水 温	硬 度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	p H値	濁 度	遊離残 留塩素	総アル カリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	火	8:39	10.8	40	70	10	0.09	7.6	1.5	<0.1	35.3
2	水	8:39	10.9	39	73	10	0.06	7.6	1.4	<0.1	35.5
3	木	8:38	10.6	39	70	9.9	0.06	7.5	0.9	<0.1	35.4
4	金	8:39	10.9	39	72	9.9	0.04	7.7	1.4	<0.1	35.4
5	土	21:00	10.9	39	69	10	0.05	7.8	1.1		35.3
6	日	21:00	11.0	39	70	9.9	0.04	7.7	0.8		34.9
7	月	8:39	11.2	39	72	9.8	0.04	7.6	0.9	<0.1	35.1
8	火	8:39	11.6	39	68	9.9	0.03	7.7	1.0	<0.1	35.0
9	水	8:39	12.2	40	71	12	0.04	7.3	<0.1	<0.1	32.8
10	木	8:39	11.7	39	69	10	<0.03	7.8	1.0	<0.1	35.0
11	金	8:36	12.4	40	73	10	0.04	8.0	1.1	<0.1	35.7
12	土	21:00	11.8	40	72	11	0.04	7.7	1.0		35.2
13	日	21:00	11.2	38	71	9.7	0.05	7.6	1.0		35.1
14	月	8:38	11.6	39	72	9.9	0.03	7.6	1.0	<0.1	34.9
15	火	8:38	12.8	40	72	13	0.05	7.7	2.5	<0.1	34.6
16	水	8:39	12.4	38	71	11	0.11	7.6	1.5	<0.1	34.9
17	木	8:38	11.8	38	70	9.8	0.07	7.6	1.1	<0.1	35.0
18	金	8:39	12.5	38	68	10	0.05	7.8	1.9	<0.1	34.5
19	土	21:00	11.1	38	68	9.6	0.07	7.6	1.2		34.6
20	日	21:00	11.5	38	69	9.6	0.04	7.6	1.0		34.6
21	月	8:36	11.7	38	69	9.5	0.04	7.5	1.1	0.1	35.1
22	火	8:38	11.8	38	67	9.5	0.05	7.7	1.0	0.1	34.6
23	水	8:38	13.2	38	67	9.9	0.06	7.8	0.9	<0.1	34.7
24	木	8:39	12.9	38	67	9.7	0.13	7.8	1.0	<0.1	34.7
25	金	8:38	13.7	38	66	10	0.05	7.4	1.2	<0.1	35.0
26	土	21:00	13.5	38	68	9.8	0.06	7.4	0.9		34.6
27	日	21:00	14.0	38	69	9.8	0.03	7.3	1.3		34.6
28	月	8:39	14.7	38	66	9.9	0.04	7.3	1.1	<0.1	34.4
29	火	21:00	14.0	38	68	9.8	0.05	7.4	1.3		34.6
30	水	8:38	14.6	38	69	11	0.06	7.2	0.3	<0.1	33.3
-	-										
平 均		—	12.2	39	70	10	0.05	7.6	1.1	<0.1	34.8
最 高		—	14.7	40	73	13	0.13	8.0	2.5	0.1	35.7
最 低		—	10.6	38	66	9.5	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	32.8
記 事											