

質 疑 回 答 書 (そ の 3)

入札参加者 様

令和7年(2025年)8月1日

(工事番号) 令和7年度 第1号
(工事名称) (仮称) 第二大津合同庁舎新築工事

滋賀県土木交通部建築課
行政施設係

TEL 077-528-4252

FAX 077-528-4911

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	図面番号等	質疑事項	回答
1	A-113	AW-2,7について、腰下のアルミハッチは対応不可とメーカーより返答がありました。個別防火の認定上、網入Low-E複層ガラス+目隠しボードでの対応としてよろしいでしょうか。	AW-2,7について、設計図書のとおりとします。 個別防火の認定により、仕様の変更が必要な場合は、監督員と協議することとします。
2	A-113, 120	AW-6について、CW部材での検討のため、詳細図を正として2000mmFIXの下に、防火部は300mmの耐火ボード、非防火部分は300mmの目隠しボードを設けると考えてよろしいでしょうか。	AW-6について、設計図書のとおりとします。 個別防火の認定により、仕様の変更が必要な場合は、監督員と協議することとします。
		以上	