令和7年8月8日

滋賀県立学校LED照明器具更新業務 質問に対する回答

NO.	区分	項目	質問内容	回答
1	LED化対象箇所一覧	—	【各校共通】更新照明器具の現状取付高さをご教授お願いいたします。また高所作業用足場は必要でしょうか。ご指示お願いいたします。	LED化対象箇所一覧の特記事項において高所作業用足場に関する記載のある箇所については、施工時に必要となります。
2	仕様書	4 履行内容 (4)	石綿事前調査について、調査費は入札金額に含まれますか。含む場合、調査数は何力所で見込んでおられますか。 また、石綿の含有が見られた場合の処置費用は別途としてよろしいでしょうか。	石綿事前調査に要する経費についてもお見積りください。また、本調査は石綿障害予防規則および大気汚染防止法等関係法令に基づき、工事範囲を対象に実施してください。 なお、本調査は書面や目視による調査等によるものとし、分析調査は想定していません。 含有することが判明した石綿の処分費用については、別途協議することとします。