

県民共済ドーム長浜(県立長浜ドーム)屋外グラウンドLED照明更新業務にかかる一般競争入札に対する質問と回答

	質問	回答
仕様書(別表)【業務内容詳細】		
1	(3)配管・配線材(器具・盤廻り)1式について、配線の範囲や、配管などの指定はありますか。	配線は、既設のものを利用することを想定しており、本項目では新たに設置する機器と既設配線の接続に要する費用を計上してください。
2	(9)塗装費1式について、塗装範囲を指定してください。	ポールや架台等の引き続き使用するもので、錆びている箇所があれば塗装をお願いします。すべてを塗り直していただく必要はありません。また、新たに設置する機器も塗装する必要はありません。
3	(10)高所作業車費が計上されておりますが、グラウンドへ高所作業車で乗り入れる際に養生等は必要でしょうか。	グラウンドへの乗り入れの際に養生等は必要ありませんが、大きな轍が残った場合等は、ならし作業を行ってください。
入札書		
4	入札書の内訳欄に仕様書の【業務内容詳細】の項目すべてを記載する必要はありますか。	入札書の内訳欄は記入の必要はありません。また、未記入の場合でも、別紙見積書明細の提出の必要はございません。