

滋賀県企業庁 吉川浄水場ほか11施設で使用する電気

No.	施設名	需要場所	用途および業種	契約種別	現契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電圧) 単位: V	ウ 計量電圧 (標準電圧) 単位: V	エ 標準周波 数 単位: Hz	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 単位: kVA	キ-1 太陽光発電 設備の有無 (自家消費用)	キ-2 常用発電設備 の定格出力 単位: kW	キ-3 アンシラ リーサー ビス料金 対象容量 単位: kW	ク-1 非常用発 電設備の 有無	ク-2 非常用発 電設備の 定格出力 単位: kW	ケ-1 蓄熱式負荷 設備の有無 単位: kVA	コ 需給地点	サ 電気工作物の 財産分界点	シ 保安上の責任 分界点
1	吉川浄水場	野洲市吉川3382	産業用 (水道施設)	特別高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	20,000	20,000	60	2回線受電	6000	太陽光発電 (自家消費用)	57 +250(※)	0	有	2,000 +100	無	構内特別高圧架空引込第一鉄塔上の第1支持点負荷側に滋賀県企業庁が設置した断路器電源側接続点(2箇所)	需給地点に同じ	需給地点に同じ
2	馬淵浄水場	近江八幡市馬淵町1875	産業用 (水道施設)	特別高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	20,000	20,000	60	2回線受電	3000	無	0	0	有	1,200	無	構内滋賀県企業庁特高電気室内の電力供給者の20kV地中引込線立上り電覆終端箱(2箇所)	需給地点に同じ	需給地点に同じ
3	水口浄水場	甲賀市水口町水口6181	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	1000	無	0	0	有	800	無	構内高圧架空引込第一柱上の第一支持点負荷側に滋賀県企業庁が設置した気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
4	朝国共同施設	湖南市朝国473	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	1000	無	0	0	有	800	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
5	南津田導水ポンプ場	近江八幡市南津田町舳場2926	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	750	無	0	0	有	450	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
6	菩提寺加圧ポンプ場	湖南市菩提寺1833	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	750	無	0	0	有	280	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
7	日野第一加圧ポンプ場	日野町大字石原字石坂165-3	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	無	0	0	有	200	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
8	日野第二加圧ポンプ場	日野町大字川原字北山川原谷623	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	無	0	0	無	0	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
9	彦根浄水場	彦根市八坂町2061	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	870	無	0	0	無	0	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
10	高宮加圧ポンプ場	彦根市高宮町杖181-17	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	無	0	0	無	0	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
11	湖南朝国ポンプ場	湖南市朝国473-2	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	無	0	0	有	160	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ
12	湖南菩提寺ポンプ場	湖南市菩提寺566-2	産業用 (水道施設)	高圧電力	関西電力(株)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	無	0	0	有	64	無	〃	需給地点に同じ	需給地点に同じ

※吉川浄水場 キ 常用発電設備 太陽光発電(250kW)については令和8年度に稼働開始予定