

別添 2

滋賀県立栗東体育館 L E D 照明更新業務 基準品数量書

項目	品 名 及 仕 様	数 量	単位	仕 様
1	一般照明器具類	1	式	
2	防災照明器具類	1	式	
3	照明設備工事	1	式	
4	現場管理費	1	式	
5	諸経費	1	式	
6	消費税	1	式	
	合計			
1	一般照明器具類	1	式	
【1F】	【共用廊下】			
1	1000ユニット交換形DL一般形	67	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、1080 lm、消費電力7.9W、光源寿命40,000時間、広角
	LEKD103026N-LS9			
	※非調光器具			
	【共用廊下 シャンデリア】			
2	LED電球 ミニクリプトン形	12	台	電球色(2700K Ra:80)、全光束760 lm、消費電力6.2 W、光源寿命40,000時間、グローブ種別樹脂(乳白)
	LDA6L-G-E17/S/60W2			
	【男女更衣室】			
2	LED電球 ミニクリプトン形	10	台	電球色(2700K Ra:80)、全光束760 lm、消費電力6.2 W、光源寿命40,000時間、グローブ種別樹脂(乳白)
	LDA6L-G-E17/S/60W2			
3	1000ユニット交換形DL銀色鏡面	3	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、1100 lm、消費電力7.9W、光源寿命40,000時間、広角
	LEKD103025NV-LS9			
	※非調光器具			
4	LED器具防水ブラケット	2	台	
	LMT-21851M-LS9			
	FL20×1乳白カバー	2	台	
	CO-2100N			
	電源内蔵LEDランプ	2	台	光色(相関色温度、平均演色評価数)昼白色(5000K -)
	LDM20SSN/10/10-01			
	【男女WC】			
3	1000ユニット交換形DL銀色鏡面	18	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、1100 lm、消費電力7.9W、光源寿命40,000時間、広角
	LEKD103025NV-LS9			
	※非調光器具			
5	TENQOO埋込20形W190調光	2	台	調光方式PWM制御、昼白色(5000K Ra:83)、770 lm、消費電力5.9W、光源寿命40,000時間
	LEKR219083N-LD9			

6	TENQOO埋込40形W190	3	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、1900 lm、消費電力13.6W、光源寿命40,000時間
	LEKR419203N-LS9			
	※非調光器具			
	【多目的WC】			
7	LEDアウトドアシーリング	1	台	1460 lm、定格電圧100V、13.2W(100V)
	LEDG85915(W)			
	上記用LEDユニットフラット形ランプ1700	1	台	昼白色(5000K Ra:83)、1880 lm、定格電圧100V、消費電力13.0W(100V)、光源寿命40,000時間、グロoup種別クリアー部拡散
	LDF13NHGXC20/17/2			
	【控室】			
8	TENQOO埋込40形W300	1	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、3800 lm、消費電力24.8W、光源寿命40,000時間
	LEKR430403N-LS9			
	【休養室】			
8	TENQOO埋込40形W300	2	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、3800 lm、消費電力24.8W、光源寿命40,000時間
	LEKR430403N-LS9			
	【体育館 物入】			
9	TENQOO直付40形W230	8	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、4000 lm、消費電力24.8W、光源寿命40,000時間
	LEKT423403N-LS9			
	ガード FBG-42100	8	台	
	【階段前】			
10	電池内蔵階段灯丸形20形防雨形N色	8	台	調光不可、常用・非常用一体形光源 光源交換可能形 【常時】相関色温度:5000K、ランプ寿命:40,000時間、平均演色評価数(Ra):83 【非常時】相関色温度:5000、平均演色評価数(Ra):Ra70
	LEDTC21688N-LS1			
	【階段下倉庫】			
11	TENQOO直付40形W120	2	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、2000 lm、消費電力13.6W、光源寿命40,000時間
	LEKT412203N-LS9			
12	TENQOO直付40形コーナー灯	1	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、2000 lm、消費電力13.6W、光源寿命40,000時間
	LEKT413203MN-LS9			
	【軒下】			
13	LEDダウンライト	9	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、800 lm、消費電力5.8W、光源寿命40,000時間
	LEDD87055N(W)-LS			
	※またはLEDD87045N(W)-LS			
	リニューアルプレートLED部品	9	台	
	LEDX87200			

【2F】	【共用廊下】			
1	1000ユニット交換形DL一般形	12	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、1080 lm、消費電力7.9W、光源寿命40,000時間、広角
	LEKD103026N-LS9			
	※非調光器具			
	【会議室1】			
14	TENQOOスクエア埋込□600開放	8	台	調光方式:PWM制御、昼白色(5000K Ra:83)、10600 lm、消費電力73.5W、光源寿命40,000時間
	LEKR760112N-LD9			
	【会議室2】			
14	TENQOOスクエア埋込□600開放	12	台	調光方式:PWM制御、昼白色(5000K Ra:83)、10600 lm、消費電力73.5W、光源寿命40,000時間
	LEKR760112N-LD9			
	【会議室3】			
14	TENQOOスクエア埋込□600開放	12	台	調光方式:PWM制御、昼白色(5000K Ra:83)、10600 lm、消費電力73.5W、光源寿命40,000時間
	LEKR760112N-LD9			
	【体育館照明】			
15	高天井器具STD1kW	36	台	調光方式:PWM制御、昼白色(5000K Ra:70)、43800 lm、消費電力236.0W、光源寿命40,000時間、広角
	LEDJ-44507N-LD9			
	高天井器具2灯形拡散下面ガード	36	台	
	LEDX-20071GF			
	【体育館通路】			
16	LED投光器重耐塩仕様	8	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:70)、2500 lm、消費電力19.0W、光源寿命60,000時間
	LEDS-02910NW-LS9			
	LED投光器用架台取付台座	8	台	
	TFB-13901			
	【給湯室】			
11	TENQOO直付40形W120	1	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、2000 lm、消費電力13.6W、光源寿命40,000時間
	LEKT412203N-LS9			
17	LED流し元灯	1	台	調光不可、昼白色(5000K Ra:83)、810 lm、消費電力10.0W、光源寿命40,000時間
	LEDB83128			
	上記用電源内蔵LEDランプ	1	台	昼白色(5000K -)
	LDM20SSN/10/10-01			

【屋外】	【駐輪場】			
18	LEDアウトドアブラケット	8	台	昼白色(5000K Ra:83)、690 lm、消費電力10.0W
	LEDB83911			
	上記用電源内蔵LEDランプ	8	台	昼白色(5000K -)
	LDM20SSN/10/10-01			
	【街路灯】			
19	LED街路灯	2	台	
	LEDG-04413			
	街路灯リニューアル用LED電球	2	台	昼白色(5000K Ra:83)、4600 lm、消費電力28W、光源寿命40,000時間
	LDTS28N-G/2			
	LED点灯装置	2	台	調光不可、定格電圧:AC100V200V/242V、 定格消費電力:32.7W(100V時)31.7W(200V時) 31.8W(242V時)
	LEK-320016A33			
	LED街路灯 1灯用アーム 塗装仕上	2	台	
	JAT-10018			
	※適合ポール先端□90mm			
2	防災照明器具類	1	式	
【1F】	【玄関】			
20	A級天壁直付片面誘導灯	1	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級A
	FBK-44701-LS17			
	A級高輝度避難口表示板	1	台	
	ET-44702			
	特注リニューアルプレートA(80×1383mm)	1	台	
21	LED 通路誘導灯 C級 床埋込	1	台	定格電圧AC100V、消費電力2.2W、光源寿命60,000時間、一般型(20分間)、C級(10形)
	リニューアル対応形 パネル付			
	FA10383CLE1			
	【トレーニング室】			
22	B級BL壁埋込片面誘導灯	1	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	FBK-20771-LS17			
	B級高輝度避難口表示板	1	台	
	ET-20702			
	リニューアルプレート部品	1	台	
	FBA-2110A			
	【階段室】			
23	B級BL天壁直付片面誘導灯	1	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	FBK-20701-LS17			
	B級高輝度避難口表示板	1	台	
	ET-20702			
	特注リニューアルプレートB(60×735mm)	1	台	
24	B級BL天壁直付片面誘導灯	1	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	FBK-20701-LS17			
	B級高輝度避難口表示板	1	台	
	ET-20703			
	特注リニューアルプレートC(260×735mm)	1	台	

	【廊下】			
25	C級壁埋込片面誘導灯 FBK-10771-LS17	2	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級C
	C級高輝度通路右矢印表示板 ET-10713	2	台	
	リニューアルプレート部品 FBA-1110NA	2	台	
	【階段室東】			
26	B級BL天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	1	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	B級高輝度避難口表示板 ET-20702	1	台	
	特注リニューアルプレートC(260×735mm)	1	台	
	【体育館内】			
22	B級BL壁埋込片面誘導灯 FBK-20771-LS17	3	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	B級高輝度避難口表示板 ET-20702	3	台	
	リニューアルプレート部品 FBA-2110A	3	台	
27	B級BL壁埋込片面誘導灯 FBK-20771-LS17	3	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	B級高輝度通路右矢印表示板 ET-20713	3	台	
	リニューアルプレート部品 FBA-2110A	3	台	
28	B級BL壁埋込片面誘導灯 FBK-20771-LS17	1	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	B級高輝度避難口表示板 ET-20714	1	台	
	リニューアルプレート部品 FBA-2110A	1	台	
29	B級BL壁埋込片面誘導灯 FBK-20771-LS17	3	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級BL
	B級高輝度避難口表示板 ET-20715	3	台	
	リニューアルプレート部品 FBA-2110A	3	台	
30	A級天壁直付片面誘導灯 FBK-44701-LS17	2	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級A
	A級高輝度避難口表示板 ET-44702	2	台	
	特注リニューアルプレートD(452×1275mm)	2	台	

【2F】	【体育館内】			
30	A級天井直付片面誘導灯 FBK-44701-LS17	2	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級A
	A級高輝度避難口表示板 ET-44702	2	台	
	特注リニューアルプレートD(452×1275mm)	2	台	
	【廊下】			
21	LED 通路誘導灯 C級 床埋込 リニューアル対応形 パネル付 FA10383CLE1	2	台	定格電圧AC100V、消費電力2.2W、光源寿命60,000時間、一般型(20分間)、C級(10形)
25	C級壁埋込片面誘導灯 FBK-10771-LS17	1	台	非常時点灯 一般形(20分間) 等級C
	C級高輝度通路右矢印表示板 ET-10713	1	台	
	リニューアルプレート部品 FBA-1110NA	1	台	
3	照明設備工事	1	式	
	【1F・LED化工事】			
1	器具交換設置調整費	1	式	
2	運送搬入費	1	式	
3	器具撤去処分費	1	式	
4	現場養生費	1	式	
5	作業足場代 搬入搬出共	1	式	
	【2F・LED化工事】			
6	器具交換設置調整費	1	式	
7	運送搬入費	1	式	
8	器具撤去処分費	1	式	
9	現場養生費	1	式	
10	作業足場代 搬入搬出共	1	式	
	【屋外・LED化工事】			
11	器具交換設置調整費	1	式	
12	運送搬入費	1	式	
13	器具撤去処分費	1	式	
14	作業足場代 搬入搬出共	1	式	