

番号	施設名	需要場所	用途	現契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電 圧) (V)	ウ 計量電圧 (標準電 圧) (V)	エ 標準 周波 数 (Hz)	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 (kVA)	キ-1 常用発電設備の有無	キ-2 常用発電設 備の定格出 力(kW)	キ-3 アンシタリー サービスク 金対象容量 (kW)	ク-1 非常用発電設備の有 無	ク-2 非常用発電設備 の定格出力 (kW)	ケ 蓄電池負荷設 備の有無 (kVA)	コ 需給地点	サ 電気工作物の財産分界点	シ 保安上の責任分界点
1	滋賀県庁舎	大津市京町四丁目1番1号	官公署 (事務所)	ゼロワット パワー	交流3相3線式	22000	22000	60	2回線受電	4000	太陽光発電	49.8	0	ディーゼル発電	1000	無	新館受電室に滋賀県が設置した20kV断路 器電圧制御継点	引込ケーブルの電力会社側接 続点	需給地点に同じ