

令和 7 年 10 月 10 日

質問書に対する回答①

滋賀県立栗東体育館ＬＥＤ照明更新業務にかかる一般競争入札について、質問のありました事項について、下記のとおり回答いたします。

記

質問	回答
アリーナ高天井の照明器具更新工事を行うにあたり、工事に支障となる体操器具類の移動は施設側で行っていただけると理解してよろしいでしょうか。	体操器具類の移動は施設側で行います。ただし、器具の移動日等の調整は協議の上、決定することとします。
アリーナ高天井の照明器具の納期にもよりますが、アリーナ内の工事が可能な期間についてご教示願います。	仕様書/ 5 履行期間に記載のとおり、アリーナの使用停止期間は、12 月から 3 月を予定しているため、アリーナ内施工はこの期間に行ってください。