

滋賀県工業技術総合センター照明LED化業務 質問票

※1 該当する案件に「○」を記入（複数記入可）

※2 「仕様書」「LED化対象箇所一覧」等、質問対象を記入

※3 「第○条」等項目を記入

NO.	その1	その2	その3	区分	項目	質問	回答
	※1	※1	※1	※2	※3		
1						この案件に関して、滋賀県のホームページ見て分かったのですが、指名通知はないのですか。	ありません。
2						この案件は業務の発注であり、取替工事がありますが、積算は県土木交通部の積算方法と異なりますか。	異なります。
3						県土木交通部発注の工事となると、電気設備工事1号、2号、3号によって請負金額が分かれますが、この業務は金額による縛りはないのですか。	ありません。
4						イ照度測定（施工前、施工後）：事務所衛生基準規則第10条第1項に規定する室の作業面の照度が適用される照明については、同規則の照度検査方法により測定することとする。とありますが、昨今の官公庁の施工で考えますと蛍光灯とLEDで照度を比較する意味がないという見解があります。光源の種類がそもそも違い比較にならないですし本来、照度は設計の段階で器具の選定時に決定するものである為です。 ※蛍光灯ー蛍光灯又はLED-LED同士であれば比較対象として意味があると思われます。 その点はいかがお考えでしょうか。 又、照度測定を実施する場合、夜間測定となり ますがお時間の方（残業）問題ないでしょうか。 ※18時以降から約3時間～4時間程度。	・照度基準については、事務所衛生基準規則第10条第1項の規定「一般的な事務作業においては300ルクス以上、付随的な事務作業においては150ルクス以上とすること」のとおりであり、蛍光灯・LEDの種類に関係なく、照度測定（施工前、施工後）を実施願います。 ・照度測定方法については、屋内照明と屋外照明で対応が異なり、夜間に限らず測定ができる場合もあるため、業者決定後、相談させていただきます。
5				対象箇所一覧	番号No.2	ランプ種別には「直管蛍光灯40形」と記載されていますが、基準品の品番は20形となっております。どちらが正しいのでしょうか。また、ランプの口金もお教え下さい。	20形です。 直管蛍光灯ソケットをそのまま流用。
6				対象箇所一覧	番号No.3	ランプ種別には「直管蛍光灯40形」と記載されていますが、基準品の品番は20形となっております。どちらが正しいのでしょうか。また、ランプの口金もお教え下さい。	20形です。 直管蛍光灯ソケットをそのまま流用。
7				対象箇所一覧	番号No.4	備考欄に「器具交換」と記載されておりますが基準品には「FL10W」と記載されております。どちらが正しいのでしょうか。器具交換の場合は基準品となる器具の型番をお教え下さい。	FL10W（東芝製）は現在設置のもの。「器具交換」で実施。 基準品型番：MMK1101/06-N1
8				対象箇所一覧	番号No.5	備考欄に「電球交換」と記載されておりますが基準品には器具の型番が記載されております。どちらが正しいのでしょうか。	「器具交換」です。
9				対象箇所一覧	番号No.7	備考欄に「電球交換」と記載されておりますが基準品には器具の型番が記載されております。どちらが正しいのでしょうか。	「器具交換」です。
10				対象箇所一覧	番号No.8	備考欄に「電球交換」と記載されておりますが基準品には器具の型番が記載されております。どちらが正しいのでしょうか。	「器具交換」です。
11				対象箇所一覧	番号No.9	備考欄に「電球交換」と記載されておりますが基準品には器具の型番が記載されております。どちらが正しいのでしょうか。	正しいのは「器具交換」。 型番 LGB52095 LE9(Panasonic製)に修正。
12				対象箇所一覧	番号No.10	備考欄に「電球交換」と記載されておりますが基準品には器具の型番が記載されております。どちらが正しいのでしょうか。	「器具交換」です。
13				対象箇所一覧	番号No.12	備考欄に「電球交換」と記載されておりますが基準品には器具の型番が記載されております。どちらが正しいのでしょうか。	「器具交換」です。
14				対象箇所一覧	番号No.13	ランプ種別には「直管蛍光灯40形」と記載されていますが、基準品の品番は20形となっております。どちらが正しいのでしょうか。また、ランプの口金もお教え下さい。	20形です。 直管蛍光灯ソケットをそのまま流用。
15				対象箇所一覧	番号No.22	基準品に器具本体の型番のみが記載されておりますので、適合ランプの型番もお教え下さい。	電球型番は、LLD4000N CE1です。

滋賀県工業技術総合センター照明LED化業務 質問票

※1 該当する案件に「○」を記入（複数記入可）

※2 「仕様書」「LED化対象箇所一覧」等、質問対象を記入

※3 「第○条」等項目を記入

NO.	その1	その2	その3	区分	項目	質問	回答
16				対象箇所一覧	番号 No. 3. 13	LDG2DT-N/7・10MS0/C が廃番になっているので、人感センサーを別で取り付けるようにすればよいと思いますが、いかがでしょうか。	廃番となっているため、ご提案のとおり人感センサーは別途取り付けることとします。
17				対象箇所一覧	番号No. 2	既設器具は40型となっていますが、基準品が20型の型番になっています。40型でよろしいでしょうか。	回答No. 5のとおりです。
18				対象箇所一覧	番号No. 3	既設器具は40型となっていますが、基準品が20型の型番になっています。40型でよろしいでしょうか。	回答No. 5のとおりです。
19				対象箇所一覧	番号 No. 13	既設器具は40型となっていますが、基準品が20型の型番になっています。40型でよろしいでしょうか。	回答No. 5のとおりです。
20				対象箇所一覧	番号 No. 29. 30	基準品はLU-SSIN25A52-T3SLですが、現地写真にはPanasonic NYS35145LE9に赤丸がされています。LU-SSIN25A52-T3SLとしてよかったですでしょうか。	No. 29はソーラー蓄電式のため、LU-SSIN25A52-T3SLですが、No. 30は電源式のため、Panasonic NYS35145LE9です。