

番号	施設名	需要場所	用途	現契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電 圧) (V)	ウ 計量電圧 (標準電 圧) (V)	エ 標準周波 数 (Hz)	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 (kVA)	キ-1 常用発電設備の有無	キ-2 常用発電設 備の定格出 力(kW)	キ-3 アンシラリー サービス料 金対象容量 (kW)	ク-1 非常用発電設備の有無	ク-2 非常用発電設備 の定格出力 (kW)	ケ 蓄電池式負荷設 備の有無 (kVA)	コ 需給地点	サ 電気工作物の財産分界点	シ 保安上の責任分界点
1	滋賀県危機管理センター	大津市京町四丁目1-1	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	2回線受電	1200	太陽光発電	10	0	ディーゼル発電	500	無	滋賀県危機管理センターの高圧受電室内 の6kV中引込線より立上り電線架橋側の負 荷側に施設した最初の断路器の電源側接 点(2箇所)	構内に設置した引込開閉器の 電源側接続点	構内に設置した引込開閉器の 電源側接続点
2	滋賀県大津合同庁舎	大津市松本一丁目2-1	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	975	無	0	0	ガスタービン発電	320	無	関西電力(株)が引込柱上に設置した区分 開閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
3	滋賀県南部合同庁舎	草津市草津三丁目14-75	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	500	無	0	0	ディーゼル発電	107	無	終端箱内の電源	需給地点に同じ	需給地点に同じ
4	滋賀県東近江合同庁舎	東近江市八日市緑町7-23	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	500	無	0	0	A重油発電	107	無	構内第1柱上に設置した区分開閉器の負 荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
5	滋賀県湖東合同庁舎	彦根市元町4-1	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	300	無	0	0	A重油(2026年1月末 以降予定)	121.6(2026年1 月末以降予定)	無	電気室に設置した高圧交流負荷開閉器(気 中開閉器)の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
6	滋賀県湖北合同庁舎	長浜市平方町1152-2	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	325	無	0	0	ディーゼル発電	84	無	構内第一柱に設置した区分開閉器の電源 側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
7	滋賀県木之本合同庁舎	長浜市木之本町黒田1234	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	125	無	0	0	ディーゼル発電	18.75	無	構内第一柱に設置した高圧区分開閉器の 電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
8	滋賀県高島合同庁舎	高島市今津町今津1758	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	325	無	0	0	ディーゼル発電	120	無	構内引込柱上に設置した区分開閉器の負 荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
9	滋賀県自動車税事務所	守山市木浜町2298-2	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	225	無	0	0	無	0	無	構内引込柱上に設置した区分開閉器の負 荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
10	滋賀県公館	大津市京町四丁目2-15	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	125	無	0	0	無	0	無	関西電力(株)が受電設備内に設置した取 引用変成器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
11	滋賀県林業普及センター	野洲市北郷978-95	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	350	無	0	0	無	0	無	屋外キュービクルに設置した6000V断路 器1次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
12	滋賀県衛生科学センター	大津市御殿浜13-45	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	1390	無	0	0	無	0	無	構内第1柱の高圧気中開閉器の電源側 の接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
13	滋賀県琵琶湖環境科学研 究センター	大津市柳が崎5-34	官公署 (事務所・試験 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	500	太陽光発電	30	0	ディーゼル発電	240	無	構内1階電気室内に設置	需給地点に同じ	需給地点に同じ
14	滋賀県動物保健管理セン ター	湖南市岩根136-98	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	150	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
15	滋賀県中央子ども家庭相 談センター	草津市笠山七丁目4-45	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	100	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
16	滋賀県大津・高島子ども家庭 相談センター	大津市におの浜四丁目4-5	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	175	無	0	0	無	0	無	構内第1柱に設置した区分開閉器の電源 側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
17	滋賀県彦根子ども家庭相 談センター	彦根市小泉町932-1	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	350	無	0	0	ディーゼル発電	16	無	構内第1柱に設置した高圧区分開閉器の電 源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
18	日野子ども家庭相談セン ター	蒲生郡日野町小御門201-1	官公署(事務 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	275	無	—	—	無	—	無	VCTの負荷側接続点	構内第1柱柱上に設置した区分 開閉器の電源側接続点	構内第1柱柱上に設置した区 分開閉器の電源側接続点
19	滋賀県立浜海学園	甲賀市土山町大野283-20	官公署(学 校)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	275	無	0	0	無	0	無	構内引込柱上に設置した気中開閉器の負 荷側	需給地点に同じ	需給地点に同じ
20	滋賀県立近江学園	湖南市東寺四丁目1番1号	官公署(学 校)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	1000	無	0	0	ディーゼル発電	120	無	構内引込柱上に設置した区分開閉器の一 次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
21	滋賀県計量検定所	草津市川原町149-1	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式/ 交流単相3線式	6600	6600	60	1回線受電	150	無	0	0	無	0	無	構内第1柱上に設置した高圧引込用負荷開 閉器の供給側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
22	滋賀県工業技術総合セン ター 本館	栗東市上砥山232	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	1300	太陽光発電	10	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器(PAS)の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
23	滋賀県工業技術総合セン ター 別館	栗東市上砥山232	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	300	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器(PAS)の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
24	滋賀県工業技術総合セン ター-信楽産業技術試験場	甲賀市信楽町勘曾2200-5	官公署 (事務所・試験 場)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	650	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器(PAS)の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
25	滋賀県立高等技術専門校 草津校舎	草津市青地町1093	学校	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	550	無	0	0	太陽光発電	10	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
26	滋賀県立高等技術専門校 米原校舎	米原市岩船411-1	学校	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	1100	無	0	0	太陽光発電	10	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
27	滋賀県農業技術振興セン ター本館	近江八幡市安土町大中516	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	555	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
28	滋賀県農業技術振興セン ター加工棟	近江八幡市安土町大中516	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	250	無	0	0	ディーゼル発電	44	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
29	滋賀県立農業大学校(校 舎)	近江八幡市安土町大中503	学校	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	125	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
30	滋賀県農業技術振興セン ター-花・果樹研究部	栗東市赤浜1373-18	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	95	無	0	0	無	0	無	構内第1柱に設置した高圧区分開閉器の電 源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
31	滋賀県農業技術振興セン ター-茶果指導所	甲賀市水口町水口6750	官公署 (事務所・研究 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	225	無	0	0	無	0	無	構内第1柱に設置した高圧区分開閉器の電 源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
32	滋賀県三郷トンネル	甲賀市水口町岩坂	官公署 (トンネル)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	143	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
33	滋賀県農業技術振興セン ター	甲賀市甲賀町大原市場700番地1	官公署 (事務所・試験 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	80	無	0	0	無	0	無	構内第1柱上に設置した負荷開閉器の負 荷側接続点	構内第1柱上に設置した負荷 開閉器の電源側接続点	構内第1柱上に設置した負荷 開閉器の電源側接続点
34	滋賀県東近江健康福祉事 務所	東近江市八日市緑町8-22	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	200	無	0	0	ディーゼル発電	30 (201.30工事完 了予定、非常用 自家発電設備更 新)	無	構内第1柱に設置した高圧交流負荷開閉 器(気中開閉器)の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
35	滋賀県湖東健康福祉事務 所	彦根市和田町41	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	105	無	0	0	ディーゼル発電	27	無	関西電力柱に関西電力が設置した開閉 器の2次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
36	滋賀県高島健康福祉事務 所	高島市今津町今津448-45	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	200	無	0	0	ディーゼル発電	27	無	構内第1柱上に設置した区分開閉器の電 源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
37	滋賀県平和祈念館	東近江市下中野町431	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	250	無	0	0	①ディーゼル発電(2基) ②ディーゼル発電(2基)	①34.4 ②60	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉 器の負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
38	滋賀県立看護専門学校	長浜市八幡東町525-1	学校	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	275	太陽光発電	30	0	無	0	無	構内第1柱に設置した高圧区分開閉器の電 源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ

番号	施設名	需要場所	用途	現契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電 圧) (V)	ウ 計量電圧 (標準電 圧) (V)	エ 標準 周波 数 (Hz)	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 (kVA)	キ-1 常用発電設備の有無	キ-2 常用発電設 備の定格出 力(kW)	キ-3 アンシラリー サービス料 金対象容量 (kW)	ク-1 非常用発電設備の有 無	ク-2 非常用発電設備 の定格出力 (kW)	ケ 蓄電池負荷設 備の有無 (kVA)	コ 需給地点	サ 電気工作物の財産分界点	シ 保安上の責任分界点
39	滋賀県立男女共同参画セ ンター	近江八幡市鹿飼町80-4	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	525	無	0	0	ディーゼル発電	35	無	橋内第1柱上に設置した区分閉閉器の電源 側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
40	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	175	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分閉閉器 の一次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
41	滋賀県日野川ダム管理事 務所	蒲生郡日野町大字村井 2022-8	官公署 (ダム管理)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	150	無	0	0	ディーゼル発電	80	無	橋内第1柱上に設置した区分閉閉器の電源 側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
42	滋賀県石神トンネル	東近江市黄和田町	官公署 (トンネル)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	600	無	0	0	ディーゼル発電	400	無	橋内第1柱に設置した区分閉閉器の電源側 接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
43	滋賀県奥琵琶トンネル	長浜市西浅井町黒山	官公署 (トンネル)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	231	無	0	0	無	0	無	橋内第一柱上の区分閉閉器の一次側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
44	滋賀県川合トンネル	長浜市木之本町川合1292	官公署 (トンネル)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	253	無	0	0	無	0	無	橋内第一柱上の区分閉閉器の一次側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
45	滋賀県湖東土木事務所道 路照明灯	滋賀県彦根市稲枝町	官公署 (アンダーパス)	中部電力ミ ライズ(株)	高圧受電	6600	6600	66	1回線受電	200	無	0	0	無	0	無	橋内第1柱、高圧区分閉閉器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
46	滋賀県建設技術センター 本館後	草津市野路6丁目9-23	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	205	無	0	0	無	0	無	橋内第1柱上の区分閉閉器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
47	滋賀県建設技術センター 試験棟	草津市野路6丁目8-34	官公署 (事務所・試験 所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	125	無	0	0	無	0	無	橋内第1柱上の区分閉閉器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
48	彦根お城トンネル	彦根市原町	官公署(トンネ ル)	関西電力 (株)	高圧受電	6600	6600	60	1回線受電	150	無	0	0	ディーゼル発電	84	無	橋内第1柱柱上に設置した区分閉閉器の電 源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ