

番号	施設名	需要場所	用途	現契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電 圧) (V)	ウ 計量電圧 (標準電 圧) (V)	エ 標準 周波 数 (Hz)	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 (kVA)	キ-1 常用発電設備の有無	キ-2 常用発電設 備の定格出 力(kW)	キ-3 アンシタリー サービスク 金対象容量 (kW)	ク-1 非常用発電設備の有 無	ク-2 非常用発電設備 の定格出力 (kW)	ケ 蓄電池式負荷設 備の有無 (kVA)	コ 需給地点	サ 電気工作物の財産分界点	シ 保安上の責任分界点
1	滋賀県びわこモーターポー ト競走場	大津市茶が崎1番1号	競走場(ポート レース場)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	22000	22000	60	2回線受電	4000	無	0	0	①ディーゼル発電 ②ガスタービン発電 ③ガスタービン発電	①1200 ② 500 ③ 240	無	2階特別高圧受電室にびわこモーターポー ト競走場が設置した20kV断路器電線側接 触点	需給地点に同じ	需給地点に同じ
2	びわこモーターポート競走 場第1立体駐車場	大津市皇子が丘三丁目3-37	官公署 (駐車場)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	125	無	0	0	無	0	無	関西電力引込柱上に設置した区分開閉器 の負荷側接触点	需給地点に同じ	需給地点に同じ