

番号	施設名	需要場所	用途	現契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電 圧) (V)	ウ 計量電圧 (標準電 圧) (V)	エ 標準 周波 数 (Hz)	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 (kVA)	キ-1 常用発電設備の有無	キ-2 常用発電設 備の定格出 力(kW)	キ-3 アンシタリー サービス料 金対象容量 (kW)	ク-1 非常用発電設備の有 無	ク-2 非常用発電設備 の定格出力 (kW)	ケ 蓄電池負荷設 備の有無 (kVA)	コ 蓄給地点	サ 電気工作物の財産分界点	シ 保安上の責任分界点
1	滋賀県立琵琶湖博物館(本館)	草津市下物町1091	博物館	中部電力ミライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	2回線受電	4300	無	0	0	ディーゼル発電	500	無	地下一階ドライエリア設置の引込開閉器1次側端子	地下一階ドライエリア設置の引込開閉器1次側端子	地下一階ドライエリア設置の引込開閉器1次側端子
2	滋賀県立琵琶湖博物館(別館)	草津市下物町1091	博物館の研修所	中部電力ミライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	400	無	0	0	無	0	無	車庫内	PASの一次側	PASの一次側