

番号	施設名	需要場所	用途	現契約先	ア 供給電気方式	イ 供給電圧 (標準電 圧) (V)	ウ 計量電圧 (標準電 圧) (V)	エ 標準 周波 数 (Hz)	オ 受電方式	カ 受電設備 容量 (kVA)	キ-1 常用発電設備の有無	キ-2 常用発電設 備の定格出 力(kW)	キ-3 アンシタリー サービスク 金対象容量 (kW)	ク-1 非常用発電設備の有 無	ク-2 非常用発電設備 の定格出力 (kW)	ケ 蓄電池式負荷設 備の有無 (kVA)	コ 需給地点	サ 電気工作物の財産分界点	シ 保安上の責任分界点
1	滋賀県警察本部庁舎	大津市打出浜1番10号	官公署 (事務所)	中部電力ミ ライズ(株)	交流3相3線式	6600	6600	60	2回線受電	9000	①ガスタービン発電 ②ガスタービン発電 ③太陽光発電	①350 ②350 ③30	0	ガスタービン発電	1000	無	県警本部庁舎構内に滋賀県警察が設置し た6.6kV断路器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ