

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
1	共通	【燃料費（等）調整単価について】 契約期間中は、みなし小売電気事業者（関西電力株式会社様）の供給開始時の約款に基づく単価を適用させていただいていただきますが、問題ございませんでしょうか。	仕様書2（7）に記載のとおりです。	仕様書
2	共通	【燃料費（等）調整単価の請求書表示について】 弊社が落札となった場合、みなし小売電気事業者（関西電力株式会社様）が公表している燃料費調整単価とその他調整額（市場価格調整単価等）を合算して燃料費等調整単価として請求書に記載いたしますが、ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書
3	共通	【政府の電気料金支援について】 電気・ガス価格激変緩和対策措置や酷暑乗り切り緊急支援などの政府の支援政策による値引きについては、弊社では燃料費等調整単価からのお値引きではなく、別項目を設けてのお値引きとなります。ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書
4	共通	【請求書の送付方法について】 郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法への対策、今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化等を目的に、電気料金請求書等の帳票をWEB ページでご確認いただく方法をご了承いただけますでしょうか。	PDFでダウンロード可能であり、かつ請求書として必要な事項が記載されていれば構いません。詳細は仕様書2（10）アに記載のとおりです。	仕様書
5	共通	【請求書の発行について①】 弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、供給施設内にご入居されている企業様に対して分割して請求書を発行する事が出来ませんが、ご了承いただけますでしょうか。 分割請求をご希望の場合、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対しての按分を発注者様に作成いただく必要がございますがご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書
6	共通	【請求書の発行について②】 弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、各施設をまとめた一括請求について発行することができません。供給地点特定番号毎の個別での請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 一括請求をご希望の場合、各施設で計量日が異なる場合まとめて請求書を発行する事が出来ませんがご了承いただけますでしょうか。 また、一括請求の場合、請求書は郵送となり需給施設毎の内訳書については、WEBページ上での閲覧及びダウンロードをお願いしております。ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
7	共通	【契約電力について】 現在の契約電力は仕様書記載のとおりでよろしいでしょうか。異なる場合はご教示ください。また現在の契約電力が500kW 以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。（頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性がございます。）	前段について、現在の契約電力は仕様書に記載のとおりです。 後段について、仕様書2（2）に記載のとおりです。	仕様書
8	共通	【料金の請求について】 弊社では、計量結果の報告（通知書）を請求書に記載しているご利用の内訳で替えさせて頂いております。検針結果等の通知書を請求書発行前に別途行うといった対応は行っておりませんが問題ございませんでしょうか。また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書（案）
9	共通	【途中解約について】 仕様書等に記載の無い、契約期間中に施設の閉鎖や移転等により電力の供給停止に伴う途中解約が発生する場合、協議のうえでの解約となりますがご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書（案）
10	共通	【全件共通】 「消費税」や一般送配電事業者が「託送料金」の改定に伴う値上げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行います。ご了承いただけますでしょうか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
11	共通	【全件共通】 弊社では、燃料費調整単価に加え、2024年4月から市場価格調整単価を導入しております。落札後、市場価格調整単価を考慮した上で、毎月の電気料金を計算します。ご了承いただけますでしょうか。また、弊社落札の際、こちらの記載を契約書に追記いただくことは可能でしょうか。	市場価格調整単価は契約書（案）第12条の燃料費等に含まれるため、問題ありません。 契約書の作成について、入札説明書15契約書の作成（6）に記載のとおり、落札者と別途協議することは可能です。	契約書（案）
12	共通	【全件共通】 仕様書および契約書に定めのない事項については、弊社供給条件および料金表によるものとなります。ご了承いただけますでしょうか。また、弊社落札の際、契約書をこちらの記載にご変更いただくことは可能でしょうか。	入札説明書15契約書の作成（6）に記載のとおりです。	契約書（案）
13	共通	【全件共通】 今回の入札に関しまして、落札金額等の公表は公報等で実施される予定でしょうか。もし公表される場合には、弊社といたしましては「総額以外の詳細単価」につきましては公表をお控えいただきたく存じます。ご了承いただけますでしょうか。	落札者を決定した日の翌日から起算して72日以内に県公報にて、落札者の氏名および住所、落札金額を公表します。詳細単価は公表しません。	入札説明書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
14	共通	【全件共通】 電気需給契約書（案）第22条（危険負担）につきまして、「乙の負担とする。」と記載がございますが、天災等による当該業務の不履行の場合その他損害が発生した場合は、発注者、受注者で行う協議によるものと考えますが、受注者負担の取り扱いが変わらないでしょうか。	お見込みのとおり、天災等契約書（案）第24条第1項記載の事情による場合は、協議によるものとしします。	契約書（案）
15	共通	【全件共通】 弊社では契約時の単価は税込としております。契約書に記載する単価を税込にさせていただくことは難しいでしょうか。	構いません。	契約書（案）
16	共通	【全件共通】 電気需給契約書（案）が電子契約用となっておりますが、紙での契約締結に対応していただくことは可能でしょうか。	原則電子契約としていますが、ご意向により紙で契約することも可能です。	契約書（案）
17	共通	各施設の現在の電力供給会社 及び 現在の計量日を教えてください。	現在の供給会社は仕様書別紙1のとおりです。また、現在の計量日は契約書（案）別記3のとおりです。	仕様書、契約書（案）
18	共通	1日以外の施設を含むご案件について弊社とのご請求回数が13回になりますがご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書（案）
19	共通	1日以外の分散検針施設につきまして、供給期間は計量日～計量日前日となりますが、よろしいでしょうか。	構いません。	契約書（案）
20	共通	各施設について、自動検針装置はついてますか。	設置されています。	その他
21	共通	自動検針装置の設置がない施設につきまして設置予定はございますでしょうか。	各施設に自動検針装置は設置されています。	その他
22	共通	設置予定がある場合、事前協議等はすでに完了しておりますでしょうか。	既に設置されているため、新たに設置する予定はありません。	その他
23	共通	予備線・予備電源の契約はありますか。ある場合は契約電力を教えてください。 例：予備線〇〇kw 予備電源〇〇kw	一部のグループにおいて予備線・予備電力の契約があります。契約電力は仕様書に記載のとおりです。	仕様書
24	共通	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kw)、使用予定期間を教えてください。	グループケのみ自家発補給電力の契約があります。契約電力は仕様書2（2）のとおり、使用予定期間は入札説明書7（3）ウに記載のとおりです。	仕様書
25	共通	入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。	入札説明書別記2（2）の入札書の受領期間内の日付を記載してください。当該期間内の日付でない場合は無効となります。	入札書
26	共通	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか。（力率割引を考慮する）	入札説明書7（3）アのとおり、常用線における基本料金の力率は、100%で算出してください。	入札金額算定書
27	共通	内訳書・予定使用電力量の表を電子データ（エクセル）でいただく事は可能ですか。	当該データの提供をご希望の場合は滋賀県会計管理局管理課 (ka10@pref.shiga.lg.jp) へメールでお知らせください。	仕様書
28	共通	内訳書は任意様式でも問題ありませんでしょうか。	指定様式以外での入札は無効となりますので、必ず別紙様式1-1による入札書および別紙様式1-2による入札金額算定書をお使いください。	入札金額算定書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
29	共通	入札金額の積算につきまして、基本料金及び電力料金の単価は税込、税抜どちらになりますでしょうか。	別紙様式1-2入札金額算定書に記載いただく希望契約単価は税抜でご記入ください。	入札金額算定書
30	共通	入札時の算定方法について、内訳書等に記載のない端数処理につきましては下記の端数処理方法にて算出して問題ございませんでしょうか A：基本料金＝契約電力×単価×力率（小数点以下第3位は切り捨て、小数点第2位までは保持） B：電力量料金＝使用電力量×単価（小数点以下第3位は切り捨て、小数点第2位までは保持） C：燃料費等調整（燃料費調整単価＋市場価格調整単価）＝使用電力量×単価（小数点以下第3位は切り捨て、小数点第2位までは保持） D：再エネ賦課金＝使用電力量×単価（小数点以下切捨て） ※C・Dについては入札時に含む場合のみ E：月額合計＝各月A～D合算（小数点以下切捨て）	端数処理については、別紙様式1-2入札金額算定書の【留意事項】のとおりです。入札時は燃料費等調整額および再エネ特措法に基づく賦課金は考慮せず算定してください。	入札金額算定書
31	共通	税込総額→税抜総額にする際 円未満切上として処理して問題ございませんでしょうか。	別紙様式1-2入札金額算定書の算定方法に基づいて算定し、入札金額算定書に記載する総計金額は、円未満を切り捨ててください。	入札金額算定書
32	共通	弊社では環境配慮の観点より、紙請求書については廃止となっております。電子請求書でのご対応は可能でしょうか。 また、電子請求書について協議可能でしょうか。	PDFでダウンロード可能であり、かつ請求書として必要な事項が記載されていれば構いません。詳細は仕様書2（10）アに記載のとおりです。	仕様書
33	共通	お客さまにはお客さま専用Webページにて電子請求書及びご使用量等検針結果をご確認頂くこととなりますが、問題ありませんでしょうか。（Webからダウンロード）	問題ありません。	仕様書
34	共通	ダウンロード可能な電子請求書へは押印及び請求担当者等の記載は対応しておりません。ご了承いただけますでしょうか。	仕様書2（10）アに記載のとおりです。	仕様書
35	共通	発行される請求書につきましてはすべて【税込】単価の記載となりますがご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書
36	共通	契約書に記載の契約単価も【税込】単価とさせていただきますがご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書（案）

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
37	共通	【紙請求書による特別対応について】 ①押印必須の場合 ②押印必須又は請求担当者・責任者等の記載により押印省略可とされる場合 上記に該当する需要家様につきまして、弊社では電子請求書での対応ができません。よって特別処置として、押印した紙請求書を郵送対応いたします。その場合、請求書の到着が使用月に対し翌月の15日前後となります。（長期連休時に20日頃になる可能性がございます）ご了承くださいませでしょうか。	構いません。	契約書（案）
38	共通	請求書の支払い期限は請求書受領後30日以内に振込となります。（年度末でも同様）ご承諾いただけますでしょうか。	構いません。 年度末のご請求について、地方機関は4月末までに旧年度分の支払を完結する必要があるため（本庁舎管内は5月末まで）、年度末以外も含めなるべく早い請求を期待します。	契約書（案）
39	共通	弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承くださいませでしょうか。（自動販売機・施設内の売店等）	構いません。	仕様書
40	共通	弊社の請求書は、原則、確定版請求書を翌月7営業日夕方より順次掲載致します。ご了承くださいませでしょうか。	構いません。	仕様書
41	共通	燃料費調整単価について弊社では請求金額算出にあたり「みなし一般電気事業者」の燃料調整費算出式、及びその算出式を用いた燃料調整費単価を適用しております。ご了承くださいませでしょうか。	仕様書2（7）に記載のとおりです。	仕様書
42	共通	発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」「市場価格調整単価」の項目は分かれず合計値で「燃料費調整額」と表記される形となりますが問題ありませんでしょうか。	構いません。	仕様書
43	共通	当該地域を管轄する電力会社（一般送配電事業者を含む）による「制度変更」等の変更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料費変動によって入札時との状況の変化が発生した」事により、協議に応じていただくことは可能でしょうか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
44	共通	過去に新電力会社に切り替えたことはありますか。	あります。過去に新電力会社に切り替えたことがない施設は下記のとおり。 グループ「ア」の彦根お城トンネル、グループ「イ」の安土ポンプ場、南大萱ポンプ場、橋本ポンプ場、北里ポンプ場、石部ポンプ場、宮井ポンプ場、守山ポンプ場。	その他
45	共通	再生可能エネルギーでのご契約はございますでしょうか。またある場合は何%になりますでしょうか。	グループ「カ」のみ再生可能エネルギー100%の電力の調達です。 上記以外は再生可能エネルギーでの契約はありません。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
46	共通	電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認させていただくため、弊社が落札させていただいた場合、「直近1年分の30分値データ」をエクセルデータにてご提供をお願いしております。ご対応いただけますでしょうか。	当該データの提供について問題ありません。滋賀県では所持していないため、当該データ取得についての同意書を同封していただきましたら、押印のうえ同意書を提出します。	その他
47	共通	30分値データ等をお持ちでなく提供ができない方 落札時に「30分値データ取得についての同意書」へご捺印・ご提出のご対応は可能でしょうか。	No. 46の回答をご確認ください。	その他
48	共通	当該書面を提出いただくことにより広域機関から弊社への貴施設30分値の広域機関より提供いただくことが可能となりますがこちらの対応も難しいでしょうか。こちらも落札後のご対応となります。	No. 46の回答をご確認ください。	その他
49	共通	施設において建築・増築にかかる移転はありますでしょうか。	入札公告日時点では、建替・増築等の予定はありません。	仕様書
50	共通	供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますでしょうか。	入札公告日時点では、工事の予定はありません。	仕様書
51	共通	契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議をおこなっていただくことをご了承いただけますでしょうか。	構いません。契約開始後に発生した工事予定については、判明した時点で協議を行います。	仕様書
52	共通	開札結果について公開方法・範囲を教えてください。あるいは開札結果を開札日（あるいは翌日）に電話かメール等でご連絡は可能でしょうか。	落札者を決定した日の翌日から起算して72日以内に県公報にて、落札者の氏名および住所、落札金額を公表します。また、入札参加者全員に対し、落札者決定後速やかに、入札参加者全員の名称、所在地および入札金額をメール、FAXその他の方法でお知らせします。	入札説明書
53	共通	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出は可能でしょうか。	落札後、最新請求書またはそれに代わる必要情報を提供することは可能です。	その他
54	共通	契約書の締結について弊社では紙契約書での契約締結をさせていただいております。紙契約書での契約締結は可能でしょうか。	原則電子契約としていますが、ご意向により紙で契約することも可能です。	契約書（案）
55	ア	別紙1、2の予定使用電力量、契約電力をエクセルデータでいただくことはできますでしょうか。	当該データの提供をご希望の場合は滋賀県会計管理局管理課（ka10@pref.shiga.lg.jp）へメールでお知らせください。	仕様書
56	ア	自動検針装置（スマートメーター）の設置の有無を教えてください。	設置されています。	その他
57	ア	契約電力500kW未満の施設においては、計量日は、現在供給されている電力会社から変更できませんので、ご容赦いただけますか。契約電力500kW以上の施設においては、計量日は、原則1日となりますのでご容赦ください。	構いません。	契約書（案）
58	ア	契約電力500kW未満で、計量日が1日以外の施設については、供給期間「2026年2月計量日～2027年2月計量日前日まで」となりますので、ご了承ください。	構いません。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
59	ア	計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承くださいませ。 (例: 使用期間が3/10~4/9の場合、計量日は4/10 0:00)	構いません。	仕様書
60	ア	予備電力の種類は、予備電源の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	仕様書
61	ア	No.1危機管理センターの予備電力の契約電力は204kWでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	仕様書
62	ア	蓄熱割引等の適用ができませんが了承いただけますか。	構いません。	仕様書
63	ア	仕様書2 (1) キ「アンシラリーサービス料金対象容量」と記載がありますが、アンシラリーサービスは送配電事業者（関西電力送配電株式会社）との契約となりますので、今回の入札にあたり、アンシラリーサービスの契約は含まれていないということでしょうか。	お見込みのとおりです。	仕様書
64	ア	入札内訳書作成にあたり、単価は税抜の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	入札金額算定書
65	ア	税抜単価で入札内訳書を作成しますが、契約書・電気料金の請求金額を算出する際は、税込単価で算出となりますがよろしいでしょうか。	構いません。	契約書 (案)
66	ア	税抜単価にする場合、税込から税抜への算出は小数点第3位を切上、税抜から税込への算出は小数点第3位を切捨として算出することでしょうか。	構いません。	入札金額算定書
67	ア	弊社が契約となった場合、請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよろしいですか。	構いません。	契約書 (案)
68	ア	仕様書2 (11)「振込の場合は、分担者別の入金が可能とすること」と記載がありますが、口座振替の場合は、1か所からのお引き落としとなりますでしょうか。	施設ごとに1か所からの引き落としとなります。	仕様書
69	ア	1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。(例: 庁舎〇〇円、売店〇〇円等)。ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。また分担後の支払金額について毎月弊社に通知いただきます。なお、分担後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。	ありません。	仕様書
70	ア	経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による値引きについては、弊社では、燃料費等調整額とは別の個別項目での値引きとなりますが、ご了承くださいませでしょうか。	構いません。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
71	ア	弊社では、毎月の燃料費調整単価および市場価格調整単価について、以下①及び②のとおり計算いたしますが、ご承諾いただけますでしょうか。①旧一般電気事業者（関西電力株式会社）が応札時点において電気需給約款に定める算定諸元（基準燃料価格等の算出係数や算定式）を用いて計算します。今後、旧一般電気事業者（関西電力株式会社）が算定諸元を変更した場合においても、弊社では応札時点での算定諸元を、契約期間中継続して用いて計算させていただきます。※算定諸元とはその月の燃料費調整単価および市場価格調整単価の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで金額そのもの（〇.〇〇円）を固定するお願いではありません。②市場価格調整単価については、旧一般電気事業者（関西電力株式会社）と同じ算定諸元を用いて計算いたしますが、特別高圧及び高圧500kV以上（協議制）の施設については、関西電力より一カ月後の月での料金計算において適用されます。（例）2025年4月21日から5月20日までの平均市場価格により算定した市場価格調整単価（-0.55円/kWh）について関西電力の場合--6月分料金の計算において適用（-0.55円/kWh）弊社の場合 --7月分料金の計算において適用（-0.55円/kWh） ※高圧500kV未満（実量制）の施設については、適用される月の遅れはございません。	構いません。仕様書2（7）に記載のとおりです。	仕様書
72	ア	供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等算定諸元のみでなく、基本料金単価、電力量料金単価も併せた見直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
73	ア	地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
74	ア	契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。	契約書（案）第27条（その他の事項）第2項に記載のとおりです。	契約書（案）
75	ア	入札書に記載する日付に指定はございますか。	入札説明書別記2（2）の入札書の受領期間内の日付を記載してください。当該期間内の日付でない場合は無効となります。	入札書
76	ア	契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦いただけますか。	構いません。	その他

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
77	ア	電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則とし、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用されます。供給開始後、1年に満たないで契約を廃止される場合（または1年に満たないで契約電力を減少される場合、または契約電力を増加後1年に満たないで、契約を廃止される場合）は、当該部分について臨時電力を適用したものとして後日料金を精算することは可能ですか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
78	ア	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。また、契約期間後に実施予定の工事であっても、契約期間中に小売電気事業者との手続きが必要と思われるものがありましたら、併せて教えてください。	入札公告日時点では、工事の予定はありません。	仕様書
79	ア	仕様書2（10）ア「請求書には、代表者の記名押印～」とありますが、弊社は電子印となりますがご了承いただけますか。	構いません。	仕様書
80	ア	自家発補給電力のご契約のある施設はございますでしょうか。	ありません。	仕様書
81	ア	弊社は、制限中止割引および災害時における特別措置（基本料金割引等）の適用が出来ませんが、ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書
82	ア	仕様書3（1）「使用実績等のデータ提供」ですが、弊社では、使用電力量等のデータ提供は、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	仕様書
83	ア	契約書案第11条に「甲の指定する職員による検査を受けるものとする」とありますが、弊社では一般送配電事業者（関西電力送配電株式会社）より計量通知を受けるため、計量値を受領後、使用電力量等のデータ提供を、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	契約書（案）
84	ア	弊社では、計量結果の報告（通知書）を請求書に記載しているご利用の内訳、またweb上で閲覧いただくことで、通知に替えさせて頂いております。検針結果等の通知書を別途発行するといった対応は行っておりませんが問題ございませんでしょうか。また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書（案）

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
85	ア	契約書案第14条（電気使用実績等の提供）ですが、「滋賀県会計管理局管理課および別記2の請求書の送付先へ常時提供すること」とありますが、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	契約書 (案)
86	ア	契約書案第22条（危険負担）について、弊社は、送配電業務を担う関西電力送配電株式会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につきましては、賠償責任を負うことはできませんが、ご了承いただけますでしょうか。	小売電気事業者と一般送配電事業者との接続供給契約において、免責事項に該当する場合は、県からも賠償責任を負わせることはありません。 ただし、故意・過失等の免責事項に該当しない場合は、県は電気需給契約を締結する小売電気事業者に対して賠償責任を問うことになり、必要に応じて小売電気事業者から一般送配電事業者に対して求償していただくことを想定しております。	契約書 (案)
87	ア	入札説明書6(1)に「入札金額算定書を入札書と綴じこみ」と記載がありますが、ホチキス留でもよろしいでしょうか。	構いません。	入札説明書
88	ア	開札結果について、公開方法、公開範囲および公開予定時期を教えてください。	落札者を決定した日の翌日から起算して72日以内に県公報にて、落札者の氏名および住所、落札金額を公表します。 また、入札参加者全員に対し、落札者決定後速やかに、入札参加者全員の名称、所在地および入札金額をメール、FAXその他の方法でお知らせします。	入札説明書
89	イ	【未使用月の算定方法について】※イについて仕様書3(2)に「No.5大浦川ポンプ場について、使用期間は11月～4月のみの予定。」と記載がございますが、弊社では、未使用月については、力率を考慮せず基本料金を半額とさせていただきますがよろしいでしょうか。	仕様書2(6)に記載のとおりです。	仕様書
90	イ	【イ 農業技術振興センター農業大学校（農場）ほか12施設で使用する電気について】No.5の大浦川ポンプ場について、使用電力量が6月～10月は0kWhとなっておりますが、使用電力量が0kWhの場合、弊社では基本料金は半額とし、力率85%で計算させていただきます。入札金額の算定にあたっては上記の計算が考慮されませんがよろしいでしょうか。	落札者は入札金額算定書の算定方法に基づいて記載された入札金額により決定しますので、考慮せず算定してください。	入札書
91	ウ	別紙1、2の予定使用電力量、契約電力をエクセルデータでいただくことはできますでしょうか。	当該データの提供をご希望の場合は滋賀県会計管理局管理課 (ka10@pref.shiga.lg.jp)へメールでお知らせください。	仕様書
92	ウ	自動検針装置（スマートメーター）の設置の有無を教えてください。	設置されています。	その他

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
93	ウ	契約電力500kW未満の施設においては、計量日は、現在供給されている電力会社から変更できませんので、ご容赦いただけますか。契約電力500kW以上の施設においては、計量日は、原則1日となりますのでご容赦ください。	構いません。	契約書 (案)
94	ウ	契約電力500kW未満で、計量日が1日以外の施設については、供給期間「2026年2月計量日～2027年2月計量日前日まで」となりますので、ご了承ください。	構いません。	仕様書
95	ウ	計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承ください。 (例：使用期間が3/10～4/9の場合、計量日は4/10 0:00)	構いません。	仕様書
96	ウ	蓄熱割引等の適用ができませんが了承いただけますか。	構いません。	仕様書
97	ウ	仕様書2(1)キ「アンシラリーサービス料金対象容量」と記載がありますが、アンシラリーサービスは送配電事業者(関西電力送配電株式会社)との契約となりますので、今回の入札にあたり、アンシラリーサービスの契約は含まれていないということでしょうか。	お見込みのとおりです。	仕様書
98	ウ	入札内訳書作成にあたり、単価は税抜の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	入札金額算 定書
99	ウ	税抜単価で入札内訳書を作成しますが、契約書・電気料金の請求金額を算出する際は、税込単価で算出となりますでしょうか。	構いません。	契約書 (案)
100	ウ	税抜単価にする場合、税込から税抜への算出は小数点第3位を切上、税抜から税込への算出は小数点第3位を切捨として算出することでしょうか。	構いません。	入札金額算 定書
101	ウ	弊社が契約となった場合、請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますでしょうか。	構いません。	契約書 (案)
102	ウ	仕様書2(11)「振込の場合は、分担者別の入金を可能とすること」と記載がありますが、口座振替の場合は、1か所からのお引き落としとなりますでしょうか。	施設ごとに1か所からの引き落としとなります。	仕様書
103	ウ	1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。(例：庁舎〇〇円、売店〇〇円等)。ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。また分担後の支払金額について毎月弊社に通知いただきます。なお、分担後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。	ありません。	仕様書
104	ウ	経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による値引きについては、弊社では、燃料費等調整額とは別の個別項目での値引きとなりますが、ご了承ください。	構いません。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
105	ウ	弊社では、毎月の燃料費調整単価および市場価格調整単価について、以下①及び②のとおり計算いたしますが、ご承諾いただけますでしょうか。①旧一般電気事業者（関西電力株式会社）が応札時点において電気需給約款に定める算定諸元（基準燃料価格等の算出係数や算定式）を用いて計算します。今後、旧一般電気事業者（関西電力株式会社）が算定諸元を変更した場合においても、弊社では応札時点での算定諸元を、契約期間中継続して用いて計算させていただきます。※算定諸元とはその月の燃料費調整単価および市場価格調整単価の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで金額そのもの（〇.〇〇円）を固定するお願いではありません。②市場価格調整単価については、旧一般電気事業者（関西電力株式会社）と同じ算定諸元を用いて計算いたしますが、特別高圧及び高圧500kV以上（協議制）の施設については、関西電力より一カ月後の月での料金計算において適用されます。（例）2025年4月21日から5月20日までの平均市場価格により算定した市場価格調整単価（-0.55円/kWh）について関西電力の場合--6月分料金の計算において適用（-0.55円/kWh）弊社の場合 --7月分料金の計算において適用（-0.55円/kWh） ※高圧500kV未満（実量制）の施設については、適用される月の遅れはございません。	構いません。仕様書2（7）に記載のとおりです。	仕様書
106	ウ	供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等算定諸元のみでなく、基本料金単価、電力量料金単価も併せた見直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
107	ウ	地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
108	ウ	契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。	契約書（案）第27条（その他の事項）第2項に記載のとおりです。	契約書（案）
109	ウ	入札書に記載する日付に指定はございますか。	入札説明書別記2（2）の入札書の受領期間内の日付を記載してください。当該期間内の日付でない場合は無効となります。	入札書
110	ウ	契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦いただけますか。	構いません。	その他

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
111	ウ	電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則とし、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用されます。供給開始後、1年に満たないで契約を廃止される場合（または1年に満たないで契約電力を減少される場合、または契約電力を増加後1年に満たないで、契約を廃止される場合）は、当該部分について臨時電力を適用したものとして後日料金を精算することは可能ですか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
112	ウ	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。また、契約期間後に実施予定の工事であっても、契約期間中に小売電気事業者との手続きが必要と思われるものがありましたら、併せて教えてください。	入札公告日時点では、工事の予定はありません。	仕様書
113	ウ	仕様書2（10）ア「請求書には、代表者の記名押印～」とありますが、弊社は電子印となりますがご了承いただけますか。	構いません。	仕様書
114	ウ	自家発補給電力のご契約のある施設はございますでしょうか。	ありません。	仕様書
115	ウ	弊社は、制限中止割引および災害時における特別措置（基本料金割引等）の適用が出来ませんが、ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書
116	ウ	仕様書3（1）「使用実績等のデータ提供」ですが、弊社では、使用電力量等のデータ提供は、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	仕様書
117	ウ	契約書案第11条に「甲の指定する職員による検査を受けるものとする」とありますが、弊社では一般送配電事業者（関西電力送配電株式会社）より計量通知を受けるため、計量値を受領後、使用電力量等のデータ提供を、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	契約書（案）
118	ウ	弊社では、計量結果の報告（通知書）を請求書に記載しているご利用の内訳、またweb上で閲覧いただくことで、通知に替えさせて頂いております。検針結果等の通知書を別途発行するといった対応は行っておりませんが問題ございませんでしょうか。また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書（案）

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
119	ウ	契約書案第14条（電気使用実績等の提供）ですが、「滋賀県会計管理局管理課および別記2の請求書の送付先へ常時提供すること」とありますが、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	契約書 (案)
120	ウ	契約書案第22条（危険負担）について、弊社は、送配電業務を担う関西電力送配電株式会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につきましては、賠償責任を負うことはできませんが、ご了承いただけますでしょうか。	小売電気事業者と一般送配電事業者との接続供給契約において、免責事項に該当する場合は、県からも賠償責任を負わせることはありません。 ただし、故意・過失等の免責事項に該当しない場合は、県は電気需給契約を締結する小売電気事業者に対して賠償責任を問うことになり、必要に応じて小売電気事業者から一般送配電事業者に対して求償していただくことを想定しております。	契約書 (案)
121	ウ	入札説明書6(1)に「入札金額算定書を入札書と綴じこみ」と記載がありますが、ホチキス留でもよろしいでしょうか。	構いません。	入札説明書
122	ウ	開札結果について、公開方法、公開範囲および公開予定時期を教えてください。	落札者を決定した日の翌日から起算して72日以内に県公報にて、落札者の氏名および住所、落札金額を公表します。 また、入札参加者全員に対し、落札者決定後速やかに、入札参加者全員の名称、所在地および入札金額をメール、FAXその他の方法でお知らせします。	入札説明書
123	エ	別紙1、2の予定使用電力量、契約電力をエクセルデータでいただくことはできますでしょうか。	当該データの提供をご希望の場合は滋賀県会計管理局管理課 (ka10@pref.shiga.lg.jp)へメールでお知らせください。	仕様書
124	エ	自動検針装置（スマートメーター）の設置の有無を教えてください。	設置されています。	その他
125	エ	契約電力500kW未満の施設においては、計量日は、現在供給されている電力会社から変更できませんので、ご容赦いただけますか。契約電力500kW以上の施設においては、計量日は、原則1日となりますのでご容赦ください。	構いません。	契約書 (案)
126	エ	契約電力500kW未満で、計量日が1日以外の施設については、供給期間「2026年2月計量日～2027年2月計量日前日まで」となりますので、ご了承ください。	構いません。	仕様書
127	エ	計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承ください。 (例：使用期間が3/10～4/9の場合、計量日は4/10 0:00)	構いません。	仕様書
128	エ	蓄熱割引等の適用ができませんがご了承ください。	構いません。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
129	エ	仕様書2(1)キ「アンシラリーサービス料金対象容量」と記載がありますが、アンシラリーサービスは送配電事業者（関西電力送配電株式会社）との契約となりますので、今回の入札にあたり、アンシラリーサービスの契約は含まれていないということでしょうか。	お見込みのとおりです。	仕様書
130	エ	入札内訳書作成にあたり、単価は税抜の認識でしょうか。	お見込みのとおりです。	入札金額算定書
131	エ	税抜単価で入札内訳書を作成しますが、契約書・電気料金の請求金額を算出する際は、税込単価で算出となりますでしょうか。	構いません。	契約書（案）
132	エ	税抜単価にする場合、税込から税抜への算出は小数点第3位を切上、税抜から税込への算出は小数点第3位を切捨として算出することでしょうか。	構いません。	入札金額算定書
133	エ	弊社が契約となった場合、請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますでしょうか。	構いません。	契約書（案）
134	エ	仕様書2(11)「振込の場合は、分担者別の入金を可能とすること」と記載がありますが、口座振替の場合は、1か所からのお引き落としとなりますでしょうか。	施設ごとに1か所からの引き落としとなります。	仕様書
135	エ	1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。（例：庁舎〇〇円、売店〇〇円等）。ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。また分担後の支払金額について毎月弊社に通知いただきます。なお、分担後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。	ありません。	仕様書
136	エ	経済産業省 資源エネルギー庁の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による値引きについては、弊社では、燃料費等調整額とは別の個別項目での値引きとなりますが、ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
137	エ	弊社では、毎月の燃料費調整単価および市場価格調整単価について、以下①及び②のとおり計算いたしますが、ご承諾いただけますでしょうか。①旧一般電気事業者（関西電力株式会社）が応札時点において電気需給約款に定める算定諸元（基準燃料価格等の算出係数や算定式）を用いて計算します。今後、旧一般電気事業者（関西電力株式会社）が算定諸元を変更した場合においても、弊社では応札時点での算定諸元を、契約期間中継続して用いて計算させていただきます。※算定諸元とはその月の燃料費調整単価および市場価格調整単価の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで金額そのもの（〇.〇〇円）を固定するお願いではありません。②市場価格調整単価については、旧一般電気事業者（関西電力株式会社）と同じ算定諸元を用いて計算いたしますが、特別高圧及び高圧500kV以上（協議制）の施設については、関西電力より一カ月後の月での料金計算において適用されます。（例）2025年4月21日から5月20日までの平均市場価格により算定した市場価格調整単価（-0.55円/kWh）について関西電力の場合--6月分料金の計算において適用（-0.55円/kWh）弊社の場合 --7月分料金の計算において適用（-0.55円/kWh） ※高圧500kV未満（実量制）の施設については、適用される月の遅れはございません。	構いません。仕様書2（7）に記載のとおりです。	仕様書
138	エ	供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等算定諸元のみでなく、基本料金単価、電力量料金単価も併せた見直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
139	エ	地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
140	エ	契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。	契約書（案）第27条（その他の事項）第2項に記載のとおりです。	契約書（案）
141	エ	入札書に記載する日付に指定はございますか。	入札説明書別記2（2）の入札書の受領期間内の日付を記載してください。当該期間内の日付でない場合は無効となります。	入札書
142	エ	契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦いただけますか。	構いません。	その他

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
143	エ	電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則とし、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用されます。供給開始後、1年に満たないで契約を廃止される場合（または1年に満たないで契約電力を減少される場合、または契約電力を増加後1年に満たないで、契約を廃止される場合）は、当該部分について臨時電力を適用したものとして後日料金を精算することは可能ですか。	契約書（案）第24条（事情の変更）に記載のとおりです。	契約書（案）
144	エ	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。また、契約期間後に実施予定の工事であっても、契約期間中に小売電気事業者との手続きが必要と思われるものがありましたら、併せて教えてください。	入札公告日時点では、工事の予定はありません。	仕様書
145	エ	仕様書2（10）ア「請求書には、代表者の記名押印～」とありますが、弊社は電子印となりますがご了承いただけますか。	構いません。	仕様書
146	エ	自家発補給電力のご契約のある施設はございますでしょうか。	ありません。	仕様書
147	エ	弊社は、制限中止割引および災害時における特別措置（基本料金割引等）の適用が出来ませんが、ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書
148	エ	仕様書3（1）「使用実績等のデータ提供」ですが、弊社では、使用電力量等のデータ提供は、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	仕様書
149	エ	契約書案第11条に「甲の指定する職員による検査を受けるものとする」とありますが、弊社では一般送配電事業者（関西電力送配電株式会社）より計量通知を受けるため、計量値を受領後、使用電力量等のデータ提供を、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	契約書（案）
150	エ	弊社では、計量結果の報告（通知書）を請求書に記載しているご利用の内訳、またweb上で閲覧いただくことで、通知に替えさせて頂いております。検針結果等の通知書を別途発行するといった対応は行っておりませんが問題ございませんでしょうか。また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書（案）

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
151	エ	契約書案第14条（電気使用実績等の提供）ですが、「滋賀県会計管理局管理課および別記2の請求書の送付先へ常時提供すること」とありますが、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にてご利用いただくことでよろしいでしょうか。	構いません。	契約書 (案)
152	エ	契約書案第22条（危険負担）について、弊社は、送配電業務を担う関西電力送配電株式会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につきましては、賠償責任を負うことはできませんが、ご了承いただけますでしょうか。	小売電気事業者と一般送配電事業者との接続供給契約において、免責事項に該当する場合は、県からも賠償責任を負わせることはありません。 ただし、故意・過失等の免責事項に該当しない場合は、県は電気需給契約を締結する小売電気事業者に対して賠償責任を問うことになり、必要に応じて小売電気事業者から一般送配電事業者に対して求償していただくことを想定しております。	契約書 (案)
153	エ	入札説明書6(1)に「入札金額算定書を入札書と綴じこみ」と記載がありますが、ホチキス留でもよろしいでしょうか。	構いません。	入札説明書
154	エ	開札結果について、公開方法、公開範囲および公開予定時期を教えてください。	落札者を決定した日の翌日から起算して72日以内に県公報にて、落札者の氏名および住所、落札金額を公表します。 また、入札参加者全員に対し、落札者決定後速やかに、入札参加者全員の名称、所在地および入札金額をメール、FAXその他の方法でお知らせします。	入札説明書
155	カ	【カ 県本庁舎で使用する電気について】 弊社が落札させていただいた場合、頂いている様式のご契約書とは別に、再生可能エネルギー電力供給に関するご契約書を、別途締結いただくこととなります。ご了承いただけますでしょうか。（ご指示がありましたら契約書のひな型をお送りいたします。）	契約書（案）第27条（その他の事項）第2項に記載のとおりです。	契約書 (案)
156	カ	【カ 県本庁舎で使用する電気について】 弊社が落札させていただいた際には、契約書に記載する単価は、電力量料金単価と環境価値料金単価を分けて記載することになりますが、ご了承いただけますでしょうか。（尚、弊社が電気料金請求の際に、請求書に同封する電気料金計算内訳書には、電力量料金と環境価値料金が個々に記載されます。）	構いません。	契約書 (案)

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
157	カ	【カ 県本庁舎で使用する電気について】 再生可能エネルギー由来電力の供給実績報告書について、契約期間終了後、協議により定めた期間内に提出することとなっていますが、4半期に1回の取引結果が、毎年5月頃に取引市場から弊社に通知されるため、お客さまへの移転量を証明する再生可能エネルギー由来電力の供給実績報告書も、供給終了後6月下旬頃に提出させていただくこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。（非化石市場で取引している事業者は全て共通のスケジュールとなっております）	構いません。	仕様書
158	カ	【カ 県本庁舎で使用する電気について】 所定の入札金額算定書について、電力量料金単価と環境価値料金単価を分けて記載できないため、入札時には環境価値料金単価を電力量料金単価に足しこんだ状態で応札させていただきます。但し弊社落札の際には、契約書に記載する単価と請求時の単価は入札内訳書とは異なり、2種類の単価に分かれた状態で記載されます。ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	契約書 (案)
159	カ	【カ 県本庁舎で使用する電気について】 仕様書 別紙2に記載の使用電力量の内訳につきまして、2026年7月分の使用電力量を夏季使用電力量と読み替えさせていただいて問題ないでしょうか。（弊社供給条件では、7月～9月の使用電力量を夏季分とさせていただいております。）	仕様書の誤りです。大変失礼いたしました。2026年7月分の使用電力量は夏季使用電力量です。また、2026年6月分と7月分の使用電力量が逆になっていましたので、併せて公告に掲載の仕様書別紙2を修正します。ご確認ください。（11/12変更公告）	仕様書
160	カ	【カ 県本庁舎で使用する電気について】 上記の質問に併せて、入札金額算定書に記載されている夏季・その他季の予定数量につきましても、7月の使用電力量を夏季分と読み替え、それに伴った数値に修正させていただいてもよろしいでしょうか。	大変失礼いたしました。公告に掲載の入札金額算定書を修正していますので、入札時には修正後の入札金額算定書を使用してください。（11/12変更公告）	入札金額算 定書
161	カ	再生可能エネルギーを供給するにあたりまして確認となりますが、電気価値の指定は無し、非化石価値は「再エネ指定非化石証書の適用による実質再エネ電力」の供給という事で、認識の齟齬はありませんでしょうか。	お見込みのとおりです。詳細は仕様書2（1）スに記載しています。	仕様書
162	カ	非化石証書については、「トラッキングの有無」についてのご教示と、「FITと非FITの指定は無い（どちらでも可）」という認識でお間違いはないでしょうか。	非化石証書等については仕様書2（1）スに記載のとおりです。	仕様書
163	カ	非化石証書および特定電源割当証明書の確定値発行に関して、供給期間が終了する日までに送付することはできませんがよろしいでしょうか。	構いません。	仕様書
164	カ	非化石証書および特定電源割当証明書の確定値の代わりに、特定電源割当証明書の暫定値（確約する値ではございません）であれば供給期間が終了する日までに送付することは可能ですが、暫定値での対応でもよろしいでしょうか。	供給期間終了後で構いませんので、確定値で報告してください。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
165	カ	再生可能エネルギー供給を含む契約について、契約完了後に発行する「特定電源割当証明書」について年度毎の更新になるため、発行までにかなりのお時間となります。ご了承いただけますでしょうか。 例) 契約期間：2026年4月～2027年3月 → 2027年8月以降に1年分発行 契約期間：2025年11月～2026年10月 → 2026年8月以降に5カ月分（2025年11月～2026年3月分） 2027年8月以降に7カ月分（2026年4月～2026年10月分）	構いません。	仕様書
166	ケ	自家発補給電力につきまして、【基本料金単価】使用月・不使用月【従量料金単価】点検時夏季・点検時その他季・点検時以外夏季・点検時以外その他季 すべての単価を入札時提出の内訳書に提示させていただくことは可能でしょうか。	入札時は別紙様式1-2入札金額算定書により、【基本料金単価】使用月・不使用月をご提示ください。点検時等の単価は落札決定後協議により決定します。	入札金額算定書
167	ケ	上記単価の提示が入札時に不可の場合、契約時に弊社にて単価を改めて提示させていただき認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。	入札金額算定書
168	ケ	契約書案に、【基本料金単価】使用月・不使用月【従量料金単価】点検時夏季・点検時その他季・点検時以外夏季・点検時以外その他季 すべての単価が明記されない状態になっておりますが、こちら実際の契約時には 単価一覧を挟み込んでいただくことは可能でしょうか。	構いません。	契約書（案）
169	ケ	自家発補給電力不使用月単価につきまして、使用月の20%、30%、50%等のご指定はありますでしょうか。	指定はありません。	その他
170	ケ	内訳書に記載する自家発補給電力基本料金については使用月、不使用月どちらの記載になりますでしょうか。	別紙様式1-2入札金額算定書のとおり、どちらも記載が必要です。	入札金額算定書
171	ア～オ・キ・ク	入札時に提出する内訳書について、各施設別に内訳書が必要となりますでしょうか。または全施設をまとめた内訳書1枚にて対応可能でしょうか（同一単価での提出となります）。	グループごとに1枚でご提出ください。	入札金額算定書
172	ア～オ・キ・ク	毎月の請求発行方法をご教示いただけますでしょうか。 ①施設別 ②一括（すべてまとめた請求書） ・①②以外（詳細をご教示ください）	施設ごとに請求書を発行してください。	仕様書、契約書（案）
173	イ・カ～コ	契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか(500kW以上の協議制契約の場合) 併せて、契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承ください。	入札公告日時点で把握している状況では、契約電力の変更予定はありません。契約開始後に発生した場合は、判明した時点で協議を行うこととします。	仕様書

令和7年度「滋賀県の県有施設電気調達業務」に関する質問への回答書

No.	対象 グループ	質問内容	回答	項目
174	イ・カ ～コ	契約電力がI施設で500kW以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者へ却下される可能性があります。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただけますでしょうか。	契約書（案）第7条（接続供給契約等の義務）のとおり滋賀県を供給区域とする一般送配電事業者との間に、接続供給契約を託送供給等約款により締結することとしていますので、その託送供給等約款に従い契約してください。	契約書 （案）
175	イ・カ ～コ	契約電力がI施設で500kW以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と直近1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 例：契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績： 2024年1月 〇〇kW	以下のとおりです。最大需要電力は仕様書別紙2の条件に合わせて、2024年7月分から2025年6月分までの実績値を記載します。 【守山ポンプ場】 契約電力：680kW 最大需要電力：2025年6月 597kW 【滋賀県庁舎】 契約電力：1,500kW 最大需要電力：2024年9月 1,403kW 【滋賀県びわこモーターボート競走場】 契約電力：1,800kW 最大需要電力：2024年8月 1,676kW 【滋賀県立琵琶湖博物館（本館）】 契約電力：1,270kW 最大需要電力：2024年8月 1,132kW 【滋賀県警察本部庁舎】 契約電力：700kW 最大需要電力：2024年8月 522kW 【滋賀県文化ゾーン】 契約電力：700kW 最大需要電力：2024年8月 608kW	仕様書
176	イ・カ ～コ	上記質問にて記載いただいている契約電力と仕様書に記載の契約電力に相違がある場合、仕様書の契約電力でのご契約が必須となりますでしょうか。	仕様書2（2）に記載のとおりです。	仕様書
177	ウ、 オ、コ	【蓄熱割引について】※ウ、オ、コについて弊社では蓄熱割引などの割引メニューがございませんが、ご了承いただけますでしょうか。	構いません。	仕様書