

びわこモーターボート競走場LED照明更新業務
一般競争入札にかかる質問に対する回答

質 問 事 項	回 答
各部屋の天井の高さをご指示ください。	別添「びわこモーターボート競走場LED照明更新業務 質問回答（令和7年11月25日付け） 参考資料」のとおりです。 なお、最も高い天井で3000mmです。 また、直天井の場合の照明器具の設置位置は、最も高い箇所です約3000mmとなっています。

以上