

水道水質検査結果(6)

水源地	野洲川	野洲川	野洲川	野洲川
浄水場	水口浄水場	水口浄水場	水口浄水場	水口浄水場
採水地点名	浄水池	甲賀市(水口)	甲賀市(甲賀)	甲賀市(甲南)
項目	基準値			
気温		9.5 °C	—	—
水温		15.6 °C	14.2 °C	16.9 °C
一般細菌	100個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003 mg/L未満	—	0.0003 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005 mg/L未満	—	0.00005 mg/L未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
六価クロム化合物	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	—	0.002 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004 mg/L未満	—	0.004 mg/L未満
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.55 mg/L	—	0.54 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.14 mg/L	—	0.17 mg/L
ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1 mg/L未満	—	0.1 mg/L未満
四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002 mg/L未満	—	0.0002 mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	—	0.005 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
ジクロロメタン	0.02mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
ベンゼン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L	0.07 mg/L	—	0.07 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	—	0.002 mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L	0.004 mg/L	—	0.011 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003 mg/L	—	0.005 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L	0.006 mg/L	—	0.017 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003 mg/L	—	0.007 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.002 mg/L	—	0.005 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L	0.001 mg/L未満	—	0.001 mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008 mg/L未満	—	0.008 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	—	0.01 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.03 mg/L	—	0.03 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03 mg/L未満	—	0.03 mg/L未満
銅及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	—	0.01 mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L	8.0 mg/L	—	8.1 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	—	0.005 mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L	11 mg/L	11 mg/L	11 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L	40 mg/L	—	38 mg/L
蒸発残留物	500mg/L	89 mg/L	—	86 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02 mg/L未満	—	0.02 mg/L未満
ジエオスミン	0.00001mg/L	0.000001 mg/L	—	0.000002 mg/L
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001 mg/L未満	—	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005 mg/L未満	—	0.005 mg/L未満
フェノール類	0.005mg/L	0.0005 mg/L未満	—	0.0005 mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	1.0 mg/L
pH値	5.8-8.6	7.4	7.3	7.4
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5 度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素		0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L
評価		上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する

採水年月日 令和7年11月11日