

## 原 水 水 質 検 査 結 果

水 源 地		琵琶湖北湖	琵琶湖北湖	野洲川
淨 水 場		吉川浄水場	馬渓浄水場	水口浄水場
採 水 地 点 名		吉川浄水場原水	馬渓浄水場原水	水口浄水場原水
項 目	基準値※			
気 温		12.9 °C	15.8 °C	9.5 °C
水 温		17.3 °C	17.0 °C	14.1 °C
一般細菌	100個/mL	17 個/mL	12 個/mL	120 個/mL
大 腸 菌	検出されないこと	1.8 個/100mL未満	2.0 個/100mL	280 個/100mL
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L
六価クロム化合物	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.04 mg/L	0.02 mg/L未満	0.57 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.09 mg/L	0.09 mg/L	0.17 mg/L
ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ジクロロメタン	0.02mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ペ ン ゼ ン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
塩 素 酸	0.6mg/L	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	—	—	—
臭 素 酸	0.01mg/L	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.05 mg/L	0.05 mg/L	0.03 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.26 mg/L	0.09 mg/L	0.11 mg/L
銅及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L	7.4 mg/L	7.2 mg/L	7.1 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.018 mg/L	0.009 mg/L	0.008 mg/L
塩化物イオン	200mg/L	9.4 mg/L	9.1 mg/L	6.6 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L	38 mg/L	38 mg/L	41 mg/L
蒸発残留物	500mg/L	67 mg/L	66 mg/L	90 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
ジェオスマシン	0.00001mg/L	0.000002 mg/L	0.000003 mg/L	0.000001 mg/L
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
フェノール類	0.005mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	1.3 mg/L	1.3 mg/L	1.3 mg/L
pH値	5.8-8.6	7.7	7.8	7.6
味	異常でない	—	—	—
臭氣	異常でない	藻臭	かび臭	下水臭
色度	5度	3.2 度	3.6 度	8.6 度
濁度	2度	2.9 度	1.9 度	3.3 度
残留塩素		—	—	—

採水年月日 令和7年11月11日

※ 原水については基準値は設定されていないが、参考のため浄水の基準値を記載した。