

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年4月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年5月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年6月

		採 水	水 温	硬 度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	pH値	濁 度	総アル カリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	日	8:00	19.2					7.8	3.6	
2	月	8:28	18.2	37	67	9.0	0.03	8.2	1.4	34.8
3	火	8:44	18.1					8.1	1.5	
4	水	8:22	18.4					8.1	1.9	
5	木	8:40	18.3					8.3	1.4	
6	金	8:22	18.7					8.4	1.7	
7	土	8:00	19.2					8.5	1.6	
8	日	8:00	19.7					8.5	1.8	
9	月	8:40	20.1					8.9	1.5	
10	火	8:28	20.9	37	65	8.9	<0.03	8.9	1.1	34.4
11	水	8:23	20.7					8.7	2.0	
12	木	8:23	20.4					7.9	6.9	
13	金	8:25	19.6					7.8	6.0	
14	土	8:00	20.0					7.9	3.8	
15	日	8:00	20.7					8.5	2.5	
16	月	8:26	20.8	38	68	8.4	0.09	8.3	2.4	36.3
17	火	8:41	22.3					8.0	2.2	
18	水	8:23	22.9					8.2	1.9	
19	木	8:24	23.2					8.5	1.7	
20	金	8:25	22.8					7.8	2.1	
21	土	8:00	23.5					8.4	1.8	
22	日	8:00	25.1					8.4	1.4	
23	月	8:24	25.6	38	63	8.7	0.04	8.4	1.1	35.0
24	火	8:39	23.9					7.8	2.4	
25	水	8:24	24.4					7.7	1.9	
26	木	8:26	24.2					7.7	2.2	
27	金	8:23	24.6					7.9	2.4	
28	土	8:00	23.4					8.2	1.7	
29	日	8:00	24.9					8.0	2.3	
30	月	8:24	25.8					8.3	1.7	
-	-									
平 均		—	21.7	38	66	8.8	0.04	8.2	2.3	35.1
最 高		—	25.8	38	68	9.0	0.09	8.9	6.9	36.3
最 低		—	18.1	37	63	8.4	<0.03	7.7	1.1	34.4
記 事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年7月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年8月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年9月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年10月

[illegible]