

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年4月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	火 8:39	10.8	40	70	10	0.09	7.6	1.5	<0.1	35.3
2	水 8:39	10.9	39	73	10	0.06	7.6	1.4	<0.1	35.5
3	木 8:38	10.6	39	70	9.9	0.06	7.5	0.9	<0.1	35.4
4	金 8:39	10.9	39	72	9.9	0.04	7.7	1.4	<0.1	35.4
5	土 21:00	10.9	39	69	10	0.05	7.8	1.1		35.3
6	日 21:00	11.0	39	70	9.9	0.04	7.7	0.8		34.9
7	月 8:39	11.2	39	72	9.8	0.04	7.6	0.9	<0.1	35.1
8	火 8:39	11.6	39	68	9.9	0.03	7.7	1.0	<0.1	35.0
9	水 8:39	12.2	40	71	12	0.04	7.3	<0.1	<0.1	32.8
10	木 8:39	11.7	39	69	10	<0.03	7.8	1.0	<0.1	35.0
11	金 8:36	12.4	40	73	10	0.04	8.0	1.1	<0.1	35.7
12	土 21:00	11.8	40	72	11	0.04	7.7	1.0		35.2
13	日 21:00	11.2	38	71	9.7	0.05	7.6	1.0		35.1
14	月 8:38	11.6	39	72	9.9	0.03	7.6	1.0	<0.1	34.9
15	火 8:38	12.8	40	72	13	0.05	7.7	2.5	<0.1	34.6
16	水 8:39	12.4	38	71	11	0.11	7.6	1.5	<0.1	34.9
17	木 8:38	11.8	38	70	9.8	0.07	7.6	1.1	<0.1	35.0
18	金 8:39	12.5	38	68	10	0.05	7.8	1.9	<0.1	34.5
19	土 21:00	11.1	38	68	9.6	0.07	7.6	1.2		34.6
20	日 21:00	11.5	38	69	9.6	0.04	7.6	1.0		34.6
21	月 8:36	11.7	38	69	9.5	0.04	7.5	1.1	0.1	35.1
22	火 8:38	11.8	38	67	9.5	0.05	7.7	1.0	0.1	34.6
23	水 8:38	13.2	38	67	9.9	0.06	7.8	0.9	<0.1	34.7
24	木 8:39	12.9	38	67	9.7	0.13	7.8	1.0	<0.1	34.7
25	金 8:38	13.7	38	66	10	0.05	7.4	1.2	<0.1	35.0
26	土 21:00	13.5	38	68	9.8	0.06	7.4	0.9		34.6
27	日 21:00	14.0	38	69	9.8	0.03	7.3	1.3		34.6
28	月 8:39	14.7	38	66	9.9	0.04	7.3	1.1	<0.1	34.4
29	火 21:00	14.0	38	68	9.8	0.05	7.4	1.3		34.6
30	水 8:38	14.6	38	69	11	0.06	7.2	0.3	<0.1	33.3
-	-									
平均	—	12.2	39	70	10	0.05	7.6	1.1	<0.1	34.8
最高	—	14.7	40	73	13	0.13	8.0	2.5	0.1	35.7
最低	—	10.6	38	66	9.5	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	32.8
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年5月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	木	8:38	14.6	38	68	10	0.04	7.5	1.3	<0.1	34.6
2	金	8:38	14.0	38	70	9.6	0.06	7.7	1.7	<0.1	35.2
3	土	21:00	13.8	37	73	12	0.08	7.3	0.8		30.5
4	日	21:00	14.0	38	71	11	0.07	7.4	0.4		32.3
5	月	21:00	14.5	38	71	11	<0.03	7.4	0.7		32.8
6	火	21:00	14.5	38	72	11	0.05	7.4	0.7		32.0
7	水	8:38	14.9	38	72	9.6	0.15	7.8	3.0	<0.1	34.3
8	木	8:38	15.5	38	71	11	0.16	7.4	0.7	<0.1	32.7
9	金	8:38	15.6	38	70	12	0.05	7.2	0.4	<0.1	31.7
10	土	21:00	14.9	38	69	10	<0.03	7.4	1.5		33.5
11	日	21:00	13.5	38	70	9.5	0.08	7.6	2.3		34.2
12	月	8:38	15.5	38	72	9.8	0.09	7.6	2.9	<0.1	33.6
13	火	8:39	15.5	38	68	9.7	0.11	7.7	2.2	<0.1	33.9
14	水	8:39	15.8	38	69	11	0.03	7.3	0.6	<0.1	32.3
15	木	8:38	15.8	38	69	9.6	0.11	7.5	2.8	<0.1	33.6
16	金	8:38	16.4	38	71	9.7	0.13	7.4	2.6	<0.1	33.2
17	土	21:00	16.0	37	70	9.6	0.06	7.6	1.6		33.8
18	日	21:00	14.5	38	70	9.5	0.07	7.4	2.2		34.0
19	月	8:38	15.1	38	69	9.5	0.08	7.5	1.5	<0.1	34.5
20	火	8:38	16.4	37	68	9.6	0.10	7.4	1.9	<0.1	34.2
21	水	8:39	17.1	37	71	9.5	0.08	7.4	2.4	<0.1	34.0
22	木	8:38	17.0	37	70	9.4	0.10	7.6	2.0	<0.1	34.1
23	金	8:38	18.1	37	70	9.7	0.05	7.6	2.1	<0.1	34.2
24	土	21:00	18.4	37	70	9.6	0.05	7.5	1.2		34.3
25	日	21:00	16.2	38	73	9.5	0.11	7.5	2.8		34.6
26	月	8:38	18.0	37	72	9.9	0.15	7.5	2.9	<0.1	34.0
27	火	8:38	18.3	37	69	9.5	0.07	7.6	1.4	<0.1	34.0
28	水	8:38	17.9	37	72	12	0.04	7.3	0.2	<0.1	31.7
29	木	8:39	17.7	37	70	9.4	0.05	7.5	1.9	<0.1	34.7
30	金	8:39	18.4	37	71	9.6	0.10	7.4	2.0	<0.1	34.4
31	土	21:00	18.8	38	72	9.8	0.07	7.6	1.7		34.7
平均	—	16.0	38	70	10	0.08	7.5	1.7	<0.1	33.6	
最高	—	18.8	38	73	12	0.16	7.8	3.0	<0.1	35.2	
最低	—	13.5	37	68	9.4	<0.03	7.2	0.2	<0.1	30.5	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年6月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	18.4	37	71	9.6	0.08	7.5	1.4	34.2	
2	月	8:39	18.7	38	70	9.5	0.08	7.5	1.6	<0.1	34.4
3	火	8:38	19.0	37	69	9.5	0.08	7.6	1.9	<0.1	34.2
4	水	8:39	19.0	37	70	9.5	0.10	7.4	2.0	<0.1	34.9
5	木	8:39	18.8	36	74	12	0.13	7.3	0.3	<0.1	30.5
6	金	8:38	19.1	37	71	13	<0.03	7.3	0.3	<0.1	30.6
7	土	21:00	19.0	37	71	10	0.07	7.6	1.2		33.5
8	日	21:00	19.0	37	72	9.6	0.08	7.6	1.8		34.6
9	月	8:38	19.3	37	74	9.5	0.11	7.5	2.3	<0.1	34.6
10	火	8:38	18.4	38	72	9.5	0.15	7.5	2.7	<0.1	34.9
11	水	8:39	19.0	37	68	9.6	0.11	7.5	2.4	<0.1	34.7
12	木	8:39	19.1	37	71	9.9	0.09	7.6	2.1	<0.1	34.6
13	金	8:38	18.7	37	72	9.5	0.14	7.6	2.8	<0.1	35.0
14	土	21:00	19.0	37	76	11	<0.03	7.2	0.4		31.7
15	日	21:00	19.5	35	74	12	<0.03	7.2	0.2		29.7
16	月	8:39	20.1	35	72	13	<0.03	7.2	0.3	<0.1	28.9
17	火	8:39	21.3	35	74	13	<0.03	7.2	0.4	<0.1	28.7
18	水	8:38	19.2	38	70	10	0.07	7.5	1.4	<0.1	35.3
19	木	8:38	21.8	36	70	9.5	0.13	7.7	2.3	<0.1	33.5
20	金	8:35	21.9	36	72	9.4	0.11	7.5	2.2	<0.1	34.8
21	土	21:00	22.0	37	71	9.3	0.16	7.5	2.2		34.6
22	日	21:00	20.5	38	70	9.4	0.10	7.5	2.2		35.1
23	月	8:38	21.5	38	73	9.4	0.16	7.5	3.2	<0.1	35.2
24	火	8:38	21.7	37	74	9.3	0.20	7.6	3.4	<0.1	35.1
25	水	8:39	21.8	37	70	11	0.04	7.4	0.5	<0.1	33.3
26	木	8:38	22.9	36	69	11	<0.03	7.2	0.5	<0.1	31.7
27	金	8:38	23.6	34	74	13	0.03	7.2	0.5	<0.1	28.2
28	土	21:00	24.5	35	72	12	<0.03	7.2	0.6		29.5
29	日	21:00	25.0	35	70	13	0.03	7.3	0.4		30.0
30	月	8:38	25.1	35	71	10	0.11	7.6	2.0	<0.1	32.6
-	-										
平均	—	20.6	37	72	11	0.08	7.4	1.5	<0.1	33.0	
最高	—	25.1	38	76	13	0.20	7.7	3.4	<0.1	35.3	
最低	—	18.4	34	68	9.3	<0.03	7.2	0.2	<0.1	28.2	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年7月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	火 8:39	24.8	36	76	11	0.10	7.5	3.2	<0.1	32.8
2	水 8:38	24.9	36	72	10	0.19	7.6	3.4	<0.1	33.2
3	木 8:39	23.5	37	72	12	0.08	7.2	0.8	<0.1	33.1
4	金 8:36	23.2	37	71	11	0.04	7.1	0.5	<0.1	33.2
5	土 21:00	24.0	36	73	12	<0.03	7.2	0.3		31.7
6	日 21:00	26.0	36	74	10	0.11	7.6	2.0		33.5
7	月 8:38	27.7	36	71	10	0.13	7.7	2.7	<0.1	33.5
8	火 8:38	27.5	36	70	10	0.09	7.5	2.1	<0.1	33.3
9	水 8:39	24.5	36	69	9.5	0.16	7.3	3.4	<0.1	34.3
10	木 8:39	25.4	36	70	9.4	0.13	7.4	2.8	<0.1	34.1
11	金 8:39	25.3	36	70	9.5	0.12	7.3	2.6	<0.1	34.5
12	土 21:00	27.5	36	72	9.9	0.22	7.6	2.3		33.9
13	日 21:00	26.5	36	70	9.5	0.10	7.5	1.8		33.8
14	月 8:38	27.4	36	70	9.6	0.09	7.6	2.0	<0.1	34.1
15	火 8:38	25.1	36	66	9.5	0.11	7.7	2.2	<0.1	34.1
16	水 8:38	23.9	36	68	9.4	0.12	8.0	2.4	<0.1	34.4
17	木 8:38	24.7	36	73	9.9	0.10	7.8	2.0	<0.1	34.1
18	金 8:34	26.5	38	75	17	<0.03	7.2	0.5	<0.1	31.6
19	土 21:00	25.5	36	70	9.9	0.14	7.8	1.8		33.6
20	日 21:00	26.8	36	67	9.9	0.11	7.9	1.7		33.9
21	月 21:00	27.5	36	68	9.8	0.07	7.7	1.7		34.1
22	火 8:38	27.8	36	68	9.9	0.09	7.7	2.0	<0.1	34.4
23	水 8:38	27.7	36	70	9.6	0.08	7.7	1.8	<0.1	34.3
24	木 8:38	28.0	36	70	9.5	0.08	7.6	1.7	<0.1	34.3
25	金 8:38	27.6	36	69	9.4	0.10	7.3	3.1	<0.1	34.6
26	土 21:00	27.2	36	67	9.4	0.06	7.7	1.0		34.2
27	日 21:00	27.0	36	71	9.5	0.08	7.7	1.1		34.0
28	月 8:39	28.4	36	69	9.3	0.08	7.5	1.3	<0.1	34.7
29	火 8:38	29.4	36	67	9.5	0.04	7.7	1.2	<0.1	34.5
30	水 8:38	28.5	36	66	9.3	0.07	7.4	1.4	<0.1	34.6
31	木 8:38	29.2	36	68	9.4	0.11	7.5	1.3	<0.1	34.6
平均	—	26.4	36	70	10	0.10	7.5	1.9	<0.1	33.8
最高	—	29.4	38	76	17	0.22	8.0	3.4	<0.1	34.7
最低	—	23.2	36	66	9.3	<0.03	7.1	0.3	<0.1	31.6
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年8月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	金	8:38	29.1	38	72	9.3	0.08	7.5	1.2	<0.1	34.6
2	土	21:00	30.0	38	71	9.5	<0.03	7.7	0.5		34.5
3	日	21:00	29.8	38	71	9.7	0.07	7.6	0.9		34.5
4	月	8:38	30.4	37	69	9.7	0.06	7.7	1.0	<0.1	34.1
5	火	8:37	26.5	36	67	9.2	0.13	7.3	2.5	<0.1	34.0
6	水	8:39	27.2	36	69	10	0.06	7.5	1.0	<0.1	33.2
7	木	8:39	29.1	37	71	12	<0.03	7.3	0.3	<0.1	32.1
8	金	8:38	29.2	37	67	9.8	0.06	7.6	1.0	<0.1	34.2
9	土	21:00	29.1	36	69	9.6	0.05	7.8	0.3		34.7
10	日	21:00	29.0	37	70	9.6	0.06	7.8	0.3		34.6
11	月	21:00	25.2	36	68	10	0.10	7.6	0.7		33.2
12	火	21:00	24.1	36	66	9.6	0.06	7.3	0.9		34.4
13	水	21:00	26.5	37	69	9.5	0.08	7.5	0.6		33.8
14	木	21:00	27.5	37	69	9.6	0.09	7.6	0.6		34.4
15	金	21:00	28.2	36	68	9.5	0.06	7.6	0.7		34.1
16	土	21:00	28.2	36	67	9.5	0.06	7.7	0.9		34.2
17	日	21:00	29.0	37	69	9.6	0.06	7.7	1.0		34.2
18	月	8:38	28.9	37	72	9.4	0.05	7.4	1.2	<0.1	34.6
19	火	8:38	29.1	37	71	9.4	0.06	7.5	0.8	<0.1	34.4
20	水	8:39	29.2	36	72	9.4	0.05	7.7	1.1	<0.1	34.7
21	木	8:38	29.8	37	69	9.4	0.05	7.5	0.8	<0.1	34.4
22	金	8:38	30.0	37	68	9.4	0.05	7.5	0.7	<0.1	34.5
23	土	21:00	29.0	38	67	9.4	0.04	7.5	0.8		34.5
24	日	21:00	29.8	37	71	9.4	0.05	7.6	0.7		34.4
25	月	8:38	30.0	36	72	9.5	0.04	7.6	0.7	<0.1	34.8
26	火	8:42	30.6	38	70	9.4	0.06	7.4	0.6	<0.1	34.6
27	水	8:38	30.1	38	71	9.8	0.07	7.4	0.9	<0.1	35.0
28	木	8:39	29.5	37	71	12	0.06	7.3	0.4	<0.1	31.9
29	金	8:38	29.4	37	67	9.4	<0.03	7.6	0.8	<0.1	34.5
30	土	21:00	29.0	37	67	9.5	0.04	7.7	0.5		34.5
31	日	21:00	30.0	37	71	10	<0.03	7.4	0.6		34.5
平均	—	28.8	37	69	10	0.05	7.5	0.8	<0.1	34.2	
最高	—	30.6	38	72	12	0.13	7.8	2.5	<0.1	35.0	
最低	—	24.1	36	66	9.2	<0.03	7.3	0.3	<0.1	31.9	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年9月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	月	8:39	30.5	38	75	9.7	0.05	7.5	0.7	<0.1	34.3
2	火	8:38	30.6	38	72	9.6	0.04	7.5	0.7	<0.1	34.5
3	水	8:38	29.4	38	74	9.5	0.09	7.3	1.7	<0.1	34.8
4	木	8:38	30.0	39	77	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.6
5	金	8:24	29.6	38	69	9.5	0.05	7.7	1.0	<0.1	34.6
6	土	21:00	29.1	38	73	9.7	0.06	7.7	0.8		34.5
7	日	21:00	29.5	38	71	10	0.06	7.5	1.2		34.2
8	月	8:38	29.8	38	72	9.9	0.08	7.5	1.5	<0.1	34.6
9	火	8:38	29.7	37	74	9.9	0.09	7.3	1.6	<0.1	34.3
10	水	8:37	29.9	37	72	9.9	0.08	7.5	1.6	<0.1	34.9
11	木	8:38	29.7	37	77	12	<0.03	7.2	0.4	<0.1	32.9
12	金	8:38	29.6	37	70	10	0.07	7.3	1.6	<0.1	34.8
13	土	21:00	29.0	37	74	11	0.26	7.5	1.2		35.4
14	日	21:00	28.7	37	72	9.9	0.03	7.4	1.2		34.9
15	月	21:00	29.0	37	71	10	0.05	7.5	1.5		34.9
16	火	8:38	29.0	37	75	9.9	0.07	7.5	1.6	<0.1	35.0
17	水	8:38	29.3	37	79	10	0.07	7.5	1.8	<0.1	35.0
18	木	8:38	29.4	37	75	10	0.07	7.3	1.8	<0.1	35.0
19	金	8:38	28.8	37	74	10	0.07	7.5	2.0	<0.1	35.3
20	土	21:00	28.0	37	75	9.8	0.06	7.6	1.3		34.8
21	日	21:00	27.5	37	75	9.8	0.04	7.8	1.4		34.8
22	月	8:38	27.2	37	72	9.8	0.07	7.6	1.7	<0.1	35.2
23	火	21:00	26.7	37	71	9.8	0.07	7.4	1.5		35.1
24	水	8:38	26.8	36	75	9.8	0.08	7.4	1.8	<0.1	35.2
25	木	8:38	26.5	36	74	9.7	0.06	7.3	1.5	<0.1	35.0
26	金	8:38	26.5	36	74	9.8	0.08	7.4	1.7	<0.1	35.1
27	土	21:00	26.0	36	74	9.8	0.06	7.4	1.0		35.3
28	日	21:00	26.0	36	72	9.9	0.06	7.4	1.3		34.9
29	月	8:38	26.0	36	74	9.8	0.06	7.4	1.6	<0.1	35.5
30	火	8:38	25.8	35	70	9.7	0.07	7.3	1.7	<0.1	34.8
-	-										
平均	—	28.5	37	73	10	0.07	7.4	1.4	<0.1	34.7	
最高	—	30.6	39	79	12	0.26	7.8	2.0	<0.1	35.5	
最低	—	25.8	35	69	9.5	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.6	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年10月

日	曜	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
		時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	水	8:39	25.6	37	69	9.9	0.06	7.3	1.5	<0.1	35.0
2	木	8:38	25.6	37	70	9.8	0.05	7.4	1.2	<0.1	34.9
3	金	8:38	25.5	37	69	10	0.06	7.5	1.2	<0.1	35.1
4	土	21:00	24.9	37	65	9.9	<0.03	7.5	0.6		34.6
5	日	21:00	25.0	37	70	9.7	0.04	7.6	0.7		34.8
6	月	8:38	24.8	37	67	9.8	0.06	7.6	0.9	<0.1	35.1
7	火	8:38	25.1	37	66	10	0.06	7.7	1.3	<0.1	34.9
8	水	8:38	25.0	37	67	9.8	0.06	7.3	1.3	<0.1	34.9
9	木	8:38	25.1	37	68	12	<0.03	7.1	0.4	<0.1	32.8
10	金	8:22	24.4	37	71	9.7	0.07	7.6	1.7	<0.1	35.3
11	土	21:00	24.2	37	69	9.9	<0.03	7.6	0.9		35.2
12	日	21:00	24.2	37	71	9.6	0.03	7.7	0.8		35.2
13	月	21:00	24.0	37	67	9.7	0.05	7.6	1.1		35.1
14	火	8:38	24.4	37	69	9.8	0.06	7.7	1.5	<0.1	34.9
15	水	8:38	24.2	36	70	9.9	0.06	7.5	1.5	<0.1	34.9
16	木	8:38	24.2	36	69	11	0.09	7.7	1.7	<0.1	34.4
17	金	8:38	23.9	36	70	10	0.08	7.8	1.6	<0.1	34.4
18	土	21:00	23.6	37	67	10	<0.03	7.5	1.1		35.2
19	日	21:00	23.2	37	70	10	0.03	7.5	1.4		35.0
20	月	8:38	23.3	37	69	10	0.07	7.6	1.7	<0.1	34.7
21	火	8:38	22.5	38	71	11	0.11	7.8	2.2	<0.1	34.9
22	水	8:38	21.2	39	69	9.6	0.10	7.6	2.6	<0.1	35.3
23	木	8:38	21.2	38	72	10	0.09	7.6	2.3	<0.1	35.3
24	金	8:38	21.0	38	67	9.7	0.21	7.6	2.0	<0.1	35.0
25	土	21:00	21.0	38	67	9.8	0.04	7.6	1.3		34.7
26	日	21:00	21.0	38	67	9.5	0.06	7.6	1.3		35.0
27	月	8:38	20.8	38	68	10	0.08	7.6	1.9	<0.1	35.0
28	火	8:38	20.3	39	70	11	0.13	7.6	2.7	<0.1	35.0
29	水	8:38	19.7	38	67	10	0.12	7.9	2.7	<0.1	35.0
30	木	8:38	19.6	38	67	9.9	0.11	7.9	2.8	<0.1	34.3
31	金	8:38	19.8	38	69	9.9	0.11	7.8	2.5	<0.1	35.0
平均		—	23.2	37	69	10	0.07	7.6	1.6	<0.1	34.9
最高		—	25.6	39	72	12	0.21	7.9	2.8	<0.1	35.3
最低		—	19.6	36	65	9.5	<0.03	7.1	0.4	<0.1	32.8
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年11月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	土	21:00	18.9	38	68	10	0.03	7.8	1.3	34.6
2	日	21:00	18.5	38	68	9.8	0.06	7.7	1.3	34.9
3	月	21:00	18.2	38	71	9.8	0.08	7.5	1.6	34.7
4	火	8:38	17.9	38	70	9.9	0.13	7.8	3.0	35.0
5	水	8:38	18.3	38	68	9.9	0.11	7.7	3.0	34.9
6	木	8:38	18.2	38	68	9.9	0.10	7.7	2.6	34.8
7	金	8:33	18.3	38	70	9.6	0.07	7.6	2.5	36.1
8	土	21:00	17.0	38	69	9.7	0.07	7.7	1.6	35.1
9	日	21:00	17.5	38	67	9.6	<0.03	7.6	1.6	35.0
10	月	8:38	17.9	38	67	9.6	0.06	7.7	2.0	35.2
11	火	8:38	17.6	38	69	10	0.09	7.8	2.5	34.7
12	水	8:38	17.2	38	68	9.7	0.08	7.7	2.2	34.6
13	木	8:38	17.2	38	66	9.6	0.06	7.4	2.0	35.4
14	金	8:38	17.1	38	70	12	<0.03	7.3	0.2	33.1
15	土	21:00	16.2	38	68	9.7	0.06	7.4	1.3	35.1
16	日	21:00	16.1	38	70	9.7	0.08	7.4	1.8	35.0
17	月	8:38	16.7	38	67	9.8	0.06	7.4	2.1	35.0
18	火	8:38	16.7	38	68	10	0.06	7.4	1.9	34.9
19	水	8:38	16.1	39	69	12	<0.03	7.2	0.2	32.2
20	木	8:38	15.7	38	70	9.6	0.07	7.5	1.9	34.7
21	金	8:38	15.8	38	65	9.7	0.10	7.5	2.0	34.8
22	土	21:00	15.0	38	67	9.7	0.04	7.6	1.4	35.2
23	日	21:00	14.8	38	69	9.7	0.04	7.5	1.3	35.0
24	月	21:00	15.0	38	66	9.7	0.06	7.6	1.6	35.0
25	火	8:38	15.4	38	67	9.7	0.08	7.6	2.1	34.9
26	水	8:38	15.2	38	66	9.7	0.08	7.7	2.1	35.0
27	木	8:38	15.2	38	68	9.7	0.08	7.6	1.8	34.8
28	金	8:38	15.4	38	66	9.6	0.07	7.9	1.7	35.0
29	土	21:00	14.5	38	69	9.7	0.05	7.7	1.4	34.9
30	日	21:00	14.5	38	69	9.6	0.08	7.6	1.9	34.9
-	-									
平均	—	16.6	38	68	10	0.07	7.6	1.8	<0.1	34.8
最高	—	18.9	39	71	12	0.13	7.9	3.0	<0.1	36.1
最低	—	14.5	38	65	9.6	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.2
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和7年12月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	月	8:01	14.9	38	72	9.5	0.09	7.7	1.9	<0.1	35.1
2	火	8:38	14.9	38	69	9.5	0.10	7.8	2.1	0.1	35.0
3	水	8:38	15.0	38	70	9.5	0.06	7.8	2.5	0.1	35.2
4	木	8:38	13.7	38	70	10	0.10	7.6	1.8	<0.1	34.5
5	金	8:38	13.6	38	69	9.6	0.15	7.7	2.9	<0.1	35.5
6	土	21:00	13.0	38	72	9.6	0.07	7.7	1.1		35.3
7	日	21:00	12.1	39	73	11	0.07	7.5	1.8		35.4
8	月	8:38	12.9	38	70	9.9	0.09	7.6	1.6	0.1	35.4
9	火	8:38	13.1	38	71	10	0.09	7.7	1.7	<0.1	35.2
10	水	8:38	12.9	38	71	9.8	0.09	7.8	1.9	<0.1	35.1
11	木	8:38	12.8	38	70	9.9	0.08	7.7	1.7	0.1	35.0
12	金	8:38	12.8	38	69	9.8	0.10	7.7	2.2	0.1	35.3
13	土	21:00	11.8	38	68	9.7	0.06	7.7	1.5		35.0
14	日	21:00	12.0	38	72	9.8	0.05	7.6	1.3		35.1
15	月	8:38	12.2	38	72	10	0.10	7.7	1.8	<0.1	35.4
16	火	8:38	12.1	38	68	10	0.08	7.6	1.5	<0.1	34.7
17	水	8:38	12.0	38	68	11	0.07	7.6	1.1	<0.1	35.0
18	木	8:38	12.1	38	69	10	0.07	7.7	1.3	<0.1	35.1
19	金	8:38	11.6	38	67	9.8	0.11	7.6	1.9	0.1	35.1
20	土	21:00	11.5	38	68	9.7	0.05	7.7	1.0		35.0
21	日	21:00	11.7	38	67	9.7	0.05	7.7	1.2		35.1
22	月	8:38	12.2	38	67	9.6	0.07	7.7	1.4	<0.1	34.9
23	火	8:38	11.5	38	66	10	0.13	7.7	2.5	<0.1	34.9
24	水	8:38	11.9	38	67	9.8	0.10	7.7	1.9	<0.1	35.0
25	木	8:38	12.0	38	66	9.9	0.12	7.7	2.1	0.1	35.0
26	金	8:38	11.6	39	64	11	0.13	7.7	2.5	<0.1	34.8
27	土	21:00	10.4	39	65	10	0.05	7.7	0.5		35.3
28	日	21:00	11.0	39	67	11	0.05	7.7	0.6		35.0
29	月	21:00	10.5	39	66	10	0.05	7.7	0.7		35.1
30	火	21:00	10.2	39	63	10	0.05	7.7	0.6		35.4
31	水	21:00	10.0	39	68	10	0.06	7.7	0.8		35.3
平均	—	12.3	38	69	10	0.08	7.7	1.6	<0.1	35.1	
最高	—	15.0	39	73	11	0.15	7.8	2.9	0.1	35.5	
最低	—	10.0	38	63	9.5	0.05	7.5	0.5	<0.1	34.5	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和8年1月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	木	21:00	10.0	39	69	10	0.05	7.7	0.8	35.5	
2	金	21:00	9.3	38	69	9.8	0.04	7.6	0.8	35.0	
3	土	21:00	7.2	39	71	9.8	0.05	7.7	1.2	35.4	
4	日	21:00	9.5	39	67	9.7	0.04	7.7	1.1	35.0	
5	月	8:38	10.2	39	70	9.7	0.06	7.7	1.5	<0.1	35.1
6	火	8:38	10.0	39	70	9.9	0.09	7.7	1.9	<0.1	35.1
7	水	8:38	9.8	39	67	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	32.9
8	木	8:38	10.0	38	66	9.7	0.06	7.7	1.3	0.2	35.1
9	金	8:35	9.4	38	70	9.7	0.09	7.7	2.3	0.2	35.2
10	土	21:00	9.1	39	69	9.7	0.04	7.8	1.3		35.1
11	日	21:00	9.0	39	67	12	<0.03	7.4	0.2		32.6
12	月	21:00	9.0	38	68	9.6	0.04	7.7	1.5		35.1
13	火	8:38	9.3	38	67	9.6	0.08	7.7	2.0	0.1	34.8
14	水	8:38	9.5	38	67	9.6	0.09	7.7	2.1	<0.1	35.3
15	木	8:38	9.1	39	68	9.5	0.08	7.7	1.8	0.1	34.9
16	金	8:38	9.2	38	69	9.5	0.07	7.7	2.0	0.1	34.9
17	土	21:00	9.0	39	66	9.5	0.03	7.8	1.2		35.0
18	日	21:00	9.0	37	69	10	0.07	7.9	1.9		35.1
19	月	8:38	9.2	39	65	9.8	0.06	7.9	2.1	0.1	35.2
20	火	8:38	9.5	38	66	9.5	0.07	7.7	1.8	0.1	35.2
21	水	8:38	8.8	39	70	13	<0.03	7.4	0.4	0.1	33.1
22	木	8:38	8.4	39	67	10	0.05	7.7	1.2	0.1	34.3
23	金	8:38	8.3	39	68	9.5	0.10	7.8	2.6	0.1	34.9
24	土	21:00	8.0	38	66	9.5	0.03	7.7	1.1		35.1
25	日	21:00	8.7	38	69	9.5	0.04	7.7	1.3		35.1
26	月	8:38	8.0	38	67	9.5	0.05	7.7	1.5	0.1	35.1
27	火	8:38	7.9	38	66	9.5	0.05	7.7	1.4	0.1	35.1
28	水	8:38	8.0	38	67	11	<0.03	7.6	0.4	0.2	33.9
29	木	8:20	8.2	38	67	9.5	0.05	7.7	1.4	0.2	35.5
30	金	8:38	7.4	39	69	11	0.05	7.6	1.0	0.1	33.5
31	土	21:00	7.2	38	68	9.5	0.07	7.7	1.3		34.8
平均	—	8.9	38	68	10	0.05	7.7	1.4	0.1	34.8	
最高	—	10.2	39	71	13	0.10	7.9	2.6	0.2	35.5	
最低	—	7.2	37	65	9.5	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.6	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和8年2月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日										
2	月	8:38	7.5	38	67	9.7	0.09	7.7	2.2	0.1	35.1
3	火	8:38	7.6	38	69	9.5	0.07	7.7	1.9	0.2	35.2
4	水	8:38	7.6	38	65	11	<0.03	7.5	0.4	0.2	33.3
5	木	8:38	7.8	38	68	12	<0.03	7.3	0.1	0.2	32.8
6	金	8:38	7.9	38	69	12	<0.03	7.4	0.1	0.2	32.8
7	土	21:00	7.5	39	68	11	<0.03	7.7	0.9		34.8
8	日	21:00	6.8	38	67	11	<0.03	7.5	0.4		33.4
9	月	8:38	7.0	38	69	9.9	0.09	7.7	2.6	0.1	35.2
10	火	8:38	7.4	38	66	9.5	0.07	7.7	1.9	0.2	35.1
11	水	21:00	7.5	38	69	9.5	0.04	7.8	1.4		34.9
12	木	8:38	7.9	38	67	9.5		7.8	1.7	0.2	35.1
13	金	8:38	7.9	38	69	10	0.08	7.8	2.0	0.1	35.3
14	土	21:00	8.0	39	73	13	0.05	7.7	1.3		34.7
15	日	21:00	8.0	39	69	11	0.05	7.6	1.3		34.8
16	月	8:38	8.6	39	68	10	0.06	7.6	1.6	0.1	35.0
17	火	8:38	8.7	40	72	12	0.16	7.7	2.9	0.1	35.2
18	水	8:38	8.4	40	72	11	0.13	7.8	2.7	0.1	35.6
19	木	8:38	8.3	39	65	9.8	0.06	7.8	1.7	0.2	35.2
20	金	8:38	8.2	40	69	12	0.14	7.8	3.0	0.1	35.1
21	土	21:00	8.0	39	72	11	0.07	7.8	1.6		35.3
22	日	21:00	8.3	39	72	11	0.04	7.8	1.4		35.2
23	月	21:00	8.6	39	71	11	0.05	7.8	1.5		35.5
24	火	8:38	8.9	39	71	10	0.06	7.7	1.6	0.1	35.2
25	水	8:38	9.2	39	72	11	<0.03	7.5	0.6	<0.1	34.2
26	木	8:38	9.4	39	67	10	0.04	7.7	1.1	0.1	35.4
27	金	8:38	9.4	39	67	10	0.05	7.6	1.2	0.1	35.1
28	土	21:00	9.5	39	71	10	0.05	7.8	1.3		35.6
-	-										
-	-										
-	-										
平均	—	8.1	39	69	11	0.06	7.7	1.5	0.1		34.8
最高	—	9.5	40	73	13	0.16	7.8	3.0	0.2		35.6
最低	—	6.8	38	65	9.5	<0.03	7.3	0.1	<0.1		32.8
記事	2月1日 欠測 2月12日 鉄イオン欠測										

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和8年3月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	9.0	39	72	10	0.06	7.8	1.5	35.2	
2	月	8:38	9.6	39	69	10	0.06	7.8	1.6	0.1	35.4
3	火	8:38	9.8	39	70	10.0	0.06	7.8	1.8	<0.1	35.6
4	水	8:38	9.9	39	69	10.0	0.06	7.8	1.6	<0.1	35.2
5	木	8:38	9.6	39	71	11.0	0.08	7.9	2.1	<0.1	35.3
6	金	8:35	9.5	39	69	10	0.07	7.9	2.2	0.1	35.9
7	土	21:00	9.2	39	68	11	0.05	7.8	1.0		35.2
8	日	21:00	9.0	39	68	10	0.06	7.9	1.8		35.4
9	月	8:38	9.6	40	74	13	0.12	7.8	2.6	<0.1	35.4
10	火	8:38	9.2	39	64	10	0.07	7.6	1.6	<0.1	35.3
11	水	8:38	9.2	39	67	10	0.08	7.8	2.1	<0.1	35.5
12	木	8:38	9.2	39	68	10	0.06	7.8	1.7	<0.1	35.6
13	金	8:38	9.3	39	70	10	0.07	7.8	1.9	<0.1	35.2
14	土	21:00	8.6	40	72	11	<0.03	7.5	0.2		34.7
15	日	21:00	7.0	40	68	9.9	0.06	7.7	1.8		35.9
16	月	8:38	9.2	39	67	9.8	0.06	7.8	1.8	<0.1	35.9
17	火	8:38	9.4	40	72	10	0.10	7.8	2.7	<0.1	36.0
18	水	8:38	9.2	39	67	11	<0.03	7.5	0.7	<0.1	34.7
19	木	8:15	9.4	39	66	9.6	0.04	7.7	1.3	<0.1	35.5
20	金	21:00	9.5	39	68	10.0	0.04	7.8	2.1		36.0
21	土	21:00	9.0	38	68	10	0.04	7.8	2.3		35.6
22	日	21:00	9.0	39	70	9.9	0.04	7.8	2.2		35.6
23	月	8:35	9.9	39	68	10	0.07	7.8	2.1	<0.1	35.7
24	火	8:38	10.3	39	67	10.0	0.07	7.7	2.0	<0.1	35.6
25	水	8:38	9.9	38	67	9.7	0.04	7.7	1.3	<0.1	35.1
26	木	8:38	10.4	39	69	10.0	0.08	7.9	2.2	<0.1	35.2
27	金	8:38	10.4	38	72	9.9	0.06	7.8	1.8	<0.1	35.2
28	土	21:00	10.5	39	71	11	0.06	7.6	1.6		35.5
29	日										
30	月	8:38	11.3	39	70	11	0.06	7.8	1.9	<0.1	35.1
31	火	8:38	11.4	39	69	10.0	0.06	7.8	1.7	<0.1	35.4
平均	—	9.6	39	69	10	0.06	7.8	1.8	<0.1	35.4	
最高	—	11.4	40	74	13	0.12	7.9	2.7	0.1	36.0	
最低	—	7.0	38	64	9.6	<0.03	7.5	0.2	<0.1	34.7	
記事	3月29日 欠測										