

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
1	入札説明書	004	2.6	事業期間（予定） 【工程】本契約に係る議会の議決（本契約の締結）が【期間（予定）】令和8年12月下旬頃となっており、竣工の時期が令和10年12月と示されて居ります。契約締結後の令和8年12月下旬から令和10年12月の間で、受注者が対象業務の(1)～(5)を自主的に各々の業務の期間を定めればよいと考えて宜しいでしょうか。(1)～(5)各業務の定められた期限等はございますでしょうか。	本契約の締結から令和10年12月までの期間で対象業務(1)～(5)を進めてください。
2	入札説明書	006	4.1.(3).オ	当才要件において、JV代表企業が一級建築士事務所の登録を受けた者でなければ要件を満たさないこととなるのでしょうか。JV代表企業が設計業務（基本設計・実施設計）を行わなければならないのでしょうか。	当該要件において、JV代表企業が一級建築士事務所の登録を受けている必要があります。なお、JV代表企業が設計業務を自ら実施することは必須ではありません。
3	入札説明書	009	4.3.(2)	アからオまでの配置予定技術者は兼務は可とすると記載されており、1人の技術者が全ての職務を行うことが出来るものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	入札説明書	009	4.3.(2).ウ.(7)	解体工事の監理技術（予定）者に(7)の施工実績を問うのでしょうか。	4.3.(2).ウ監理技術者（解体工事）については、入札説明書に記載のとおり、次の(7)、(イ)いずれかの要件を満たす必要があります。 (7) 前項イ(7)の実績を有していること。 (イ) 敷地内に運営中の施設を有する建物の解体工事を行った実績を有していること。
5	入札説明書	008	4.2.(2).エ.(イ)	研究施設について、分野および設備等について制限はありますか。また建物規模2000㎡以上の延床面積の中で一部でも研究施設が含まれていれば実績として認められると解釈して宜しいでしょうか。	研究施設の分野および設備等については、制限は設けておりません。また、建物規模が延床面積2,000㎡以上であり、その一部に研究施設が含まれている場合は、実績として認めます。
6	入札説明書	009	4.3.(3).ア.(イ).C-09	滋賀県建築設計監理事業協同組合の場合、管理技術者は所属企業での実績で認められるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	入札説明書	010	4.3.(3).エ・オ	電気設備主任担当技術者と機械設備主任担当技術者のどちらか一方に設備設計一級建築士を配置すればよいという認識でよろしいでしょうか。	3.(3)エおよびオのとおり、電気設備主任担当技術者と機械設備主任担当技術者がそれぞれ設備設計一級建築士または建築設備士であることを条件としています。
8	入札説明書	012	5.4.(1).ア.ウ	提出は紙とデータ保存したCD等の提出という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。配布および提出書類一覧表に提出形式の記載がありますので、ご確認をお願いいたします。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
9	入札説明書	013	5.6.(1).ア.B-03	現地見学に入札参加表明書を提出しない協力企業の参加を認めていただけないでしょうか。	B-03 現地見学参加申請書に記載の上限人数を遵守いただき、名簿に企業名・氏名を記載いただければ参加を認めます。ただし、本事業に協力予定の業者に限り認めることとします。
10	入札説明書	015	5.7.(4).ア	対話における議題内容等申請書に添付する資料について任意とありますが、議題内容についての添付資料であれば当日追加で持参することは可能でしょうか。	お見込みのとおりです。
11	入札説明書	015	5.7.(7)	「対話時に口頭で行った回答の内容については、県は一切の責任を負うものではない。」とありますが、県側の出席予定者は県の担当課でしょうか、もしくは現場の担当者でしょうか。予定されている対話内容は、別表2 技術提案審査基準における、「研究を効率的に行うことができる計画や研究施設特有の課題を解決するための動線計画」や「研究機能の変化に対応できる可変性の提案」など、現状の現場の細かな課題などをヒアリングできると考えてよろしいでしょうか。	県側の出席予定者は県の担当課および現場の担当者を予定しています。 対話内容についてはお見込みのとおりです。
12	入札説明書	015	5.7.(7)	「要求水準書等の解釈方法など事業全体に係る対話内容については、事前に、当該対話を行った参加者へ公表する旨を通知した上で公表する場合がある」とありますが、公表を拒否することは可能でしょうか。	お見込みのとおりです。
13	入札説明書	015	5.8.(1).ウ	入札時提出書類のデータについてはCD等に「D-01～D-03、D-09～D-15」で1枚、「D-04～D-8」で1枚、「D-16～D-21」で1枚と分けて格納する認識でよろしいでしょうか。	CDの枚数については特に定めておりません。ただし、各提出書類の区分が明確に判別できるよう、適切に整理のうえ提出してください。
14	入札説明書	015	5.8.(1).ウ.ア～イ	入札時提出書類の紙については「D-01～D-3、D-9～D-15をファイリングしたもの×1部」、「D-04～D-8は各1部をまとめて封筒等に厳封」、「D-16～D-21をファイリングしたもの×13部」提出するという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	入札説明書	015	5.8.(1).ウ.ア	入札時提出書類を紙で提出する際のファイルのサイズ等、タイトル・背表紙の記載等の指定はありますでしょうか。	「様式D-02_第二次審査書類および入札書等確認書」のとおり、内訳明細書はA4ファイルを指定しておりますが、その他については任意のファイルのサイズ等、タイトル・背表紙の記載等としております。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
16	落札者決定基準	005	別表1 1 (2)	監理技術者（新築工事）の実績・現場代理人（新築工事）の実績の評価基準「建物を運用しながらの現地建て替えの実績（実績に加えて加点）」とありますが、実績として上げた工事の中でそのような条件可での工事を履行した場合のみ加点対象となる。もしくは別工事・民間工事（実績A・B・Cの要件問わず）も加点対象となるのでしょうか。	実績とは別工事・民間工事（実績A・B・Cの要件問わず）も加点対象となります。
17	落札者決定基準	005	別表1 1 (2)	監理技術者（新築工事）の実績・現場代理人（新築工事）の実績の評価基準「建物を運用しながらの現地建て替えの実績（実績に加えて加点）」とありますが、同敷地内の別建物を運用したまま、その敷地内で改築工事や解体と新築工事を行った場合も加点対象となるのでしょうか。（例：病院や学校等の敷地内で1棟のみを解体・新築し、他の隣接する建物は通常通り運用されていた場合）	お見込みのとおりです。
18	落札者決定基準	005	別表1 1 (2)	「建物を運用しながらの現地建て替えの実績」とはどのようなものを想定されているのでしょうか。 建築基準法の定義で言うと、建て替えとは既存建物を解体し同じ土地に新しい建物を建て直すこととなりますが、その場合、居ながら解体と言うのは、同一敷地内の建物を含まないと成立しないのではないのでしょうか。 したがって、運用している建物と同一敷地内で建て替えを行った実績が加点対象という考え方でよろしいのでしょうか。	NO. 17を参照してください。
19	落札者決定基準	005	別表1 1 (2)	「配置予定技術者に係る継続教育【CPD】の取り組みの評価」とありますが、滋賀県総合評価方式の運用ガイドラインに基づき、入札公告日の属する年度の前年度の10月1日以降～第一次審査書類提出期限（R8.5.26）までの各団体の評価対象単位以上（必要な水準）の証明書の提出が加点対象となると考えてよろしいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	落札者決定基準	005	別表1	CPDについて、基準日や単位数の考え方は県土整備部における総合評価方式を参照すればよろしいのでしょうか。	NO. 19を参照してください。
21	落札者決定基準	005	別表1	応募者の構成が特定JVと設計企業のグループの場合の企業実績における設計実績と、(3)配置予定技術者（設計）の管理技術者の実績とは重複するものであっても良いのでしょうか。	お見込みのとおりです。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
22	落札者決定基準	005	別表1	設計実績における「元請に限る」について、共同企業体として設計契約している場合も実績に含まれると考えてよろしいでしょうか。	共同企業体の場合は、代表構成員として当該業務に従事した実績について認めます。 当該事項が確認できる書類を併せて提出してください。
23	落札者決定基準	005	別表1	落札者決定基準 1. 実績評価 (3) 配置予定技術者（設計）の実績は、その設計業務の役割は、点数に影響しないでしょうか。 （例・管理技術者の設計実績が、建築主任担当技術者、建築担当技術者の経験でも同点数という扱いでしょうか）	お見込みのとおりです。
24	落札者決定基準	005	別表1	落札者決定基準 あくまで病院は自治体の公立病院ですが、発注者が指定管理者の民間の場合は、実績A（国または地方公共団体または公的機関が発注する）の対象とはならないでしょうか。ご教示願います。 （実績Bの扱いになりますでしょうか）	本入札においては、発注者が民間の指定管理者の場合は、実績Aの対象とはなりません。
25	様式集	参加表明書	C-01	当(C-01)書類は、構成員ごとに1枚ずつ提出する必要があるのでしょうか。	「C-02_特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書」として届出を行った主体で提出してください。
26	様式集	特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書	C-02	（共同企業体名）名称は、応募者の構成等ごとに入札説明書 5ページ 第4 参加要件 1 (1)ア、イ、ウーにどの様に決めて、記載するのが宜しいでしょうか。	共同企業体名については特に指定はありませんので、応募者において適切に定めてください。
27	様式集	特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書	C-02	商号または名称とは、何を記載するものなのでしょうか。	当該様式においては、書面1ページ目の商号または名称には応募される企業の名称を記載し、2ページ目の応募者のメンバー表の商号または名称には共同企業体名を記載してください。
28	様式集	第二次審査書類提出届	D-01	当(D-01)書類は、代表企業のみが行うのか、若しくは構成員ごとに1枚ずつ提出する必要があるのでしょうか。	「C-02_特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書」として届出を行った主体で提出してください。
29	様式集	委任状	D-09	当(D-09)書類（JV参加者→特定JV代表企業）は、誰が誰に対して委任するのでしょうか。応募者の構成において入札説明書 5ページ 第4 参加要件 1 (1)のイー特定JVと設計企業のグループの場合は、どの様に委任すれば宜しいでしょうか。	委任状（D-09）については、特定JVの構成員が代表企業に対して、本事業に係る入札手続等に関する権限を委任するものであり、特定JVと設計企業によるグループ構成の場合においては、特定JVの各構成員および設計企業を含むグループ構成員が、代表企業に対して同様に委任するものとしてください。
30	様式集	滋賀県水産試験場本館等整備事業 要求水準書チェックリスト	D-20	「15 渡し」の表記	「15 引渡し」の誤記です。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
31	様式集	参加表明書	C-01	C-03誓約書のように「※構成員ごとに1枚ずつ提出してください」の記載がありませんが、代表企業のみ提出か、特定JV名での提出、若しくは代表企業・構成員（JV構成員・グループ構成員）全ての提出が必要のいずれでしょうか。	C-01参加表明書については、代表企業による提出で足りるものとします。
32	様式集	特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書	C-02	3者以上の場合は構成員を追加すること、と記載がありますが、特定JV（2社）と設計企業のグループで参加する場合、（代表企業）特定JV代表企業記名押印・（構成員）特定JV構成員記名押印・（グループ構成員）設計企業記名押印のように特定JVの構成員とグループ構成員の区別がつくよう記載したほうがよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
33	様式集	特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書	C-02 応募者のメンバー表	「商号または名称」は特定JV名を記載でよろしいでしょうか。	NO. 27を参照してください。
34	様式集	特定建設工事共同企業体・設計共同体・グループ結成届出書	C-02 応募者のメンバー表	区分の欄に「構成員①・②」とありますが、特定JVの構成員は「構成員」、グループ構成員の設計企業は「グループ構成員」と区別がつくよう記載したほうがよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
35	様式集	応募者の設計業務の実績【企業実績】	C-08	「商号または名称」は特定JV名を記載でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
36	様式集	設計技術者の配置、資格および実績	C-09	「商号または名称」は特定JV名を記載でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
37	様式集	応募者の工事の実績【企業実績】	C-10	「商号または名称」は特定JV名を記載でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
38	様式集	工事技術者の配置、資格および実績	C-11	「商号または名称」は特定JV名を記載でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
39	様式集	工事監理技術者の配置、資格および実績	C-12	「商号または名称」は特定JV名を記載でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
40	様式集	応募者の工事の実績【企業実績】	C-10 (注3)	「入札説明書 第4の2(2)本事業の工事を実施する者の参加要件アからカまで」とありますが、入札説明書該部分にはオまでしか記載がありません。ア～オまでと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
41	様式集	参加表明書	C-01	参加表明書は各構成員毎に提出するのでしょうか？ 各構成員毎に提出する場合、共同企業体名の明記は必要でしょうか。 様式には共同企業体名を記載する箇所がありません。	当該様式の（本事業への入札参加を希望する法人）の欄には、共同企業体名を記載してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
42	様式集	資本関係および人的関係に係る状況届	C-07	資本関係および人的関係に係る状況届は各構成員毎に提出するとおもわれますが、様式には共同企業体名を記載する箇所がありません。共同企業体名の明記は必要でしょうか。ご教示願います。	本様式については、共同企業体名の明記は不要です。
43	様式集	応募者の設計業務の実績【企業実績】	C-08	様式には共同企業体名を記載する箇所がありません。共同企業体名の明記は必要でしょうか。ご教示願います。	NO. 35を参照してください。
44	様式集	設計技術者の配置、資格および実績	C-09	様式には共同企業体名を記載する箇所がありません。共同企業体名の明記は必要でしょうか。ご教示願います。	NO. 36を参照してください。
45	様式集	応募者の工事の実績【企業実績】	C-10	(注1)に実績証明に契約書の添付とありますが、契約書のかわりにコリンズでもよろしいでしょうか。もしくは契約書は必須でしょうか。	契約書に代えて、コリンズ（CORINS）の登録情報による証明でも差し支えありません。
46	様式集	応募者の工事の実績【企業実績】	C-10	(注3)に記載の力の要件を御指示願います。	NO. 40を参照してください。
47	様式集	応募者の工事の実績【企業実績】	C-10	様式には共同企業体名を記載する箇所がありません。共同企業体名の明記は必要でしょうか。ご教示願います。	NO. 37を参照してください。
48	様式集	工事技術者の配置、資格および実績	C-11	代表構成員以外の構成員の配置予定技術者は、第一次審査書類の申請時には提出する必要はないと考えて宜しいでしょうか。（工事着手時の提出で宜しいでしょうか。）	お見込みのとおりです。
49	様式集	工事技術者の配置、資格および実績	C-11	配置する統括責任者や現場代理人については、監理技術者と兼務しない場合は、様式C-11の実績欄に記載する必要はないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
50	様式集	工事技術者の配置、資格および実績	C-11	監理技術者（解体工事）の参加資格要件について、新築工事の実績と解体工事の実績は別工事でも良いということでしょうか。その場合㎡数等の要件はありますでしょうか。	新築工事の実績と解体工事の実績は、別工事であっても差し支えありません。また、当該実績における延べ床面積の要件は設けておりません。
51	様式集	工事技術者の配置、資格および実績	C-11	様式には共同企業体名を記載する箇所がありません。共同企業体名の明記は必要でしょうか。ご教示願います。	NO. 38を参照してください。
52	様式集	工事監理技術者の配置、資格および実績	C-12	様式には共同企業体名を記載する箇所がありません。共同企業体名の明記は必要でしょうか。ご教示願います。	NO. 39を参照してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
53	様式集	技術提案書	D-18	「仮企業」を記する旨がありますが、入札説明書に記載の通り、提出する13部すべてに第一次審査の結果通知される仮企業名（アルファベット表記等）を記する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
54	様式集	応募者の設計業務の実績 【企業実績】	C-08	（注1）契約書や図面、仕様書等を提出とありますが、これらを内容を公に証明したパブディス（カルテ登録）がある場合は、その提出をもってお認め頂けるという認識で宜しいでしょうか。（通常契約書の代わりとしても認められます）	お見込みのとおりです。
55	様式集	設計技術者の配置、資格および実績	C-09	（注1～注3）「管理技術者」に配置予定の者について記載となっていますが、落札者決定基準別表1実績審査基準（3）では、建築（総合）主任技術者についても配点があります。管理技術者と建築（総合）主任技術者の2名についてのみ、3設計業務の実績を記入し、その他の主任技術者へは空欄で提出という理解で宜しいでしょうか。	当該様式は、参加要件を確認する書類のため、入札説明書にて要件を定めている管理技術者について当該欄に記載してください。 なお、D様式については落札者決定基準に定める配点がある配置予定技術者について提出してください。
	契約関連書類	—	-	—	—
56	要求水準書（本編）	007	001.002.9.1	延べ床面積について、G-19モデルプランにある屋根下の干し場なども含めた建築基準法上の延床面積が1,889㎡以内である必要がありますか。	本入札においては延床面積（1,889㎡以内）に含めずに提案してください。設計段階において、建築基準法上の取扱いについては協議してください。
57	要求水準書（本編）	010	001.003.34 物価変動リスク	物価変動リスクについて、※2契約書によるとありますが、設計監理業務費が年度をまたいだ場合の物価スライドによる人件費の増額も認められますか。	「E-02_建築設計業務委託契約」および「E-04_建築工事監理業務委託契約」によります。
58	要求水準書（本編）	010	001.003	設計監理業務における労務費等の上昇については、協議していただけないでしょうか。ご検討をお願いいたします。	「E-02_建築設計業務委託契約」および「E-04_建築工事監理業務委託契約」によります。
59	要求水準書（本編）	032	002.005.3.5.イ.ア.f	週休二日について、対象期間や取組の考え方を御指示願います。	週休二日については、県の基準および運用に準拠するものとします。 対象期間や具体的な取組については、滋賀県交通まちづくり部建築課の「週休2日取組促進型工事実施要領」に基づき適切に実施してください。
60	要求水準書（本編）	035	002.005.3.5.イ.コ.d	VOC測定は何カ所程度の測定を見込めばよいでしょうか。	VOC測定については、原則として居室ごとに実施するものとします。 なお、詳細な測定箇所および数量については、提案時に適切に設定してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
61	要求水準書 (本編)	055	003.003.3.2.ウ.イ	展望スペースは室内で、かつ段差無しでアクセスできる必要がありますか？また、北側だけでなく、西側、東側を望める開口部が必要でしょうか。	「G-12_ルームデータシート」をご参照ください。主たる部屋機能としては、琵琶湖の様子を一望するための場所ですので、仕様等は適宜判断して、提案してください。
62	要求水準書 (本編)	065	003.003.3.5.ア. (オ)	電力量計を必要箇所に設置することとありますが、必要箇所について指示はありますでしょうか。	必要箇所について特段の指定はありませんので、計画に応じて適切に判断し設置してください。
63	要求水準書 (本編)	065	003.003.3.5.イ. (ソ)	雷保護設備について、避雷針設備は法的に必要なければ見込む必要はありませんでしょうか。またSPD設置場所について、全ての盤内に設置は必要ありますでしょうか。	「G-12_ルームデータシート」をご参照ください。
64	要求水準書 (本編)	065	003.003.3.5.ウ. (イ)	既存発電機設置場所を御指示願います。	「G-16_建替え・解体見取図」をご参照ください。
65	要求水準書 (本編)	066	003.003.3.5.ウ. (ウ).e	増設・改修を行う部屋については想定があれば御指示願います。	現段階では想定はありませんので、提案内容に応じて適切に対応してください。
66	要求水準書 (本編)	066	003.003.3.5.ウ. (エ).e	非常照明について、発電機停止後に点灯するように設定すると考えてよろしいでしょうか。	発電機回路は既設ポンプ(3台)専用のため、非常照明は電池内蔵式を採用し、停電時に自動点灯する仕様としてください。 なお、要求水準書3.3.3.5.ウ.(エ).dに記載のある「なお非常照明および誘導灯は発電機回路とすること。」は誤記ですので、当該部分を削除として読み替えてください。
67	要求水準書 (本編)	067	003.003.3.5.ウ. (オ).b	コンセントの色分けについて、商用電源回路(白)・非常電源回路(赤)のような認識でよろしいでしょうか。	発電機回路は既設ポンプ(3台)専用のため、コンセントの色分けは不要です。白色で統一してください。
68	要求水準書 (本編)	067	003.003.3.5.ウ. (オ).f	電力負荷の大きいエリアについて、想定があれば御指示願います。	詳細はG-13 什器・備品リストをご参照ください。飼育実験棟における水槽周りの電源は、コンセント2個につき専用回路(20A)1回路としてください。
69	要求水準書 (本編)	067	003.003.3.5.ウ. (オ).g	必要に応じて設置とありますが、取付機器が決まっているものがあれば御指示願います。	取付機器については現時点では決定しておりませんので、適宜判断のうえ提案してください。
70	要求水準書 (本編)	068	003.003.3.5.ウ. (コ).b	監視カメラについて、夜間出入口と外部1か所以外に屋内等に設置の必要はありますでしょうか。	「G-12_ルームデータシート」をご参照ください。
71	要求水準書 (本編)	068	003.003.3.5.ウ. (サ)	必要な部屋について、諸室諸元表では読み取れないため、御指示願います。	「G-11_諸室諸元表_職員出入口(夜間出入口)」に記載があります。警備システムとの調整等の詳細については、設計段階を考えています。
72	要求水準書 (本編)	068	003.003.3.5.ウ. (シ).b	非常放送時のカトリレー電源の設置について、今回工事は一般放送の為、必要なしという認識でよろしいでしょうか。	業務放送のみの運用のため、カトリレーは不要です。ただし、外部の放送が聞き取りにくいとのご指摘をいただいておりますので、電流値(A数)の変更など、適切な対策を検討してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
73	要求水準書 (本編)	068	003.003.3.5.ウ. (ソ).d	研究試験機器以外の重要設備はありますでしょうか。また重要設備以外の機器及び盤にはSPDは必要ないという認識でよろしいでしょうか。	重要設備について、「G-11_諸室諸元表」および「G-12_ルームデータシート」に記載されているもの以外に想定はありません。 また、SPDについてはお見込みのとおりです。
74	要求水準書 (本編)	77	003.003.8.(ウ)	昇降機設備機器の搬入に利用する為、人荷用と考えますがよろしいでしょうか。 みしくは記載されている寸法「1300×2300、積載1300kg」の標準乗用タイプと考えてよろしいでしょうか。またG-12のルームデータシートに記載されているエレベーター仕様と食い違いますがどちらが正しいのでしょうか。	昇降機の仕様については、要求水準書の記載を正としてください。
75	要求水準書 (本編)	77	003.003.9.(イ)	アスファルト舗装の耐荷重について、4 t及び10 tトラックの通行に支障がない仕様と記載されていますが、消防活動を考えると25 t/m <sup>2</sup> が必要と考えられます。耐圧仕様、グレーチングは消防活動を考慮しなくてもよいと考えてよろしいでしょうか。	消防活動に支障のない計画となるよう、関係法令等を踏まえ適切に設定してください。
76	要求水準書 (本編)	61	003.003.3.(ウ)・(イ)	構造に関する適用基準として、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」および「建築構造設計規準及び同解説」が示されています。 両基準には、大地震時における変形制限値およびその確認方法が規定されていますが、変形制限値の採用にあたっては各基準の趣旨を逸脱しない範囲内において、協議により設定することは可能との理解でよろしいでしょうか。	変形制限値の採用については、各基準の趣旨を踏まえ適切に設定するものとし、原則として各基準に基づいて設定してください。 なお、個別の条件に応じて必要な場合は、設計段階において協議により整理するものとします。
77	要求水準書 (別紙)	既存建物図面	-	現状施設には床洗浄のための排水溝などがありますが、今回の本館棟の各エリアで、加工調理室など、床の水洗いが想定される室があればご教示ください。	「G-11_諸室諸元表」および「G-12_ルームデータシート」をご参照ください。
78	要求水準書 (別紙)	工事区分表	-	内部関連工事で「サイン」について、内照式サインで電源が必要という認識でよろしいでしょうか。	内照式サインを必須とはしておりませんので、用途や計画内容に応じて適宜判断のうえ提案してください。
79	要求水準書 (別紙)	工事区分表	-	その他で「工事期間中の電気主任技術者」について、選任の必要がなければ選任しなくてもよろしいのでしょうか。また必要であれば、外部委託でも良いのか。御解答願います。	お見込みのとおりです。
80	要求水準書 (別紙)	工事区分表	1	トイレ湯沸室など化粧鏡の項目がありますが、G-12などには記載がありません。トイレについては洗面部に1箇所300×500程度の物を設けると考えてよろしいでしょうか。他化粧鏡が必要な箇所があればご教示ください。	化粧鏡の仕様（サイズを含む。）については特段の指定はありませんので、各室の用途や利用形態に応じて適宜判断のうえ提案してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
81	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	共通	研究施設ということを考え、各室に電子錠と入室セキュリティなどを考える必要はありますか。	セキュリティ計画に関しては、「G-11_諸室諸元表」に記載の内容を踏まえてご提案ください。
82	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	2	培養室について、気密となっていますがクリーンルーム仕様という認識でよろしいでしょうか。また等級値があれば御指示願います。	「G-11_諸室諸元表」および「G-12_ルームデータシート」をご参照ください。 本事業では、クリーンルームを与条件として設定しておりませんので、仕様についてはご提案ください。
83	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	2	培養室について、棚板裏照明にも調光は必要という認識でよろしいでしょうか。	天井埋込照明には調光は必要ありません。 棚板裏照明は最大36W蛍光灯3本相当以上の明るさ（1万lm）とし、調光が必要です。
84	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	2	標本処理分析室3について、作業台の上は手元が明るくなるように計画とありますが、スタンド照明と認識してよろしいでしょうか。	本工事に見込んでご提案ください。
85	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	3	展望スペース(室内)について、想定があれば御指示願います。	N0.61をご参照ください。
86	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	3	談話室（会計年度任用職員控室）、更衣室（男・女）、トイレ（男・女）について、電気温水器の機種のご想定があれば御指示願います。	「G-11_諸室諸元表」をご参照下さい。電気温水器の機種については適宜判断のうえ提案してください。
87	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	3	廊下 廊下幅員は有効幅2.0mが必ず必要となると考えてよろしいでしょうか。	要求水準書に記載のとおり、有効幅2.0m以上を確保してください。
88	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	4	飼育実験棟倉庫 G-14に詳細がありませんが、倉庫として壁・扉で仕切る必要はありますか。	G-14は参考図ですので、参考としてご確認ください。 倉庫としての区画方法（壁・扉による仕切りを含む。）については、用途や運用を踏まえ、適宜判断のうえ提案してください。
89	要求水準書 (別紙)	諸室諸元表	4	新油庫（少量危険物保管庫）について、照明器具・コンセントは防爆仕様でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
90	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	共通	各室の除湿器に排水が必要であれば、管径と設置場所をご教示ください。	想定はありません。室用途を踏まえてご提案ください。 家庭用のレベルでも問題ありません。
91	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	共通	各室の給湯機の必要能力をご教示ください。	適宜判断して提案してください。家庭用のレベルでも問題ありません。
92	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	検鏡室の床の振動防止対策について、1階に配置する場合はスラブ厚を大きくする程度の対策でよろしいでしょうか。基準などがあればご教示ください。	基準のご想定はありません。振動防止対策についてはご提案ください。
93	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	検鏡室 データ整理室 落雷対策は分電盤にてSPD設置程度でよろしいでしょうか。	N063をご参照ください。
94	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	風除室(解剖室内) 入出時に手足の消毒が出来る構造とはどのようなものでしょうか。ご教示ください。	手足の消毒については、ボトル式の消毒液を別途、準備・使用することを想定しています。 そのため、建築計画においては、必要なスペースを適宜確保するものとして計画し、提案してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
95	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	壁際SUS製シンクには面台は必要か。必要であればライニングの仕様をご教示ください。	壁際のSUS製シンクの面台およびライニングの仕様については特段の指定はありませんので、おさまり等を含め、適宜判断のうえ提案してください。
96	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	床の振動防止対策は〇〇程度で良いか。	NO. 92をご参照ください。
97	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	検鏡室について除湿器の電気容量を御指示願います。	NO. 90をご参照ください。
98	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	風除室(解剖室内)について、自動ドア扉の電気容量を御指示願います。	別途、追加補足指示書NO. 5をご参照ください。
99	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	1	魚病検査室(組織標本室)について、組織切辺自動梱包機の電気容量を御指示願います。	既存の組織切辺自動梱包機の電気容量は700Wです。
100	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	2	魚病遺伝子検査室(準備室)について、冷凍庫の電気容量を御指示願います。	既存の冷凍庫の電気容量は750Wです。
101	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	2	標本処理分析室3について、湯沸器の電気容量を御指示願います。	適宜判断して提案してください。家庭用のレベルでも問題ありません。
102	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	2	培養室について、気密の部屋の為にクルーンルーム仕様という認識でよろしいでしょうか。	NO. 82をご参照ください。
103	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	2	加工研究室について、給湯器の電気容量を御指示願います。	NO. 91をご参照ください。
104	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	2	標本処理分析室3 瞬間湯沸かし器の能力はどの程度必要でしょうか。	NO. 101をご参照ください。
105	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	3	展望スペース 壁天井が化粧ケイカル仕上となっていますが、琵琶湖を望む以外にどのようなスペースとして利用されるかご教示ください。	NO. 61をご参照ください。
106	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	3	展示・体験スペースについて、移動式ディスプレイには電源は必要でしょうか。その場合の電気容量を御指示願います。	電源は必要になりますが、想定はありません。対応する仕様については、適宜判断のうえ提案してください。
107	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	3	浴室・脱衣室・給湯室について、ユニットシャワーに電源は必要でしょうか。その場合の電気容量を御指示願います。	「G-12_ルームデータシート」に記載のとおり本工事の対象とします。電源等の必要な設備対応については、適宜判断のうえ見込んで提案してください。
108	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	3	風除室について、自動ドア扉の電気容量を御指示願います。	「G-11_諸室諸元表」および「G-12_ルームデータシート」をご参照のうえ適宜判断して、提案してください。
109	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	3	トイレについて、多機能トイレについて詳細を御指示願います。また電源が必要であれば容量を御指示願います。	「G-11_諸室諸元表」および「G-12_ルームデータシート」をご参照のうえ適宜判断して、提案してください。
110	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	3	廊下について、デジタルサイネージの設置場所を御指示願います。必要な電気配線について、御指示願います。	想定はありません。仕様については、必要箇所を含め、適宜判断のうえ提案してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
111	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	4	2階建にする場合のEVの仕様について、要求水準書とルームデータシートで相違があります。ルームデータシートの仕様を正として宜しいでしょうか。また要求水準書には機器の搬出入に利用とありますが、どの室を2階に配置した際に1.0tや15人乗の仕様が必要になるのかご教示ください。	NO.74をご参照ください。
112	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	4	エレベーターについて、電気容量を御指示願います。	適宜判断のうえ提案してください。
113	要求水準書 (別紙)	ルームデータシート	4	飼育実験室について、冷凍庫の電気容量を御指示願います。	G-13什器・備品リストのとおり、1相100Vでフリーザー3台と冷凍冷蔵庫1台を想定していますが、今後3台程度増加することを想定した設定をお願いします。
114	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	共通	吊戸についてCH2700の室の吊戸について、H600ですが設置高さは下部はFLより1800mm程度とし、吊戸棚上部の幕板は必要と考えて宜しいでしょうか。	特記のない限りFLより1,900mm程度とし、天井高に合わせて天井面までの高さとなるよう調整してください。幕板は基本的に吊戸棚上部の幕板は有りとして計画してください。
115	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	共通	給湯機はそれぞれのゾーンごとに分ける必要はありますか。分ける必要がある場合、各給湯器にメーターをつけるなど運用にかかわることがあるならばご教示ください。	給湯設備のゾーニングについて特段の指定はありません。なお、各給湯器ごとにメーターをつけることは想定していませんので、適宜判断のうえ提案してください。
116	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	1	壁際の上製シクには面台は必要でしょうか。必要な場合はライングの仕様をご教示ください。	NO.95をご参照ください。
117	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	2	標本処理分析室3 90 D700の吊戸棚は何か特別なものを収納されますか？耐荷重などが分かる場合はご教示ください。	特別重いものを入れる想定はしていません。一般的な吊戸棚の耐荷重があれば構いません。
118	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	2	標本処理分析室3 H10は上部SUS製シク+下部収納程度の造作家具で良いでしょうか。	適宜判断のうえ提案してください。
119	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	2	培養室 B3 天板の素材は木製で、ブラケットはステンレス程度でよろしいか、また耐荷重をご教示ください。	天板：木製、ブラケット：ステンレスで問題ありません。耐荷重は80kgとしてください。
120	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	2	培養室 B3 厚みについてG-14断面図と相違があります。t35を正としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
121	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	2	培養室 B4 流し台上部と記載があるが下部に流し台は無いので誤記でしょうか。	お見込みのとおりです。
122	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	2	培養室 B5 カン2つであるが、G-14姿図はシンク+作業台の様に見受けられます。ここに一般的なカン2つでよろしいでしょうか。また特殊カンが必要であればご教示ください。	お見込みのとおりです。シンク+作業台（洗浄した器具を乾かすスペース）です。一般的なカン2つで問題ありません。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
123	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	3	調査準備室 参考品番は竿+天井埋込ですが、フックも別に3箇所必要でしょうか。また伸縮型の竿のため2列で考えてよろしいでしょうか。フックが別に必要な場合はフック位置を指示ください。	フックも必要です。竿は縦一列に配置し、フック3つは部屋奥の作業机付近に一列に配置する想定をしています。
124	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	4	更衣室 D600の長椅子が入るスペースを確保すると更衣室が基準面積より大幅に大きくなります。ベンチの幅は参考程度、個数については適宜と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
125	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	4	浴室・給湯室 洗濯機は脱衣室に設置すると考えてよろしいでしょうか。	洗濯機の設置場所については、諸元表の機能の記載を踏まえ、適宜判断のうえ最適な設置位置を提案してください。
126	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	3	執務室 ホワイトボードはどこに設置されますか。他下地が必要なものがあればご教示ください。	執務室のレイアウトはあくまで参考であるため、下地の位置を含め、適宜判断のうえ最適な提案をしてください。他、下地を要すると考えられる備品等がある場合は、同様に適宜判断のうえご提案ください。
127	要求水準書 (別紙)	什器・備品リスト	3	執務室 金庫はどこに設置されますか。床下地補強は必要でしょうか。	「G-13_什器・備品リスト（参考）」を参照のうえ、配置や下地補強の有無を含め、適宜判断のうえ最適な提案をしてください。
128	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	共通	柱型などによりG-13に記載の什器備品配置が出来ない場合は実施設計時に什器備品寸法の再検討は可能でしょうか。もしくはG13を正として備品・什器が配置できるように現時点で各室の大きさを調整するべきでしょうか。ご教示ください。	什器・備品配置および「G-13_什器・備品リスト（参考）」は、いずれも現時点での想定です。諸室面積の規定を優先として提案してください。
129	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	1	検鏡室 K1-K5がG-14のレイアウトと合いません。室左側がK3、室下側にK1を3台、室上部にK2を2台、室中央には50.作業台(工事外)が2つ設置されると考えてよろしいでしょうか。	K4およびK5については、K3に読み替えてください。K1、K2は参考備品のため、机の幅については部屋幅に合わせて調整してください。
130	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	1	検鏡室において暗幕カーテン位置の参考設置案をご教示ください。	簡易的な暗室内で使用する検鏡機器が2台あるため、机2つを暗幕で囲む必要があります。以下の内容で2か所に設置検討ください。機器を設置した机、横の棚、人が座った状態の椅子がすべて暗幕内に入るようにコの字型またはL字型にカーテンレールを設置し、カーテンと天井との隙間から光が入らないような措置を行ってください（カーテンボックス等）。暗幕はスライドで開閉が可能となるようにしてください。設置位置に関しては適宜判断のうえ提案してください。
131	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	1	ホルマリン処理室 77 吊戸棚の位置をご教示ください。	適宜判断のうえ提案してください。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
132	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	1	培養室 LED照明は断面図を正として2ライン、最上段は3ライン必要と考えてよろしいでしょうか。また、明るさや配光に指定はありますか。もし特殊な光源が必要な場合、参考品番などがあればご教示ください。	棚板の照明はすべての段で最大36W蛍光灯 3本相当以上の明るさ（1万lm）とし、調光できるようにしてください。この範囲で調光できるのであればライン数に指定はありません。 なお、特殊な光源は想定しておりません。
133	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	1	調査準備室 117 作業机W3000、D750 1箇所の位置は室中央ではなく室の奥に室幅いっぱいに配置と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。図では奥側にスペースがありませんが、実際には棚を廊下側いっぱいに配置する想定です。
134	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	2	組織標本室 F13とF13の入り隅にはF15と同様天板が必要と考えてよろしいでしょうか。	「G-14_什器・備品レイアウト（参考）」は参考図ですので、これにとられることなく、「G-13_什器・備品リスト（参考）」や特記事項の内容を踏まえ、適宜判断のうえ提案してください。天板同士の隙間については天板でふさいでください。
135	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	2	組織標本室 F4の姿図とリストが合いません。リストを正としてよろしいでしょうか。	F4は解剖室に設置するものとします。 なお、「G-14_什器・備品レイアウト（参考）」は参考図ですので、これにとられることなく、「G-13_什器・備品リスト（参考）」や特記事項の内容を踏まえ、適宜判断のうえ提案してください。
136	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	2	組織標本室 F8の姿図とリストが合いません。リストを正としてよろしいでしょうか。	F8は下足室に設置するものとします。 なお、「G-14_什器・備品レイアウト（参考）」は参考図ですので、これにとられることなく、「G-13_什器・備品リスト（参考）」や特記事項の内容を踏まえ、適宜判断のうえ提案してください。
137	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	1	展示・体験スペース 対面カウンター部のE4は誤記でしょうか。	お見込みのとおりです。
138	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	1	展示・体験スペース 移動式キッチン(工事外)について、各キッチン付近に床下点検口1箇所、IH用フロアコンセント1箇所、床排水用金物1箇所を見込むと考えてよろしいでしょうか。	「G-12_ルームデータシート」をご参照ください。
139	要求水準書 (別紙)	什器・備品レイアウト	2	飼育実験室 B1 B2 B3 B5 B7 奥行、幅についてはG-13リストを正として宜しいでしょうか。	「G-14_什器・備品レイアウト（参考）」は参考図ですので、これにとられることなく、「G-13_什器・備品リスト（参考）」や特記事項の内容を踏まえ、適宜判断のうえ提案してください。天板同士の隙間については天板でふさいでください。
140	要求水準書 (別紙)	建替えステップ図	4	新飼育実験棟の配置は既存キュービクルからの配線配管の影響を考慮して別の場所や向きに提案とする場合、対話の際に設置位置の是非を確認することは可能でしょうか。	対話の際に、設置位置の是非について確認することは可能です。

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業に係る一般競争入札 質問回答書

No.	資料名	該当（関連）箇所	章・番号・項など	質問事項	回答
141	要求水準書 (別紙)	ルームデーターシート	4	G-12のルームデーターシート（4/4）エレベーターについて、備考欄で「積載1000kg（15名）、速度45m/min、かご寸法1400×1700 出入口寸法？、バリアフリー法対応」と記載されており、要求水準P77と相違しますがどちらを正と考えてよろしいでしょうか。	NO.74をご参照ください。
142	要求水準書 (別紙)	建替え・解体見取り図	全般	第3号地下水揚水ポンプ場、急速濾過ポンプ場の移設に伴い既存の井戸地中管は既存を利用し、移設場所に新たな井戸を新設しないと考えるよろしいでしょうか？	技術的に検討のうえ、必要があれば、ポンプ移設先での井戸新設も含め、提案してください。
143	要求水準書 (別紙)	工事区分表	3	申請手数料について、各種手数料はすべて別途と考えてよろしいでしょうか。	「G-10_工事区分表」をご参照ください。