

質 疑 回 答 書

令和8年7月10日

令和8年度第S－1号
小児新棟設計業務委託

滋賀県病院事業庁 総合病院
病院整備推進室

TEL 077-582-5051

FAX 077-582-5931

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	質疑事項	回答
1	(特記仕様書6ページ(7)貸与品等について) 既存敷地調査資料(柱状図)が「非適用」となっておりますが、本計画建物の位置に合わせた地質調査は、発注者様にて別途実施され、その成果品を貸与頂けるという認識でよろしいでしょうか。	既存敷地調査資料については、過去に調査した地質調査資料を貸与させていただきます。
2	基本計画【設計コンセプト 基本方針の具体化】(1)一体的サービス提供を支える施設構成にて、『別館および新放射線治療棟との屋内動線を確保し』とあります。 ・計画検討にあたり別館の階高を示す資料(1.2階の階高)をご提供いただけますでしょうか。	別館の階高を示す資料を別添させていただきます。
3	電力につきましては、本館A棟4階電気室から高圧を分岐し、小児新棟へ供給する計画で問題ございませんでしょうか。	貴見のとおりです。
4	既存の非常用発電機に、小児新棟へ電力を供給できる余力があると考えてよろしいでしょうか。	非常用発電機に関しては、小児新棟に新設を想定しております。
5	既存の空調および給湯の熱源につきましては、小児新棟へ供給可能な余力があると考えてよろしいでしょうか。	空調は電力を熱源とする空調方式の採用を想定しております。給湯の熱源については、電力と都市ガスを想定しております。熱源については、本館から小児新棟へ供給可能な余力があると考えていただいて結構です。
6	既存の井戸はございますでしょうか。 もし、設置されている場合、現在どのような用途で使用されているかご教示ください。	既設の井戸はあります。主に空調冷却用に井水を使用しております。ただし今回小児新棟への井水供給は想定しておりません。
7	設計概要書P.5機械設備その他項目で「雨水貯留設備」が適用されていますが、大規模貯留の必要性がある場合は、想定をご教示ください。	一部トイレの洗浄水等に利用するための雨水貯留設備(タンク容量1t程度)を想定しております。