水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場　（工業用水）　　令和8年4月

日	曜	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
		時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	水	8:19	12.4					7.8	2.9	
2	木	8:19	11.9					7.7	3.7	
3	金	8:46	11.6					7.8	2.8	
4	土	8:00	11.7					7.7	2.9	
5	日	8:00	12.0					7.7	2.8	
6	月	8:19	11.6	38	69	9.2	<0.03	7.6	2.7	35.3
7	火	8:44	12.3					7.8	2.7	
8	水	8:20	11.0					7.7	3.6	
9	木	8:20	11.2					7.8	3.0	
10	金	8:19	12.3					7.7	2.8	
11	土	8:00	12.8					7.7	3.0	
12	日	8:00	13.0					7.7	3.0	
13	月	8:23	13.1					7.7	2.8	
14	火	8:24	13.4	41	71	9.5	0.04	7.7	2.9	37.1
15	水	8:52	14.1					7.7	2.8	
16	木	8:20	14.1					7.8	3.1	
17	金	8:20	13.7					7.8	2.9	
18	土	8:00	14.0					7.8	2.8	
19	日	8:00	14.7					7.8	2.9	
20	月	8:19	14.8	38	69	9.1	<0.03	7.9	2.9	35.9
21	火	8:27	14.6					7.9	3.1	
22	水	8:20	14.6					7.8	2.8	
23	木	8:18	14.7					7.8	2.7	
24	金	8:20	14.8					7.8	2.7	
25	土	8:00	14.8					7.8	3.4	
26	日	8:00	15.1					7.7	2.8	
27	月	8:20	15.2	40	66	9.2	0.03	7.7	2.8	36.4
28	火	8:25	15.5					7.7	2.8	
29	水	8:00	16.3					7.7	3.7	
30	木	8:24	15.3					7.7	3.2	
－	－									
平均		―	13.6	39	69	9.3	<0.03	7.8	3.0	36.2
最高		―	16.3	41	71	9.5	0.04	7.9	3.7	37.1
最低		―	11.0	38	66	9.1	<0.03	7.6	2.7	35.3
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場　（工業用水）　　令和8年5月

日	曜	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
		時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	金	8:17	15.5					7.9	3.0	
2	土	8:00	15.6					7.7	6.5	
3	日	8:00	15.5					8.1	2.9	
4	月	8:00	15.8					7.6	2.8	
5	火	8:00	15.2					7.7	3.7	
6	水	8:00	15.7					7.6	4.7	
7	木	8:17	16.3					7.8	4.5	
8	金	8:18	17.0	39	71	9.0	0.04	7.6	3.5	37.2
9	土	8:00	17.0					8.2	4.8	
10	日	8:00	16.0					8.1	3.5	
11	月	8:20	17.0					8.1	3.5	
12	火	8:25	17.0	38	69	9.1	0.04	7.8	3.0	36.9
13	水	8:42	17.0					7.7	2.9	
14	木	8:18	17.7					8.3	3.0	
15	金	8:18	18.6					8.4	2.9	
16	土	8:00	18.0					8.4	2.9	
17	日	8:00	17.5					8.5	2.9	
18	月	8:21	17.9	38	67	9.1	<0.03	8.7	2.7	36.0
19	火	8:26	18.4					8.4	2.6	
20	水	8:18	19.3					8.5	2.5	
21	木	8:16	19.7					8.5	2.7	
22	金	8:18	21.1					8.2	2.6	
23	土	8:00	18.4					7.9	2.8	
24	日	8:00	18.5					8.1	2.8	
25	月	8:27	19.7	39	68	9.2	<0.03	8.0	2.8	36.9
26	火	8:26	20.9					8.4	2.8	
27	水	8:18	21.4					8.5	2.7	
28	木	8:19	21.5					8.4	2.7	
29	金	8:18	22.1					8.4	2.6	
30	土	8:00	20.6					8.4	3.0	
31	日	8:00	21.0					8.5	2.9	
平均		―	18.2	39	69	9.1	<0.03	8.1	3.2	36.8
最高		―	22.1	39	71	9.2	0.04	8.7	6.5	37.2
最低		―	15.2	38	67	9.0	<0.03	7.6	2.5	36.0
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場　（工業用水）　　令和8年6月

日	曜	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
		時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	月	8:19	21.1	39	69	9.2	0.05	8.5	2.9	36.2
2	火	8:25	21.2					8.7	2.8	
3	水	8:19	21.0					8.6	3.2	
4	木	8:18	20.8					7.9	9.1	
5	金	8:18	20.1					8.3	3.3	
6	土	8:00	19.9					7.9	3.2	
7	日	8:00	20.6					8.5	3.1	
8	月	8:26	20.4					7.9	3.2	
9	火	8:25	20.8	39	70	8.9	0.08	8.2	3.3	35.9
10	水	8:18	20.9					7.6	5.3	
11	木	8:19	20.9					8.0	3.8	
12	金	8:17	21.1					8.1	3.2	
13	土	8:00	21.3					7.7	3.2	
14	日	8:00	21.9					8.3	2.9	
15	月	8:19	22.1	41	71	9.1	0.06	8.2	2.8	37.5
16	火	8:25	22.7					8.6	2.6	
17	水	8:19	22.8					8.3	3.0	
18	木	8:18	22.6					8.3	2.8	
19	金	8:20	23.4					8.7	2.7	
20	土	8:00	22.9					8.6	2.8	
21	日	8:00	23.4					8.1	3.2	
22	月	8:22	23.5					8.3	3.0	
23	火	8:17	23.1	41	71	9.1	0.06	7.8	3.5	38.1
24	水	9:04	22.6					8.3	2.9	
25	木	8:17	22.1					8.0	3.0	
26	金	8:14	22.6					8.0	3.8	
27	土	8:00	22.2					7.8	4.0	
28	日	8:00	22.4					8.0	4.0	
29	月	8:19	22.6	39	67	8.5	0.08	7.9	4.0	36.1
30	火	8:27	22.7					7.9	3.2	
－	－									
平均		―	21.9	40	70	9.0	0.07	8.2	3.5	36.8
最高		―	23.5	41	71	9.2	0.08	8.7	9.1	38.1
最低		―	19.9	39	67	8.5	0.05	7.6	2.6	35.9
記事										